

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
муниципальное унитарное предприятие
города Череповца «Водоканал»
(МУП «Водоканал»)
проспект Луначарского 26, г.Череповец
Вологодской обл., Россия,162600
тел./факс (8202) 55-19-16 / 55-19-09
voda@tchercom.ru
www.vodokanal-cher.ru
ОКОНХ 90213, ОКПО 03263541
ОГРН 1023501260870, БИК 041946748
ИНН/КПП 3528000967 / 353950001
ОАО Комсоцбанк «Бумеранг»
р/сч 40702810100000001706
к/сч 30101810500000000748

Заместителю начальника
Управления архитектуры
и градостроительства мэрии г. Череповца
Е.К. Ивашечкину

162622 Вологодская обл.,
г. Череповец, ул. Набережная, 37

08.08.2011 № 05-20/3825
на № _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

подключения объекта капитального строительства к сетям водопровода и канализации
(предварительные – для проведения аукциона по продаже земельных участков)

Наименование объекта: объект транспорта, объект торгового назначения (шинный центр)

Адрес: ул. Любечкая

1. Максимальная нагрузка в точках подключения соответствует указанной в заявлении:

Водоснабжение:

- максимальная нагрузка 5 куб. м в час и 60 куб. м в сутки

Водоотведение (хозяйственно-бытовая канализация):

- максимальная нагрузка 5 куб. м в час и 60 куб. м в сутки

Водоотведение (дождевая канализация):

- максимальная нагрузка 60 л/с

2. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям водопровода и канализации – по мере готовности внутридомовых и внутриплощадочных сетей водопровода и канализации к эксплуатации.

3. Срок действия технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям водопровода и канализации в течение 2 лет с даты их выдачи.

4. Информация о плате за подключение – плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения на период действия технических условий не взимается.

5. Тариф на подключение согласно Постановления мэрии города Череповца от 14 мая 2010 года № 1725 «О тарифах на подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения»:

- к системам холодного водоснабжения – 41 377, 75 руб с НДС за 1 куб. м в час расхода воды
- к системам водоотведения – 44 355, 64 руб с НДС за 1 куб. м в час сброса сточных вод

6. Дата окончания действия тарифа на подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения – 31.12.2013 года.

Для разработки проектной документации Вам необходимо обратиться в МУП «Водоканал» для получения условий подключения (технических условий для присоединения) объекта капитального строительства к сетям водопровода и канализации и заключения договора подключения.

Условия подключения будут содержать:

- Срок действия условий подключения;
- Точки присоединения к системам водоснабжения и/или канализации;
- Специальные технические требования к объекту и устройствам для присоединения;
- Гарантируемый свободный напор в месте присоединения и геодезическая отметка верха трубы;
- Разрешаемый отбор объема питьевой воды и режим водопотребления;
- Требования по установке средств измерения питьевой воды и устройству узла учета;
- Требования по обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности;
- Отметки лотков в местах присоединения к системам канализации;
- Нормативы водоотведения (разрешаемый объем, состав и режим сброса сточных вод);
- Требования по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ;
- Границы эксплуатационной ответственности

Основания для отказа от предоставления условий подключения и заключения договора подключения:

- Отсутствие у заказчика технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям водопровода и канализации;
- Срок действия технических условий истек;
- Заявленная нагрузка превышает максимальную нагрузку, указанную в технических условиях, выданных ранее и отказа уменьшить эту нагрузку до величины, установленной в ранее выданных технических условиях.

Главный инженер МУП «Водоканал»

А.С. Пеунов

Исполнитель:
Гамзин А.В.
55-95-48