



пр. Луначарского, д.28,
г. Череповец, Вологодская обл.
Россия, 162614
тел/факс (8202) 55 38 47
E-Mail: chergas@chergas.ru
ОКПО 03263639
ОГРН 1023501237638
ИНН/КПП 3528004778/352801001

Утверждаю:

Заместитель генерального директора-
главный инженер ОАО Череповецгаз»

Ярослав Э.С.

№ 1469 от 07.06.2012
на № _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

подключения объекта капитального строительства к газораспределительной сети

Заказчик: Управление Архитектуры и градостроительства мэрии г. Череповца

Основание для выдачи технических условий – заявление заместителя начальника управления К. С. Зверевой № 1111/03-09-04 от 21.05.2012 года

Наименование объекта газификации: котельная производственных предприятий

Местоположение объекта газификации: г. Череповец, район Кирилловского шоссе

Направление использования газа: отопление и горячее водоснабжение

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: 30 м³/ч, при условии реализации проекта «Закольцовка системы газоснабжения Зашекснинского района г. Череповца»

Возможная точка подключения: : газоснабжение котельной производственных предприятий возможно осуществить от газопроводов среднего давления (0,3 МПа) г. Череповца, при условии включения данных объектов схему газоснабжения г. Череповца..

Срок подключения объекта к сети: в течение 30 дней после подписания «Акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы» (см. прилож. Б СНиП 42-01-2002).

Срок действия технических условий: 2 года

Начальник производственно - технического отдела

Исп. Коничева Г.Г.
т.55-37-84

Н.В. Юдина