ЧЭСК

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
ул. Сталелитейная,
г. Череповец, Вологодская область,
Россия, 162600
факс: (8202) 49-84-70
тел.: (8202) 59-53-00

№ 55

« 28 » декабря 2012 г.

Управление архитектуры и градостроительства мэрии
г. Череповца, ул. Набережная 37А
тел. 50-17-05

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на электроснабжение для участия в торгах земельного участка

1. Кадастровый номер участка: *35:21:0102004:210*
2. Наименование объекта: *открытая площадка для перевалки и переработки рудных и сыпучих материалов*
3. Адрес объекта: *район Северного шоссе, 52.*
4. Основной источник питания: *ТП-Новые Углы 35/10 кВ*
5. Место присоединения:
Точка присоединения объекта к электрическим сетям будет выдана при оформлении заявки на технологическое присоединение.
6. Сетевая организация осуществляет следующие мероприятия:
- указываются требования к усилению электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена и увеличение трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства).
- распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства).

7. Информация об оплате за технологическое присоединение:
Плата за технологическое присоединение определяется Постановлением РЭК Вологодской области согласно величины максимальной мощности заявителя.
8. Для объектов с суммарной установленной мощностью от 10 кВт и выше:
выполнить проект внутреннего и внешнего электроснабжения в организации, имеющей разрешение на выполнение данных работ. В проекте предусмотреть раздел: «Влияние электрических нагрузок на качество электроэнергии». Проект согласовать с ООО « Череповецкая электросетевая компания» и с Северным Управлением Ростехнадзора.
9. После согласования 1 экземпляр проекта предоставить в ООО «ЧэСК».
10. Перед присоединением произвести необходимые наладочные работы и профилактические испытания оборудования и защит.
11. Присоединение объекта будет произведено после заключения договора с энергосбытовой организацией.
12. Срок действия технических условий – 2 года.
13. Технические условия вступают в действие после заключения Договора на технологическое присоединение.

Главный инженер ООО «Череповецкая электросетевая компания» А.Л. Белуничев