



**ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЧЕРЕПОВЕЦГАЗ»
(ОАО «Череповецгаз»)**

Луначарского пр., д.28, г. Череповец,
Вологодская обл.,
Российская Федерация, 162614
Тел./факс (8202) 59-00-81; 59-01-17
E-mail: chergas@chergas.ru
ОКПО 03283639, ОГРН 1023501237638,
ИНН 3528004778, КПП 352801001
91 от 19.01.2013

Утверждаю:
Заместитель генерального директора -
главный инженер


Э.С. Ярославов
« » 2013г

на № _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

подключения объекта капитального строительства к газораспределительной сети

Данные технические условия выданы взамен ранее выданных технических условий № 1389 от 05.07.2011г.

Заказчик: Комитет по управлению имуществом города

Основание для выдачи технических условий – заявление председателя комитета Н.Б. Вьюсова №09-01-31/4413 от 27. 12. 2012

Наименование объекта газификации: индивидуальный жилой дом

Местоположение объекта газификации: г. Череповец, район ул. Любечкая

Направление использования газа: отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: 5 м³/ч

Возможная точка подключения: газоснабжение возможно выполнить от существующего газопровода высокого давления (Ррас 0,6 МПа, Рраб 0,3 МПа) диаметром 426мм, проложенного по Октябрьскому пр.

Срок подключения объекта к сети: в течение 30 дней после подписания «Акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы» (см. прилож. Б СНиП 42-01-2002).

Срок действия технических условий: 2 года

Начальник производственно - технического отдела



Н.В.Юдина

Исл. Коничева Г. Г.
т. 59-01-24



