



пр. Луначарского, д.28,
г. Череповец, Вологодская обл.
Россия, 162614
тел/факс (8202) 55 38 47
E-Mail: chergas@chergas.ru
ОКПО 03263639
ОГРН 1023501237638
ИНН/КПП 3528004778/352801001

Утверждаю:

Заместитель генерального директора-
главный инженер ОАО Череповецгаз»


« _____ » Ярослав Э.С.
2012г

№ 1245 от 31.08.2012
на № _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

подключения объекта капитального строительства к газораспределительной сети

Заказчик: Управление Архитектуры и градостроительства мэрии г. Череповца

Основание для выдачи технических условий – заявление заместителя начальника управления А.В. Беляева № 3216/03-09-04 от 30.07.2012 года

Наименование объекта газификации: индивидуальный жилой дом

Местоположение объекта газификации: г. Череповец, ул. Семенковская

Направление использования газа: пищеприготовление, отопление, горячее водоснабжение

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: - 4 м³/ч

Возможная точка подключения: : газоснабжение индивидуального жилого дома возможно выполнить от существующих газопроводов среднего давления (Рраб 0,3 МПа), проложенных для газоснабжения малоэтажной жилой застройки в районе ул. Семенковской, при условии согласования с заказчиком строительства данного газопровода (Токарев В.А.)

Срок подключения объекта к сети: в течение 30 дней после подписания «Акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы» (см. прилож. Б СНИП 42-01-2002).

Срок действия технических условий: 2 года

Начальник производственно - технического отдела

Н.В. Юдина

Исп. Конищева Е.Г.
т.55-37-84