



ОТКРЫТОЕ  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЧЕРЕПОВЕЦГАЗ»  
(ОАО «Череповецгаз»)

Заместителю начальника управления  
архитектуры и градостроительства мэрии  
г. Череповца

Зверевой К.С.

Луначарского пр., д.28, г. Череповец,  
Вологодская обл.,  
Российская Федерация, 162614  
Тел./факс (8202) 59-01-59; 59-01-17  
E-mail: chergas@chergas.ru  
ОКПО 03263639, ОГРН 1023501237638,  
ИНН 3528004778, КПП 352801001

1684 от 04 ИЮЛ 2013

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

подключения объекта капитального строительства к газораспределительной сети

**Заказчик:** Управление Архитектуры и градостроительства мэрии г. Череповца

**Основание для выдачи технических условий** – заявление заместителя начальника  
Управления К.С. Зверевой № 1060/03-09-04 от 21.06.2013 г.

**Наименование объекта газификации:** 9-этажный жилой дом

**Местоположение объекта газификации:** г. Череповец, 16 мкр. по ул. Тимохина

**Направление использования газа:** пищеприготовление

**Максимальная нагрузка в возможных точках подключения:** 25 м<sup>3</sup>/ч

**Возможная точка подключения:** газоснабжение возможно выполнить от  
существующего газопровода низкого давления (Рраб 0,0018 МПа) диаметром 159мм,  
проложенного в районе запрашиваемого жилого дома

**Срок подключения объекта к сети:** в течение 30 дней после подписания «Акта приемки  
законченного строительством объекта газораспределительной системы» (см. прилож. Б  
СНиП 42-01-2002).

**Срок действия технических условий:** 2 года

Заместитель генерального директора  
главный инженер

 Ярославов Э.С.