



ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЧЕРЕПОВЕЦГАЗ»
(ОАО «Череповецгаз»)

Генеральному директору
Автономной некоммерческой организации
«Инвестиционное агентство «Череповец»

Андреевой О.Р.

Луначарского пр., д.28, г. Череповец,
Вологодская обл.,
Российская Федерация, 162614
Тел./факс (8202) 59-01-59; 59-01-17
E-mail: chergas@chergas.ru
ОКПО 03263639, ОГРН 1023501237638,
ИНН 3528004778, КПП 352801001

1495 от 13 ИЮН 2013

на № _____ от _____

По вопросу возможности газоснабжения.

На Ваш запрос № 299/2013 от 07.06.2013г. о возможности газоснабжения - объекта торговли, торгового центра по адресу ул. Бардина,2, с газопотреблением 1 м³/ч. Кадастровый номер земельного участка 35:21:0401015:104. сообщая следующее:

В соответствии с п. 12 «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г №83 возможность подключения объектов капитального строительства определяется на основе анализа резерва мощностей и пропускной способности сетей.

Схемой газоснабжения г. Череповца, разработанной в проекте «Закольцовка системы газоснабжения Зашекснинского района г. Череповца», разработчик ООО «ПТИ «Облстройпроект» определена необходимость реконструкции и расширения объектов газораспределительных сетей. В связи с вышеизложенным техническая возможность подключения запрашиваемых объектов отсутствует.

Дополнительно извещаем Вас о том, что в границах запрашиваемого земельного участка по Бардина,2 для строительства торгового центра проходят газопроводы низкого давления и находится оборудование и сети ЭХЗ.

Просим учесть охранную зону данных сетей и предусмотреть обременения, накладываемые на данный земельный участок в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей».

Заместитель генерального директора
главный инженер

 Э.С. Ярославов

Исп. Конищева Г.Г.
т.59-01-24

Вх. № 133/13 13 ИЮН 2013



**ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЧЕРЕПОВЕЦГАЗ»**
(ОАО «Череповецгаз»)

Генеральному директору

АНО «Инвестиционное агентство

«Череповец»

О.Р. Андреевой

Луначарского пр., д.28, г. Череповец,
Вологодская обл.,
Российская Федерация, 162614
Тел./факс (8202) 59-01-59; 59-01-17
E-mail: chergas@chergas.ru
ОКПО 03263639, ОГРН 1023501237638,
ИНН 3528004778, КПП 352801001

2218 от 05 СЕН 2013

на № _____ от _____

**По вопросу технических условий на реконструкцию
СКЗ №99 в связи с выносом анодного заземления из
зоны застройки торгового центра по ул. Бардина,2.**

Для выноса анодного заземления из зоны застройки торгового центра по ул. Бардина, д.2 в г. Череповец

Проектом предусмотреть:

1. Реконструкцию существующей станции катодной защиты №99, расположенную в районе ул. Бардина,2.
2. Вынос анодов заземления станции катодной защиты №99 из зоны застройки торгового центра.
3. Вынос дренажного кабеля и контактного устройства на анодах заземления СКЗ №99 из зоны застройки торгового центра.
4. Установку вертикального анодного заземлителя марки Эл ЖК-1500 с токовыводами 20 м - 20 шт.
5. Дренажный кабель на анодный заземлитель ВВГ 2х25
6. Стойка измерительная ККИП – 3 – 7 – 1,3 – УХЛ1.

Дополнительные условия:

1. Проект должен отвечать требованиям СНиП 42 – 01 – 2002 «Газораспределительные системы», «Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления», «Правилам устройства эл. установок потребителей» и настоящим техническим условиям.
2. Разработку проекта поручить проектной организации, имеющей право проектирования систем газоснабжения и электроснабжения.
3. Проект согласовать в ОАО «Череповецгаз» и службе ЭХЗ в установленном порядке.

**Заместитель генерального директора-
главный инженер**

Э.С. Ярославов

Исп. Коничева Г.Г. тел. 59-01-24