

Власова А.С.



**ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЧЕРЕПОВЕЦГАЗ»**
(ОАО «Череповецгаз»)

**Исполняющему обязанности председателя комитета
по управлению имуществом города**

Г.Г. Исмагилову

Луначарского пр., д.28, г. Череповец,
Вологодская обл.,
Российская Федерация, 162814
Тел./факс (8202) 59-01-59; 59-01-17
E-mail: chergas@chergas.ru
ОКПО 03263839, ОГРН 1023501237838,
ИНН 3528004778, КПП 352801001

2457 от 01 ОКТ 2013

на № _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

подключения объекта капитального строительства к газораспределительной сети

Заказчик: Комитет по управлению имуществом города Череповца

Основание для выдачи технических условий – заявление и.о. председателя комитета
Г.Г. Исмагилова № 08-01-31/3037 от 18.09.2013г

Наименование объекта газификации: котельная производственных предприятий

Местоположение объекта газификации: г. Череповец, Кирилловское шоссе

Направление использования газа: отопление и горячее водоснабжение

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: 10 м³/ч, при условии
реализации проекта «Закольцовка системы газоснабжения Зашекснинского района г.
Череповца»

Возможная точка подключения: : газоснабжение котельной производственных
предприятий возможно осуществить от газопровода среднего давления (0,3 МПа)
диаметром 500мм, проложенного по Кирилловскому шоссе, при условии включения
данного объекта схему газоснабжения г. Череповца..

Срок подключения объекта: в течение 30 дней после подписания «Акта приемки
законченного строительством объекта газораспределительной системы» (см. прилож. Б
СНиП 42-01-2002).

Срок действия технических условий: 2 года

**Заместитель генерального директора
главный инженер**

Э.С. Ярославов

Исп. Коничева Г.Г.
г.59-01-24

