



**ОТКРЫТОЕ  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЧЕРЕПОВЕЦГАЗ»**  
(ОАО «Череповецгаз»)

Луначарского пр., д.28, г. Череповец,  
Вологодская обл.,  
Российская Федерация, 162614  
Тел./факс (8202) 59-01-59; 59-01-17  
E-mail: chergas@chergas.ru  
ОКПО 03263639, ОГРН 1023501237638,  
ИНН 3528004778, КПП 352801001

2064 от 20 АВГ 2013

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору

АНО «Инвестиционное агентство  
«Череповец»

О.Р. Андреевой

**По вопросу технических условий на реконструкцию  
СКЗ №136 в связи с выносом анодного заземления  
из зоны застройки торгового центра по ул. Окинина д.11**

Для выноса анодного заземления из зоны застройки торгового центра по ул. Окинина д.11  
в г. Череповце

**Проектом предусмотреть:**

1. Реконструкцию существующей станции катодной защиты №136, расположенную в районе ул. Окинина 11.
2. Вынос анодов заземления станции катодной защиты №136 из зоны застройки торгового центра.
3. Вынос дренажного кабеля и контактного устройства на анодах заземления СКЗ №136 из зоны застройки торгового центра.
4. Установку вертикального анодного заземлителя марки Эл ЖК-1500 с токовыводами 20 м - 20 шт.
5. Дренажный кабель на анодный заземлитель ВВГ 2х25
6. Стойка измерительная ККИП – 3 – 7 – 1,3 – УХЛ1.

**Дополнительные условия:**

1. Проект должен отвечать требованиям СНиП 42 – 01 – 2002 «Газораспределительные системы», «Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления», «Правилам устройства эл. установок потребителей» и настоящим техническим условиям.
2. Разработку проекта поручить проектной организации, имеющей право проектирования систем газоснабжения и электроснабжения.
3. Проект согласовать в ОАО «Череповецгаз» и службе ЭХЗ в установленном порядке.

**Заместитель генерального директора-  
главный инженер**

**Э.С. Ярославов**

Исп. Н.В. Юдина  
тел. 59-00-87



**ОТКРЫТОЕ  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЧЕРЕПОВЕЦГАЗ»**  
(ОАО «Череповецгаз»)

Генеральному директору  
Автономной некоммерческой организации  
«Инвестиционное агентство «Череповец»

Андреевой О.Р.

Луначарского пр., д.28, г. Череповец,  
Вологодская обл.,  
Российская Федерация, 162614  
Тел./факс (8202) 59-01-59; 59-01-17  
E-mail: chergas@chergas.ru  
ОКПО 03263639, ОГРН 1023501237638,  
ИНН 3528004778, КПП 352801001

1496 от 13 ИЮН 2013

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

*По вопросу возможности газоснабжения.*

На Ваш запрос № 272/2013 от 31.05.2013г. о возможности газоснабжения  
- объекта торговли, торгового центра с цехом по производству полуфабрикатов по адресу ул. Олимпийская, 57. Кадастровый номер земельного участка 35:21:0203007:141  
- объекта торговли, торговый центр с кафе кондитерской по адресу ул. Окинина, 11. Кадастровый номер земельного участка 35:21:0302005:50  
сообщаю следующее:

В соответствии с п. 12 «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г №83 возможность подключения объектов капитального строительства определяется на основе анализа резерва мощностей и пропускной способности сетей.

Схемой газоснабжения г. Череповца, разработанной в проекте «Закольцовка системы газоснабжения Зашекснинского района г. Череповца», разработчик ООО «ПИИ «Облстройпроект» определена необходимость реконструкции и расширения объектов газораспределительных сетей. В связи с вышеизложенным техническая возможность подключения запрашиваемых объектов отсутствует.

Дополнительно извещаем Вас о том, что в границах запрашиваемого земельного участка по адресу Окинина, 11 для строительства торговый центр с кафе кондитерской по адресу ул. Окинина, 11 находятся оборудование и сети ЭХЗ.

Просим учесть охранную зону данных сетей и предусмотреть обременения, накладываемые на данный земельный участок в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей».

**Заместитель генерального директора  
главный инженер**

 Э.С. Ярославов

Исп. Конищева Г.Г.  
т.59-01-24

Вх. № 134/13 13 ИЮН 2013