

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
муниципальное унитарное предприятие
города Череповца «Водоканал»
(МУП «Водоканал»)
проспект Луначарского 26, г.Череповец
Вологодской обл., Россия, 162600
тел./факс (8202) 55-19-16 / 55-19-09
info@wodoswet.ru
www.wodoswet.ru

ОКОНХ 90213, ОКПО 03263541
ОГРН 1023501260870, БИК 041946748
ИНН/КПП 3528000967 / 352801001
ОАО Комсоцбанк «Бумеранг»
р/сч 40702810100000001706
к/сч 30101810500000000748

Генеральному директору автономной
некоммерческой организации
«Инвестиционное агентство «Череповец»
О.Р. Андреевой

162600, Вологодская обл.,
г. Череповец, ул. Андреевская, 1, офис 311

22.03.2013 № 05-20/1173

на № _____ от _____

В ответ на Вашу заявку (вх. №1402 от 18.03.2013г.) сообщаем о возможности подключения к сетям водопровода и канализации торговых объектов, планируемых к строительству по адресам:

1. ул.Олимпийская, 57а (0,3 м³/ч) – возможность подключения имеется. Под пятно застройки попадает сеть водопровода диаметром 300 мм и сеть хозяйственно-бытовой канализации диаметром 200 мм. Необходимо осуществить вынос сетей водопровода и канализации.

Точка подключения к сетям водоснабжения – выносимая сеть водопровода;
точка подключения к сетям канализации (хозяйственно-бытовой) – выносимая сеть хозяйственно-бытовой канализации;
точка подключения к сетям канализации (ливневой) – сеть ливневой канализации диаметром 300 мм с восточной стороны земельного участка.

2. ул.Бардина, 2 (0,3 м³/ч) – возможность подключения имеется.

Точка подключения к сетям водоснабжения – сеть водопровода диаметром 200 мм с восточной стороны земельного участка;

точка подключения к сетям канализации (хозяйственно-бытовой) – сеть хозяйственно-бытовой канализации диаметром 200 мм с юго-западной стороны участка, вдоль дома №4 по ул.Бардина;

точка подключения к сетям канализации (ливневой) – сеть ливневой канализации диаметром 300 мм с западной стороны земельного участка (между домами №4 и №8 по ул.Бардина).

3. ул.Окинина, 11 (0,3 м³/ч) – возможность подключения имеется.

Точка подключения к сетям водоснабжения – сеть водопровода диаметром 400 мм по ул.Окинина;

точка подключения к сетям канализации (хозяйственно-бытовой) – сеть хозяйственно-бытовой канализации диаметром 250 мм с северной стороны земельного участка;

точка подключения к сетям канализации (ливневой) – сеть ливневой канализации диаметром 600 мм с северной стороны земельного участка.

Вх. № 61 / 2013 6 МАР 2013

4. ул. Ленинградская, 27 (0,3 м³/ч) – возможность подключения имеется.

Точка подключения к сетям водоснабжения – 1) сеть водопровода диаметром 219 мм с западной стороны земельного участка в проходном тоннеле, 2) сеть водопровода диаметром 219 мм с восточной стороны земельного участка в проходном тоннеле;

точка подключения к сетям канализации (хозяйственно-бытовой) – сеть хозяйственно-бытовой канализации диаметром 500 мм по ул. Ленинградской;

точка подключения к сетям канализации (ливневой) – сеть ливневой канализации диаметром 500 мм по ул. Ленинградской.

Директор МУП «Водоканал»



С.Н. Ильин

Согласовано: Главный инженер



А.С. Пеунов

Исп.: Лощина Г.С.
55-95-48