



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
ул. Окружная 6,
г. Череповец, Вологодская область,
Россия, 162600
т.: (8202) 39-84-60
факс: (8202) 59-83-00

Расчетный счет 40702810171003001628
в филиале "Череповецкий" ОАО "Баж. ВТБ Северо-Запад"
г. Череповец
БИК 041 046734
Корреспондентский счет 301 01 810300000000754
ИНН КПП 3528113003/352801001
ОКПО 01 21 0172. О ГРН 1063528067013

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

№ 76/13 «17» октября 2013 г.

на электроснабжение для участия в торгах земельного участка

Заявитель: Управление архитектуры и градостроительства мэрии г. Череповца
Основание: Заявка № 1620/03-09-04 от 03.10.2013 г.

1. Кадастровый номер участка: 35:21:0102004:218
2. Наименование объекта: открытая площадка для перевалки и переработки рудных и сыпучих материалов
3. Адрес объекта: район Северного шоссе, 52.
4. Основной источник питания: ТП-Новые Углы 110/10 кВ
5. Место присоединения: ВЛ-10 кВ
Заявка присоединения объекта к электрическим сетям будет выдана при оформлении заявки на технологическое присоединение.
6. Сетевая организация осуществляет следующие мероприятия:
 - указываются требования к усилению электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена и увеличение трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства).
 - распределяет обязанности между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства).
7. Заявитель осуществляет следующие мероприятия:
 - разработку проектной документации в границах своего земельного участка, согласно обязательствам, предусмотренным п.5. (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной). В проекте предусмотреть раздел: «Влияние электрических нагрузок потребителя на качество электрической энергии»;
 - проект согласовать с ООО «Череповецкая электросетевая компания», с Северным Управлением Ростехнадзора, и другими заинтересованными сторонами;
 - строительство питающих линий электропередачи до точки присоединения к электрической сети сетевой организации;
 - установка вводно-распределительных устройств;
8. После согласования 1 экземпляр проекта предоставить в ООО «ЧЭСК».
9. Перед присоединением произвести необходимые наладочные работы и профилактические испытания оборудования и защит в пределах зоны его ответственности.
10. Присоединение объекта будет произведено после:
 - проверки сетевой организацией выполнения технических условий и подписания акта об их выполнении;
 - проведения осмотра вводного устройства электроустановки заявителя и подписания акта об осмотре между заявителем и сетевой организацией;
 - уведомления органа федерального государственного энергетического надзора о проведении сетевой организацией осмотра электроустановок заявителя (для энергопринимающих устройств до 670 кВТ);
 - подписания акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между сетевой организацией и заявителем;
 - заключения договора с энергосбытовой организацией.
11. Присоединение электроустановки заявителя будет произведено сетевой организацией одновременно с подписанием акта о технологическом присоединении между сетевой организацией и заявителем.

12. Информация об оплате за технологическое присоединение:

- плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не превышающей 15 кВт включительно устанавливается в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объекта электросетевого хозяйства, необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, составляет не более 300 м.

- плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью от 15 кВт до 150 кВт утверждена постановлением РЭК области от 19.03.2013 г и составляет:

стандартизированная ставка С1 без расходов на строительство - 184 руб/кВт (в ценах 2013 г. без учета НДС);

стандартизированная ставка С2 на покрытие расходов на строительство ВЛ до 1 кВ - 90 333 руб/км (в ценах 2001 г. без учета НДС);

стандартизированная ставка С3 на покрытие расходов на строительство КЛ до 1 кВ- 121 784 руб/км (в ценах 2001 г. без учета НДС);

стандартизированная ставка С3 на покрытие расходов на строительство КЛ 6-10 кВ - 149 502 руб/км (в ценах 2001 г. без учета НДС);

- плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью выше 150 кВт устанавливается по индивидуальному проекту и утверждается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

13. Срок действия технических условий – 2 года. Технические условия выдаются один раз. По истечении срока действия технических условий и их невыполнения при наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения, владелец объекта обязан продлить старые либо получить новые технические условия, при этом требования электросетевой компании в отношении устройства внешнего электроснабжения (присоединения) могут быть иными.

14. Технические условия являются неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ООО «Череповецкая электросетевая компания».

Главный инженер ООО «Череповецкая электросетевая компания»

