



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
ул. Окружная 6,
г. Череповец, Вологодская область,
Россия, 162600
тел.: (8202) 30-84-60
факс: (8202) 59-83-00

Расчетный счет 40702810171003001628
в филиале "Череповецкий" ОАО "Банк ВТБ Север-Запад"
г. Череповец
БИК 041040734
Корреспондентский счет 3010181030000000734
ИНН/КПП 3528113093/352801001
ОКПО 01219172, ОГРН 1063528067613

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

№ 75/13 «17» октября 2013 г.

на электроснабжение для участия в торгах земельного участка

Заявитель: Управление архитектуры и градостроительства мэрии г. Череповца

Основание: Заявка № 1621/03 -09-04 от 03.10.2013 г.

1. Кадастровый номер участка: 35:21:0102004:217
2. Наименование объекта: открытая площадка для перевалки и переработки рудных и сыпучих материалов
3. Адрес объекта: район Северного шоссе, 52.
4. Основной источник питания: ТП-Новые Углы 110/10 кВ
5. Место присоединения: ВЛ-10 кВ

Техническое присоединение объекта к электрическим сетям будет выдана при оформлении заявки на технологическое присоединение.

6. Сетевая организация осуществляет следующие мероприятия:

- указываются требования к усилению электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена и увеличение трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства).

- распределяет обязанности между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства).

7. Заявитель осуществляет следующие мероприятия:

- разработку проектной документации в границах своего земельного участка, согласно обязательствам, предусмотренным в технических условиях, в том числе в случаях, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной). В проекте предусмотреть раздел: «Влияние электрических нагрузок потребителя на качество электрической энергии»;

- проект согласовать с ООО «Череповецкая электросетевая компания», с Северным Управлением Ростехнадзора, и другими заинтересованными сторонами;

- строительство питающих линий электропередачи до точки присоединения к электрической сети сетевой организации;

- установка вводно-распределительных устройств;

8. После согласования 1 экземпляр проекта предоставить в ООО «ЧЭСК».

9. Перед присоединением произвести необходимые наладочные работы и профилактические испытания оборудования и защит в пределах зоны его ответственности.

10. Присоединение объекта будет произведено после :

- проверки сетевой организацией выполнения технических условий и подписания акта об их выполнении;

- проведения осмотра вводного устройства электроустановки заявителя и подписания акта об осмотре между заявителем и сетевой организацией;

- уведомления органа федерального государственного энергетического надзора о проведении сетевой организацией осмотра электроустановок заявителя (для энергопринимающих устройств до 670 кВт);

- подписания акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между сетевой организацией и заявителем;

- заключения договора с энергосбытовой организацией.

11. Присоединение электроустановки заявителя будет произведено сетевой организацией одновременно с подписанием акта о технологическом присоединении между сетевой организацией и заявителем.

12. Информация об оплате за технологическое присоединение:

- плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не превышающей 15 кВт включительно устанавливается в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объекта электросетевого хозяйства, необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, составляет не более 300 м.

- плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью от 15 кВт до 150 кВт утверждена постановлением РЭК области от 19.03.2013 г и составляет:

стандартизированная ставка С1 без расходов на строительство - 184 руб/кВт (в ценах 2013 г. без учета НДС);

стандартизированная ставка С2 на покрытие расходов на строительство ВЛ до 1 кВ - 90 333 руб/км (в ценах 2001 г. без учета НДС);

стандартизированная ставка С3 на покрытие расходов на строительство КЛ до 1 кВ- 121 784 руб/км (в ценах 2001 г. без учета НДС);

стандартизированная ставка С3 на покрытие расходов на строительство КЛ 6-10 кВ - 149 502 руб/км (в ценах 2001 г. без учета НДС);

- плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью выше 150 кВт устанавливается по индивидуальному проекту и утверждается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

13. Срок действия технических условий – 2 года. Технические условия выдаются один раз. По истечении срока действия технических условий и их невыполнения при наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения, владелец объекта обязан продлить старые либо получить новые технические условия, при этом требования электросетевой компании в отношении устройства внешнего электроснабжения (присоединения) могут быть иными.

14. Технические условия являются неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ООО «Череповецкая электросетевая компания».

Главный инженер ООО «Череповецкая электросетевая компания»

