



ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЧЕРЕПОВЕЦГАЗ»
(ОАО «Череповецгаз»)

Заместителю начальника управления
архитектуры и градостроительства мэрии
г. Череповца

С.Н. Соколову

Луначарского пр., д.28, г. Череповец,
Вологодская обл.,
Российская Федерация, 162614
Тел./факс (8202) 59-01-59; 59-01-17
E-mail: chergas@chergas.ru
ОКПО 03263639, ОГРН 1023501237638,
ИНН 3528004778, КПП 352801001

1538 от 14 ОКТ 2013

на № _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

подключения объекта капитального строительства к газораспределительной сети

Заказчик: Управление Архитектуры и градостроительства мэрии г. Череповца

Основание для выдачи технических условий – заявление заместителя начальника
управления С.Н. Соколова № 1560/03-09-04 от 23.09.2013 г.

Наименование объекта газификации: 10-этажный жилой дом

Местоположение объекта газификации: г. Череповец, ж.д. № 26, А,Б в 112 мкр.

Направление использования газа: пищеприготовление

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: 72 м³/ч

Возможная точка подключения: газоснабжение возможно выполнить от существующих
газопроводов низкого давления (Рраб 0,0018 МПа), проложенных в 112 мкр г. Череповца

Срок подключения объекта к сети: в течение 30 дней после подписания «Акта приемки
законченного строительством объекта газораспределительной системы» (см. прилож. Б
СНиП 42-01-2002).

Срок действия технических условий: 2 года

Заместитель генерального директора
главный инженер

 Ярославов Э.С.

Исп. Коничева Г. Г.
т. 59-01-24