



ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЧЕРЕПОВЕЦГАЗ»
(ОАО «Череповецгаз»)

Луначарского пр., д.28, г. Череповец,
Вологодская обл.,
Российская Федерация, 162614
Тел./факс (8202) 59-01-59; 59-01-17
E-mail: chergas@chergas.ru
ОКПО 03263639, ОГРН 1023501237638,
ИНН 3528004778, КПП 352801001

305 от 11 ФЕВ 2013

№ _____ от _____

Утверждаю:
Заместитель генерального директора -
главный инженер

 Э.С. Ярославов

« _____ » _____ 2013г

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

подключения объекта капитального строительства к газораспределительной сети

Заказчик: Управление Архитектуры и градостроительства мэрии г. Череповца

Основание для выдачи технических условий – заявление заместителя начальника
Управления К.С. Зверевой № 44/03-09-04 от 18.01.2013 г.

Наименование объекта газификации: 10-этажный жилой дом №6 в 106 мкр
Зашекснинского района

Местоположение объекта газификации: г. Череповец, 106 мкр.

Направление использования газа: пищеприготовление

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: 36 м³/ч

Возможная точка подключения: газоснабжение возможно выполнить от существующих
газопроводов низкого давления (Рраб 0,0018 МПа) в 106 мкр. г. Череповца

Срок подключения объекта к сети: в течение 30 дней после подписания «Акта приемки
законченного строительством объекта газораспределительной системы» (см. прилож. Б
СНиП 42-01-2002).

Срок действия технических условий: 2 года

Начальник производственно - технического отдела



Н.В.Юдина

Исп. Конищева Г.Г.