Череповец

пр. Луначарского, д.28,
г. Череповец, Вологодская обл.
Россия, 162614
тел/факс (8202) 55 38 47
E-Mail: chergas@chergas.ru
ОКПО 03263639
ОГРН 1023501237638
ИНН/КПП 3528004778/352801001

№ 2171 от 24.08.2012

на № _____ от _____

Утверждаю:

Заместитель генерального директора-
главный инженер ОАО Череповецгаз»

_____ Ярославов Э.С.

«____»_____2012г

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

подключения объекта капитального строительства к газораспределительной сети

Заказчик: Управление Архитектуры и градостроительства мэрии г. Череповца

Основание для выдачи технических условий – заявление заместителя начальника управления А.В. Беляева № 3217/03-09-04 от 30.07.2012 года

Наименование объекта газификации: индивидуальный жилой дом

Местоположение объекта газификации: г. Череповец, ул. Раахе

Направление использования газа: пищеприготовление, отопление, горячее водоснабжение

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: - 6 $м^3/ч$

Возможная точка подключения: : газоснабжение индивидуального жилого дома возможно выполнить от существующих газопроводов низкого давления (Рраб 0,0018 МПа), проложенных для газоснабжения ПК «Городок мастеров», при условии согласования с заказчиком строительства данного газопровода (ПК «Городок мастеров»).

Срок подключения объекта к сети: в течение 30 дней после подписания «Акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы» (см. прилож. Б СНиП 42-01-2002).

Срок действия технических условий: 2 года

Начальник производственно - технического отдела **Н.В. Юдина**

Исп. Ковичева Г.Г.
55-37-84