



ОТКРЫТОЕ  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЧЕРЕПОВЕЦГАЗ»  
(ОАО «Череповецгаз»)

Исполняющей обязанности начальника управления  
архитектуры и градостроительства мэрии  
г. Череповца

К.С. Зверевой

Луначарского пр., д.28, г. Череповец,  
Вологодская обл.,  
Российская Федерация, 162614  
Тел./факс (8202) 59-01-59; 59-01-17  
E-mail: chergas@chergas.ru  
ОКПО 03263639, ОГРН 1023501237638,  
ИНН 3528004778, КПП 352801001

2766 от 11 НОЯ 2013

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

подключения объекта капитального строительства к газораспределительной сети

**Заказчик:** Управление Архитектуры и градостроительства мэрии г. Череповца

**Основание для выдачи технических условий** – заявление исполняющей обязанности начальника управления К.С. Зверевой № 1768/03-09-04 от 29.10.2013г

**Наименование объекта газификации:** индивидуальный жилой дом

**Местоположение объекта газификации:** г. Череповец, Кирилловское шоссе, 17

**Направление использования газа:** пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение

**Максимальная нагрузка в возможных точках подключения:** 6 м<sup>3</sup>/ч

**Возможная точка подключения:** газоснабжение возможно выполнить от существующих газопроводов среднего давления (Рраб 0,3 МПа) г. Череповца

**Срок подключения объекта к сети:** в течение 30 дней после подписания «Акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы» (см. прилож. Б СНиП 42-01-2002).

**Срок действия технических условий:** 2 года

Заместитель главного инженера-  
Начальник центральной диспетчерской службы

  
В. Б. Маликов

Исп. Коничева Г.Г.  
т. 59-01-24