

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
муниципальное унитарное предприятие
города Череповца «Водоканал»
(МУП «Водоканал»)
проспект Луначарского 26, г. Череповец
Вологодской обл., Россия, 162600
тел./факс (8202) 55-19-16 / 55-19-09
info@wodoswet.ru
www.wodoswet.ru

ОКОНХ 90213, ОКПО 03263541
ОГРН 1023501260870, БИК 041946748
ИНН/КПП 3528000967 / 352801001
ОАО Комсоцбанк «Бумеранг»
р/сч 40702810100000001706
к/сч 30101810500000000748

Заместителю начальника управления
архитектуры и градостроительства
С.Н. Соколову

162622, Вологодская обл.,
г. Череповец, ул. Набережная, 37а

17.12.2014 № 05-20/5500

на № 2412/03-09-04(9203) от 24.11.2014

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

**подключения объекта капитального строительства к сетям водопровода и канализации
(предварительные)**

Наименование объекта: Гостиница и центр обслуживания туристов; выставочный комплекс; экспоцентр.

Адрес: ул. Социалистическая, Индустриальный район, г. Череповец
кадастровый номер земельного участка 35:21:0401006:505

1. Максимальная нагрузка в точках подключения:

Водоснабжение:

- максимальная нагрузка 3,0 куб. м в час и 72 куб. м в сутки.

Ориентировочные точки подключения:

- сеть водопровода диаметром 100 мм по ул. Социалистической и Красному пер.;

Водоотведение (хозяйственно-бытовая канализация):

- максимальная нагрузка 3,0 куб. м в час и 72 куб. м в сутки.

По данному земельному участку проходит сеть хозяйственно-бытовой канализации диаметром 200 мм. При возведении построек необходимо выдержать нормативное расстояние до сети канализации, либо, при необходимости, осуществить вынос данной сети.

Ориентировочные точки подключения:

- сеть хозяйственно-бытовой канализации диаметром 250 мм с северной стороны;

Водоотведение (дождевая канализация):

- максимальная нагрузка 50 л/с

Ориентировочные точки подключения:

- сеть ливневой канализации диаметром 300 мм с северной стороны.

2. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям водопровода и канализации – по мере готовности внутридомовых и внутриплощадочных сетей водопровода и канализации к эксплуатации.
3. Срок действия технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям водопровода и канализации в течение 3 лет с даты их выдачи.
4. Информация о плате за подключение – ставки тарифов для расчета платы за подключение на 2014 год установлены приказами Региональной энергетической комиссии Вологодской области №248 и №249 от 12.09.2014 (копия ставок тарифов прилагается).

В отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки ОКС которых превышает $10 \text{ м}^3/\text{ч}$ (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 см^2 (предельный уровень нагрузки)), размер платы за подключение устанавливается РЭК ВО на основании обращения МУП «Водоканал» индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, а также расходов по уплате налога на прибыль, в соответствии с приложением 8 к Методическим указаниям по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным Приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 №1746-э в течение 30 дней с момента получения от МУП «Водоканал» соответствующего обращения.

Для разработки проектной документации Вам необходимо обратиться в МУП «Водоканал» для получения условий на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и заключения договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.

Условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения будут содержать:

- а) срок действия условий подключения (технологического присоединения);
- б) точки подключения (технологического присоединения);
- в) технические требования к объектам капитального строительства заявителя, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения (технологического присоединения);
- г) гарантируемый свободный напор в месте подключения (технологического присоединения) и геодезическая отметка верха трубы;
- д) отметки лотков в местах подключения (технологического присоединения);
- е) разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска);
- ж) нормативы водоотведения, требования к составу и свойствам сточных вод, режим отведения сточных вод;
- з) требования по установке приборов учета воды и устройству узла учета, а так же требования к устройствам, предназначенным для отбора проб и учета объема и свойств сточных вод;
- и) требования по обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения;
- к) перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер;
- л) границы эксплуатационной ответственности по сетям водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя;
- м) требования по сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, которые должны быть учтены в плане снижения сбросов.

Основания для отказа от предоставления условий подключения и заключения договора подключения:

- Отсутствие у заказчика технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям водопровода и канализации;
- Срок действия технических условий истёк;
- Заявленная нагрузка превышает максимальную нагрузку, указанную в технических условиях, выданных ранее и отказа уменьшить эту нагрузку до величины, установленной в ранее выданных технических условиях.

Главный инженер

А.С Пеунов

Исп.: Лощина Г.С.
55-95-48

**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 12.09.2014

№ 249


**Об установлении ставок тарифов для расчета платы за подключение
объектов капитального строительства города Череповца
к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал»**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной энергетической комиссии Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 9 августа 2010 года № 921, по результатам заседания правления Региональной энергетической комиссии Вологодской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на 2014 год для расчета платы за подключение объектов капитального строительства города Череповца к системе централизованного водоотведения МУП «Водоканал» (напорная канализация) для заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 10 куб.м в час, ставку тарифа на подключаемую нагрузку в размере 8 779,62 руб./куб. м в час без НДС.
2. Установить на 2014 год для расчета платы за подключение объектов капитального строительства города Череповца к системе централизованного водоотведения МУП «Водоканал» (безнапорная канализация) для заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 10 куб.м в час, ставку тарифа на подключаемую нагрузку в размере 5 141,41 руб./куб. м в час без НДС.
3. Установить на 2014 год для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства города Череповца к системе централизованного водоотведения МУП «Водоканал» ставки тарифов за протяженность канализационной сети согласно приложению к настоящему приказу.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 12 сентября 2014 года.

Председатель РЕК области



В.В. Тушинов

Приложение к приказу
РЭК области
от 12.09.2014 № 249

Ставки тарифов за протяженность канализационной сети для расчета
платы за подключение (технологическое присоединение) объектов
капитального строительства города Череповца
к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал»

№ п/п	Тип прокладки сетей	Диаметр трубы, мм	Глубина залегания, м	Ставки тарифа для расчета платы, руб./п. м (в ценах периода регулирования, без НДС)
1.	В застроенной части города	до 160	2	9 052,19
2.			3	12 037,19
3.			4	17 084,16
4.			5	21 528,96
5.		200	2	9 103,19
6.			3	12 070,45
7.			4	17 007,19
8.			5	21 435,47
9.	В свободной от застройки местности	до 160	2	3 662,42
10.			3	5 805,33
11.			4	8 479,95
12.			5	11 663,47
13.		200	2	3 710,53
14.			3	5 836,71
15.			4	8 407,33
16.			5	11 575,27

