

**Актуализированная Схема теплоснабжения
города Череповца 2023-2040 г.г**

Книга 1

**Существующее положение в сфере производства,
передачи и потребления тепловой нагрузки для целей
теплоснабжения.**

**Приложение 1. Тепловые нагрузки потребителей
тепловой энергии.**

Содержание

1. Значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, подключенных от источников тепла ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»	3
Тепловые нагрузки потребителей, подключенных от котельной № 1	3
Тепловые нагрузки потребителей, подключенных от котельной №2.....	33
Тепловые нагрузки потребителей, подключенных от котельной № 3.....	74
Тепловые нагрузки потребителей, подключенных от котельной "Северная"	101
Тепловые нагрузки потребителей, подключенных от котельной "Южная"	118
Тепловые нагрузки потребителей, подключенных от котельной "Тепличная"	162
Тепловые нагрузки потребителей, подключенных от ТЭЦ-ПВС, котельная № 2 ТСЦ УГЭ ПАО "Северсталь"	163

1. Значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, подключенных от источников тепла ООО «Газпром теплоэнерго Вологда».

Тепловые нагрузки потребителей, подключенных от котельной № 1

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Архангельская	11		Котельная №1	0,751015	0,593600	0,000000	1,344615
ул. Архангельская	13		Котельная №1	0,305650	0,373230	0,000000	0,678880
ул. Архангельская	13		Котельная №1	0,019672	0,000000	0,000000	0,019672
ул. Архангельская	13		Котельная №1	0,050085	0,010500	0,000000	0,060585
ул. Архангельская	13		Котельная №1	0,033020	0,000000	0,000000	0,033020
ул. Архангельская	13		Котельная №1	0,039903	0,000000	0,000000	0,039903
ул. Архангельская	13		Котельная №1	0,015857	0,005323	0,000000	0,021180
ул. Архангельская	13		Котельная №1	0,011710	0,018904	0,000000	0,030614
ул. Архангельская	13А		Котельная №1	0,584280	0,419000	0,000000	1,003280
ул. Архангельская	13Б		Котельная №1	0,719280	0,662700	0,000000	1,381980
ул. Архангельская	15		Котельная №1	0,405924	0,262000	0,000000	0,667924
ул. Архангельская	15		Котельная №1	0,003314	0,005850	0,000000	0,009164
ул. Архангельская	15		Котельная №1	0,007465	0,004810	0,000000	0,012275
ул. Архангельская	15		Котельная №1	0,008297	0,008320	0,000000	0,016617
ул. Архангельская	15А		Котельная №1	0,532000	0,372000	0,000000	0,904000
ул. Архангельская	15А		Котельная №1	0,152270	0,008800	0,000000	0,161070
ул. Архангельская	15Б		Котельная №1	0,150982	0,024570	0,000000	0,175552
ул. Архангельская	15Б		Котельная №1	0,048466	0,000000	0,000000	0,048466
ул. Архангельская	17		Котельная №1	0,370170	0,742000	0,000000	1,112170
ул. Архангельская	17		Котельная №1	0,007830	0,015128	0,000000	0,022958

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Архангельская	17		Котельная №1	0,013725	0,000000	0,000000	0,013725
ул. Архангельская	17		Котельная №1	0,034400	0,010800	0,116000	0,161200
ул. Архангельская	17		Котельная №1	0,006554	0,016097	0,000000	0,022651
ул. Архангельская	17		Котельная №1	0,031487	0,004400	0,000000	0,035887
ул. Архангельская	17		Котельная №1	0,005676	0,000000	0,000000	0,005676
ул. Архангельская	17А		Котельная №1	0,240289	0,360000	0,000000	0,600289
ул. Архангельская	17А		Котельная №1	0,142330	0,064013	0,000000	0,206343
ул. Архангельская	17А		Котельная №1	0,000000	0,004613	0,000000	0,004613
ул. Архангельская	17Б		Котельная №1	0,733175	0,658500	0,000000	1,391675
ул. Архангельская	17Б		Котельная №1	0,000000	0,003600	0,000000	0,003600
ул. Архангельская	17Б		Котельная №1	0,010730	0,018427	0,000000	0,029157
ул. Архангельская	19		Котельная №1	1,368320	0,820000	0,000000	2,188320
ул. Архангельская	19		Котельная №1	0,011870	0,003600	0,000000	0,015470
ул. Архангельская	19		Котельная №1	0,010379	0,000000	0,000000	0,010379
ул. Архангельская	19		Котельная №1	0,002032	0,000000	0,000000	0,002032
ул. Архангельская	19		Котельная №1	0,006504	0,000000	0,000000	0,006504
ул. Архангельская	19		Котельная №1	0,004895	0,000000	0,000000	0,004895
ул. Архангельская	21		Котельная №1	0,350000	0,256000	0,000000	0,606000
ул. Архангельская	21А		Котельная №1	0,284215	0,287000	0,000000	0,571215
ул. Архангельская	21Б		Котельная №1	0,260400	0,192600	0,000000	0,453000
ул. Архангельская	21Б		Котельная №1	0,004481	0,005400	0,000000	0,009881
ул. Архангельская	23		Котельная №1	0,170912	0,183600	0,000000	0,354512
ул. Архангельская	23		Котельная №1	0,004598	0,000000	0,000000	0,004598
ул. Архангельская	25		Котельная №1	0,350000	0,256000	0,000000	0,606000
ул. Архангельская	27		Котельная №1	0,175510	0,183600	0,000000	0,359110

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Архангельская	29		Котельная №1	0,350000	0,256000	0,000000	0,606000
ул. Архангельская	31		Котельная №1	0,175510	0,183600	0,000000	0,359110
ул. Архангельская	33		Котельная №1	0,088673	0,504455	0,000000	0,593128
ул. Архангельская	33		Котельная №1	0,042157	0,014120	0,000000	0,056277
ул. Архангельская	33		Котельная №1	0,006633	0,019380	0,000000	0,026013
ул. Архангельская	33		Котельная №1	0,046416	0,006080	0,000000	0,052496
ул. Архангельская	35		Котельная №1	0,229116	0,230479	0,000000	0,459595
ул. Архангельская	37		Котельная №1	0,213000	0,248000	0,000000	0,461000
ул. Архангельская	37А		Котельная №1	0,428000	0,357000	0,000000	0,785000
ул. Архангельская	37А		Котельная №1	0,003400	0,003600	0,000000	0,007000
ул. Архангельская	37Б		Котельная №1	0,584000	0,419000	0,000000	1,003000
ул. Архангельская	39		Котельная №1	0,213000	0,248000	0,000000	0,461000
ул. Архангельская	41		Котельная №1	0,186369	0,262200	0,000000	0,448569
ул. Архангельская	41		Котельная №1	0,012332	0,023657	0,000000	0,035989
ул. Архангельская	41		Котельная №1	0,015319	0,007400	0,000000	0,022719
ул. Архангельская	41		Котельная №1	0,007585	0,021600	0,000000	0,029185
ул. Архангельская	47		Котельная №1	0,022435	0,003540	0,000000	0,025975
ул. Архангельская	47		Котельная №1	0,077340	0,000000	0,000000	0,077340
ул. Белинского	б/н		Котельная №1	0,045487	0,000000	0,000000	0,045487
ул. Белинского	б/н		Котельная №1	0,028750	0,000000	0,000000	0,028750
ул. Белинского	1/3		Котельная №1	0,009425	0,120650	0,000000	0,130075
ул. Белинского	1/3		Котельная №1	0,048110	0,004731	0,000000	0,052841
ул. Белинского	1/3		Котельная №1	0,050481	0,004731	0,000000	0,055212
ул. Белинского	1/3		Котельная №1	0,065423	0,011994	0,000000	0,077417
ул. Белинского	1/3		Котельная №1	0,076914	0,007800	0,000000	0,084714

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Белинского	1/3		Котельная №1	0,091868	0,010465	0,000000	0,102333
ул. Белинского	1/3		Котельная №1	0,122463	0,011651	0,000000	0,134114
ул. Белинского	1/3		Котельная №1	0,184355	0,025496	0,000000	0,209851
ул. Белинского	1/3		Котельная №1	0,185232	0,018630	0,000000	0,203862
ул. Белинского	1/3		Котельная №1	0,224033	0,024840	0,000000	0,248873
ул. Белинского	1/3		Котельная №1	0,008034	0,000000	0,000000	0,008034
ул. Белинского	1/3		Котельная №1	0,029784	0,000000	0,000000	0,029784
ул. Белинского	1/3		Котельная №1	0,030860	0,000000	0,000000	0,030860
ул. Белинского	1/3		Котельная №1	0,728298	0,030485	0,000000	0,758783
ул. Белинского	1/3		Котельная №1	0,025133	0,000000	0,000000	0,025133
ул. Белинского	1/3		Котельная №1	0,056840	0,000000	0,000000	0,056840
ул. Белинского	1/3		Котельная №1	0,076356	0,000000	0,000000	0,076356
ул. Белинского	15		Котельная №1	0,202370	0,250000	0,000000	0,452370
ул. Белинского	17Б		Котельная №1	0,021140	0,000000	0,000000	0,021140
ул. Белинского	17Б		Котельная №1	0,040410	0,035802	0,000000	0,076212
ул. Белинского	17Б		Котельная №1	0,250403	0,197460	0,000000	0,447863
ул. Белинского	17Б		Котельная №1	0,373387	0,240960	0,739600	1,353947
ул. Белинского	2		Котельная №1	0,403580	0,317000	0,000000	0,720580
ул. Белинского	2		Котельная №1	0,033000	0,000000	0,000000	0,033000
ул. Белинского	23/1		Котельная №1	0,434140	0,476200	0,000000	0,910340
ул. Белинского	23/1		Котельная №1	0,438000	0,529000	0,000000	0,967000
ул. Белинского	23/1		Котельная №1	0,037598	0,000000	0,000000	0,037598
ул. Белинского	25		Котельная №1	0,225019	0,133800	0,000000	0,358819
ул. Белинского	25 "А"		Котельная №1	0,222380	0,128896	0,000000	0,351276
ул. Белинского	25 "А"		Котельная №1	0,008479	0,003436	0,000000	0,011915

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Белинского	27		Котельная №1	0,414000	0,409200	0,000000	0,823200
ул. Белинского	29		Котельная №1	0,166297	0,192000	0,000000	0,358297
ул. Белинского	3		Котельная №1	0,025180	0,000000	0,000000	0,025180
ул. Белинского	3		Котельная №1	0,040000	0,000000	0,000000	0,040000
ул. Белинского	3		Котельная №1	0,121000	0,195000	0,000000	0,316000
ул. Белинского	3		Котельная №1	0,025000	0,000000	0,000000	0,025000
ул. Белинского	31		Котельная №1	0,097608	0,179683	0,027076	0,304367
ул. Боршодская	12		Котельная №1	0,082717	0,023828	0,000000	0,106545
ул. Боршодская	12		Котельная №1	0,082717	0,023828	0,000000	0,106545
ул. Боршодская	12		Котельная №1	0,102387	0,152682	0,000000	0,255069
ул. Боршодская	12		Котельная №1	0,001778	0,000000	0,000000	0,001778
ул. Боршодская	12		Котельная №1	0,008727	0,008100	0,000000	0,016827
ул. Боршодская	12		Котельная №1	0,102572	0,010665	0,121212	0,234449
ул. Боршодская	12		Котельная №1	2,577480	0,572940	0,739567	3,889987
ул. Боршодская	12		Котельная №1	0,008805	0,000000	0,000000	0,008805
ул. Боршодская	12		Котельная №1	0,991339	0,000000	1,197269	2,188608
ул. Боршодская	12А		Котельная №1	0,138815	0,000000	0,000000	0,138815
ул. Боршодская	6		Котельная №1	0,155597	0,000000	0,000000	0,155597
ул. Боршодская	6		Котельная №1	0,225629	0,000000	0,000000	0,225629
ул. Боршодская	6		Котельная №1	0,007511	0,000000	0,000000	0,007511
ул. Боршодская	6		Котельная №1	0,012222	0,000000	0,000000	0,012222
ул. Боршодская	6		Котельная №1	0,020781	0,000000	0,000000	0,020781
ул. Боршодская	6		Котельная №1	0,010774	0,000000	0,000000	0,010774
ул. Боршодская	6		Котельная №1	0,014781	0,000000	0,000000	0,014781
ул. Боршодская	6		Котельная №1	0,047895	0,000000	0,000000	0,047895

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Боршодская	6		Котельная №1	0,052743	0,000000	0,000000	0,052743
ул. Боршодская	6		Котельная №1	0,007973	0,000000	0,000000	0,007973
ул. Боршодская	6		Котельная №1	0,059879	0,000000	0,000000	0,059879
ул. Боршодская	8		Котельная №1	0,142108	0,000000	0,000000	0,142108
ул. Боршодская	8		Котельная №1	0,095120	0,000000	0,000000	0,095120
ул. Боршодская	8"Б"		Котельная №1	0,013043	0,000000	0,000000	0,013043
ул. Боршодская	8Б		Котельная №1	0,012654	0,000000	0,000000	0,012654
ул. Боршодская	8Б		Котельная №1	0,007960	0,000000	0,000000	0,007960
ул. Боршодская	8Б		Котельная №1	0,007733	0,000000	0,000000	0,007733
ул. Боршодская	8Б		Котельная №1	0,027697	0,000000	0,000000	0,027697
ул. Боршодская	8Б		Котельная №1	0,121401	0,000000	0,000000	0,121401
ул. Боршодская	8Б		Котельная №1	0,042040	0,000000	0,000000	0,042040
ул. Боршодская	8Б		Котельная №1	0,097360	0,000000	0,000000	0,097360
ул. Боршодская	8Б		Котельная №1	0,035391	0,000000	0,000000	0,035391
ул. Боршодская	8Б		Котельная №1	0,101000	0,000000	0,000000	0,101000
ул. Боршодская	8Б		Котельная №1	0,101000	0,000000	0,000000	0,101000
пр-кт Победы	105		Котельная №1	0,135000	0,000000	0,000000	0,135000
пр-кт Победы	105		Котельная №1	0,150000	0,000000	0,000000	0,150000
ул. Гоголя	б/н		Котельная №1	0,551400	0,000000	0,000000	0,551400
ул. Гоголя	б/н		Котельная №1	0,045540	0,000000	0,000000	0,045540
ул. Гоголя	б/н		Котельная №1	0,144775	0,000000	0,000000	0,144775
ул. Гоголя	10		Котельная №1	0,424400	0,258400	0,000000	0,682800
ул. Гоголя	10		Котельная №1	0,032600	0,007200	0,000000	0,039800
ул. Гоголя	12		Котельная №1	0,399800	0,392000	0,000000	0,791800
ул. Гоголя	13		Котельная №1	0,354286	0,372300	0,000000	0,726586

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Гоголя	13		Котельная №1	0,113200	0,010500	0,000000	0,123700
ул. Гоголя	14	1	Котельная №1	0,414989	0,484001	0,000000	0,898990
ул. Гоголя	15		Котельная №1	0,194046	0,115483	0,000000	0,309529
ул. Гоголя	15А		Котельная №1	0,388094	0,230967	0,000000	0,619061
ул. Гоголя	16		Котельная №1	0,647085	0,667807	0,000000	1,314892
ул. Гоголя	17		Котельная №1	0,526000	0,419000	0,000000	0,945000
ул. Гоголя	18		Котельная №1	0,278330	0,260000	0,000000	0,538330
ул. Гоголя	19		Котельная №1	0,597384	0,626400	0,000000	1,223784
ул. Гоголя	19		Котельная №1	0,050235	0,000000	0,000000	0,050235
ул. Гоголя	19		Котельная №1	0,011501	0,000000	0,000000	0,011501
ул. Гоголя	20		Котельная №1	0,301980	0,163200	0,000000	0,465180
ул. Гоголя	21		Котельная №1	0,006626	0,000000	0,000000	0,006626
ул. Гоголя	21		Котельная №1	0,219415	0,196000	0,000000	0,415415
ул. Гоголя	21		Котельная №1	0,097338	0,000000	0,000000	0,097338
ул. Гоголя	21		Котельная №1	0,138100	0,000000	0,000000	0,138100
ул. Гоголя	22		Котельная №1	0,521378	0,419000	0,000000	0,940378
ул. Гоголя	22		Котельная №1	0,004622	0,000000	0,000000	0,004622
ул. Гоголя	23		Котельная №1	0,158961	0,082802	0,000000	0,241763
ул. Гоголя	23		Котельная №1	0,007214	0,000000	0,000000	0,007214
ул. Гоголя	23		Котельная №1	0,017305	0,008260	0,000000	0,025565
ул. Гоголя	24		Котельная №1	0,604000	0,326000	0,000000	0,930000
ул. Гоголя	24А		Котельная №1	0,024300	0,001900	0,000000	0,026200
ул. Гоголя	25		Котельная №1	0,145765	0,043200	0,000000	0,188965
ул. Гоголя	25		Котельная №1	0,000000	0,004613	0,000000	0,004613
ул. Гоголя	25		Котельная №1	0,001072	0,000000	0,000000	0,001072

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Гоголя	25		Котельная №1	0,001422	0,006672	0,000000	0,008094
ул. Гоголя	27		Котельная №1	0,151000	0,205000	0,000000	0,356000
ул. Гоголя	28		Котельная №1	0,584000	0,419000	0,000000	1,003000
ул. Гоголя	28		Котельная №1	0,023592	0,000000	0,000000	0,023592
ул. Гоголя	28		Котельная №1	0,005880	0,000000	0,000000	0,005880
ул. Гоголя	29		Котельная №1	0,317000	0,314400	0,000000	0,631400
ул. Гоголя	30		Котельная №1	0,301980	0,163200	0,000000	0,465180
ул. Гоголя	32		Котельная №1	0,511000	0,427100	0,000000	0,938100
ул. Гоголя	32		Котельная №1	0,020500	0,018900	0,000000	0,039400
ул. Гоголя	33		Котельная №1	1,130599	0,824700	0,000000	1,955299
ул. Гоголя	33		Котельная №1	0,013050	0,000000	0,000000	0,013050
ул. Гоголя	33		Котельная №1	0,006269	0,000000	0,000000	0,006269
ул. Гоголя	33		Котельная №1	0,004660	0,004935	0,000000	0,009595
ул. Гоголя	33А		Котельная №1	0,908000	0,432800	0,000000	1,340800
ул. Гоголя	33А		Котельная №1	0,019365	0,006920	0,000000	0,026285
ул. Гоголя	33А		Котельная №1	0,030081	0,000000	0,000000	0,030081
ул. Гоголя	33А		Котельная №1	0,030907	0,006600	0,000000	0,037507
ул. Гоголя	34		Котельная №1	0,418065	0,099225	0,000000	0,517290
ул. Гоголя	35		Котельная №1	0,321220	0,201008	0,000000	0,522228
ул. Гоголя	36		Котельная №1	0,207000	0,134000	0,000000	0,341000
ул. Гоголя	36		Котельная №1	0,000000	0,006804	0,000000	0,006804
ул. Гоголя	38		Котельная №1	0,540000	0,514000	0,000000	1,054000
ул. Гоголя	38		Котельная №1	0,032983	0,000000	0,000000	0,032983
ул. Гоголя	40		Котельная №1	0,319026	0,343733	0,086915	0,749674
ул. Гоголя	41		Котельная №1	0,183490	0,013351	0,000000	0,196841

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Гоголя	42		Котельная №1	0,228900	0,027500	0,678300	0,934700
ул. Гоголя	42 А		Котельная №1	0,419057	0,492000	0,000000	0,911057
ул. Гоголя	42А		Котельная №1	0,007264	0,008496	0,000000	0,015760
ул. Гоголя	43		Котельная №1	0,102986	0,000000	0,000000	0,102986
ул. Гоголя	43		Котельная №1	0,136840	0,000000	0,000000	0,136840
ул. Гоголя	43		Котельная №1	0,183861	0,030000	0,000000	0,213861
ул. Гоголя	43		Котельная №1	0,303267	0,044170	0,000000	0,347437
ул. Гоголя	43		Котельная №1	0,056593	0,000000	0,000000	0,056593
ул. Гоголя	43		Котельная №1	0,057064	0,000000	0,000000	0,057064
ул. Гоголя	43		Котельная №1	0,292628	0,000000	0,000000	0,292628
ул. Гоголя	43		Котельная №1	0,030988	0,000000	0,000000	0,030988
ул. Гоголя	43		Котельная №1	0,049693	0,005674	0,000000	0,055367
ул. Гоголя	44		Котельная №1	0,417340	0,543000	0,000000	0,960340
ул. Гоголя	44		Котельная №1	0,003857	0,007783	0,000000	0,011640
ул. Гоголя	44А		Котельная №1	0,104150	0,027931	0,000000	0,132081
ул. Гоголя	45		Котельная №1	0,035740	0,000000	0,000000	0,035740
ул. Гоголя	45		Котельная №1	0,202745	0,380088	0,235070	0,817903
ул. Гоголя	45		Котельная №1	0,002656	0,000000	0,000000	0,002656
ул. Гоголя	46		Котельная №1	0,025511	0,004400	0,000000	0,029911
ул. Гоголя	46		Котельная №1	0,376652	0,486000	0,000000	0,862652
ул. Гоголя	46		Котельная №1	0,003202	0,020600	0,000000	0,023802
ул. Гоголя	46		Котельная №1	0,007361	0,000000	0,000000	0,007361
ул. Гоголя	46		Котельная №1	0,007361	0,000000	0,000000	0,007361
ул. Гоголя	46		Котельная №1	0,016254	0,000000	0,000000	0,016254
ул. Гоголя	47		Котельная №1	0,092853	0,000000	0,000000	0,092853

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Гоголя	47		Котельная №1	0,111750	0,000000	0,000000	0,111750
ул. Гоголя	47		Котельная №1	0,154024	0,000000	0,000000	0,154024
ул. Гоголя	47		Котельная №1	0,240960	0,000000	0,000000	0,240960
ул. Гоголя	49		Котельная №1	0,183854	0,000000	0,000000	0,183854
ул. Гоголя	49		Котельная №1	0,088587	0,000000	0,000000	0,088587
ул. Гоголя	49		Котельная №1	0,083011	0,000000	0,000000	0,083011
ул. Гоголя	49 А		Котельная №1	0,029840	0,000000	0,000000	0,029840
ул. Гоголя	49 А		Котельная №1	0,312930	0,000000	0,000000	0,312930
ул. Гоголя	49 А		Котельная №1	0,068700	0,000000	0,000000	0,068700
ул. Гоголя	49А		Котельная №1	0,078730	0,000000	0,000000	0,078730
ул. Гоголя	51		Котельная №1	0,016652	0,000000	0,000000	0,016652
ул. Гоголя	51		Котельная №1	0,028556	0,000000	0,000000	0,028556
ул. Гоголя	51		Котельная №1	0,182894	0,000000	0,000000	0,182894
ул. Гоголя	51А		Котельная №1	0,018730	0,000000	0,000000	0,018730
ул. Гоголя	52		Котельная №1	0,079265	0,001702	0,017989	0,098956
ул. Гоголя	54		Котельная №1	0,029570	0,007600	0,000000	0,037170
ул. Гоголя	54		Котельная №1	0,078248	0,103790	0,022126	0,204164
ул. Гоголя	54		Котельная №1	0,105000	0,027630	0,328000	0,460630
ул. Гоголя	54		Котельная №1	0,005219	0,000000	0,000000	0,005219
ул. Гоголя	54		Котельная №1	0,155321	0,014066	0,000000	0,169387
ул. Гоголя	54		Котельная №1	0,239861	0,116382	0,043960	0,400203
ул. Гоголя	54 А		Котельная №1	0,007960	0,000000	0,000000	0,007960
ул. Гоголя	54А		Котельная №1	0,104968	0,000000	0,000000	0,104968
ул. Гоголя	56		Котельная №1	0,162405	0,000000	0,000000	0,162405
ул. Гоголя	56		Котельная №1	0,767245	0,000000	0,000000	0,767245

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Гоголя	56		Котельная №1	0,401735	0,000000	0,000000	0,401735
ул. Гоголя	56		Котельная №1	0,058098	0,069174	0,000000	0,127272
ул. Гоголя	58		Котельная №1	0,103866	0,000000	0,000000	0,103866
ул. Гоголя	58		Котельная №1	0,149420	0,000000	0,000000	0,149420
ул. Гоголя	58		Котельная №1	0,191000	0,000000	0,000000	0,191000
ул. Гоголя	58		Котельная №1	0,046800	0,010000	0,000000	0,056800
ул. Гоголя	58		Котельная №1	0,095100	0,009000	0,000000	0,104100
ул. Гоголя	58		Котельная №1	0,262632	0,012000	0,000000	0,274632
ул. Гоголя	58		Котельная №1	0,109000	0,000000	0,000000	0,109000
ул. Гоголя	58		Котельная №1	0,033838	0,000000	0,000000	0,033838
ул. Гоголя	58		Котельная №1	0,400000	0,000000	0,000000	0,400000
ул. Гоголя	6		Котельная №1	0,425000	0,254500	0,000000	0,679500
ул. Гоголя	6		Котельная №1	0,051606	0,000000	0,000000	0,051606
ул. Гоголя	60		Котельная №1	0,029584	0,000000	0,000000	0,029584
ул. Гоголя	60		Котельная №1	0,132000	0,000000	0,000000	0,132000
ул. Гоголя	62		Котельная №1	0,044478	0,000000	0,000000	0,044478
ул. Гоголя	62		Котельная №1	0,041657	0,000000	0,000000	0,041657
ул. Гоголя	8		Котельная №1	0,425000	0,244000	0,000000	0,669000
ул. Гоголя	8		Котельная №1	0,040686	0,010500	0,000000	0,051186
ул. Красная	1		Котельная №1	0,317200	0,310000	0,000000	0,627200
ул. Красная	10		Котельная №1	0,331800	0,362000	0,000000	0,693800
ул. Красная	10		Котельная №1	0,068000	0,030000	0,000000	0,098000
ул. Красная	12А		Котельная №1	0,040600	0,065043	0,000000	0,105643
ул. Красная	14		Котельная №1	0,040600	0,055000	0,000000	0,095600
ул. Красная	16		Котельная №1	0,050800	0,058200	0,000000	0,109000

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Красная	18		Котельная №1	0,252000	0,290000	0,000000	0,542000
ул. Красная	1А		Котельная №1	0,521288	0,388140	0,000000	0,909428
ул. Красная	1Б		Котельная №1	0,255537	0,333600	0,000000	0,589137
ул. Красная	1Б		Котельная №1	0,036000	0,019000	0,000000	0,055000
ул. Красная	1Б		Котельная №1	0,000000	0,005394	0,000000	0,005394
ул. Красная	20		Котельная №1	0,265750	0,316000	0,000000	0,581750
ул. Красная	20		Котельная №1	0,403000	0,440000	0,000000	0,843000
ул. Красная	20		Котельная №1	0,000000	0,003600	0,000000	0,003600
ул. Красная	22		Котельная №1	0,220000	0,200000	0,000000	0,420000
ул. Красная	24		Котельная №1	0,480000	0,436500	0,000000	0,916500
ул. Красная	24		Котельная №1	0,229000	0,145500	0,000000	0,374500
ул. Красная	26		Котельная №1	0,265750	0,208780	0,000000	0,474530
ул. Красная	26А		Котельная №1	0,197641	0,145340	0,036778	0,379759
ул. Красная	28		Котельная №1	0,249840	0,147600	0,000000	0,397440
ул. Красная	28		Котельная №1	0,000000	0,009574	0,000000	0,009574
ул. Красная	28		Котельная №1	0,000000	0,006873	0,000000	0,006873
ул. Красная	28		Котельная №1	0,022580	0,028684	0,000000	0,051264
ул. Красная	28 "А"		Котельная №1	0,170555	0,196000	0,000000	0,366555
ул. Красная	30		Котельная №1	0,134650	0,090965	0,000000	0,225615
ул. Красная	30		Котельная №1	0,000000	0,007399	0,000000	0,007399
ул. Красная	32/1		Котельная №1	0,941000	0,919800	0,000000	1,860800
ул. Красная	32/1		Котельная №1	0,011300	0,003600	0,000000	0,014900
ул. Красная	32/1		Котельная №1	0,000000	0,003600	0,000000	0,003600
ул. Красная	32/1		Котельная №1	0,038709	0,000000	0,000000	0,038709
ул. Красная	34		Котельная №1	0,075643	0,022299	0,000000	0,097942

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Красная	34		Котельная №1	0,009100	0,030000	0,000000	0,039100
ул. Красная	34		Котельная №1	0,013500	0,031000	0,000000	0,044500
ул. Красная	34		Котельная №1	0,013500	0,031000	0,000000	0,044500
ул. Красная	34		Котельная №1	0,009070	0,030000	0,000000	0,039070
ул. Красная	34		Котельная №1	0,010900	0,030000	0,000000	0,040900
ул. Красная	34		Котельная №1	0,011151	0,031000	0,000000	0,042151
ул. Красная	34		Котельная №1	0,013500	0,030000	0,000000	0,043500
ул. Красная	36		Котельная №1	0,018500	0,000000	0,000000	0,018500
ул. Красная	3А		Котельная №1	0,077002	0,080000	0,000000	0,157002
ул. Красная	3А		Котельная №1	0,001394	0,000000	0,000000	0,001394
ул. Красная	3Б		Котельная №1	0,164384	0,266244	0,000000	0,430628
ул. Красная	3Б		Котельная №1	0,019092	0,009500	0,000000	0,028592
ул. Красная	3Б		Котельная №1	0,036670	0,010379	0,000000	0,047049
ул. Красная	3Б		Котельная №1	0,010550	0,019776	0,000000	0,030326
ул. Красная	3Б		Котельная №1	0,000000	0,006920	0,000000	0,006920
ул. Красная	3Б		Котельная №1	0,013242	0,000000	0,000000	0,013242
ул. Красная	3В		Котельная №1	0,500490	0,392400	0,000000	0,892890
ул. Красная	5		Котельная №1	1,437384	0,803600	0,000000	2,240984
ул. Красная	5		Котельная №1	0,009140	0,003600	0,000000	0,012740
ул. Красная	5		Котельная №1	0,013200	0,006286	0,000000	0,019486
ул. Красная	5А		Котельная №1	0,642206	0,153981	0,000000	0,796187
ул. Красная	8		Котельная №1	0,030090	0,045900	0,000000	0,075990
ул. Красная	8		Котельная №1	0,035627	0,095850	0,000000	0,131477
ул. Красная	8		Котельная №1	0,266242	0,319275	0,000000	0,585517
ул. Красная	8		Котельная №1	0,103793	0,083484	0,020494	0,207771

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Красная	8		Котельная №1	0,035759	0,000000	0,000000	0,035759
ул. Красная	8		Котельная №1	0,048397	0,000000	0,000000	0,048397
ул. Краснодонцев	б/н		Котельная №1	0,077367	0,000000	0,000000	0,077367
ул. Краснодонцев	1		Котельная №1	0,085930	0,000000	0,000000	0,085930
ул. Краснодонцев	1		Котельная №1	0,127355	0,101220	0,000000	0,228575
ул. Краснодонцев	1		Котельная №1	0,451170	0,107340	0,000000	0,558510
ул. Краснодонцев	1		Котельная №1	0,090070	0,000000	0,000000	0,090070
ул. Краснодонцев	1		Котельная №1	0,336280	0,000000	0,000000	0,336280
ул. Краснодонцев	22		Котельная №1	0,459407	0,326220	0,000000	0,785627
ул. Краснодонцев	22		Котельная №1	0,007850	0,007200	0,000000	0,015050
ул. Краснодонцев	24		Котельная №1	0,285839	0,399400	0,000000	0,685239
ул. Краснодонцев	24		Котельная №1	0,010130	0,007801	0,000000	0,017931
ул. Краснодонцев	24		Котельная №1	0,003380	0,000000	0,000000	0,003380
ул. Краснодонцев	24		Котельная №1	0,005018	0,014615	0,000000	0,019633
ул. Краснодонцев	24		Котельная №1	0,009926	0,003600	0,000000	0,013526
ул. Краснодонцев	24		Котельная №1	0,005263	0,000000	0,000000	0,005263
ул. Краснодонцев	24		Котельная №1	0,001645	0,009355	0,000000	0,011000
ул. Краснодонцев	24		Котельная №1	0,001260	0,000000	0,000000	0,001260
ул. Краснодонцев	26		Котельная №1	0,299197	0,396769	0,000000	0,695966
ул. Краснодонцев	26		Котельная №1	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Краснодонцев	26		Котельная №1	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Краснодонцев	26 "Б"		Котельная №1	0,042047	0,017743	0,000000	0,059790
ул. Краснодонцев	26А		Котельная №1	0,495400	0,204000	0,000000	0,699400
ул. Краснодонцев	26А		Котельная №1	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Краснодонцев	26А		Котельная №1	0,003215	0,006920	0,000000	0,010135

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Краснодонцев	28		Котельная №1	0,353200	0,229000	0,000000	0,582200
ул. Краснодонцев	28		Котельная №1	0,030130	0,097200	0,000000	0,127330
ул. Краснодонцев	28А		Котельная №1	0,636152	0,267118	0,000000	0,903270
ул. Краснодонцев	3		Котельная №1	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Краснодонцев	3		Котельная №1	0,161250	0,052500	0,000000	0,213750
ул. Краснодонцев	3		Котельная №1	0,085765	0,013200	0,000000	0,098965
ул. Краснодонцев	3		Котельная №1	0,012870	0,000000	0,000000	0,012870
ул. Краснодонцев	3		Котельная №1	0,232868	0,000000	0,000000	0,232868
ул. Краснодонцев	3		Котельная №1	0,050494	0,000000	0,000000	0,050494
ул. Краснодонцев	3		Котельная №1	0,002066	0,000000	0,000000	0,002066
ул. Краснодонцев	3		Котельная №1	0,005577	0,000000	0,000000	0,005577
ул. Краснодонцев	3		Котельная №1	0,041499	0,000000	0,000000	0,041499
ул. Краснодонцев	3		Котельная №1	0,041844	0,000000	0,000000	0,041844
ул. Краснодонцев	3		Котельная №1	0,064365	0,000000	0,000000	0,064365
ул. Краснодонцев	3		Котельная №1	0,080852	0,000000	0,000000	0,080852
ул. Краснодонцев	3		Котельная №1	0,114451	0,130000	0,000000	0,244451
ул. Краснодонцев	30		Котельная №1	0,193450	0,125000	0,000000	0,318450
ул. Краснодонцев	30 А		Котельная №1	0,290930	0,248000	0,000000	0,538930
ул. Краснодонцев	34		Котельная №1	0,528000	0,424400	0,000000	0,952400
ул. Краснодонцев	36		Котельная №1	0,192592	0,141000	0,000000	0,333592
ул. Краснодонцев	38		Котельная №1	0,526000	0,494400	0,000000	1,020400
ул. Краснодонцев	3А		Котельная №1	0,153000	0,000000	0,000000	0,153000
ул. Краснодонцев	3-а		Котельная №1	0,113799	0,000000	0,000000	0,113799
ул. Краснодонцев	3Б		Котельная №1	0,024740	0,000000	0,000000	0,024740
ул. Краснодонцев	3Б		Котельная №1	0,089330	0,000000	0,000000	0,089330

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Краснодонцев	3Б		Котельная №1	0,124750	0,000000	0,000000	0,124750
ул. Краснодонцев	3В		Котельная №1	0,035190	0,000000	0,000000	0,035190
ул. Краснодонцев	3В		Котельная №1	0,049312	0,000000	0,000000	0,049312
ул. Краснодонцев	3В		Котельная №1	0,051720	0,000000	0,000000	0,051720
ул. Краснодонцев	3В		Котельная №1	0,081523	0,000000	0,000000	0,081523
ул. Краснодонцев	3В		Котельная №1	0,179407	0,000000	0,000000	0,179407
ул. Краснодонцев	3Г		Котельная №1	0,095570	0,000000	0,000000	0,095570
ул. Краснодонцев	3Г		Котельная №1	0,104151	0,000000	0,000000	0,104151
ул. Краснодонцев	40А		Котельная №1	0,436565	0,096593	0,047670	0,580828
ул. Краснодонцев	42		Котельная №1	0,229310	0,286800	0,000000	0,516110
ул. Краснодонцев	42А		Котельная №1	0,284215	0,287000	0,000000	0,571215
ул. Краснодонцев	44		Котельная №1	0,310609	0,310000	0,000000	0,620609
ул. Краснодонцев	44		Котельная №1	0,006591	0,000000	0,000000	0,006591
ул. Краснодонцев	44А		Котельная №1	0,293195	0,154635	0,000000	0,447830
ул. Краснодонцев	46		Котельная №1	0,280000	0,269000	0,000000	0,549000
ул. Краснодонцев	48		Котельная №1	0,196362	0,226500	0,000000	0,422862
ул. Краснодонцев	5		Котельная №1	0,018580	0,000000	0,000000	0,018580
ул. Краснодонцев	5		Котельная №1	0,072545	0,000000	0,000000	0,072545
ул. Краснодонцев	5		Котельная №1	0,129375	0,000000	0,000000	0,129375
ул. Краснодонцев	50		Котельная №1	0,381119	0,384800	0,000000	0,765919
ул. Краснодонцев	7/43		Котельная №1	0,057000	0,000000	0,000000	0,057000
ул. Первомайская	10А		Котельная №1	0,076406	0,094875	0,000000	0,171281
ул. Первомайская	15		Котельная №1	0,755010	0,523600	0,000000	1,278610
ул. Первомайская	15		Котельная №1	0,011410	0,000000	0,000000	0,011410
ул. Первомайская	15		Котельная №1	0,035220	0,005218	0,000000	0,040438

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Первомайская	15		Котельная №1	0,056730	0,047285	0,000000	0,104015
ул. Первомайская	15		Котельная №1	0,012370	0,007097	0,000000	0,019467
ул. Первомайская	15		Котельная №1	0,014034	0,020699	0,000000	0,034733
ул. Первомайская	15		Котельная №1	0,008640	0,003600	0,000000	0,012240
ул. Первомайская	15А		Котельная №1	0,016650	0,000000	0,000000	0,016650
ул. Первомайская	17		Котельная №1	0,185028	0,088107	0,000000	0,273135
ул. Первомайская	18		Котельная №1	0,210300	0,364700	0,000000	0,575000
ул. Первомайская	18А		Котельная №1	0,035345	0,044837	0,000000	0,080182
ул. Первомайская	19		Котельная №1	0,443000	0,388400	0,000000	0,831400
ул. Первомайская	19		Котельная №1	0,009997	0,000000	0,000000	0,009997
ул. Первомайская	20		Котельная №1	0,825949	1,105000	0,000000	1,930949
ул. Первомайская	20		Котельная №1	0,043800	0,006300	0,000000	0,050100
ул. Первомайская	20		Котельная №1	0,008173	0,005962	0,000000	0,014135
ул. Первомайская	21		Котельная №1	0,797390	0,535734	0,000000	1,333124
ул. Первомайская	21		Котельная №1	0,138180	0,065580	0,000000	0,203760
ул. Первомайская	22		Котельная №1	0,571775	0,600000	0,000000	1,171775
ул. Первомайская	22		Котельная №1	0,064638	0,000000	0,000000	0,064638
ул. Первомайская	22		Котельная №1	0,008225	0,000000	0,000000	0,008225
ул. Первомайская	23		Котельная №1	0,214120	0,248000	0,000000	0,462120
ул. Первомайская	24		Котельная №1	0,589200	0,744013	0,000000	1,333213
ул. Первомайская	25		Котельная №1	0,715590	0,599711	0,000000	1,315301
ул. Первомайская	25		Котельная №1	0,005898	0,003685	0,000000	0,009583
ул. Первомайская	25		Котельная №1	0,047500	0,024600	0,115100	0,187200
ул. Первомайская	25		Котельная №1	0,000000	0,006026	0,000000	0,006026
ул. Первомайская	26		Котельная №1	1,399647	1,697000	0,000000	3,096647

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Первомайская	26		Котельная №1	0,007405	0,000000	0,000000	0,007405
ул. Первомайская	26		Котельная №1	0,008265	0,007200	0,000000	0,015465
ул. Первомайская	27		Котельная №1	0,173000	0,173200	0,000000	0,346200
ул. Первомайская	27		Котельная №1	0,000000	0,010800	0,000000	0,010800
ул. Первомайская	28		Котельная №1	0,263071	0,387603	0,000000	0,650674
ул. Первомайская	29		Котельная №1	0,168000	0,183600	0,000000	0,351600
ул. Первомайская	3		Котельная №1	0,833450	0,502180	0,000000	1,335630
ул. Первомайская	3		Котельная №1	0,003900	0,001800	0,000000	0,005700
ул. Первомайская	3		Котельная №1	0,008740	0,008620	0,000000	0,017360
ул. Первомайская	3		Котельная №1	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Первомайская	3		Котельная №1	0,004610	0,003600	0,000000	0,008210
ул. Первомайская	3		Котельная №1	0,004200	0,000000	0,000000	0,004200
ул. Первомайская	30		Котельная №1	0,083000	0,091600	0,000000	0,174600
ул. Первомайская	31		Котельная №1	0,173000	0,183600	0,000000	0,356600
ул. Первомайская	32		Котельная №1	0,351000	0,390600	0,000000	0,741600
ул. Первомайская	33		Котельная №1	0,271250	0,260000	0,000000	0,531250
ул. Первомайская	33		Котельная №1	0,008400	0,000000	0,000000	0,008400
ул. Первомайская	34		Котельная №1	0,239295	0,269000	0,000000	0,508295
ул. Первомайская	34		Котельная №1	0,000000	0,007097	0,000000	0,007097
ул. Первомайская	34		Котельная №1	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Первомайская	34		Котельная №1	0,004705	0,000000	0,000000	0,004705
ул. Первомайская	34		Котельная №1	0,000000	0,005323	0,000000	0,005323
ул. Первомайская	34А		Котельная №1	0,026750	0,000000	0,000000	0,026750
ул. Первомайская	35		Котельная №1	0,765700	0,677200	0,000000	1,442900
ул. Первомайская	35		Котельная №1	0,007600	0,018000	0,000000	0,025600

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Первомайская	36		Котельная №1	0,243000	0,225370	0,000000	0,468370
ул. Первомайская	37		Котельная №1	0,397825	0,287980	0,000000	0,685805
ул. Первомайская	37		Котельная №1	0,007695	0,000000	0,000000	0,007695
ул. Первомайская	37		Котельная №1	0,000000	0,005605	0,000000	0,005605
ул. Первомайская	38		Котельная №1	0,329000	0,325000	0,000000	0,654000
ул. Первомайская	38		Котельная №1	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Первомайская	38А		Котельная №1	0,357543	0,413600	0,000000	0,771143
ул. Первомайская	38А		Котельная №1	0,010898	0,011430	0,000000	0,022328
ул. Первомайская	38А		Котельная №1	0,010640	0,007355	0,000000	0,017995
ул. Первомайская	38А		Котельная №1	0,007325	0,004935	0,000000	0,012260
ул. Первомайская	38А		Котельная №1	0,009431	0,008260	0,000000	0,017691
ул. Первомайская	38А		Котельная №1	0,007067	0,009955	0,000000	0,017022
ул. Первомайская	38А		Котельная №1	0,015350	0,015855	0,000000	0,031205
ул. Первомайская	38А		Котельная №1	0,007823	0,006873	0,000000	0,014696
ул. Первомайская	38Б		Котельная №1	0,067000	0,080000	0,000000	0,147000
ул. Первомайская	39		Котельная №1	0,774000	0,669000	0,000000	1,443000
ул. Первомайская	3А		Котельная №1	0,876817	0,784000	0,000000	1,660817
ул. Первомайская	41		Котельная №1	1,153655	0,737115	0,000000	1,890770
ул. Первомайская	41		Котельная №1	0,015737	0,000000	0,000000	0,015737
ул. Первомайская	41		Котельная №1	0,010635	0,000000	0,000000	0,010635
ул. Первомайская	41		Котельная №1	0,008640	0,000000	0,000000	0,008640
ул. Первомайская	41		Котельная №1	0,006663	0,000000	0,000000	0,006663
ул. Первомайская	41		Котельная №1	0,007180	0,003600	0,000000	0,010780
ул. Первомайская	41		Котельная №1	0,006890	0,000000	0,000000	0,006890
ул. Первомайская	41		Котельная №1	0,002580	0,005648	0,000000	0,008228

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Первомайская	41		Котельная №1	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Первомайская	42		Котельная №1	0,876481	0,366998	0,000000	1,243479
ул. Первомайская	42		Котельная №1	0,005105	0,007200	0,000000	0,012305
ул. Первомайская	42		Котельная №1	0,007210	0,003600	0,000000	0,010810
ул. Первомайская	42		Котельная №1	0,005100	0,012600	0,000000	0,017700
ул. Первомайская	42		Котельная №1	0,004965	0,019990	0,000000	0,024955
ул. Первомайская	42 "Б"		Котельная №1	0,016525	0,000000	0,000000	0,016525
ул. Первомайская	42Б		Котельная №1	0,016331	0,000000	0,000000	0,016331
ул. Первомайская	42Б		Котельная №1	0,030647	0,000000	0,000000	0,030647
ул. Первомайская	43		Котельная №1	0,058893	0,038500	0,000000	0,097393
ул. Первомайская	44		Котельная №1	0,047500	0,080300	0,000000	0,127800
ул. Первомайская	45		Котельная №1	0,719703	0,630058	0,000000	1,349761
ул. Первомайская	45		Котельная №1	0,017873	0,007965	0,000000	0,025838
ул. Первомайская	45		Котельная №1	0,000000	0,004057	0,000000	0,004057
ул. Первомайская	45		Котельная №1	0,013945	0,017298	0,000000	0,031243
ул. Первомайская	45		Котельная №1	0,008365	0,004935	0,000000	0,013300
ул. Первомайская	46		Котельная №1	0,377000	0,345000	0,000000	0,722000
ул. Первомайская	48		Котельная №1	0,160800	0,000000	0,000000	0,160800
ул. Первомайская	50		Котельная №1	1,286570	1,259600	0,000000	2,546170
ул. Первомайская	50		Котельная №1	0,021381	0,000000	0,000000	0,021381
ул. Первомайская	50		Котельная №1	0,009055	0,000000	0,000000	0,009055
ул. Первомайская	52		Котельная №1	0,834100	0,797600	0,000000	1,631700
ул. Первомайская	52		Котельная №1	0,427061	0,436500	0,000000	0,863561
ул. Первомайская	52		Котельная №1	0,029411	0,000000	0,000000	0,029411
ул. Первомайская	52		Котельная №1	0,004540	0,000000	0,000000	0,004540

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Первомайская	52		Котельная №1	0,022070	0,000000	0,000000	0,022070
ул. Первомайская	54		Котельная №1	0,299793	0,223140	0,000000	0,522933
ул. Первомайская	54		Котельная №1	0,038350	0,028273	0,000000	0,066623
ул. Первомайская	56		Котельная №1	0,243000	0,313500	0,000000	0,556500
ул. Первомайская	58		Котельная №1	0,279630	0,110220	0,000000	0,389850
ул. Первомайская	58		Котельная №1	0,046885	0,000000	0,000000	0,046885
ул. Первомайская	60		Котельная №1	0,360000	0,318869	0,000000	0,678869
ул. Первомайская	60		Котельная №1	0,000000	0,004311	0,000000	0,004311
ул. Первомайская	60		Котельная №1	0,000000	0,006920	0,000000	0,006920
ул. Первомайская	60		Котельная №1	0,000000	0,009900	0,000000	0,009900
ул. Первомайская	62		Котельная №1	0,080740	0,060450	0,000000	0,141190
ул. Первомайская	62 "А"		Котельная №1	0,386086	0,272400	0,000000	0,658486
ул. Первомайская	62 "А"		Котельная №1	0,015630	0,005245	0,000000	0,020875
ул. Первомайская	64		Котельная №1	1,072475	1,067200	0,000000	2,139675
ул. Первомайская	64		Котельная №1	0,046000	0,000000	0,000000	0,046000
ул. Первомайская	64		Котельная №1	0,028000	0,000000	0,000000	0,028000
ул. Первомайская	64		Котельная №1	0,025249	0,010200	0,000000	0,035449
ул. Первомайская	64		Котельная №1	0,039033	0,000000	0,000000	0,039033
ул. Первомайская	64		Котельная №1	0,020785	0,007200	0,000000	0,027985
ул. Первомайская	64		Котельная №1	0,023170	0,000000	0,000000	0,023170
ул. Первомайская	64		Котельная №1	0,003555	0,000000	0,000000	0,003555
ул. Первомайская	64		Котельная №1	0,003467	0,000000	0,000000	0,003467
ул. Первомайская	64		Котельная №1	0,024403	0,000000	0,000000	0,024403
ул. Первомайская	64		Котельная №1	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Первомайская	7		Котельная №1	1,123449	0,629828	0,000000	1,753277

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Первомайская	9		Котельная №1	0,279650	0,260000	0,000000	0,539650
пр-кт Победы	100		Котельная №1	0,845214	1,034886	0,888492	2,768592
пр-кт Победы	101		Котельная №1	0,076340	0,000000	0,000000	0,076340
пр-кт Победы	102		Котельная №1	0,398830	0,364200	0,000000	0,763030
пр-кт Победы	102		Котельная №1	0,626344	0,201960	0,000000	0,828304
пр-кт Победы	102		Котельная №1	0,085100	0,155000	0,000000	0,240100
пр-кт Победы	102		Котельная №1	0,007674	0,000000	0,000000	0,007674
пр-кт Победы	102		Котельная №1	0,000000	0,003549	0,000000	0,003549
пр-кт Победы	102		Котельная №1	0,007703	0,004720	0,000000	0,012423
пр-кт Победы	102		Котельная №1	0,060240	0,007200	0,000000	0,067440
пр-кт Победы	102		Котельная №1	0,005680	0,004613	0,000000	0,010293
пр-кт Победы	102		Котельная №1	0,000000	0,004935	0,000000	0,004935
пр-кт Победы	102		Котельная №1	0,003565	0,000000	0,000000	0,003565
пр-кт Победы	103		Котельная №1	0,055339	0,000000	0,000000	0,055339
пр-кт Победы	104		Котельная №1	0,530883	0,258000	0,000000	0,788883
пр-кт Победы	104		Котельная №1	0,539000	0,258000	0,000000	0,797000
пр-кт Победы	104		Котельная №1	0,008450	0,006873	0,000000	0,015323
пр-кт Победы	104		Котельная №1	0,005667	0,006086	0,000000	0,011753
пр-кт Победы	105		Котельная №1	0,288000	0,150000	0,000000	0,438000
пр-кт Победы	105		Котельная №1	0,069000	0,000000	0,000000	0,069000
пр-кт Победы	105		Котельная №1	0,223000	0,000000	0,000000	0,223000
пр-кт Победы	106		Котельная №1	0,256343	0,472253	0,000000	0,728596
пр-кт Победы	107/1		Котельная №1	0,099013	0,013200	0,002016	0,114229
пр-кт Победы	107/1		Котельная №1	0,162224	0,000000	0,000000	0,162224
пр-кт Победы	107А		Котельная №1	0,225460	0,145000	0,016000	0,386460

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Победы	108		Котельная №1	0,336477	0,222400	0,000000	0,558877
пр-кт Победы	108		Котельная №1	0,007153	0,022000	0,000000	0,029153
пр-кт Победы	108		Котельная №1	0,002797	0,000000	0,000000	0,002797
пр-кт Победы	109		Котельная №1	0,507530	0,393400	0,000000	0,900930
пр-кт Победы	109		Котельная №1	0,015470	0,003600	0,000000	0,019070
пр-кт Победы	109		Котельная №1	0,015000	0,003000	0,000000	0,018000
пр-кт Победы	109		Котельная №1	0,004917	0,000000	0,000000	0,004917
пр-кт Победы	110		Котельная №1	0,401793	0,276250	0,000000	0,678043
пр-кт Победы	110		Котельная №1	0,007437	0,000000	0,000000	0,007437
пр-кт Победы	111		Котельная №1	0,405024	0,298800	0,000000	0,703824
пр-кт Победы	111		Котельная №1	0,040958	0,000000	0,000000	0,040958
пр-кт Победы	111		Котельная №1	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
пр-кт Победы	112		Котельная №1	0,284387	0,200455	0,000000	0,484842
пр-кт Победы	113		Котельная №1	0,372150	0,343000	0,000000	0,715150
пр-кт Победы	114		Котельная №1	0,298031	0,217000	0,000000	0,515031
пр-кт Победы	114		Котельная №1	0,007357	0,004400	0,000000	0,011757
пр-кт Победы	114		Котельная №1	0,000000	0,004613	0,000000	0,004613
пр-кт Победы	114		Котельная №1	0,002269	0,000000	0,000000	0,002269
пр-кт Победы	115		Котельная №1	1,192000	0,988800	0,000000	2,180800
пр-кт Победы	116		Котельная №1	0,393470	0,218932	0,000000	0,612402
пр-кт Победы	117		Котельная №1	0,584000	0,585600	0,000000	1,169600
пр-кт Победы	118		Котельная №1	0,604000	0,326000	0,000000	0,930000
пр-кт Победы	119		Котельная №1	0,853090	0,875500	0,000000	1,728590
пр-кт Победы	119		Котельная №1	0,004910	0,012000	0,000000	0,016910
пр-кт Победы	120		Котельная №1	0,239000	0,241000	0,000000	0,480000

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Победы	121		Котельная №1	0,190405	0,198675	0,000000	0,389080
пр-кт Победы	122		Котельная №1	0,869047	0,692800	0,000000	1,561847
пр-кт Победы	122		Котельная №1	0,010953	0,007200	0,000000	0,018153
пр-кт Победы	123		Котельная №1	0,354290	0,399000	0,000000	0,753290
пр-кт Победы	124		Котельная №1	0,243065	0,286200	0,000000	0,529265
пр-кт Победы	124А		Котельная №1	0,210267	0,153276	0,000000	0,363543
пр-кт Победы	125		Котельная №1	0,843394	0,759400	0,000000	1,602794
пр-кт Победы	125		Котельная №1	0,002290	0,004400	0,000000	0,006690
пр-кт Победы	125		Котельная №1	0,133343	0,000000	0,140000	0,273343
пр-кт Победы	125		Котельная №1	0,004263	0,004400	0,000000	0,008663
пр-кт Победы	125		Котельная №1	0,006420	0,005500	0,000000	0,011920
пр-кт Победы	125		Котельная №1	0,004150	0,000000	0,000000	0,004150
пр-кт Победы	125		Котельная №1	0,006993	0,004400	0,000000	0,011393
пр-кт Победы	125		Котельная №1	0,004840	0,002000	0,000000	0,006840
пр-кт Победы	125		Котельная №1	0,005290	0,006000	0,000000	0,011290
пр-кт Победы	125		Котельная №1	0,006880	0,003600	0,000000	0,010480
пр-кт Победы	125		Котельная №1	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
пр-кт Победы	125		Котельная №1	0,003163	0,003600	0,000000	0,006763
пр-кт Победы	126		Котельная №1	0,501780	0,350000	0,000000	0,851780
пр-кт Победы	126		Котельная №1	0,005720	0,000000	0,000000	0,005720
пр-кт Победы	126		Котельная №1	0,011450	0,000000	0,000000	0,011450
пр-кт Победы	126		Котельная №1	0,004045	0,000000	0,000000	0,004045
пр-кт Победы	127		Котельная №1	0,555988	0,409000	0,000000	0,964988
пр-кт Победы	127		Котельная №1	0,003864	0,000000	0,000000	0,003864
пр-кт Победы	127		Котельная №1	0,015818	0,000000	0,000000	0,015818

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Победы	127		Котельная №1	0,005997	0,027980	0,000000	0,033977
пр-кт Победы	127		Котельная №1	0,002381	0,000502	0,000000	0,002883
пр-кт Победы	127		Котельная №1	0,003388	0,000000	0,000000	0,003388
пр-кт Победы	127		Котельная №1	0,009760	0,020405	0,000000	0,030165
пр-кт Победы	128		Котельная №1	0,431382	0,484060	0,059119	0,974561
пр-кт Победы	129		Котельная №1	0,526000	0,409000	0,000000	0,935000
пр-кт Победы	129		Котельная №1	0,048956	0,000000	0,000000	0,048956
пр-кт Победы	129		Котельная №1	0,001786	0,000000	0,000000	0,001786
пр-кт Победы	129		Котельная №1	0,001786	0,000000	0,000000	0,001786
пр-кт Победы	130		Котельная №1	0,284069	0,224280	0,000000	0,508349
пр-кт Победы	130		Котельная №1	0,004768	0,004680	0,000000	0,009448
пр-кт Победы	131		Котельная №1	0,510890	0,411768	0,000000	0,922658
пр-кт Победы	131		Котельная №1	0,030095	0,003600	0,000000	0,033695
пр-кт Победы	131		Котельная №1	0,003000	0,003600	0,000000	0,006600
пр-кт Победы	131		Котельная №1	0,003490	0,000000	0,000000	0,003490
пр-кт Победы	131		Котельная №1	0,004400	0,007274	0,000000	0,011674
пр-кт Победы	131		Котельная №1	0,009530	0,003631	0,000000	0,013161
пр-кт Победы	131		Котельная №1	0,006931	0,006841	0,000000	0,013772
пр-кт Победы	131		Котельная №1	0,012300	0,006970	0,000000	0,019270
пр-кт Победы	131		Котельная №1	0,002207	0,016161	0,000000	0,018368
пр-кт Победы	131		Котельная №1	0,003790	0,005500	0,000000	0,009290
пр-кт Победы	131		Котельная №1	0,003850	0,003600	0,000000	0,007450
пр-кт Победы	132		Котельная №1	0,289105	0,223800	0,000000	0,512905
пр-кт Победы	133/19		Котельная №1	0,575320	0,583400	0,000000	1,158720
пр-кт Победы	133/19		Котельная №1	0,004200	0,001800	0,000000	0,006000

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Победы	133/19		Котельная №1	0,001500	0,000000	0,000000	0,001500
пр-кт Победы	133/19		Котельная №1	0,008900	0,003600	0,000000	0,012500
пр-кт Победы	133/19		Котельная №1	0,013680	0,019550	0,000000	0,033230
пр-кт Победы	133/19		Котельная №1	0,005180	0,013625	0,000000	0,018805
пр-кт Победы	133/19		Котельная №1	0,011327	0,005323	0,000000	0,016650
пр-кт Победы	133/19		Котельная №1	0,007268	0,004935	0,000000	0,012203
пр-кт Победы	133/19		Котельная №1	0,008700	0,001800	0,000000	0,010500
пр-кт Победы	134		Котельная №1	0,493849	0,418400	0,000000	0,912249
пр-кт Победы	134		Котельная №1	0,004536	0,003600	0,000000	0,008136
пр-кт Победы	134		Котельная №1	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
пр-кт Победы	85		Котельная №1	0,061555	0,000000	0,000000	0,061555
пр-кт Победы	85		Котельная №1	0,269338	0,000000	0,000000	0,269338
пр-кт Победы	85		Котельная №1	0,358836	0,000000	0,000000	0,358836
пр-кт Победы	85		Котельная №1	0,321750	0,000000	0,000000	0,321750
пр-кт Победы	85Г		Котельная №1	0,103300	0,018600	0,000000	0,121900
пр-кт Победы	89		Котельная №1	0,072000	0,010980	0,097700	0,180680
пр-кт Победы	91		Котельная №1	0,288435	0,166995	0,000000	0,455430
пр-кт Победы	93		Котельная №1	0,009800	0,027869	0,000000	0,037669
пр-кт Победы	93		Котельная №1	0,307054	0,000000	0,298541	0,605595
пр-кт Победы	93		Котельная №1	0,032498	0,000000	0,000000	0,032498
пр-кт Победы	93		Котельная №1	0,078930	0,000000	0,000000	0,078930
пр-кт Победы	93 "Б"		Котельная №1	0,089017	0,000000	0,000000	0,089017
пр-кт Победы	93Б		Котельная №1	0,079464	0,000000	0,000000	0,079464
пр-кт Победы	93В		Котельная №1	0,034756	0,000000	0,000000	0,034756
пр-кт Победы	94		Котельная №1	0,971000	0,801000	0,000000	1,772000

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Победы	94		Котельная №1	0,009000	0,008640	0,000000	0,017640
пр-кт Победы	94		Котельная №1	0,004200	0,000000	0,000000	0,004200
пр-кт Победы	94		Котельная №1	0,017700	0,003600	0,000000	0,021300
пр-кт Победы	94		Котельная №1	0,078775	0,004400	0,000000	0,083175
пр-кт Победы	94		Котельная №1	0,020354	0,005386	0,000000	0,025740
пр-кт Победы	95		Котельная №1	0,165000	0,035010	0,000000	0,200010
пр-кт Победы	95		Котельная №1	0,050944	0,000000	0,000000	0,050944
пр-кт Победы	95Б		Котельная №1	0,037732	0,000000	0,000000	0,037732
пр-кт Победы	97		Котельная №1	0,147230	0,219000	0,000000	0,366230
пр-кт Победы	97		Котельная №1	0,002877	0,000000	0,000000	0,002877
пр-кт Победы	97		Котельная №1	0,004249	0,005387	0,000000	0,009636
пр-кт Победы	97		Котельная №1	0,004623	0,007632	0,000000	0,012255
пр-кт Победы	97		Котельная №1	0,003900	0,000000	0,000000	0,003900
пр-кт Победы	99"В"		Котельная №1	0,024757	0,000000	0,000000	0,024757
ул. Портовая	52		Котельная №1	0,286550	0,203940	0,000000	0,490490
ул. Портовая	52	1	Котельная №1	0,705890	0,506880	0,000000	1,212770
ул. Портовая	60		Котельная №1	0,374790	0,220800	0,000000	0,595590
ул. Портовая	60	1	Котельная №1	0,304870	0,205200	0,000000	0,510070
ул. Свердлова	3		Котельная №1	0,003000	0,000000	0,000000	0,003000
ул. Суворова	2		Котельная №1	0,488940	0,370905	0,000000	0,859845
ул. Суворова	2А		Котельная №1	0,485420	0,364305	0,000000	0,849725
ул. Суворова	2А		Котельная №1	0,003520	0,004935	0,000000	0,008455
ул. Суворова	2Б		Котельная №1	0,977570	0,892280	0,000000	1,869850
ул. Суворова	2Б		Котельная №1	0,013150	0,009000	0,000000	0,022150
ул. Суворова	4		Котельная №1	0,239917	0,352478	0,207687	0,800082

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Суворова	4		Котельная №1	0,063000	0,000000	0,000000	0,063000
ул. Суворова	5		Котельная №1	0,342395	0,069058	0,067374	0,478827
ул. Суворова	6		Котельная №1	0,073630	0,067020	0,000000	0,140650
ул. Судостроительная	2"А"		Котельная №1	0,061493	0,000000	0,000000	0,061493
ул. Судостроительная	6		Котельная №1	0,096452	0,004428	0,000000	0,100880
ул. Судостроительная	6		Котельная №1	0,151502	0,004428	0,000000	0,155930
ул. Судостроительная	7		Котельная №1	0,011516	0,000260	0,000000	0,011776
ул. Судостроительная	7		Котельная №1	0,051470	0,318066	0,000000	0,369536
ул. Судостроительная	7		Котельная №1	0,064587	0,057794	0,000000	0,122381
ул. Судостроительная	7		Котельная №1	0,088587	0,083437	0,000000	0,172024
ул. Судостроительная	7		Котельная №1	0,106405	0,110595	0,000000	0,217000
ул. Судостроительная	7		Котельная №1	0,173682	0,002602	0,000000	0,176284
ул. Судостроительная	7		Котельная №1	0,231312	0,502589	0,000000	0,733901
ул. Судостроительная	7		Котельная №1	0,059056	0,000000	0,000000	0,059056
ул. Судостроительная	7		Котельная №1	0,053000	0,000000	0,000000	0,053000
ул. Судостроительная	7		Котельная №1	0,058417	0,000000	0,000000	0,058417
ул. Судостроительная	8А		Котельная №1	0,044360	0,015640	0,036000	0,096000
ул. Судостроительная	8А		Котельная №1	0,006600	0,000000	0,000000	0,006600
ул. Гоголя	43		Котельная №1	0,011680	0,000000	0,000000	0,011680
ул. Тимохина	1		Котельная №1	0,044414	0,000000	0,000000	0,044414
ул. Тимохина	10		Котельная №1	0,673580	0,490000	0,000000	1,163580
ул. Тимохина	10		Котельная №1	0,026420	0,015400	0,000000	0,041820
ул. Тимохина	12		Котельная №1	0,253900	0,316200	0,000000	0,570100
ул. Тимохина	12А		Котельная №1	0,859419	0,505800	0,000000	1,365219
ул. Тимохина	12Б		Котельная №1	0,036480	0,000000	0,000000	0,036480

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Тимохина	12Б		Котельная №1	0,022680	0,000000	0,000000	0,022680
ул. Тимохина	14		Котельная №1	0,528712	0,252400	0,000000	0,781112
ул. Тимохина	14		Котельная №1	0,004600	0,024200	0,000000	0,028800
ул. Тимохина	14А		Котельная №1	0,320000	0,385300	0,000000	0,705300
ул. Тимохина	14Б		Котельная №1	0,073946	0,009468	0,000000	0,083414
ул. Тимохина	15		Котельная №1	0,180800	0,118000	0,009000	0,307800
ул. Тимохина	15		Котельная №1	0,017200	0,000000	0,000000	0,017200
ул. Тимохина	16		Котельная №1	0,251270	0,231000	0,000000	0,482270
ул. Тимохина	18/32		Котельная №1	0,527000	0,399000	0,000000	0,926000
ул. Тимохина	18/32		Котельная №1	0,020045	0,023595	0,000000	0,043640
ул. Тимохина	20		Котельная №1	0,076454	0,118680	0,028330	0,223464
ул. Тимохина	3		Котельная №1	0,071060	0,000000	0,000000	0,071060
ул. Тимохина	4		Котельная №1	0,279650	0,356400	0,000000	0,636050
ул. Тимохина	6		Котельная №1	0,185565	0,290945	0,000000	0,476510
ул. Тимохина	7		Котельная №1	0,338305	0,771160	0,000000	1,109465
ул. Тимохина	7		Котельная №1	0,022270	0,004600	0,000000	0,026870
ул. Тимохина	7		Котельная №1	0,003686	0,000000	0,000000	0,003686
ул. Тимохина	7А		Котельная №1	0,311229	0,320034	0,000000	0,631263
ул. Тимохина	7Б		Котельная №1	0,092289	0,000000	0,000000	0,092289
ул. Тимохина	8		Котельная №1	0,550144	0,534600	0,000000	1,084744
ул. Тимохина	8А		Котельная №1	0,018940	0,000000	0,000000	0,018940
ул. Транспортная	83		Котельная №1	0,030860	0,316000	0,000000	0,346860
ул. Химиков	б/н		Котельная №1	0,061080	0,000000	0,000000	0,061080
ул. Химиков	10		Котельная №1	0,133800	0,000000	0,000000	0,133800
ул. Химиков	12		Котельная №1	1,000428	0,756000	0,000000	1,756428

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Химиков	12		Котельная №1	0,015929	0,008260	0,000000	0,024189
ул. Химиков	14		Котельная №1	0,343800	0,486400	0,000000	0,830200
ул. Химиков	14		Котельная №1	0,002000	0,007200	0,000000	0,009200
ул. Химиков	14		Котельная №1	0,018026	0,003600	0,000000	0,021626
ул. Химиков	14А		Котельная №1	0,253811	0,412215	0,000000	0,666026
ул. Химиков	16		Котельная №1	1,219980	1,468000	0,000000	2,687980
ул. Химиков	18		Котельная №1	0,672000	0,880000	0,000000	1,552000
ул. Химиков	20		Котельная №1	0,309800	0,243000	0,000000	0,552800
ул. Химиков	20А		Котельная №1	0,170200	0,223000	0,000000	0,393200
ул. Химиков	22		Котельная №1	0,262259	0,415400	0,000000	0,677659
ул. Химиков	22		Котельная №1	0,000741	0,003600	0,000000	0,004341
ул. Химиков	22А		Котельная №1	0,288300	0,230000	0,000000	0,518300
ул. Химиков	22А		Котельная №1	0,000000	0,004311	0,000000	0,004311
ул. Химиков	22А		Котельная №1	0,009642	0,000599	0,000000	0,010241
ул. Химиков	22А		Котельная №1	0,007242	0,000000	0,000000	0,007242
ул. Химиков	24		Котельная №1	0,276000	0,186000	0,000000	0,462000
ул. Химиков	24А		Котельная №1	0,276000	0,186000	0,000000	0,462000
ул. Химиков	24Б		Котельная №1	0,276000	0,186000	0,000000	0,462000
ул. Химиков	26		Котельная №1	0,604000	0,520000	0,000000	1,124000
ул. Химиков	26А		Котельная №1	0,604000	0,492000	0,000000	1,096000
ул. Химиков	28		Котельная №1	0,365111	0,332600	0,000000	0,697711
ул. Химиков	28		Котельная №1	0,024280	0,003975	0,000000	0,028255
ул. Химиков	30		Котельная №1	0,377350	0,338000	0,000000	0,715350
ул. Химиков	32		Котельная №1	0,239400	0,180000	0,000000	0,419400
ул. Химиков	32		Котельная №1	0,101740	0,047876	0,000000	0,149616

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Химиков	8		Котельная №1	0,116342	0,000000	0,000000	0,116342

Тепловые нагрузки потребителей, подключенных от котельной №2.

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Новая	1		Котельная №2	0,052000	0,000000	0,000000	0,052000
ул. Новая	10		Котельная №2	0,129600	0,059400	0,000000	0,189000
ул. Новая	10		Котельная №2	0,012600	0,000000	0,000000	0,012600
ул. Новая	10		Котельная №2	0,014420	0,006624	0,000000	0,021044
ул. Новая	11		Котельная №2	0,062400	0,045100	0,000000	0,107500
ул. Новая	12		Котельная №2	0,120800	0,047000	0,000000	0,167800
ул. Новая	14		Котельная №2	0,034700	0,015400	0,000000	0,050100
ул. Новая	15		Котельная №2	0,194000	0,021000	0,000000	0,215000
ул. Новая	16		Котельная №2	0,030100	0,015400	0,000000	0,045500
ул. Новая	18		Котельная №2	0,030100	0,016500	0,000000	0,046600
ул. Новая	20		Котельная №2	0,030100	0,016500	0,000000	0,046600
ул. Новая	21		Котельная №2	0,015000	0,003000	0,000000	0,018000
ул. Новая	23		Котельная №2	0,015400	0,000000	0,000000	0,015400
ул. Новая	24		Котельная №2	0,020800	0,012000	0,000000	0,032800
ул. Новая	25		Котельная №2	0,015400	0,010000	0,000000	0,025400
ул. Новая	26		Котельная №2	0,019300	0,009000	0,000000	0,028300
ул. Новая	27		Котельная №2	0,015700	0,003000	0,000000	0,018700
ул. Новая	28		Котельная №2	0,006800	0,000000	0,000000	0,006800

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Новая	29		Котельная №2	0,015600	0,009000	0,000000	0,024600
ул. Новая	3		Котельная №2	0,193800	0,117700	0,000000	0,311500
ул. Новая	31		Котельная №2	0,015600	0,004000	0,000000	0,019600
ул. Новая	33		Котельная №2	0,015000	0,004000	0,000000	0,019000
ул. Новая	34		Котельная №2	0,018200	0,005200	0,000000	0,023400
ул. Новая	35		Котельная №2	0,022300	0,001000	0,000000	0,023300
ул. Новая	36		Котельная №2	0,111347	0,070200	0,000000	0,181547
ул. Новая	37		Котельная №2	0,015400	0,001000	0,000000	0,016400
ул. Новая	39		Котельная №2	0,015400	0,004000	0,000000	0,019400
ул. Новая	5		Котельная №2	0,133200	0,085800	0,000000	0,219000
ул. Новая	58		Котельная №2	0,029534	0,068400	0,000000	0,097934
ул. Новая	6		Котельная №2	0,311900	0,112200	0,000000	0,424100
ул. Новая	7		Котельная №2	0,125400	0,063800	0,000000	0,189200
ул. Новая	7		Котельная №2	0,009466	0,000000	0,000000	0,009466
ул. Новая	7		Котельная №2	0,010865	0,018904	0,000000	0,029769
ул. Новая	7		Котельная №2	0,014281	0,006871	0,000000	0,021152
ул. Новая	7		Котельная №2	0,014282	0,006872	0,000000	0,021154
ул. Новая	8		Котельная №2	0,180400	0,188100	0,000000	0,368500
ул. Новая	9		Котельная №2	0,062400	0,045100	0,000000	0,107500
в районе д. Ирдоматка	Строение 19		Котельная №2	0,152198	0,000000	0,000000	0,152198
ул. Олимпийская	79		Котельная №2	0,025000	0,026000	0,000000	0,051000
ул. Олимпийская	79		Котельная №2	0,055342	0,000000	0,000000	0,055342
ул. Олимпийская	79		Котельная №2	0,061500	0,000000	0,000000	0,061500
ул. Архангельская	100		Котельная №2	0,597000	0,690000	0,000000	1,287000

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Архангельская	100		Котельная №2	0,101700	0,015000	0,000000	0,116700
ул. Архангельская	100		Котельная №2	0,009950	0,000000	0,000000	0,009950
ул. Архангельская	100		Котельная №2	0,101059	0,229200	0,000000	0,330259
ул. Архангельская	100		Котельная №2	0,008177	0,008800	0,000000	0,016977
ул. Архангельская	100Б		Котельная №2	0,257700	0,288000	0,000000	0,545700
ул. Архангельская	100Б		Котельная №2	0,089700	0,012000	0,000000	0,101700
ул. Архангельская	100Б		Котельная №2	0,003085	0,003230	0,000000	0,006315
ул. Архангельская	100Б		Котельная №2	0,005783	0,000000	0,000000	0,005783
ул. Архангельская	102		Котельная №2	0,344000	0,345000	0,000000	0,689000
ул. Архангельская	104		Котельная №2	0,223850	0,248000	0,000000	0,471850
ул. Архангельская	106		Котельная №2	0,203029	0,217000	0,000000	0,420029
ул. Архангельская	106		Котельная №2	0,000876	0,000000	0,000000	0,000876
ул. Архангельская	108		Котельная №2	0,317200	0,310000	0,000000	0,627200
ул. Архангельская	110		Котельная №2	0,280000	0,280000	0,000000	0,560000
ул. Архангельская	112		Котельная №2	0,237800	0,238000	0,000000	0,475800
ул. Архангельская	114		Котельная №2	0,237800	0,238000	0,000000	0,475800
ул. Архангельская	116		Котельная №2	0,182592	0,290945	0,000000	0,473537
ул. Архангельская	118		Котельная №2	0,204254	0,217000	0,000000	0,421254
ул. Архангельская	3		Котельная №2	0,412000	0,339400	0,000000	0,751400
ул. Архангельская	3		Котельная №2	0,006389	0,005323	0,000000	0,011712
ул. Архангельская	3		Котельная №2	0,014700	0,003600	0,000000	0,018300
ул. Архангельская	3		Котельная №2	0,025097	0,000000	0,000000	0,025097
ул. Архангельская	36		Котельная №2	0,279787	0,256400	0,000000	0,536187
ул. Архангельская	36		Котельная №2	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Архангельская	38		Котельная №2	0,502400	0,209000	0,000000	0,711400

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Архангельская	3А		Котельная №2	0,304778	0,295660	0,000000	0,600438
ул. Архангельская	3А		Котельная №2	0,082400	0,121600	0,084430	0,288430
ул. Архангельская	3А		Котельная №2	0,066880	0,000000	0,000000	0,066880
ул. Архангельская	3А		Котельная №2	0,009122	0,003600	0,000000	0,012722
ул. Архангельская	3А		Котельная №2	0,011795	0,006920	0,000000	0,018715
ул. Архангельская	3А		Котельная №2	0,009600	0,000000	0,000000	0,009600
ул. Архангельская	40		Котельная №2	0,280026	0,256400	0,000000	0,536426
ул. Архангельская	42		Котельная №2	0,280000	0,280000	0,000000	0,560000
ул. Архангельская	44		Котельная №2	0,427440	0,357000	0,000000	0,784440
ул. Архангельская	46		Котельная №2	0,672964	0,704811	0,000000	1,377775
ул. Архангельская	46		Котельная №2	0,351115	0,425033	0,000000	0,776148
ул. Архангельская	46		Котельная №2	0,089031	0,000000	0,000000	0,089031
ул. Архангельская	46А		Котельная №2	0,022827	0,006778	0,000000	0,029605
ул. Архангельская	46А		Котельная №2	0,018851	0,008640	0,000000	0,027491
ул. Архангельская	46А		Котельная №2	0,068835	0,040385	0,000000	0,109220
ул. Архангельская	46А		Котельная №2	0,012400	0,003600	0,000000	0,016000
ул. Архангельская	48		Котельная №2	0,451177	0,253328	0,000000	0,704505
ул. Архангельская	48А		Котельная №2	0,502400	0,209000	0,000000	0,711400
ул. Архангельская	5		Котельная №2	0,282506	0,260000	0,000000	0,542506
ул. Архангельская	50		Котельная №2	0,404102	0,346054	0,000000	0,750156
ул. Архангельская	52		Котельная №2	0,272160	0,282000	0,000000	0,554160
ул. Архангельская	54		Котельная №2	0,189039	0,497755	0,000000	0,686794
ул. Архангельская	56		Котельная №2	0,224300	0,219600	0,000000	0,443900
ул. Архангельская	58		Котельная №2	0,222873	0,246807	0,000000	0,469680
ул. Архангельская	5А		Котельная №2	0,280900	0,260000	0,000000	0,540900

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Архангельская	5Б		Котельная №2	0,211579	0,418840	0,000000	0,630419
ул. Архангельская	60		Котельная №2	0,316508	0,170370	0,000000	0,486878
ул. Архангельская	62		Котельная №2	0,712242	0,722800	0,000000	1,435042
ул. Архангельская	62		Котельная №2	0,014506	0,009180	0,000000	0,023686
ул. Архангельская	62		Котельная №2	0,002914	0,006920	0,000000	0,009834
ул. Архангельская	62		Котельная №2	0,010830	0,000000	0,000000	0,010830
ул. Архангельская	62		Котельная №2	0,040448	0,077607	0,000000	0,118055
ул. Архангельская	62		Котельная №2	0,010488	0,001003	0,000000	0,011491
ул. Архангельская	62		Котельная №2	0,034267	0,031440	0,000000	0,065707
ул. Архангельская	62		Котельная №2	0,004705	0,000615	0,000000	0,005320
ул. Архангельская	62		Котельная №2	0,010759	0,002865	0,000000	0,013624
ул. Архангельская	62		Котельная №2	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Архангельская	62		Котельная №2	0,003339	0,000000	0,000000	0,003339
ул. Архангельская	62		Котельная №2	0,019968	0,010200	0,000000	0,030168
ул. Архангельская	62		Котельная №2	0,006918	0,000000	0,000000	0,006918
ул. Архангельская	62		Котельная №2	0,000000	0,006920	0,000000	0,006920
ул. Архангельская	62		Котельная №2	0,000000	0,023065	0,000000	0,023065
ул. Архангельская	64		Котельная №2	0,427440	0,436800	0,000000	0,864240
ул. Архангельская	66		Котельная №2	0,193810	0,209400	0,000000	0,403210
ул. Архангельская	68		Котельная №2	0,984942	0,792600	0,000000	1,777542
ул. Архангельская	68		Котельная №2	0,009239	0,000000	0,000000	0,009239
ул. Архангельская	68		Котельная №2	0,005330	0,000000	0,000000	0,005330
ул. Архангельская	68		Котельная №2	0,004689	0,000000	0,000000	0,004689
ул. Архангельская	68		Котельная №2	0,005436	0,000000	0,000000	0,005436
ул. Архангельская	68		Котельная №2	0,000000	0,013744	0,000000	0,013744

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Архангельская	7		Котельная №2	0,339400	0,243000	0,000000	0,582400
ул. Архангельская	7		Котельная №2	0,125699	0,013839	0,000000	0,139538
ул. Архангельская	70		Котельная №2	0,217521	0,109460	0,203704	0,530685
ул. Архангельская	70Б		Котельная №2	0,183929	0,116820	0,063749	0,364498
ул. Архангельская	72		Котельная №2	0,502400	0,365000	0,000000	0,867400
ул. Архангельская	74		Котельная №2	0,502400	0,209000	0,000000	0,711400
ул. Архангельская	76		Котельная №2	0,569498	0,438000	0,000000	1,007498
ул. Архангельская	78		Котельная №2	0,101920	0,119350	0,000000	0,221270
ул. Архангельская	78		Котельная №2	0,016590	0,032436	0,000000	0,049026
ул. Архангельская	78		Котельная №2	0,016704	0,007097	0,000000	0,023801
ул. Архангельская	78		Котельная №2	0,002579	0,007020	0,000000	0,009599
ул. Архангельская	78		Котельная №2	0,003142	0,007200	0,000000	0,010342
ул. Архангельская	7А		Котельная №2	0,338155	0,235800	0,000000	0,573955
ул. Архангельская	7А		Котельная №2	0,023704	0,000000	0,000000	0,023704
ул. Архангельская	7А		Котельная №2	0,010650	0,000000	0,000000	0,010650
ул. Архангельская	7А		Котельная №2	0,000000	0,005323	0,000000	0,005323
ул. Архангельская	7А		Котельная №2	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Архангельская	7Б		Котельная №2	0,158930	0,190000	0,000000	0,348930
ул. Архангельская	80		Котельная №2	0,632000	0,561600	0,000000	1,193600
ул. Архангельская	80		Котельная №2	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Архангельская	80		Котельная №2	0,005698	0,000000	0,000000	0,005698
ул. Архангельская	80		Котельная №2	0,049951	0,003600	0,000000	0,053551
ул. Архангельская	80		Котельная №2	0,028280	0,003600	0,000000	0,031880
ул. Архангельская	80		Котельная №2	0,100000	0,003600	0,000000	0,103600
ул. Архангельская	86		Котельная №2	0,186000	0,198000	0,000000	0,384000

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Архангельская	88		Котельная №2	0,186000	0,256200	0,000000	0,442200
ул. Архангельская	9		Котельная №2	0,358460	0,306500	0,000000	0,664960
ул. Архангельская	9		Котельная №2	0,019751	0,007920	0,000000	0,027671
ул. Архангельская	9		Котельная №2	0,015765	0,000000	0,000000	0,015765
ул. Архангельская	9		Котельная №2	0,005853	0,006086	0,000000	0,011939
ул. Архангельская	92		Котельная №2	0,128000	0,085000	0,000000	0,213000
ул. Архангельская	92		Котельная №2	0,000000	0,002360	0,000000	0,002360
ул. Архангельская	94		Котельная №2	0,145800	0,127800	0,000000	0,273600
ул. Архангельская	94		Котельная №2	0,004865	0,000000	0,000000	0,004865
ул. Архангельская	96		Котельная №2	0,280000	0,345000	0,000000	0,625000
ул. Архангельская	9А		Котельная №2	0,330980	0,226000	0,000000	0,556980
ул. Архангельская	9А		Котельная №2	0,026600	0,026600	0,000000	0,053200
ул. Архангельская	9А		Котельная №2	0,013920	0,009475	0,000000	0,023395
ул. Архангельская	9А		Котельная №2	0,015626	0,000000	0,000000	0,015626
ул. Архангельская	9А		Котельная №2	0,026486	0,007292	0,000000	0,033778
ул. Архангельская	9А		Котельная №2	0,037738	0,012547	0,000000	0,050285
ул. Безымянная	10		Котельная №2	0,021140	0,000000	0,000000	0,021140
ул. Безымянная	10		Котельная №2	0,071800	0,000000	0,000000	0,071800
ул. Безымянная	10		Котельная №2	0,115000	0,000000	0,000000	0,115000
ул. Безымянная	12		Котельная №2	0,020077	0,000000	0,000000	0,020077
ул. Безымянная	18		Котельная №2	0,011704	0,000000	0,000000	0,011704
ул. Безымянная	2		Котельная №2	0,015645	0,000000	0,000000	0,015645
ул. Безымянная	2		Котельная №2	0,025255	0,000000	0,000000	0,025255
ул. Безымянная	2		Котельная №2	0,032915	0,000000	0,000000	0,032915
ул. Безымянная	3		Котельная №2	0,085000	0,000000	0,000000	0,085000

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Безымянная	3		Котельная №2	0,154000	0,000000	0,000000	0,154000
ул. Безымянная	3		Котельная №2	0,112000	0,210000	0,000000	0,322000
ул. Безымянная	3		Котельная №2	0,026400	0,000000	0,000000	0,026400
ул. Безымянная	4А		Котельная №2	0,032008	0,000000	0,000000	0,032008
ул. Безымянная	4А		Котельная №2	0,043882	0,000000	0,000000	0,043882
ул. Безымянная	4В		Котельная №2	0,031357	0,000000	0,000000	0,031357
ул. Безымянная	6		Котельная №2	0,033034	0,000000	0,000000	0,033034
ул. Безымянная	б/н		Котельная №2	0,108700	0,000000	0,000000	0,108700
ул. Белинского	б/н		Котельная №2	0,035000	0,000000	0,000000	0,035000
ул. Белинского	39		Котельная №2	0,266910	0,226900	0,000000	0,493810
ул. Белинского	39		Котельная №2	0,032050	0,003549	0,000000	0,035599
ул. Белинского	41		Котельная №2	0,409125	0,298800	0,000000	0,707925
ул. Белинского	43		Котельная №2	0,279650	0,260000	0,000000	0,539650
ул. Белинского	43		Котельная №2	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Белинского	45		Котельная №2	0,279650	0,260000	0,000000	0,539650
ул. Белинского	45		Котельная №2	0,020279	0,000563	0,000000	0,020842
ул. Ком.Белова	б/н		Котельная №2	0,551400	0,545000	0,000000	1,096400
ул. Ком.Белова	1		Котельная №2	0,768193	0,786000	0,000000	1,554193
ул. Ком.Белова	11		Котельная №2	0,298745	0,188600	0,000000	0,487345
ул. Ком.Белова	15		Котельная №2	0,298745	0,194000	0,000000	0,492745
ул. Ком.Белова	25		Котельная №2	0,277112	0,260000	0,000000	0,537112
ул. Ком.Белова	25		Котельная №2	0,000000	0,003600	0,000000	0,003600
ул. Ком.Белова	29		Котельная №2	0,075044	0,000000	0,000000	0,075044
ул. Ком.Белова	29		Котельная №2	0,002385	0,000000	0,000000	0,002385
ул. Ком.Белова	29		Котельная №2	0,001110	0,000000	0,000000	0,001110

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Ком.Белова	29		Котельная №2	0,003569	0,000000	0,000000	0,003569
ул. Ком.Белова	29		Котельная №2	0,002175	0,000000	0,000000	0,002175
ул. Ком.Белова	29		Котельная №2	0,002318	0,000000	0,000000	0,002318
ул. Ком.Белова	29		Котельная №2	0,003159	0,000000	0,000000	0,003159
ул. Ком.Белова	29		Котельная №2	0,001024	0,000000	0,000000	0,001024
ул. Ком.Белова	29		Котельная №2	0,003028	0,000000	0,000000	0,003028
ул. Ком.Белова	29		Котельная №2	0,002459	0,000000	0,000000	0,002459
ул. Ком.Белова	29		Котельная №2	0,002459	0,000000	0,000000	0,002459
ул. Ком.Белова	29		Котельная №2	0,002495	0,000000	0,000000	0,002495
ул. Ком.Белова	29		Котельная №2	0,003569	0,000000	0,000000	0,003569
ул. Ком.Белова	29		Котельная №2	0,019005	0,000000	0,075680	0,094685
ул. Ком.Белова	29А		Котельная №2	0,000873	0,004935	0,000000	0,005808
ул. Ком.Белова	29А		Котельная №2	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Ком.Белова	29А		Котельная №2	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Ком.Белова	29А		Котельная №2	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Ком.Белова	29А		Котельная №2	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Ком.Белова	29А		Котельная №2	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Ком.Белова	29Б		Котельная №2	0,117000	0,172200	0,000000	0,289200
ул. Ком.Белова	29Б		Котельная №2	0,013360	0,008472	0,000000	0,021832
ул. Ком.Белова	3		Котельная №2	0,423810	0,345030	0,000000	0,768840
ул. Ком.Белова	35		Котельная №2	0,045607	0,000000	0,000000	0,045607
ул. Ком.Белова	35В		Котельная №2	0,016959	0,000000	0,000000	0,016959
ул. Ком.Белова	36		Котельная №2	0,178985	0,000000	0,000000	0,178985
ул. Ком.Белова	38		Котельная №2	0,542174	0,178283	0,000000	0,720457
ул. Ком.Белова	38		Котельная №2	0,141478	0,199991	0,105000	0,446469
ул. Ком.Белова	38		Котельная №2	0,007838	0,000000	0,000000	0,007838

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Ком.Белова	39		Котельная №2	0,609880	0,623836	0,000000	1,233716
ул. Ком.Белова	40		Котельная №2	0,757788	0,254902	0,994360	2,007050
ул. Ком.Белова	40		Котельная №2	0,155092	0,000000	0,124000	0,279092
ул. Ком.Белова	41		Котельная №2	0,335460	0,244800	0,000000	0,580260
ул. Ком.Белова	44		Котельная №2	0,041000	0,146000	0,131000	0,318000
ул. Ком.Белова	44		Котельная №2	0,083200	0,305000	0,103400	0,491600
ул. Ком.Белова	44		Котельная №2	0,203034	0,418864	0,144428	0,766326
ул. Ком.Белова	44		Котельная №2	0,006000	0,000000	0,000000	0,006000
ул. Ком.Белова	44		Котельная №2	0,282773	0,000000	0,182960	0,465733
ул. Ком.Белова	44		Котельная №2	0,227078	0,000000	0,171134	0,398212
ул. Ком.Белова	44		Котельная №2	0,069352	0,000000	0,000000	0,069352
ул. Ком.Белова	44		Котельная №2	0,005945	0,000000	0,000000	0,005945
ул. Ком.Белова	46		Котельная №2	0,488940	0,426870	0,000000	0,915810
ул. Ком.Белова	46А		Котельная №2	0,468300	0,362880	0,000000	0,831180
ул. Ком.Белова	46А		Котельная №2	0,003920	0,006026	0,000000	0,009946
ул. Ком.Белова	46Б		Котельная №2	0,477280	0,419070	0,000000	0,896350
ул. Ком.Белова	46Б		Котельная №2	0,011660	0,007800	0,000000	0,019460
ул. Ком.Белова	48		Котельная №2	0,012711	0,004723	0,000000	0,017434
ул. Ком.Белова	48		Котельная №2	0,344039	0,910831	0,000000	1,254870
ул. Ком.Белова	49		Котельная №2	0,182629	0,117040	0,000000	0,299669
ул. Ком.Белова	49		Котельная №2	0,002700	0,005400	0,000000	0,008100
ул. Ком.Белова	49А		Котельная №2	0,402245	0,324000	0,000000	0,726245
ул. Ком.Белова	5		Котельная №2	0,199359	0,186975	0,000000	0,386334
ул. Ком.Белова	51		Котельная №2	0,534355	0,108338	0,000000	0,642693
ул. К.Беляева	1/84		Котельная №2	0,265692	0,268620	0,000000	0,534312

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. К.Беляева	1/84		Котельная №2	0,011415	0,017600	0,000000	0,029015
ул. К.Беляева	1/84		Котельная №2	0,009763	0,000000	0,000000	0,009763
ул. К.Беляева	1/84		Котельная №2	0,016469	0,007966	0,000000	0,024435
ул. К.Беляева	10		Котельная №2	0,280000	0,345000	0,000000	0,625000
ул. К.Беляева	102		Котельная №2	0,025294	0,026190	0,000000	0,051484
ул. К.Беляева	104		Котельная №2	0,046756	0,048263	0,000000	0,095019
ул. К.Беляева	11		Котельная №2	0,127700	0,211400	0,000000	0,339100
ул. К.Беляева	11		Котельная №2	0,017101	0,000000	0,000000	0,017101
ул. К.Беляева	11		Котельная №2	0,060000	0,033495	0,000000	0,093495
ул. К.Беляева	112		Котельная №2	0,070960	0,000000	0,000000	0,070960
ул. К.Беляева	12		Котельная №2	0,317200	0,310000	0,000000	0,627200
ул. К.Беляева	13		Котельная №2	0,076577	0,210800	0,000000	0,287377
ул. К.Беляева	13		Котельная №2	0,000000	0,050834	0,000000	0,050834
ул. К.Беляева	13		Котельная №2	0,009650	0,007860	0,000000	0,017510
ул. К.Беляева	13		Котельная №2	0,028510	0,015600	0,000000	0,044110
ул. К.Беляева	13		Котельная №2	0,000000	0,021291	0,000000	0,021291
ул. К.Беляева	13		Котельная №2	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. К.Беляева	13		Котельная №2	0,009650	0,007860	0,000000	0,017510
ул. К.Беляева	14		Котельная №2	0,195614	0,152994	0,000000	0,348608
ул. К.Беляева	15		Котельная №2	0,205404	0,275600	0,000000	0,481004
ул. К.Беляева	15		Котельная №2	0,051856	0,017200	0,000000	0,069056
ул. К.Беляева	15		Котельная №2	0,075166	0,012708	0,000000	0,087874
ул. К.Беляева	16		Котельная №2	0,401795	0,209507	0,163678	0,774980
ул. К.Беляева	16А		Котельная №2	0,065996	0,000000	0,000000	0,065996
ул. К.Беляева	17		Котельная №2	0,345100	0,344000	0,000000	0,689100

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. К.Беляева	18		Котельная №2	0,344000	0,345100	0,000000	0,689100
ул. К.Беляева	19		Котельная №2	0,345100	0,344000	0,000000	0,689100
ул. К.Беляева	2		Котельная №2	0,585000	0,338000	0,000000	0,923000
ул. К.Беляева	2		Котельная №2	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. К.Беляева	2		Котельная №2	0,016150	0,000000	0,000000	0,016150
ул. К.Беляева	2		Котельная №2	0,025560	0,008260	0,000000	0,033820
ул. К.Беляева	2		Котельная №2	0,006160	0,003600	0,000000	0,009760
ул. К.Беляева	2/82		Котельная №2	0,178560	0,222400	0,000000	0,400960
ул. К.Беляева	2/82		Котельная №2	0,028281	0,000000	0,000000	0,028281
ул. К.Беляева	2/82		Котельная №2	0,018612	0,006873	0,000000	0,025485
ул. К.Беляева	2/82		Котельная №2	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. К.Беляева	20		Котельная №2	0,147380	0,073000	0,292240	0,512620
ул. К.Беляева	20А		Котельная №2	0,009500	0,003600	0,000000	0,013100
ул. К.Беляева	20А		Котельная №2	0,005636	0,000000	0,000000	0,005636
ул. К.Беляева	20А		Котельная №2	0,009500	0,000000	0,000000	0,009500
ул. К.Беляева	20А		Котельная №2	0,018000	0,000000	0,000000	0,018000
ул. К.Беляева	20А		Котельная №2	0,009500	0,000000	0,000000	0,009500
ул. К.Беляева	21		Котельная №2	0,257216	0,199070	0,000000	0,456286
ул. К.Беляева	21		Котельная №2	0,015992	0,003600	0,000000	0,019592
ул. К.Беляева	21		Котельная №2	0,015507	0,000000	0,000000	0,015507
ул. К.Беляева	21		Котельная №2	0,014593	0,000504	0,000000	0,015097
ул. К.Беляева	21		Котельная №2	0,007518	0,001003	0,000000	0,008521
ул. К.Беляева	21		Котельная №2	0,016164	0,020376	0,000000	0,036540
ул. К.Беляева	21		Котельная №2	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. К.Беляева	21		Котельная №2	0,011150	0,000000	0,000000	0,011150

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. К.Беляева	21		Котельная №2	0,015840	0,011977	0,000000	0,027817
ул. К.Беляева	22		Котельная №2	0,171280	0,275062	0,000000	0,446342
ул. К.Беляева	23		Котельная №2	0,317200	0,310000	0,000000	0,627200
ул. К.Беляева	24		Котельная №2	0,321791	0,176850	0,000000	0,498641
ул. К.Беляева	24		Котельная №2	0,010134	0,000000	0,000000	0,010134
ул. К.Беляева	25		Котельная №2	0,207000	0,369600	0,000000	0,576600
ул. К.Беляева	26		Котельная №2	0,330000	0,373800	0,000000	0,703800
ул. К.Беляева	27		Котельная №2	0,211900	0,364665	0,000000	0,576565
ул. К.Беляева	27		Котельная №2	0,000000	0,004311	0,000000	0,004311
ул. К.Беляева	27		Котельная №2	0,000000	0,004935	0,000000	0,004935
ул. К.Беляева	27		Котельная №2	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. К.Беляева	28		Котельная №2	0,186000	0,198000	0,000000	0,384000
ул. К.Беляева	29		Котельная №2	0,588540	0,309800	0,000000	0,898340
ул. К.Беляева	29		Котельная №2	0,008338	0,000000	0,000000	0,008338
ул. К.Беляева	29		Котельная №2	0,026655	0,000000	0,000000	0,026655
ул. К.Беляева	29		Котельная №2	0,040300	0,000000	0,000000	0,040300
ул. К.Беляева	29		Котельная №2	0,089250	0,021251	0,000000	0,110501
ул. К.Беляева	2А		Котельная №2	0,175510	0,131400	0,000000	0,306910
ул. К.Беляева	2Б		Котельная №2	0,349780	0,310000	0,000000	0,659780
ул. К.Беляева	3		Котельная №2	0,383871	0,379400	0,000000	0,763271
ул. К.Беляева	3		Котельная №2	0,007700	0,006920	0,000000	0,014620
ул. К.Беляева	30		Котельная №2	0,405615	0,356000	0,000000	0,761615
ул. К.Беляева	30		Котельная №2	0,021560	0,012432	0,000000	0,033992
ул. К.Беляева	30		Котельная №2	0,001780	0,004731	0,000000	0,006511
ул. К.Беляева	30		Котельная №2	0,004488	0,006026	0,000000	0,010514

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. К.Беляева	31		Котельная №2	0,317200	0,373800	0,000000	0,691000
ул. К.Беляева	32		Котельная №2	0,521572	0,458373	0,000000	0,979945
ул. К.Беляева	32		Котельная №2	0,020187	0,013097	0,000000	0,033284
ул. К.Беляева	32		Котельная №2	0,004267	0,004582	0,000000	0,008849
ул. К.Беляева	32		Котельная №2	0,036716	0,009510	0,082300	0,128526
ул. К.Беляева	33		Котельная №2	0,199496	0,083739	0,000000	0,283235
ул. К.Беляева	34		Котельная №2	0,286870	0,280000	0,000000	0,566870
ул. К.Беляева	35		Котельная №2	0,317200	0,310000	0,000000	0,627200
ул. К.Беляева	36		Котельная №2	0,286870	0,280000	0,000000	0,566870
ул. К.Беляева	38		Котельная №2	0,235000	0,195100	0,000000	0,430100
ул. К.Беляева	38		Котельная №2	0,001100	0,007200	0,000000	0,008300
ул. К.Беляева	39		Котельная №2	0,284280	0,260000	0,000000	0,544280
ул. К.Беляева	39		Котельная №2	0,008275	0,003600	0,000000	0,011875
ул. К.Беляева	39		Котельная №2	0,000000	0,000517	0,000000	0,000517
ул. К.Беляева	4		Котельная №2	0,257805	0,040753	0,000000	0,298558
ул. К.Беляева	4		Котельная №2	0,045171	0,000000	0,000000	0,045171
ул. К.Беляева	40		Котельная №2	0,222000	0,200500	0,000000	0,422500
ул. К.Беляева	40		Котельная №2	0,001350	0,003600	0,000000	0,004950
ул. К.Беляева	41		Котельная №2	0,281640	0,260000	0,000000	0,541640
ул. К.Беляева	41		Котельная №2	0,000000	0,003600	0,000000	0,003600
ул. К.Беляева	42		Котельная №2	0,159400	0,159000	0,000000	0,318400
ул. К.Беляева	42А		Котельная №2	0,154677	0,097585	0,000000	0,252262
ул. К.Беляева	43		Котельная №2	0,188300	0,309700	0,000000	0,498000
ул. К.Беляева	43		Котельная №2	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. К.Беляева	43		Котельная №2	0,027760	0,000000	0,000000	0,027760

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. К.Беляева	44		Котельная №2	0,238840	0,207000	0,000000	0,445840
ул. К.Беляева	44		Котельная №2	0,042760	0,000000	0,000000	0,042760
ул. К.Беляева	44А		Котельная №2	0,289747	0,276000	0,000000	0,565747
ул. К.Беляева	44А		Котельная №2	0,000000	0,004613	0,000000	0,004613
ул. К.Беляева	44А		Котельная №2	0,009942	0,017298	0,000000	0,027240
ул. К.Беляева	45		Котельная №2	0,330310	0,286470	0,000000	0,616780
ул. К.Беляева	46		Котельная №2	0,207372	0,199000	0,000000	0,406372
ул. К.Беляева	46		Котельная №2	0,000000	0,003600	0,000000	0,003600
ул. К.Беляева	46А		Котельная №2	0,539655	0,468000	0,000000	1,007655
ул. К.Беляева	46А		Котельная №2	0,025900	0,007200	0,000000	0,033100
ул. К.Беляева	48		Котельная №2	0,544097	0,139050	0,000000	0,683147
ул. К.Беляева	49		Котельная №2	0,253562	0,530541	0,090875	0,874978
ул. К.Беляева	4А		Котельная №2	0,324050	0,196900	0,000000	0,520950
ул. К.Беляева	4А		Котельная №2	0,002555	0,003280	0,000000	0,005835
ул. К.Беляева	4Б		Котельная №2	0,030277	0,000000	0,000000	0,030277
ул. К.Беляева	5		Котельная №2	0,107228	0,290708	0,000000	0,397936
ул. К.Беляева	50/37		Котельная №2	0,255350	0,237900	0,000000	0,493250
ул. К.Беляева	51		Котельная №2	0,726218	0,638000	0,000000	1,364218
ул. К.Беляева	51		Котельная №2	0,113500	0,045000	0,070250	0,228750
ул. К.Беляева	51		Котельная №2	0,003494	0,000000	0,000000	0,003494
ул. К.Беляева	53		Котельная №2	0,234980	0,283000	0,000000	0,517980
ул. К.Беляева	53А		Котельная №2	0,186050	0,132700	0,000000	0,318750
ул. К.Беляева	53Б		Котельная №2	0,158000	0,240000	0,000000	0,398000
ул. К.Беляева	55		Котельная №2	0,340173	0,253530	0,000000	0,593703
ул. К.Беляева	57		Котельная №2	0,234147	0,290943	0,000000	0,525090

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. К.Беляева	59		Котельная №2	0,215000	0,125500	0,000000	0,340500
ул. К.Беляева	6		Котельная №2	0,317200	0,356400	0,000000	0,673600
ул. К.Беляева	6		Котельная №2	0,006955	0,004311	0,000000	0,011266
ул. К.Беляева	67		Котельная №2	0,458376	0,336350	0,000000	0,794726
ул. К.Беляева	67		Котельная №2	0,009800	0,003600	0,000000	0,013400
ул. К.Беляева	67		Котельная №2	0,000000	0,007200	0,000000	0,007200
ул. К.Беляева	69		Котельная №2	0,090000	0,145500	0,244100	0,479600
ул. К.Беляева	7		Котельная №2	0,186000	0,257000	0,000000	0,443000
ул. К.Беляева	71		Котельная №2	0,701308	0,532740	0,000000	1,234048
ул. К.Беляева	71А		Котельная №2	0,259000	0,284400	0,000000	0,543400
ул. К.Беляева	71А		Котельная №2	0,001793	0,004613	0,000000	0,006406
ул. К.Беляева	73		Котельная №2	0,314070	0,360000	0,000000	0,674070
ул. К.Беляева	73		Котельная №2	0,062180	0,005890	0,000000	0,068070
ул. К.Беляева	73		Котельная №2	0,009119	0,012785	0,000000	0,021904
ул. К.Беляева	75		Котельная №2	0,343071	0,373000	0,000000	0,716071
ул. К.Беляева	8		Котельная №2	0,280000	0,280000	0,000000	0,560000
ул. К.Беляева	80		Котельная №2	0,091550	0,110000	0,000000	0,201550
ул. К.Беляева	82		Котельная №2	0,107865	0,128570	0,000000	0,236435
ул. К.Беляева	84		Котельная №2	0,053500	0,075200	0,000000	0,128700
ул. К.Беляева	86		Котельная №2	0,053500	0,075200	0,000000	0,128700
ул. К.Беляева	88		Котельная №2	0,053500	0,075200	0,000000	0,128700
ул. К.Беляева	9		Котельная №2	0,302936	0,312000	0,000000	0,614936
ул. К.Беляева	9		Котельная №2	0,003530	0,006026	0,000000	0,009556
ул. К.Беляева	90		Котельная №2	0,053500	0,075200	0,000000	0,128700
ул. К.Беляева	92		Котельная №2	0,086295	0,032400	0,000000	0,118695

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Боршодская	б/н		Котельная №2	0,025200	0,000000	0,000000	0,025200
ул. Боршодская	14		Котельная №2	0,316571	0,314200	0,000000	0,630771
ул. Боршодская	14		Котельная №2	0,015795	0,000000	0,000000	0,015795
ул. Боршодская	16		Котельная №2	0,280000	0,280000	0,000000	0,560000
ул. Боршодская	18		Котельная №2	0,319800	0,280000	0,000000	0,599800
ул. Боршодская	20		Котельная №2	0,317000	0,310000	0,000000	0,627000
ул. Боршодская	22		Котельная №2	0,280000	0,280000	0,000000	0,560000
ул. Боршодская	24		Котельная №2	0,280000	0,280000	0,000000	0,560000
ул. Боршодская	26		Котельная №2	0,186000	0,198000	0,000000	0,384000
ул. Боршодская	28		Котельная №2	0,300300	0,248820	0,000000	0,549120
ул. Боршодская	30		Котельная №2	0,160000	0,170400	0,000000	0,330400
ул. Боршодская	30		Котельная №2	0,059895	0,026205	0,000000	0,086100
ул. Боршодская	32		Котельная №2	0,160000	0,170400	0,000000	0,330400
ул. Боршодская	32		Котельная №2	0,060250	0,085000	0,000000	0,145250
ул. Боршодская	32А		Котельная №2	0,102406	0,000000	0,000000	0,102406
ул. Боршодская	34		Котельная №2	0,175860	0,189743	0,000000	0,365603
ул. Боршодская	36		Котельная №2	0,280000	0,280000	0,000000	0,560000
ул. Боршодская	36А		Котельная №2	0,057000	0,000000	0,000000	0,057000
ул. Боршодская	38		Котельная №2	0,280000	0,280000	0,000000	0,560000
ул. Боршодская	40		Котельная №2	0,053318	0,000000	0,000000	0,053318
ул. Боршодская	40		Котельная №2	0,083473	0,054839	0,000000	0,138312
ул. Боршодская	40		Котельная №2	0,080310	0,000000	0,000000	0,080310
ул. Боршодская	42		Котельная №2	0,004400	0,000000	0,000000	0,004400
ул. Боршодская	46		Котельная №2	0,075505	0,000000	0,000000	0,075505
ул. Боршодская	46		Котельная №2	0,089535	0,000000	0,000000	0,089535

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Боршодская	46		Котельная №2	0,094013	0,000000	0,000000	0,094013
ул. Боршодская	46		Котельная №2	0,114295	0,000000	0,000000	0,114295
ул. Боршодская	48		Котельная №2	0,006220	0,000000	0,000000	0,006220
ул. Боршодская	48		Котельная №2	0,023739	0,000000	0,000000	0,023739
ул. Боршодская	48		Котельная №2	0,026545	0,012650	0,000000	0,039195
ул. Боршодская	48		Котельная №2	0,066684	0,000000	0,000000	0,066684
ул. Боршодская	48		Котельная №2	0,006826	0,000000	0,000000	0,006826
ул. Боршодская	48		Котельная №2	0,012138	0,000000	0,000000	0,012138
ул. Боршодская	48 стр. 1		Котельная №2	0,035000	0,090000	0,000000	0,125000
ул. Боршодская	48Г		Котельная №2	0,108269	0,000000	0,000000	0,108269
ул. Боршодская	50		Котельная №2	0,104277	0,000000	0,000000	0,104277
ул. Боршодская	50		Котельная №2	0,108963	0,000000	0,000000	0,108963
ул. Боршодская	50		Котельная №2	0,020240	0,007975	0,000000	0,028215
ул. Боршодская	50		Котельная №2	0,096200	0,030800	0,000000	0,127000
ул. Боршодская	50		Котельная №2	0,195200	0,008800	0,000000	0,204000
ул. Боршодская	50		Котельная №2	0,036310	0,023925	0,178950	0,239185
ул. Боршодская	50		Котельная №2	0,020000	0,000000	0,000000	0,020000
ул. Боршодская	50		Котельная №2	0,210000	0,007975	0,000000	0,217975
ул. Боршодская	50		Котельная №2	0,166500	0,028600	0,165000	0,360100
ул. Боршодская	50 А		Котельная №2	0,254939	0,010534	0,000000	0,265473
ул. Боршодская	50А		Котельная №2	0,048675	0,010902	0,000000	0,059577
ул. Боршодская	52		Котельная №2	0,016101	0,000000	0,000000	0,016101
ул. Боршодская	54		Котельная №2	0,509385	0,000000	0,000000	0,509385
ул. Ветка-Чола	2		Котельная №2	0,070830	0,000000	0,000000	0,070830
ул. Ветка-Чола	2		Котельная №2	0,066165	0,000000	0,000000	0,066165

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Ветка-Чола	2		Котельная №2	0,109784	0,000000	0,000000	0,109784
ул. Ветка-Чола	2		Котельная №2	0,067657	0,000000	0,000000	0,067657
ул. Ветка-Чола	2		Котельная №2	0,035950	0,007200	0,000000	0,043150
ул. Ветка-Чола	2		Котельная №2	0,014110	0,000000	0,000000	0,014110
ВОС-3	б/н		Котельная №2	0,151419	0,000000	0,000000	0,151419
ВОС-3	б/н		Котельная №2	0,652560	0,000000	0,847440	1,500000
КВОС	б/н		Котельная №2	0,063028	0,000000	0,000000	0,063028
КВОС	б/н		Котельная №2	0,127370	0,000000	0,000000	0,127370
ул. Ком.Белова	31		Котельная №2	0,389196	0,274872	0,000000	0,664068
ул. Ком.Белова	1		Котельная №2	0,008998	0,000000	0,000000	0,008998
ул. Ком.Белова	13		Котельная №2	0,374972	0,233800	0,000000	0,608772
ул. Ком.Белова	13		Котельная №2	0,028080	0,015709	0,000000	0,043789
ул. Ком.Белова	13А		Котельная №2	0,449279	0,265485	0,000000	0,714764
ул. Ком.Белова	17		Котельная №2	0,227764	0,196400	0,000000	0,424164
ул. Ком.Белова	17		Котельная №2	0,021953	0,000000	0,000000	0,021953
ул. Ком.Белова	19		Котельная №2	0,500000	0,400000	0,000000	0,900000
ул. Ком.Белова	1А		Котельная №2	0,008170	0,000000	0,000000	0,008170
ул. Ком.Белова	23		Котельная №2	0,425000	0,265600	0,000000	0,690600
ул. Ком.Белова	27		Котельная №2	0,375502	0,280333	0,000000	0,655835
ул. Ком.Белова	29		Котельная №2	0,390150	0,248000	0,000000	0,638150
ул. Ком.Белова	29А		Котельная №2	0,454400	0,661900	0,000000	1,116300
ул. Ком.Белова	32		Котельная №2	0,117000	0,136800	0,000000	0,253800
ул. Ком.Белова	33		Котельная №2	0,415930	0,262000	0,000000	0,677930
ул. Ком.Белова	35		Котельная №2	0,345447	0,265110	0,000000	0,610557
ул. Ком.Белова	35А		Котельная №2	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Ком.Белова	35Б,В		Котельная №2	0,279000	0,172000	0,000000	0,451000
ул. Ком.Белова	37 "А"		Котельная №2	0,225550	0,213600	0,130000	0,569150
ул. Ком.Белова	38		Котельная №2	0,013060	0,000000	0,000000	0,013060
ул. Ком.Белова	38		Котельная №2	0,014421	0,000000	0,000000	0,014421
ул. Ком.Белова	40		Котельная №2	0,042532	0,000000	0,000000	0,042532
ул. Ком.Белова	42		Котельная №2	0,186559	0,049454	0,000000	0,236013
ул. Ком.Белова	43		Котельная №2	0,279650	0,260000	0,000000	0,539650
ул. Ком.Белова	45		Котельная №2	0,279650	0,260000	0,000000	0,539650
ул. Ком.Белова	47		Котельная №2	0,940593	0,598752	0,000000	1,539345
ул. Ком.Белова	53		Котельная №2	0,846121	0,658000	0,000000	1,504121
ул. Ком.Белова	53		Котельная №2	0,010300	0,003600	0,000000	0,013900
ул. Ком.Белова	53		Котельная №2	0,017622	0,000000	0,000000	0,017622
ул. Ком.Белова	53		Котельная №2	0,009313	0,004400	0,000000	0,013713
ул. Ком.Белова	7		Котельная №2	0,502400	0,209000	0,000000	0,711400
ул. Ком.Белова	9		Котельная №2	0,170690	0,046778	0,000000	0,217468
ул. Крайняя	12		Котельная №2	0,173000	0,130200	0,000000	0,303200
ул. Крайняя	14		Котельная №2	0,137625	0,127062	0,000000	0,264687
ул. Красная	33		Котельная №2	0,040000	0,031500	0,000000	0,071500
ул. Красная	35		Котельная №2	0,040000	0,031500	0,000000	0,071500
ул. Красная	41		Котельная №2	0,040000	0,041800	0,000000	0,081800
ул. Красная	43		Котельная №2	0,032070	0,039200	0,000000	0,071270
ул. Красная	54/64		Котельная №2	0,091680	0,000000	0,000000	0,091680
ул. Красная	54/64		Котельная №2	0,333916	0,000000	0,000000	0,333916
ул. Красная	54/64		Котельная №2	0,031430	0,000000	0,000000	0,031430
ул. Краснодонцев	104		Котельная №2	0,707315	0,586730	0,000000	1,294045

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Краснодонцев	106		Котельная №2	0,626200	0,825000	0,000000	1,451200
ул. Краснодонцев	106		Котельная №2	0,026000	0,027000	0,000000	0,053000
ул. Краснодонцев	106		Котельная №2	0,010800	0,003600	0,000000	0,014400
ул. Краснодонцев	106		Котельная №2	0,056100	0,043000	0,000000	0,099100
ул. Краснодонцев	106		Котельная №2	0,000000	0,004205	0,000000	0,004205
ул. Краснодонцев	108		Котельная №2	0,159440	0,223800	0,000000	0,383240
ул. Краснодонцев	11		Котельная №2	0,264901	0,263769	0,000000	0,528670
ул. Краснодонцев	110		Котельная №2	0,503960	0,480400	0,000000	0,984360
ул. Краснодонцев	110		Котельная №2	0,000000	0,003600	0,000000	0,003600
ул. Краснодонцев	110		Котельная №2	0,001218	0,005394	0,000000	0,006612
ул. Краснодонцев	110А		Котельная №2	0,042000	0,000000	0,000000	0,042000
ул. Краснодонцев	112		Котельная №2	1,479000	0,607000	0,000000	2,086000
ул. Краснодонцев	112		Котельная №2	0,000972	0,000000	0,000000	0,000972
ул. Краснодонцев	114		Котельная №2	0,317700	0,390600	0,000000	0,708300
ул. Краснодонцев	116		Котельная №2	0,399220	0,504000	0,000000	0,903220
ул. Краснодонцев	116		Котельная №2	0,032690	0,000000	0,000000	0,032690
ул. Краснодонцев	116		Котельная №2	0,006602	0,000000	0,000000	0,006602
ул. Краснодонцев	116		Котельная №2	0,004853	0,001697	0,000000	0,006550
ул. Краснодонцев	116/69		Котельная №2	0,155398	0,000000	0,000000	0,155398
ул. Краснодонцев	116/69		Котельная №2	0,011000	0,003600	0,000000	0,014600
ул. Краснодонцев	118		Котельная №2	0,094223	0,010800	0,045924	0,150947
ул. Краснодонцев	118		Котельная №2	0,132370	0,018972	0,000000	0,151342
ул. Краснодонцев	118		Котельная №2	0,023670	0,053000	0,000000	0,076670
ул. Краснодонцев	118		Котельная №2	0,185231	0,056594	0,000000	0,241825
ул. Краснодонцев	118		Котельная №2	0,058562	0,000000	0,000000	0,058562

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Краснодонцев	118		Котельная №2	0,021048	0,000000	0,000000	0,021048
ул. Краснодонцев	13		Котельная №2	0,366822	0,381200	0,000000	0,748022
ул. Краснодонцев	13		Котельная №2	0,004030	0,000000	0,000000	0,004030
ул. Краснодонцев	13		Котельная №2	0,004030	0,000000	0,000000	0,004030
ул. Краснодонцев	15		Котельная №2	0,145215	0,193280	0,000000	0,338495
ул. Краснодонцев	15		Котельная №2	0,067415	0,004500	0,000000	0,071915
ул. Краснодонцев	17		Котельная №2	0,262410	0,260000	0,000000	0,522410
ул. Краснодонцев	17		Котельная №2	0,060120	0,003600	0,000000	0,063720
ул. Краснодонцев	17		Котельная №2	0,025770	0,003600	0,000000	0,029370
ул. Краснодонцев	19		Котельная №2	0,186000	0,198000	0,000000	0,384000
ул. Краснодонцев	21		Котельная №2	0,150610	0,059580	0,000000	0,210190
ул. Краснодонцев	21А		Котельная №2	0,141800	0,030000	0,000000	0,171800
ул. Краснодонцев	23		Котельная №2	0,204800	0,231000	0,000000	0,435800
ул. Краснодонцев	25		Котельная №2	0,344000	0,344000	0,000000	0,688000
ул. Краснодонцев	27		Котельная №2	0,262401	0,232885	0,000000	0,495286
ул. Краснодонцев	29		Котельная №2	0,239310	0,297600	0,000000	0,536910
ул. Краснодонцев	29		Котельная №2	0,028896	0,000000	0,000000	0,028896
ул. Краснодонцев	29		Котельная №2	0,008272	0,000000	0,000000	0,008272
ул. Краснодонцев	29		Котельная №2	0,006351	0,000239	0,000000	0,006590
ул. Краснодонцев	29		Котельная №2	0,031754	0,124908	0,000000	0,156662
ул. Краснодонцев	31		Котельная №2	0,223850	0,248000	0,000000	0,471850
ул. Краснодонцев	35		Котельная №2	0,315180	0,450362	0,000000	0,765542
ул. Краснодонцев	35		Котельная №2	0,004480	0,000000	0,000000	0,004480
ул. Краснодонцев	35		Котельная №2	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Краснодонцев	35		Котельная №2	0,003105	0,003600	0,000000	0,006705

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Краснодонцев	37		Котельная №2	0,246170	0,554200	0,000000	0,800370
ул. Краснодонцев	37		Котельная №2	0,041277	0,000000	0,000000	0,041277
ул. Краснодонцев	37		Котельная №2	0,029030	0,007097	0,000000	0,036127
ул. Краснодонцев	37		Котельная №2	0,004472	0,006593	0,000000	0,011065
ул. Краснодонцев	37		Котельная №2	0,010221	0,007688	0,000000	0,017909
ул. Краснодонцев	39		Котельная №2	0,239606	0,125171	0,000000	0,364777
ул. Краснодонцев	39		Котельная №2	0,002247	0,004669	0,000000	0,006916
ул. Краснодонцев	39		Котельная №2	0,003445	0,007966	0,000000	0,011411
ул. Краснодонцев	39		Котельная №2	0,006408	0,004385	0,000000	0,010793
ул. Краснодонцев	39А		Котельная №2	0,169273	0,234400	0,000000	0,403673
ул. Краснодонцев	39А		Котельная №2	0,002805	0,006086	0,000000	0,008891
ул. Краснодонцев	39А		Котельная №2	0,014365	0,081400	0,000000	0,095765
ул. Краснодонцев	39Б		Котельная №2	0,006730	0,005261	0,000000	0,011991
ул. Краснодонцев	39Б		Котельная №2	0,012333	0,000000	0,000000	0,012333
ул. Краснодонцев	41		Котельная №2	0,353200	0,457000	0,000000	0,810200
ул. Краснодонцев	41		Котельная №2	0,003997	0,004935	0,000000	0,008932
ул. Краснодонцев	41		Котельная №2	0,007020	0,020286	0,000000	0,027306
ул. Краснодонцев	41		Котельная №2	0,000000	0,005210	0,000000	0,005210
ул. Краснодонцев	43		Котельная №2	0,488752	0,192140	0,000000	0,680892
ул. Краснодонцев	45		Котельная №2	0,142105	0,000000	0,000000	0,142105
ул. Краснодонцев	47		Котельная №2	0,497382	0,191161	0,000000	0,688543
ул. Краснодонцев	47		Котельная №2	0,011548	0,007020	0,000000	0,018568
ул. Краснодонцев	49		Котельная №2	0,327838	0,457000	0,000000	0,784838
ул. Краснодонцев	49		Котельная №2	0,018470	0,013432	0,000000	0,031902
ул. Краснодонцев	49		Котельная №2	0,000000	0,013500	0,000000	0,013500

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Краснодонцев	49		Котельная №2	0,003675	0,000000	0,000000	0,003675
ул. Краснодонцев	49		Котельная №2	0,000000	0,003600	0,000000	0,003600
ул. Краснодонцев	51		Котельная №2	0,259600	0,346550	0,000000	0,606150
ул. Краснодонцев	51		Котельная №2	0,217700	0,024500	0,000000	0,242200
ул. Краснодонцев	51		Котельная №2	0,173320	0,040000	0,488614	0,701934
ул. Краснодонцев	51		Котельная №2	0,007000	0,000000	0,000000	0,007000
ул. Краснодонцев	51		Котельная №2	0,010000	0,000000	0,000000	0,010000
ул. Краснодонцев	51		Котельная №2	0,011580	0,000000	0,000000	0,011580
ул. Краснодонцев	51		Котельная №2	0,015600	0,000000	0,000000	0,015600
ул. Краснодонцев	51		Котельная №2	0,034000	0,000000	0,066000	0,100000
ул. Краснодонцев	51		Котельная №2	0,081545	0,000000	0,000000	0,081545
ул. Краснодонцев	51		Котельная №2	0,005365	0,006000	0,000000	0,011365
ул. Краснодонцев	51		Котельная №2	0,014621	0,007043	0,000000	0,021664
ул. Краснодонцев	52		Котельная №2	0,306200	0,363600	0,000000	0,669800
ул. Краснодонцев	52		Котельная №2	0,071938	0,000000	0,000000	0,071938
ул. Краснодонцев	52		Котельная №2	0,029900	0,028800	0,000000	0,058700
ул. Краснодонцев	52		Котельная №2	0,007665	0,000000	0,000000	0,007665
ул. Краснодонцев	52		Котельная №2	0,015150	0,006086	0,000000	0,021236
ул. Краснодонцев	52		Котельная №2	0,015150	0,004418	0,000000	0,019568
ул. Краснодонцев	53		Котельная №2	0,267117	0,000000	0,000000	0,267117
ул. Краснодонцев	53А		Котельная №2	0,107585	0,106552	0,000000	0,214137
ул. Краснодонцев	53А		Котельная №2	0,508280	0,000000	1,100000	1,608280
ул. Краснодонцев	54		Котельная №2	0,182926	0,461344	0,000000	0,644270
ул. Краснодонцев	55		Котельная №2	0,201710	0,362000	0,000000	0,563710
ул. Краснодонцев	56		Котельная №2	0,299870	0,300000	0,000000	0,599870

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Краснодонцев	56		Котельная №2	0,038320	0,005707	0,000000	0,044027
ул. Краснодонцев	56		Котельная №2	0,068000	0,000000	0,000000	0,068000
ул. Краснодонцев	56		Котельная №2	0,014400	0,064460	0,000000	0,078860
ул. Краснодонцев	57		Котельная №2	0,187200	0,244800	0,000000	0,432000
ул. Краснодонцев	57А		Котельная №2	0,011913	0,000000	0,000000	0,011913
ул. Краснодонцев	57А		Котельная №2	0,063640	0,021500	0,000000	0,085140
ул. Краснодонцев	58		Котельная №2	0,280000	0,280000	0,000000	0,560000
ул. Краснодонцев	59		Котельная №2	0,413000	0,402000	0,000000	0,815000
ул. Краснодонцев	60		Котельная №2	0,311628	0,336825	0,000000	0,648453
ул. Краснодонцев	61		Котельная №2	0,234098	0,287252	0,000000	0,521350
ул. Краснодонцев	61		Котельная №2	0,037208	0,044509	0,000000	0,081717
ул. Краснодонцев	61		Котельная №2	0,003154	0,000000	0,000000	0,003154
ул. Краснодонцев	61		Котельная №2	0,006811	0,041850	0,000000	0,048661
ул. Краснодонцев	61		Котельная №2	0,016508	0,000000	0,000000	0,016508
ул. Краснодонцев	62		Котельная №2	0,186000	0,198000	0,000000	0,384000
ул. Краснодонцев	63		Котельная №2	0,458600	0,436400	0,000000	0,895000
ул. Краснодонцев	64		Котельная №2	0,259270	0,245000	0,000000	0,504270
ул. Краснодонцев	65		Котельная №2	0,479900	0,436400	0,000000	0,916300
ул. Краснодонцев	66		Котельная №2	0,296499	0,128355	0,000000	0,424854
ул. Краснодонцев	68		Котельная №2	0,324230	0,097200	0,000000	0,421430
ул. Краснодонцев	70		Котельная №2	0,151230	0,142300	0,000000	0,293530
ул. Краснодонцев	70		Котельная №2	0,029293	0,145920	0,000000	0,175213
ул. Краснодонцев	70		Котельная №2	0,012470	0,000000	0,000000	0,012470
ул. Краснодонцев	71		Котельная №2	0,079900	0,000000	0,000000	0,079900
ул. Краснодонцев	72		Котельная №2	0,307597	0,327483	0,000000	0,635080

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Краснодонцев	72 А		Котельная №2	0,015677	0,000000	0,000000	0,015677
ул. Краснодонцев	74		Котельная №2	0,427440	0,357000	0,000000	0,784440
ул. Краснодонцев	76		Котельная №2	0,185794	0,139725	0,000000	0,325519
ул. Краснодонцев	78		Котельная №2	0,280000	0,280000	0,000000	0,560000
ул. Краснодонцев	80		Котельная №2	0,106755	0,205680	0,000000	0,312435
ул. Краснодонцев	80		Котельная №2	0,028473	0,014160	0,000000	0,042633
ул. Краснодонцев	80		Котельная №2	0,038467	0,000000	0,000000	0,038467
ул. Краснодонцев	80		Котельная №2	0,000944	0,017298	0,000000	0,018242
ул. Краснодонцев	82		Котельная №2	0,308997	0,352500	0,000000	0,661497
ул. Краснодонцев	82		Котельная №2	0,000000	0,007381	0,000000	0,007381
ул. Краснодонцев	82		Котельная №2	0,001700	0,003600	0,000000	0,005300
ул. Краснодонцев	82		Котельная №2	0,005647	0,031126	0,000000	0,036773
ул. Краснодонцев	82		Котельная №2	0,000000	0,006086	0,000000	0,006086
ул. Краснодонцев	82А		Котельная №2	0,020893	0,000000	0,000000	0,020893
ул. Краснодонцев	84		Котельная №2	0,264000	0,260500	0,000000	0,524500
ул. Краснодонцев	86		Котельная №2	0,359097	0,454000	0,000000	0,813097
ул. Краснодонцев	86		Котельная №2	0,009646	0,000000	0,000000	0,009646
ул. Краснодонцев	86		Котельная №2	0,011584	0,000000	0,000000	0,011584
ул. Краснодонцев	86		Котельная №2	0,008558	0,000000	0,000000	0,008558
ул. Краснодонцев	86		Котельная №2	0,042400	0,000000	0,000000	0,042400
ул. Краснодонцев	86		Котельная №2	0,002358	0,000000	0,000000	0,002358
ул. Краснодонцев	86		Котельная №2	0,000000	0,005394	0,000000	0,005394
ул. Краснодонцев	86		Котельная №2	0,000000	0,010800	0,000000	0,010800
ул. Краснодонцев	86		Котельная №2	0,003450	0,000000	0,000000	0,003450
ул. Краснодонцев	86		Котельная №2	0,020982	0,012499	0,000000	0,033481

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Краснодонцев	88		Котельная №2	0,970000	0,896000	0,000000	1,866000
ул. Краснодонцев	88		Котельная №2	0,037481	0,000000	0,000000	0,037481
ул. Краснодонцев	88		Котельная №2	0,004615	0,000253	0,000000	0,004868
ул. Краснодонцев	9		Котельная №2	0,304286	0,231660	0,000000	0,535946
ул. Краснодонцев	9		Котельная №2	0,018685	0,006920	0,000000	0,025605
ул. Краснодонцев	9		Котельная №2	0,047577	0,017600	0,000000	0,065177
ул. Краснодонцев	9		Котельная №2	0,013073	0,004400	0,000000	0,017473
ул. Краснодонцев	9		Котельная №2	0,002015	0,004374	0,000000	0,006389
ул. Краснодонцев	9		Котельная №2	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Краснодонцев	9		Котельная №2	0,055554	0,018810	0,000000	0,074364
ул. Краснодонцев	90		Котельная №2	0,213780	0,150470	0,000000	0,364250
ул. Краснодонцев	92		Котельная №2	0,244000	0,267000	0,000000	0,511000
ул. Краснодонцев	92А		Котельная №2	0,138000	0,169120	0,000000	0,307120
ул. Краснодонцев	94		Котельная №2	1,373146	1,026000	0,000000	2,399146
ул. Краснодонцев	94		Котельная №2	0,007897	0,000000	0,000000	0,007897
ул. Краснодонцев	94		Котельная №2	0,000000	0,003600	0,000000	0,003600
ул. Краснодонцев	96		Котельная №2	0,327690	0,281800	0,000000	0,609490
ул. Краснодонцев	96		Котельная №2	0,092638	0,000000	0,000000	0,092638
ул. Краснодонцев	98		Котельная №2	0,246462	0,300000	0,000000	0,546462
ул. Краснодонцев	98		Котельная №2	0,064914	0,000000	0,000000	0,064914
ул. Краснодонцев	98		Котельная №2	0,004378	0,000000	0,000000	0,004378
ул. Краснодонцев	98		Котельная №2	0,002426	0,000000	0,000000	0,002426
ул. Краснодонцев	98А		Котельная №2	0,011450	0,000000	0,000000	0,011450
ул. Леднева	1		Котельная №2	0,342350	0,344000	0,000000	0,686350
ул. Леднева	1		Котельная №2	0,001650	0,007850	0,000000	0,009500

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Леднева	11		Котельная №2	0,101266	0,079785	0,000000	0,181051
ул. Леднева	13		Котельная №2	0,242680	0,280000	0,000000	0,522680
ул. Леднева	13		Котельная №2	0,026800	0,000000	0,000000	0,026800
ул. Леднева	13		Котельная №2	0,003421	0,000000	0,000000	0,003421
ул. Леднева	15		Котельная №2	0,210080	0,217000	0,000000	0,427080
ул. Леднева	17		Котельная №2	0,217200	0,217000	0,000000	0,434200
ул. Леднева	19		Котельная №2	0,344000	0,344000	0,000000	0,688000
ул. Леднева	21		Котельная №2	0,217200	0,217000	0,000000	0,434200
ул. Леднева	23		Котельная №2	0,344000	0,345000	0,000000	0,689000
ул. Леднева	3		Котельная №2	0,223850	0,248000	0,000000	0,471850
ул. Леднева	5		Котельная №2	0,280000	0,345000	0,000000	0,625000
ул. Леднева	7		Котельная №2	0,337749	0,121332	0,000000	0,459081
ул. Леднева	7		Котельная №2	0,015530	0,000000	0,000000	0,015530
ул. Леднева	7		Котельная №2	0,009851	0,007668	0,000000	0,017519
ул. Леднева	9		Котельная №2	0,303925	0,397320	0,000000	0,701245
ул. Новая	5		Котельная №2	0,086899	0,000000	0,000000	0,086899
ул. Олимпийская	б/н		Котельная №2	0,045128	0,000000	0,000000	0,045128
ул. Олимпийская	б/н		Котельная №2	0,060023	0,000000	0,000000	0,060023
ул. Олимпийская	11		Котельная №2	0,963900	1,151200	0,000000	2,115100
ул. Олимпийская	11		Котельная №2	0,046650	0,010800	0,000000	0,057450
ул. Олимпийская	11		Котельная №2	0,006400	0,000000	0,000000	0,006400
ул. Олимпийская	11		Котельная №2	0,009510	0,008260	0,000000	0,017770
ул. Олимпийская	11		Котельная №2	0,008555	0,000000	0,000000	0,008555
ул. Олимпийская	11		Котельная №2	0,010930	0,000000	0,000000	0,010930
ул. Олимпийская	11		Котельная №2	0,009650	0,000000	0,000000	0,009650

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Олимпийская	11		Котельная №2	0,014710	0,000000	0,000000	0,014710
ул. Олимпийская	13		Котельная №2	1,109865	0,995000	0,000000	2,104865
ул. Олимпийская	13		Котельная №2	0,043575	0,006508	0,000000	0,050083
ул. Олимпийская	13А		Котельная №2	0,386965	0,309400	0,000000	0,696365
ул. Олимпийская	13А		Котельная №2	0,033986	0,007266	0,000000	0,041252
ул. Олимпийская	13А		Котельная №2	0,004964	0,005305	0,000000	0,010269
ул. Олимпийская	17		Котельная №2	0,204179	0,321418	0,000000	0,525597
ул. Олимпийская	19		Котельная №2	0,234153	0,196500	0,000000	0,430653
ул. Олимпийская	2		Котельная №2	0,053095	0,001112	0,000000	0,054207
ул. Олимпийская	2		Котельная №2	0,076688	0,000000	0,000000	0,076688
ул. Олимпийская	2		Котельная №2	0,112218	0,045333	0,111374	0,268925
ул. Олимпийская	2		Котельная №2	0,233785	0,000000	0,000000	0,233785
ул. Олимпийская	21		Котельная №2	0,279000	0,260000	0,000000	0,539000
ул. Олимпийская	21		Котельная №2	0,001910	0,000000	0,000000	0,001910
ул. Олимпийская	23		Котельная №2	0,130700	0,071200	0,000000	0,201900
ул. Олимпийская	23/210		Котельная №2	0,391200	0,280000	0,000000	0,671200
ул. Олимпийская	23/210		Котельная №2	0,037315	0,007200	0,000000	0,044515
ул. Олимпийская	25		Котельная №2	0,702000	0,545000	0,000000	1,247000
ул. Олимпийская	26		Котельная №2	0,016703	0,000000	0,000000	0,016703
ул. Олимпийская	26		Котельная №2	0,032649	0,045780	0,000000	0,078429
ул. Олимпийская	26		Котельная №2	0,178802	0,254376	1,480000	1,913178
ул. Олимпийская	27		Котельная №2	0,261682	0,332410	0,000000	0,594092
ул. Олимпийская	29		Котельная №2	0,349140	0,387000	0,000000	0,736140
ул. Олимпийская	29		Котельная №2	0,001860	0,003600	0,000000	0,005460
ул. Олимпийская	3		Котельная №2	0,712030	0,537800	0,000000	1,249830

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Олимпийская	3		Котельная №2	0,000000	0,006920	0,000000	0,006920
ул. Олимпийская	3		Котельная №2	0,005915	0,000000	0,000000	0,005915
ул. Олимпийская	30		Котельная №2	0,240250	0,140400	0,000000	0,380650
ул. Олимпийская	30А		Котельная №2	0,026920	0,013200	0,000000	0,040120
ул. Олимпийская	31А		Котельная №2	0,246000	0,279420	0,000000	0,525420
ул. Олимпийская	32		Котельная №2	0,240250	0,140400	0,000000	0,380650
ул. Олимпийская	33		Котельная №2	0,286891	0,312400	0,000000	0,599291
ул. Олимпийская	33		Котельная №2	0,000000	0,004199	0,000000	0,004199
ул. Олимпийская	34		Котельная №2	0,240250	0,140400	0,000000	0,380650
ул. Олимпийская	35		Котельная №2	0,263426	0,542583	0,000000	0,806009
ул. Олимпийская	37		Котельная №2	0,289130	0,312000	0,000000	0,601130
ул. Олимпийская	37		Котельная №2	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Олимпийская	39		Котельная №2	0,351460	0,373000	0,000000	0,724460
ул. Олимпийская	41		Котельная №2	0,279650	0,280000	0,000000	0,559650
ул. Олимпийская	43		Котельная №2	0,279650	0,280000	0,000000	0,559650
ул. Олимпийская	45		Котельная №2	0,328000	0,335000	0,000000	0,663000
ул. Олимпийская	45		Котельная №2	0,003604	0,000000	0,000000	0,003604
ул. Олимпийская	45А		Котельная №2	0,125514	0,000000	0,000000	0,125514
ул. Олимпийская	47		Котельная №2	0,218440	0,480623	0,000000	0,699063
ул. Олимпийская	49		Котельная №2	0,168000	0,155000	0,000000	0,323000
ул. Олимпийская	5		Котельная №2	0,204579	0,141750	0,000000	0,346329
ул. Олимпийская	50		Котельная №2	0,035052	0,006183	0,000000	0,041235
ул. Олимпийская	53		Котельная №2	0,554035	0,511600	0,000000	1,065635
ул. Олимпийская	53А		Котельная №2	0,295010	0,105600	0,000000	0,400610
ул. Олимпийская	54		Котельная №2	0,090700	0,057000	0,000000	0,147700

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Олимпийская	55		Котельная №2	0,292000	0,243000	0,000000	0,535000
ул. Олимпийская	57		Котельная №2	0,233680	0,316200	0,000000	0,549880
ул. Олимпийская	57А		Котельная №2	0,233680	0,316200	0,000000	0,549880
ул. Олимпийская	57Б		Котельная №2	0,233680	0,316200	0,000000	0,549880
ул. Олимпийская	59		Котельная №2	0,576851	0,146995	0,967880	1,691726
ул. Олимпийская	61		Котельная №2	0,251396	0,335600	0,000000	0,586996
ул. Олимпийская	61А		Котельная №2	0,011821	0,004731	0,000000	0,016552
ул. Олимпийская	61А		Котельная №2	0,008522	0,000000	0,000000	0,008522
ул. Олимпийская	63		Котельная №2	0,256000	0,214400	0,000000	0,470400
ул. Олимпийская	63		Котельная №2	0,006200	0,003400	0,000000	0,009600
ул. Олимпийская	63		Котельная №2	0,009913	0,000000	0,000000	0,009913
ул. Олимпийская	63А		Котельная №2	0,291073	0,270000	0,000000	0,561073
ул. Олимпийская	65		Котельная №2	0,286298	0,444765	0,000000	0,731063
ул. Олимпийская	67		Котельная №2	0,519994	0,751650	0,000000	1,271644
ул. Олимпийская	67		Котельная №2	0,007929	0,000000	0,000000	0,007929
ул. Олимпийская	67		Котельная №2	0,000000	0,010953	0,000000	0,010953
ул. Олимпийская	7		Котельная №2	0,276000	0,186000	0,000000	0,462000
ул. Олимпийская	71		Котельная №2	0,572500	0,440000	0,000000	1,012500
ул. Олимпийская	73		Котельная №2	0,468300	0,436800	0,000000	0,905100
ул. Олимпийская	75		Котельная №2	0,160000	0,223800	0,000000	0,383800
ул. Олимпийская	77		Котельная №2	0,040360	0,000000	0,000000	0,040360
ул. Олимпийская	77		Котельная №2	0,061675	0,000000	0,000000	0,061675
ул. Олимпийская	79		Котельная №2	0,409000	0,086000	0,000000	0,495000
ул. Олимпийская	8 зона		Котельная №2	0,043760	0,000000	0,000000	0,043760
ул. Олимпийская	81		Котельная №2	0,124000	0,000000	0,000000	0,124000

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Олимпийская	81		Котельная №2	0,131820	0,000000	0,000000	0,131820
ул. Олимпийская	81		Котельная №2	0,029980	0,000000	0,000000	0,029980
ул. Олимпийская	9		Котельная №2	0,576306	0,524767	0,000000	1,101073
ул. Олимпийская	9А		Котельная №2	0,455773	0,186300	0,000000	0,642073
ул. Олимпийская	9А		Котельная №2	0,018572	0,000000	0,000000	0,018572
пр-кт Победы	б/н		Котельная №2	0,051085	0,000000	0,000000	0,051085
пр-кт Победы	135		Котельная №2	0,156640	0,163830	0,498843	0,819313
пр-кт Победы	136		Котельная №2	0,427590	0,375600	0,000000	0,803190
пр-кт Победы	136		Котельная №2	0,004241	0,006873	0,000000	0,011114
пр-кт Победы	136		Котельная №2	0,009474	0,006873	0,000000	0,016347
пр-кт Победы	136		Котельная №2	0,007370	0,008260	0,000000	0,015630
пр-кт Победы	136		Котельная №2	0,005570	0,006026	0,000000	0,011596
пр-кт Победы	136		Котельная №2	0,003953	0,003600	0,000000	0,007553
пр-кт Победы	136		Котельная №2	0,006275	0,004400	0,000000	0,010675
пр-кт Победы	137		Котельная №2	0,402430	0,270200	0,000000	0,672630
пр-кт Победы	137		Котельная №2	0,023752	0,004265	0,000000	0,028017
пр-кт Победы	137		Котельная №2	0,003000	0,003600	0,000000	0,006600
пр-кт Победы	137		Котельная №2	0,002690	0,002000	0,000000	0,004690
пр-кт Победы	137		Котельная №2	0,000480	0,002000	0,000000	0,002480
пр-кт Победы	138		Котельная №2	0,309383	0,306774	0,000000	0,616157
пр-кт Победы	139		Котельная №2	0,342425	0,262000	0,000000	0,604425
пр-кт Победы	139		Котельная №2	0,004925	0,000000	0,000000	0,004925
пр-кт Победы	139		Котельная №2	0,031820	0,000000	0,000000	0,031820
пр-кт Победы	140		Котельная №2	0,183330	0,275960	0,000000	0,459290
пр-кт Победы	141		Котельная №2	0,698318	0,532545	0,000000	1,230863

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Победы	141		Котельная №2	0,028745	0,073850	0,000000	0,102595
пр-кт Победы	141		Котельная №2	0,076823	0,063114	0,000000	0,139937
пр-кт Победы	142		Котельная №2	0,280000	0,280000	0,000000	0,560000
пр-кт Победы	143		Котельная №2	0,340150	0,409200	0,000000	0,749350
пр-кт Победы	143		Котельная №2	0,062675	0,000000	0,000000	0,062675
пр-кт Победы	144		Котельная №2	0,417149	0,275400	0,000000	0,692549
пр-кт Победы	144		Котельная №2	0,045000	0,030000	0,000000	0,075000
пр-кт Победы	144		Котельная №2	0,007667	0,000000	0,000000	0,007667
пр-кт Победы	144		Котельная №2	0,010225	0,000000	0,000000	0,010225
пр-кт Победы	144		Котельная №2	0,014320	0,000000	0,000000	0,014320
пр-кт Победы	144		Котельная №2	0,006800	0,003500	0,000000	0,010300
пр-кт Победы	145		Котельная №2	0,526080	0,419000	0,000000	0,945080
пр-кт Победы	146		Котельная №2	0,311970	0,214154	0,000000	0,526124
пр-кт Победы	147		Котельная №2	0,404916	0,201296	0,000000	0,606212
пр-кт Победы	148		Котельная №2	0,310000	0,320000	0,000000	0,630000
пр-кт Победы	148		Котельная №2	0,124694	0,000000	0,000000	0,124694
пр-кт Победы	148		Котельная №2	0,003151	0,000000	0,000000	0,003151
пр-кт Победы	149		Котельная №2	0,541382	0,419000	0,000000	0,960382
пр-кт Победы	149		Котельная №2	0,002338	0,000000	0,000000	0,002338
пр-кт Победы	150		Котельная №2	0,237800	0,238000	0,000000	0,475800
пр-кт Победы	151		Котельная №2	0,451500	0,411200	0,000000	0,862700
пр-кт Победы	151		Котельная №2	0,036603	0,000000	0,000000	0,036603
пр-кт Победы	151		Котельная №2	0,049800	0,044260	0,000000	0,094060
пр-кт Победы	151		Котельная №2	0,000000	0,004800	0,000000	0,004800
пр-кт Победы	151		Котельная №2	0,008840	0,007107	0,000000	0,015947

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Победы	152		Котельная №2	0,354934	0,361700	0,000000	0,716634
пр-кт Победы	153		Котельная №2	0,526080	0,419000	0,000000	0,945080
пр-кт Победы	155		Котельная №2	0,526238	0,577967	0,000000	1,104205
пр-кт Победы	155		Котельная №2	0,008442	0,007633	0,000000	0,016075
пр-кт Победы	156		Котельная №2	0,280000	0,280000	0,000000	0,560000
пр-кт Победы	156		Котельная №2	0,000937	0,000000	0,000000	0,000937
пр-кт Победы	157		Котельная №2	0,176105	0,249707	0,000000	0,425812
пр-кт Победы	158		Котельная №2	0,186000	0,198000	0,000000	0,384000
пр-кт Победы	159		Котельная №2	0,415848	0,415600	0,000000	0,831448
пр-кт Победы	159		Котельная №2	0,011890	0,000000	0,000000	0,011890
пр-кт Победы	159		Котельная №2	0,046600	0,000000	0,000000	0,046600
пр-кт Победы	159		Котельная №2	0,021207	0,023938	0,000000	0,045145
пр-кт Победы	159		Котельная №2	0,011890	0,000000	0,000000	0,011890
пр-кт Победы	159		Котельная №2	0,003881	0,005394	0,000000	0,009275
пр-кт Победы	159		Котельная №2	0,032642	0,004731	0,000000	0,037373
пр-кт Победы	159		Котельная №2	0,009226	0,003013	0,000000	0,012239
пр-кт Победы	159		Котельная №2	0,009226	0,003013	0,000000	0,012239
пр-кт Победы	159		Котельная №2	0,004103	0,000000	0,000000	0,004103
пр-кт Победы	160		Котельная №2	0,171412	0,174953	0,000000	0,346365
пр-кт Победы	161		Котельная №2	0,496433	0,419000	0,000000	0,915433
пр-кт Победы	161		Котельная №2	0,008967	0,000000	0,000000	0,008967
пр-кт Победы	162		Котельная №2	0,468719	0,319400	0,000000	0,788119
пр-кт Победы	162		Котельная №2	0,012921	0,000000	0,000000	0,012921
пр-кт Победы	162		Котельная №2	0,006930	0,004582	0,000000	0,011512
пр-кт Победы	162		Котельная №2	0,011732	0,000000	0,000000	0,011732

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Победы	162		Котельная №2	0,007230	0,000000	0,000000	0,007230
пр-кт Победы	162		Котельная №2	0,007819	0,000000	0,000000	0,007819
пр-кт Победы	162		Котельная №2	0,009800	0,000000	0,000000	0,009800
пр-кт Победы	163		Котельная №2	0,500000	0,422000	0,000000	0,922000
пр-кт Победы	163А		Котельная №2	0,501130	0,357615	0,000000	0,858745
пр-кт Победы	163А		Котельная №2	0,013265	0,008444	0,000000	0,021709
пр-кт Победы	164		Котельная №2	0,317200	0,310000	0,000000	0,627200
пр-кт Победы	165		Котельная №2	0,279650	0,260000	0,000000	0,539650
пр-кт Победы	166		Котельная №2	0,280000	0,280000	0,000000	0,560000
пр-кт Победы	167		Котельная №2	0,284830	0,350820	0,000000	0,635650
пр-кт Победы	167		Котельная №2	0,002271	0,000000	0,000000	0,002271
пр-кт Победы	168		Котельная №2	0,401200	0,261400	0,000000	0,662600
пр-кт Победы	168		Котельная №2	0,009745	0,003600	0,000000	0,013345
пр-кт Победы	168		Котельная №2	0,051372	0,005400	0,000000	0,056772
пр-кт Победы	168		Котельная №2	0,022661	0,017299	0,000000	0,039960
пр-кт Победы	168		Котельная №2	0,000000	0,005323	0,000000	0,005323
пр-кт Победы	169		Котельная №2	0,316500	0,219390	0,000000	0,535890
пр-кт Победы	169		Котельная №2	0,094000	0,062907	0,000000	0,156907
пр-кт Победы	170		Котельная №2	0,418900	0,265600	0,000000	0,684500
пр-кт Победы	170		Котельная №2	0,040173	0,003600	0,000000	0,043773
пр-кт Победы	170/34		Котельная №2	0,003748	0,000000	0,000000	0,003748
пр-кт Победы	171		Котельная №2	0,326300	0,280000	0,000000	0,606300
пр-кт Победы	172		Котельная №2	0,505282	0,374000	0,000000	0,879282
пр-кт Победы	172		Котельная №2	0,002353	0,000000	0,000000	0,002353
пр-кт Победы	172		Котельная №2	0,000000	0,012613	0,000000	0,012613

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Победы	173		Котельная №2	0,286090	0,280000	0,000000	0,566090
пр-кт Победы	174		Котельная №2	0,580262	0,478700	0,000000	1,058962
пр-кт Победы	174		Котельная №2	0,003011	0,003600	0,000000	0,006611
пр-кт Победы	174		Котельная №2	0,004170	0,005500	0,000000	0,009670
пр-кт Победы	174		Котельная №2	0,027048	0,000000	0,000000	0,027048
пр-кт Победы	174		Котельная №2	0,006109	0,000000	0,000000	0,006109
пр-кт Победы	174		Котельная №2	0,004700	0,000000	0,000000	0,004700
пр-кт Победы	174		Котельная №2	0,004874	0,000000	0,000000	0,004874
пр-кт Победы	174		Котельная №2	0,005948	0,000000	0,000000	0,005948
пр-кт Победы	174		Котельная №2	0,005206	0,023006	0,000000	0,028212
пр-кт Победы	174		Котельная №2	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
пр-кт Победы	174		Котельная №2	0,002655	0,005400	0,000000	0,008055
пр-кт Победы	175		Котельная №2	0,285075	0,256400	0,000000	0,541475
пр-кт Победы	175		Котельная №2	0,003030	0,004613	0,000000	0,007643
пр-кт Победы	176		Котельная №2	0,336281	0,341415	0,000000	0,677696
пр-кт Победы	177		Котельная №2	0,775922	0,367416	0,000000	1,143338
пр-кт Победы	177		Котельная №2	0,135500	0,032400	0,000000	0,167900
пр-кт Победы	177		Котельная №2	0,063639	0,022947	0,000000	0,086586
пр-кт Победы	178		Котельная №2	0,210154	0,176200	0,000000	0,386354
пр-кт Победы	179		Котельная №2	0,243167	0,312000	0,000000	0,555167
пр-кт Победы	180		Котельная №2	0,275041	0,218460	0,000000	0,493501
пр-кт Победы	181		Котельная №2	0,284943	0,219359	0,000000	0,504302
пр-кт Победы	181		Котельная №2	0,013747	0,000000	0,000000	0,013747
пр-кт Победы	181А		Котельная №2	0,277206	0,216926	0,000000	0,494132
пр-кт Победы	181А		Котельная №2	0,012300	0,003600	0,000000	0,015900

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Победы	182		Котельная №2	0,400000	0,300000	0,000000	0,700000
пр-кт Победы	183		Котельная №2	0,390866	0,130032	0,000000	0,520898
пр-кт Победы	183		Котельная №2	0,010867	0,014646	0,000000	0,025513
пр-кт Победы	183		Котельная №2	0,012290	0,007496	0,000000	0,019786
пр-кт Победы	184		Котельная №2	0,277505	0,255303	0,000000	0,532808
пр-кт Победы	184		Котельная №2	0,001495	0,000000	0,000000	0,001495
пр-кт Победы	185		Котельная №2	0,510013	0,475400	0,000000	0,985413
пр-кт Победы	185		Котельная №2	0,013753	0,000000	0,000000	0,013753
пр-кт Победы	185		Котельная №2	0,014663	0,023065	0,000000	0,037728
пр-кт Победы	186		Котельная №2	0,787345	0,565000	0,000000	1,352345
пр-кт Победы	186		Котельная №2	0,005206	0,000000	0,000000	0,005206
пр-кт Победы	186		Котельная №2	0,025701	0,000000	0,000000	0,025701
пр-кт Победы	186		Котельная №2	0,000000	0,004400	0,000000	0,004400
пр-кт Победы	186А		Котельная №2	0,175750	0,134000	0,000000	0,309750
пр-кт Победы	186А		Котельная №2	0,007872	0,000000	0,000000	0,007872
пр-кт Победы	186А		Котельная №2	0,002923	0,000000	0,000000	0,002923
пр-кт Победы	186Б		Котельная №2	0,141945	0,130400	0,000000	0,272345
пр-кт Победы	186Б		Котельная №2	0,014305	0,003600	0,000000	0,017905
пр-кт Победы	187		Котельная №2	0,661371	0,669400	0,000000	1,330771
пр-кт Победы	187		Котельная №2	0,000000	0,004613	0,000000	0,004613
пр-кт Победы	187		Котельная №2	0,003305	0,010800	0,000000	0,014105
пр-кт Победы	187		Котельная №2	0,004850	0,003600	0,000000	0,008450
пр-кт Победы	187		Котельная №2	0,008840	0,000000	0,000000	0,008840
пр-кт Победы	188		Котельная №2	0,757144	0,673600	0,000000	1,430744
пр-кт Победы	189		Котельная №2	0,180000	0,466000	0,000000	0,646000

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Победы	189		Котельная №2	0,029000	0,011000	0,000000	0,040000
пр-кт Победы	189		Котельная №2	0,065000	0,020000	0,000000	0,085000
пр-кт Победы	190		Котельная №2	0,649943	0,549120	0,000000	1,199063
пр-кт Победы	190		Котельная №2	0,013859	0,009360	0,000000	0,023219
пр-кт Победы	190		Котельная №2	0,003991	0,006240	0,000000	0,010231
пр-кт Победы	190		Котельная №2	0,006595	0,033000	0,000000	0,039595
пр-кт Победы	192		Котельная №2	0,225550	0,312000	0,000000	0,537550
пр-кт Победы	193		Котельная №2	0,261686	0,286200	0,000000	0,547886
пр-кт Победы	193		Котельная №2	0,013846	0,010200	0,000000	0,024046
пр-кт Победы	194		Котельная №2	0,561505	0,468000	0,000000	1,029505
пр-кт Победы	194		Котельная №2	0,027600	0,014400	0,000000	0,042000
пр-кт Победы	194		Котельная №2	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
пр-кт Победы	195		Котельная №2	0,750000	0,565000	0,000000	1,315000
пр-кт Победы	195		Котельная №2	0,000000	0,002360	0,000000	0,002360
пр-кт Победы	195/25		Котельная №2	0,196700	0,118800	0,000000	0,315500
пр-кт Победы	195/25		Котельная №2	0,018375	0,031418	0,000000	0,049793
пр-кт Победы	195/25		Котельная №2	0,003900	0,003600	0,000000	0,007500
пр-кт Победы	196		Котельная №2	0,240410	0,620445	0,030900	0,891755
пр-кт Победы	202		Котельная №2	0,569250	0,420000	0,000000	0,989250
пр-кт Победы	204		Котельная №2	0,418680	0,344000	0,000000	0,762680
пр-кт Победы	206		Котельная №2	0,279650	0,260000	0,000000	0,539650
пр-кт Победы	206		Котельная №2	0,000000	0,003600	0,000000	0,003600
пр-кт Победы	208		Котельная №2	0,760240	0,677200	0,000000	1,437440
пр-кт Победы	208		Котельная №2	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
пр-кт Победы	208		Котельная №2	0,003473	0,000000	0,000000	0,003473

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Победы	208		Котельная №2	0,005309	0,005812	0,000000	0,011121
пр-кт Победы	208А		Котельная №2	0,166800	0,116700	0,000000	0,283500
пр-кт Победы	208А		Котельная №2	0,019500	0,005400	0,000000	0,024900
пр-кт Победы	210		Котельная №2	0,395717	0,283600	0,000000	0,679317
пр-кт Новоселов	11		Котельная №2	0,173000	0,130200	0,000000	0,303200
ул. Олимпийская	26		Котельная №2	0,029700	0,000000	0,000000	0,029700
ул. Юбилейная	11		Котельная №2	0,413699	0,114715	0,000000	0,528414
ул. Юбилейная	12		Котельная №2	0,425000	0,265600	0,000000	0,690600
ул. Юбилейная	13		Котельная №2	0,279650	0,260000	0,000000	0,539650
ул. Юбилейная	14		Котельная №2	0,382567	0,279612	0,000000	0,662179
ул. Юбилейная	15		Котельная №2	0,582000	0,417600	0,000000	0,999600
ул. Юбилейная	15А		Котельная №2	0,582000	0,410400	0,000000	0,992400
ул. Юбилейная	16		Котельная №2	0,242023	0,252800	0,000000	0,494823
ул. Юбилейная	16		Котельная №2	0,036138	0,000000	0,000000	0,036138
ул. Юбилейная	16		Котельная №2	0,000000	0,003600	0,000000	0,003600
ул. Юбилейная	17		Котельная №2	0,582000	0,417600	0,000000	0,999600
ул. Юбилейная	17А		Котельная №2	0,582000	0,417600	0,000000	0,999600
ул. Юбилейная	18		Котельная №2	0,278670	0,255600	0,000000	0,534270
ул. Юбилейная	18		Котельная №2	0,001552	0,004341	0,000000	0,005893
ул. Юбилейная	19		Котельная №2	0,280000	0,280000	0,000000	0,560000
ул. Юбилейная	20		Котельная №2	0,279173	0,252800	0,000000	0,531973
ул. Юбилейная	20		Котельная №2	0,000000	0,007200	0,000000	0,007200
ул. Юбилейная	21		Котельная №2	0,353885	0,354500	0,000000	0,708385
ул. Юбилейная	21		Котельная №2	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Юбилейная	21		Котельная №2	0,000000	0,003600	0,000000	0,003600

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Юбилейная	22		Котельная №2	0,316778	0,223024	0,000000	0,539802
ул. Юбилейная	23		Котельная №2	0,317000	0,310000	0,000000	0,627000
ул. Юбилейная	24		Котельная №2	0,183244	0,144000	0,000000	0,327244
ул. Юбилейная	26		Котельная №2	0,261870	0,110400	0,055390	0,427660
ул. Юбилейная	27		Котельная №2	0,280000	0,345000	0,000000	0,625000
ул. Юбилейная	28		Котельная №2	0,213139	0,230287	0,000000	0,443426
ул. Юбилейная	28		Котельная №2	0,002004	0,000000	0,000000	0,002004
ул. Юбилейная	28		Котельная №2	0,025578	0,000000	0,000000	0,025578
ул. Юбилейная	28		Котельная №2	0,006661	0,000000	0,000000	0,006661
ул. Юбилейная	29		Котельная №2	0,429886	0,357000	0,000000	0,786886
ул. Юбилейная	29		Котельная №2	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Юбилейная	3		Котельная №2	0,282480	0,230000	0,000000	0,512480
ул. Юбилейная	30		Котельная №2	0,279650	0,260000	0,000000	0,539650
ул. Юбилейная	31		Котельная №2	0,252000	0,204000	0,000000	0,456000
ул. Юбилейная	32		Котельная №2	0,279650	0,250000	0,000000	0,529650
ул. Юбилейная	33		Котельная №2	0,352048	0,338195	0,000000	0,690243
ул. Юбилейная	35		Котельная №2	0,252000	0,204000	0,000000	0,456000
ул. Юбилейная	36		Котельная №2	0,259460	0,214200	0,000000	0,473660
ул. Юбилейная	36		Котельная №2	0,048000	0,010800	0,000000	0,058800
ул. Юбилейная	37		Котельная №2	0,186000	0,198000	0,000000	0,384000
ул. Юбилейная	38		Котельная №2	0,205500	0,185000	0,000000	0,390500
ул. Юбилейная	38		Котельная №2	0,069150	0,000000	0,000000	0,069150
ул. Юбилейная	39		Котельная №2	0,302523	0,305440	0,000000	0,607963
ул. Юбилейная	39		Котельная №2	0,004500	0,004560	0,000000	0,009060
ул. Юбилейная	40		Котельная №2	0,280408	0,260000	0,000000	0,540408

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Юбилейная	42		Котельная №2	0,279650	0,260000	0,000000	0,539650
ул. Юбилейная	43		Котельная №2	0,214300	0,217000	0,000000	0,431300
ул. Юбилейная	43А		Котельная №2	0,247530	0,192720	0,000000	0,440250
ул. Юбилейная	44		Котельная №2	0,279650	0,260000	0,000000	0,539650
ул. Юбилейная	44А		Котельная №2	0,276000	0,186000	0,000000	0,462000
ул. Юбилейная	45		Котельная №2	0,214300	0,217000	0,000000	0,431300
ул. Юбилейная	45А		Котельная №2	0,240794	0,137973	0,000000	0,378767
ул. Юбилейная	46		Котельная №2	0,260752	0,280000	0,000000	0,540752
ул. Юбилейная	47		Котельная №2	0,180300	0,139200	0,000000	0,319500
ул. Юбилейная	47		Котельная №2	0,113060	0,280000	0,034250	0,427310
ул. Юбилейная	47		Котельная №2	0,023000	0,000000	0,000000	0,023000
ул. Юбилейная	48		Котельная №2	0,277602	0,260000	0,000000	0,537602
ул. Юбилейная	48		Котельная №2	0,000000	0,004418	0,000000	0,004418
ул. Юбилейная	48		Котельная №2	0,006990	0,000000	0,000000	0,006990
ул. Юбилейная	49		Котельная №2	0,327212	0,386700	0,000000	0,713912
ул. Юбилейная	49		Котельная №2	0,004828	0,002300	0,000000	0,007128
ул. Юбилейная	5		Котельная №2	0,280000	0,280000	0,000000	0,560000
ул. Юбилейная	50		Котельная №2	0,197034	0,171216	0,000000	0,368250
ул. Юбилейная	50		Котельная №2	0,040943	0,024843	0,024600	0,090386
ул. Юбилейная	52		Котельная №2	0,347290	0,326400	0,000000	0,673690
ул. Юбилейная	52		Котельная №2	0,002660	0,017784	0,000000	0,020444
ул. Юбилейная	52		Котельная №2	0,002450	0,004935	0,000000	0,007385
ул. Юбилейная	52		Котельная №2	0,001890	0,012636	0,000000	0,014526
ул. Юбилейная	54		Котельная №2	0,280300	0,260000	0,000000	0,540300
ул. Юбилейная	56		Котельная №2	0,279650	0,260000	0,000000	0,539650

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Юбилейная	58		Котельная №2	0,402546	0,319248	0,000000	0,721794
ул. Юбилейная	58		Котельная №2	0,014018	0,003600	0,000000	0,017618
ул. Юбилейная	58		Котельная №2	0,012029	0,000000	0,000000	0,012029
ул. Юбилейная	60		Котельная №2	0,462760	0,365175	0,000000	0,827935
ул. Юбилейная	62		Котельная №2	0,382000	0,346000	0,000000	0,728000
ул. Юбилейная	62		Котельная №2	0,000000	0,004613	0,000000	0,004613
ул. Юбилейная	64		Котельная №2	0,286890	0,260000	0,000000	0,546890
ул. Юбилейная	64		Котельная №2	0,067185	0,000000	0,000000	0,067185
ул. Юбилейная	66		Котельная №2	0,355000	0,240500	0,000000	0,595500
ул. Юбилейная	66		Котельная №2	0,010500	0,001900	0,000000	0,012400
ул. Юбилейная	68		Котельная №2	0,355000	0,248000	0,000000	0,603000
ул. Юбилейная	68		Котельная №2	0,023000	0,008800	0,000000	0,031800
ул. Юбилейная	7		Котельная №2	0,027152	0,007097	0,000000	0,034249
ул. Юбилейная	9		Котельная №2	0,388454	0,102630	0,000000	0,491084
ул. Южная	12		Котельная №2	0,095861	0,110400	0,000000	0,206261

Тепловые нагрузки потребителей, подключенных от котельной № 3.

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Андреевская	1		Котельная №3	0,164890	0,053500	0,000000	0,218390
ул. Андреевская	8		Котельная №3	0,052475	0,034200	0,000000	0,086675
ул. Верещагина	5		Котельная №3	0,269000	0,190000	0,000000	0,459000
ул. М.Горького	1		Котельная №3	0,050000	0,080000	0,000000	0,130000

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. М.Горького	12		Котельная №3	0,312709	0,035200	0,000000	0,347909
ул. М.Горького	12А		Котельная №3	0,004460	0,000000	0,000000	0,004460
ул. М.Горького	14		Котельная №3	0,202000	0,039600	0,000000	0,241600
ул. М.Горького	2		Котельная №3	0,046450	0,014571	0,000000	0,061021
ул. М.Горького	26		Котельная №3	0,159100	0,080000	0,000000	0,239100
ул. Данилова	15		Котельная №3	0,020000	0,010000	0,000000	0,030000
ул. Данилова	15		Котельная №3	0,215200	0,088000	0,000000	0,303200
ул. Данилова	15		Котельная №3	0,047000	0,015400	0,000000	0,062400
ул. Данилова	15		Котельная №3	0,040200	0,350000	0,037000	0,427200
ул. Данилова	15		Котельная №3	0,047300	0,049900	0,041000	0,138200
ул. Данилова	15		Котельная №3	0,070173	0,009660	0,080290	0,160123
ул. Данилова	15		Котельная №3	0,156000	0,075000	0,226600	0,457600
ул. Данилова	15		Котельная №3	0,271650	0,161680	0,603180	1,036510
ул. Данилова	15		Котельная №3	0,304862	0,247500	0,563947	1,116309
ул. Данилова	15		Котельная №3	0,316000	0,248000	0,313000	0,877000
ул. Данилова	15		Котельная №3	0,761650	0,163800	0,025820	0,951270
ул. Данилова	15		Котельная №3	0,053579	0,000000	0,000000	0,053579
ул. Данилова	15		Котельная №3	0,102000	0,032000	0,088000	0,222000
ул. Данилова	19		Котельная №3	0,548961	0,262000	0,000000	0,810961
ул. Данилова	21		Котельная №3	0,457199	0,478200	0,000000	0,935399
ул. Данилова	21		Котельная №3	0,019895	0,002270	0,000000	0,022165
ул. Данилова	23		Котельная №3	0,479248	0,489710	0,000000	0,968958
ул. Данилова	23		Котельная №3	0,003793	0,000490	0,000000	0,004283
ул. Данилова	23		Котельная №3	0,011480	0,004400	0,000000	0,015880
ул. Данилова	23		Котельная №3	0,014869	0,000000	0,000000	0,014869

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Данилова	23		Котельная №3	0,000000	0,000497	0,000000	0,000497
ул. Данилова	23А		Котельная №3	0,071132	0,352000	0,000000	0,423132
ул. Данилова	24		Котельная №3	0,011000	0,124000	0,022000	0,157000
ул. Данилова	24		Котельная №3	0,442000	0,240000	0,244000	0,926000
ул. Данилова	24		Котельная №3	0,051000	0,000000	0,000000	0,051000
ул. Данилова	24		Котельная №3	0,110950	0,287400	0,153390	0,551740
ул. Данилова	26		Котельная №3	0,740040	0,520200	0,000000	1,260240
ул. Данилова	26		Котельная №3	0,009660	0,000000	0,000000	0,009660
ул. Данилова	28		Котельная №3	0,272800	0,297400	0,000000	0,570200
ул. Данилова	28		Котельная №3	0,036767	0,011745	0,000000	0,048512
ул. Данилова	30		Котельная №3	0,421730	0,457000	0,000000	0,878730
ул. Дзержинского	11		Котельная №3	0,051000	0,032000	0,000000	0,083000
ул. Дзержинского	15		Котельная №3	0,025000	0,031000	0,000000	0,056000
ул. Дзержинского	17		Котельная №3	0,092003	0,030072	0,037873	0,159948
ул. Дзержинского	2		Котельная №3	0,123421	0,011160	0,000000	0,134581
ул. Дзержинского	20		Котельная №3	0,054195	0,000000	0,000000	0,054195
ул. Дзержинского	20		Котельная №3	0,129886	0,000000	0,000000	0,129886
ул. Дзержинского	20		Котельная №3	0,039355	0,000000	0,000000	0,039355
ул. Дзержинского	30		Котельная №3	0,244580	0,043875	0,000000	0,288455
ул. Дзержинского	49		Котельная №3	0,033920	0,016800	0,000000	0,050720
ул. Дзержинского	49		Котельная №3	0,053692	0,000000	0,000000	0,053692
ул. Дзержинского	4А		Котельная №3	0,133724	0,288173	0,000000	0,421897
ул. Дзержинского	5		Котельная №3	0,035160	0,030000	0,000000	0,065160
ул. Дзержинского	54А		Котельная №3	0,120406	0,065914	0,000000	0,186320
ул. Дзержинского	9		Котельная №3	0,025000	0,016000	0,000000	0,041000

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Заречная	1		Котельная №3	0,059330	0,007517	0,000000	0,066847
ул. Заречная	10		Котельная №3	0,072880	0,038650	0,000000	0,111530
ул. Заречная	10		Котельная №3	0,373755	0,000000	0,000000	0,373755
ул. Заречная	2		Котельная №3	0,155960	0,000000	0,000000	0,155960
ул. Заречная	2 А		Котельная №3	0,036800	0,000000	0,000000	0,036800
ул. Заречная	2		Котельная №3	0,020000	0,000000	0,000000	0,020000
ул. Заречная	ГАРАЖ		Котельная №3	0,020000	0,000000	0,000000	0,020000
ул. Заречная	2А		Котельная №3	0,065216	0,019607	0,000000	0,084823
ул. Заречная	3		Котельная №3	0,160800	0,000000	0,000000	0,160800
ул. Заречная	4		Котельная №3	0,075795	0,000000	0,000000	0,075795
ул. Заречная	4		Котельная №3	0,089106	0,000000	0,000000	0,089106
ул. Заречная	4		Котельная №3	0,133109	0,000000	0,000000	0,133109
ул. Заречная	4		Котельная №3	0,040121	0,000000	0,000000	0,040121
ул. Заречная	5		Котельная №3	0,029000	0,000000	0,000000	0,029000
ул. Заречная	5		Котельная №3	0,035000	0,000000	0,000000	0,035000
ул. Заречная	5		Котельная №3	0,074900	0,000000	0,000000	0,074900
ул. Заречная	5		Котельная №3	0,136000	0,000000	0,000000	0,136000
ул. Заречная	5		Котельная №3	0,312900	0,000000	0,000000	0,312900
пер. Каменный	7		Котельная №3	0,118577	0,000000	0,000000	0,118577
ул. Коммунистов	1		Котельная №3	0,020000	0,039168	0,000000	0,059168
ул. Коммунистов	1		Котельная №3	0,026500	0,000000	0,000000	0,026500
ул. Коммунистов	16		Котельная №3	0,219020	0,242000	0,000000	0,461020
ул. Коммунистов	16		Котельная №3	0,007420	0,014520	0,000000	0,021940
ул. Коммунистов	16		Котельная №3	0,010060	0,008260	0,000000	0,018320
ул. Коммунистов	16		Котельная №3	0,015000	0,010900	0,000000	0,025900

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Коммунистов	16		Котельная №3	0,009100	0,012000	0,000000	0,021100
ул. Коммунистов	22		Котельная №3	0,114681	0,000000	0,000000	0,114681
ул. Коммунистов	25		Котельная №3	0,097200	0,032400	0,089400	0,219000
ул. Коммунистов	29		Котельная №3	0,267090	0,037261	0,000000	0,304351
ул. Коммунистов	31		Котельная №3	0,164778	0,132600	0,000000	0,297378
ул. Коммунистов	32		Котельная №3	0,087753	0,088788	0,000000	0,176541
ул. Коммунистов	32		Котельная №3	0,010876	0,006873	0,000000	0,017749
ул. Коммунистов	33		Котельная №3	0,141593	0,141120	0,000000	0,282713
ул. Коммунистов	35		Котельная №3	0,083000	0,016634	0,000000	0,099634
ул. Коммунистов	37		Котельная №3	0,031042	0,003600	0,000000	0,034642
ул. Коммунистов	42		Котельная №3	0,051074	0,023320	0,000000	0,074394
ул. Коммунистов	44		Котельная №3	0,087290	0,130399	0,000000	0,217689
ул. Коммунистов	44		Котельная №3	0,003855	0,004935	0,000000	0,008790
ул. Коммунистов	44		Котельная №3	0,003855	0,008260	0,000000	0,012115
ул. Коммунистов	44		Котельная №3	0,000000	0,002360	0,000000	0,002360
ул. Коммунистов	52		Котельная №3	0,022085	0,000000	0,000000	0,022085
пер. Красный	11		Котельная №3	0,014000	0,019000	0,000000	0,033000
пер. Красный	13		Котельная №3	0,014000	0,019000	0,000000	0,033000
пер. Красный	18		Котельная №3	0,023000	0,000000	0,000000	0,023000
пер. Красный	18Б		Котельная №3	0,039616	0,054960	0,000000	0,094576
пер. Красный	22		Котельная №3	0,068800	0,060200	0,000000	0,129000
пер. Красный	24		Котельная №3	0,027000	0,030000	0,000000	0,057000
пер. Красный	26		Котельная №3	0,043000	0,025800	0,000000	0,068800
пер. Красный	28		Котельная №3	0,045692	0,017142	0,000000	0,062834
пер. Красный	9		Котельная №3	0,014000	0,018000	0,000000	0,032000

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Курманова	13		Котельная №3	0,219740	0,065200	0,000000	0,284940
ул. Ленина	11		Котельная №3	0,762500	0,421200	0,000000	1,183700
ул. Ленина	11		Котельная №3	0,027509	0,000000	0,000000	0,027509
ул. Ленина	11		Котельная №3	0,000833	0,003600	0,000000	0,004433
ул. Ленина	24		Котельная №3	0,135915	0,369603	0,000000	0,505518
ул. Ленина	24		Котельная №3	0,093937	0,000000	0,000000	0,093937
ул. Ленина	24		Котельная №3	0,089000	0,000000	0,000000	0,089000
ул. Ленина	24		Котельная №3	0,100285	0,000000	0,000000	0,100285
ул. Ленина	26		Котельная №3	0,282306	0,215000	0,000000	0,497306
ул. Ленина	26		Котельная №3	0,030970	0,000000	0,000000	0,030970
ул. Ленина	29		Котельная №3	0,056961	0,000000	0,000000	0,056961
ул. Ленина	3		Котельная №3	0,841642	0,787000	0,000000	1,628642
ул. Ленина	3		Котельная №3	0,025961	0,013558	0,000000	0,039519
ул. Ленина	3		Котельная №3	0,009358	0,000000	0,000000	0,009358
ул. Ленина	33А		Котельная №3	0,037000	0,000000	0,000000	0,037000
ул. Ленина	35		Котельная №3	0,039337	0,021500	0,000000	0,060837
ул. Ленина	35		Котельная №3	0,014666	0,009170	0,000000	0,023836
ул. Ленина	36		Котельная №3	0,333300	0,257800	0,000000	0,591100
ул. Ленина	36		Котельная №3	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Ленина	39		Котельная №3	0,029440	0,000000	0,000000	0,029440
ул. Ленина	39		Котельная №3	0,033000	0,000000	0,000000	0,033000
ул. Ленина	39		Котельная №3	0,033490	0,000000	0,000000	0,033490
ул. Ленина	39А		Котельная №3	0,043000	0,000000	0,000000	0,043000
ул. Ленина	41		Котельная №3	0,101498	0,000000	0,000000	0,101498
ул. Ленина	43		Котельная №3	0,028000	0,048284	0,000000	0,076284

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Ленина	46		Котельная №3	0,023710	0,010800	0,000000	0,034510
ул. Ленина	47		Котельная №3	0,107200	0,112400	0,000000	0,219600
ул. Ленина	48		Котельная №3	0,056150	0,124680	0,182465	0,363295
ул. Ленина	5		Котельная №3	0,432000	0,383000	0,000000	0,815000
ул. Ленина	51		Котельная №3	0,055375	0,000000	0,000000	0,055375
ул. Ленина	52		Котельная №3	0,673426	0,481062	0,000000	1,154488
ул. Ленина	52А		Котельная №3	0,087000	0,180000	0,000000	0,267000
ул. Ленина	53		Котельная №3	0,057000	0,012600	0,000000	0,069600
ул. Ленина	54		Котельная №3	0,075685	0,070470	0,000000	0,146155
ул. Ленина	54А		Котельная №3	0,102265	0,087600	0,000000	0,189865
ул. Ленина	54Г		Котельная №3	0,095881	0,113400	0,103211	0,312492
ул. Ленина	56		Котельная №3	0,174680	0,000000	0,185800	0,360480
ул. Ленина	58		Котельная №3	0,034237	0,000000	0,000000	0,034237
ул. Ленина	58А		Котельная №3	0,289734	0,253032	0,000000	0,542766
ул. Ленина	59		Котельная №3	0,142520	0,180900	0,000000	0,323420
ул. Ленина	59		Котельная №3	0,031386	0,000000	0,000000	0,031386
ул. Ленина	5А		Котельная №3	0,037304	0,077790	0,000000	0,115094
ул. Ленина	60		Котельная №3	0,291407	0,218661	0,000000	0,510068
ул. Ленина	60		Котельная №3	0,003708	0,000000	0,000000	0,003708
ул. Ленина	61		Котельная №3	0,182888	0,196344	0,000000	0,379232
ул. Ленина	61		Котельная №3	0,015595	0,000000	0,000000	0,015595
ул. Ленина	61		Котельная №3	0,007990	0,000000	0,000000	0,007990
ул. Ленина	61		Котельная №3	0,012250	0,004800	0,000000	0,017050
ул. Ленина	61		Котельная №3	0,003560	0,000000	0,000000	0,003560
ул. Ленина	63		Котельная №3	0,208600	0,180900	0,000000	0,389500

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Ленина	63		Котельная №3	0,013150	0,000000	0,000000	0,013150
ул. Ленина	64		Котельная №3	0,011190	0,000000	0,000000	0,011190
ул. Ленина	64		Котельная №3	0,027109	0,027468	0,000000	0,054577
ул. Ленина	64		Котельная №3	0,017032	0,000000	0,000000	0,017032
ул. Ленина	66		Котельная №3	0,095307	0,100200	0,000000	0,195507
ул. Ленина	68		Котельная №3	0,092090	0,166825	0,237955	0,496870
ул. Ленина	7		Котельная №3	0,256778	0,501081	0,000000	0,757859
ул. Ленина	73		Котельная №3	0,110310	0,000000	0,000000	0,110310
ул. К.Либкнехта	15		Котельная №3	0,086596	0,059845	0,059664	0,206105
ул. К.Либкнехта	19		Котельная №3	0,032490	0,000000	0,000000	0,032490
ул. К.Либкнехта	21		Котельная №3	0,025000	0,031000	0,000000	0,056000
ул. К.Либкнехта	23		Котельная №3	0,048924	0,029580	0,000000	0,078504
ул. К.Либкнехта	25		Котельная №3	0,032590	0,035000	0,000000	0,067590
ул. К.Либкнехта	26		Котельная №3	0,074781	0,013490	0,027360	0,115631
ул. К.Либкнехта	36		Котельная №3	0,000000	0,003600	0,000000	0,003600
ул. К.Либкнехта	36		Котельная №3	0,513743	0,618097	0,000000	1,131840
ул. К.Либкнехта	36		Котельная №3	0,042610	0,000000	0,000000	0,042610
ул. К.Либкнехта	36		Котельная №3	0,000000	0,017521	0,000000	0,017521
ул. К.Либкнехта	36		Котельная №3	0,004570	0,000000	0,000000	0,004570
ул. К.Либкнехта	36		Котельная №3	0,033325	0,025200	0,000000	0,058525
ул. К.Либкнехта	36		Котельная №3	0,006282	0,000000	0,000000	0,006282
ул. К.Либкнехта	36		Котельная №3	0,000000	0,010167	0,000000	0,010167
ул. К.Либкнехта	36		Котельная №3	0,014324	0,000000	0,000000	0,014324
ул. К.Либкнехта	36		Котельная №3	0,028680	0,000000	0,000000	0,028680
ул. К.Либкнехта	36		Котельная №3	0,000000	0,005311	0,000000	0,005311

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. К.Либкнехта	38		Котельная №3	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. К.Либкнехта	38		Котельная №3	0,000000	0,004720	0,000000	0,004720
ул. К.Либкнехта	38		Котельная №3	0,028487	0,013195	0,000000	0,041682
ул. К.Либкнехта	38		Котельная №3	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. К.Либкнехта	40		Котельная №3	0,482066	0,379843	0,000000	0,861909
ул. К.Либкнехта	40		Котельная №3	0,009918	0,004935	0,000000	0,014853
ул. К.Либкнехта	40		Котельная №3	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. К.Либкнехта	40		Котельная №3	0,007337	0,006142	0,000000	0,013479
ул. К.Либкнехта	40		Котельная №3	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. К.Либкнехта	40		Котельная №3	0,010483	0,004935	0,000000	0,015418
ул. К.Либкнехта	40		Котельная №3	0,010003	0,008282	0,000000	0,018285
ул. К.Либкнехта	40		Котельная №3	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. К.Либкнехта	42		Котельная №3	0,016423	0,000000	0,000000	0,016423
ул. К.Либкнехта	46		Котельная №3	0,034457	0,000000	0,000000	0,034457
ул. К.Либкнехта	46		Котельная №3	0,012469	0,000000	0,000000	0,012469
ул. К.Либкнехта	48		Котельная №3	0,054025	0,000000	0,000000	0,054025
ул. К.Либкнехта	56А		Котельная №3	0,050000	0,031000	0,000000	0,081000
пр-кт Луначарского	10		Котельная №3	0,571282	0,411800	0,000000	0,983082
пр-кт Луначарского	10		Котельная №3	0,009132	0,006560	0,000000	0,015692
пр-кт Луначарского	11		Котельная №3	0,312315	0,264225	0,000000	0,576540
пр-кт Луначарского	11		Котельная №3	0,040400	0,018000	0,000000	0,058400
пр-кт Луначарского	11		Котельная №3	0,001770	0,000000	0,000000	0,001770
пр-кт Луначарского	12		Котельная №3	0,225909	0,208152	0,000000	0,434061
пр-кт Луначарского	14/68		Котельная №3	0,392459	0,234793	0,000000	0,627252
пр-кт Луначарского	16		Котельная №3	0,598212	0,514688	0,000000	1,112900

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Луначарского	18		Котельная №3	0,268364	0,234325	0,000000	0,502689
пр-кт Луначарского	18		Котельная №3	0,005614	0,014544	0,000000	0,020158
пр-кт Луначарского	20		Котельная №3	0,279650	0,300000	0,000000	0,579650
пр-кт Луначарского	20А		Котельная №3	0,025000	0,010000	0,000000	0,035000
пр-кт Луначарского	22		Котельная №3	0,084300	0,292726	0,087760	0,464786
пр-кт Луначарского	24		Котельная №3	0,388100	0,273000	0,000000	0,661100
пр-кт Луначарского	26		Котельная №3	0,079388	0,273732	0,000000	0,353120
пр-кт Луначарского	26		Котельная №3	0,080843	0,259268	0,000000	0,340111
пр-кт Луначарского	26		Котельная №3	0,152488	0,149580	0,000000	0,302068
пр-кт Луначарского	26		Котельная №3	0,072320	0,000000	0,000000	0,072320
пр-кт Луначарского	26		Котельная №3	0,097020	0,000000	0,000000	0,097020
пр-кт Луначарского	26		Котельная №3	0,140360	0,000000	0,000000	0,140360
пр-кт Луначарского	28А		Котельная №3	0,019820	0,000000	0,000000	0,019820
пр-кт Луначарского	30		Котельная №3	0,387117	0,200166	0,000000	0,587283
пр-кт Луначарского	30А		Котельная №3	0,334602	0,230068	0,000000	0,564670
пр-кт Луначарского	30А		Котельная №3	0,000000	0,007200	0,000000	0,007200
пр-кт Луначарского	32		Котельная №3	0,590930	0,445694	0,000000	1,036624
пр-кт Луначарского	32		Котельная №3	0,122427	0,000000	0,000000	0,122427
пр-кт Луначарского	32		Котельная №3	0,004830	0,003600	0,000000	0,008430
пр-кт Луначарского	32А		Котельная №3	0,415972	0,250200	0,000000	0,666172
пр-кт Луначарского	32Б		Котельная №3	0,380000	0,137127	0,000000	0,517127
пр-кт Луначарского	32Б		Котельная №3	0,000000	0,006873	0,000000	0,006873
пр-кт Луначарского	39		Котельная №3	0,023238	0,000000	0,000000	0,023238
пр-кт Луначарского	41		Котельная №3	0,049870	0,013760	0,061000	0,124630
пр-кт Луначарского	43		Котельная №3	0,146518	0,028540	0,000000	0,175058

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Луначарского	44		Котельная №3	0,069011	0,284000	0,000000	0,353011
пр-кт Луначарского	45		Котельная №3	0,110340	0,000000	0,000000	0,110340
пр-кт Луначарского	46		Котельная №3	0,080236	0,170597	0,000000	0,250833
пр-кт Луначарского	46		Котельная №3	0,154223	0,137700	0,000000	0,291923
пр-кт Луначарского	5		Котельная №3	0,205760	0,047000	0,000000	0,252760
пр-кт Луначарского	5А		Котельная №3	0,133744	0,000000	0,000000	0,133744
пр-кт Луначарского	6		Котельная №3	0,584280	0,419000	0,000000	1,003280
пр-кт Луначарского	8		Котельная №3	0,281425	0,219180	0,000000	0,500605
ул. Р.Люксембург	7		Котельная №3	0,017500	0,025200	0,000000	0,042700
ул. К.Маркса	11		Котельная №3	0,014000	0,000000	0,000000	0,014000
ул. К.Маркса	11		Котельная №3	0,095300	0,000000	0,000000	0,095300
ул. К.Маркса	25		Котельная №3	0,013402	0,000000	0,000000	0,013402
ул. К.Маркса	25		Котельная №3	0,035548	0,000000	0,000000	0,035548
ул. К.Маркса	25		Котельная №3	0,076663	0,000000	0,000000	0,076663
ул. К.Маркса	25		Котельная №3	0,144572	0,000000	0,000000	0,144572
ул. К.Маркса	25		Котельная №3	0,784440	0,000000	0,387600	1,172040
ул. К.Маркса	25		Котельная №3	0,123209	0,000000	0,000000	0,123209
ул. К.Маркса	25		Котельная №3	0,142912	0,000000	0,000000	0,142912
ул. Милютин	1		Котельная №3	0,089920	0,539500	0,000000	0,629420
ул. Милютин	1а		Котельная №3	0,035880	0,000000	0,000000	0,035880
ул. Милютин	3		Котельная №3	0,198100	0,233629	0,000000	0,431729
ул. Милютин	5		Котельная №3	0,091300	0,019920	0,036000	0,147220
ул. Милютин	6		Котельная №3	0,162500	0,145600	0,298000	0,606100
ул. Милютин	6		Котельная №3	0,480200	0,296400	0,726935	1,503535
ул. Милютин	7		Котельная №3	0,088830	0,000000	0,000000	0,088830

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Набережная	17		Котельная №3	0,279650	0,260000	0,000000	0,539650
ул. Набережная	19		Котельная №3	0,308370	0,252800	0,000000	0,561170
ул. Набережная	19		Котельная №3	0,005140	0,003600	0,000000	0,008740
ул. Набережная	23		Котельная №3	0,061300	0,000000	0,000000	0,061300
ул. Набережная	25		Котельная №3	0,060200	0,000000	0,000000	0,060200
ул. Набережная	27		Котельная №3	0,222050	0,228400	0,000000	0,450450
ул. Набережная	27		Котельная №3	0,035772	0,000000	0,000000	0,035772
ул. Набережная	27		Котельная №3	0,015822	0,000000	0,000000	0,015822
ул. Набережная	27		Котельная №3	0,000000	0,007200	0,000000	0,007200
ул. Набережная	29		Котельная №3	0,368650	0,381600	0,000000	0,750250
ул. Набережная	29 Д		Котельная №3	0,064913	0,010748	0,000000	0,075661
ул. Набережная	29А		Котельная №3	0,872000	0,622220	0,000000	1,494220
ул. Набережная	29Б		Котельная №3	0,530960	0,483900	0,000000	1,014860
ул. Набережная	29Б		Котельная №3	0,018940	0,000000	0,000000	0,018940
ул. Набережная	31		Котельная №3	0,401219	0,418000	0,000000	0,819219
ул. Набережная	31		Котельная №3	0,000000	0,008331	0,000000	0,008331
ул. Набережная	33		Котельная №3	0,517000	0,442000	0,000000	0,959000
ул. Набережная	33А		Котельная №3	0,570000	0,362200	0,000000	0,932200
ул. Набережная	33А		Котельная №3	0,003400	0,005323	0,000000	0,008723
ул. Набережная	35		Котельная №3	0,517824	0,513600	0,000000	1,031424
ул. Набережная	35		Котельная №3	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Набережная	35А		Котельная №3	0,640656	0,647200	0,000000	1,287856
ул. Набережная	35А		Котельная №3	0,006344	0,000000	0,000000	0,006344
ул. Набережная	37		Котельная №3	0,221207	0,355000	0,000000	0,576207
ул. Набережная	37		Котельная №3	0,009113	0,000000	0,000000	0,009113

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Набережная	37		Котельная №3	0,007560	0,000000	0,000000	0,007560
ул. Набережная	37		Котельная №3	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Набережная	37 А		Котельная №3	0,104273	0,000000	0,000000	0,104273
ул. Набережная	39		Котельная №3	0,818000	0,585200	0,000000	1,403200
ул. Набережная	39		Котельная №3	0,016800	0,000000	0,000000	0,016800
ул. Набережная	39		Котельная №3	0,097538	0,000000	0,000000	0,097538
ул. Набережная	39 А		Котельная №3	0,083200	0,024000	0,063150	0,170350
ул. Набережная	39А		Котельная №3	0,167494	0,000000	0,000000	0,167494
ул. Набережная	41		Котельная №3	0,502000	0,500000	0,000000	1,002000
ул. Набережная	41		Котельная №3	0,014950	0,022000	0,000000	0,036950
ул. Набережная	41		Котельная №3	0,008043	0,009602	0,000000	0,017645
ул. Набережная	43		Котельная №3	0,501600	0,500000	0,000000	1,001600
ул. Набережная	43		Котельная №3	0,016430	0,008944	0,000000	0,025374
ул. Набережная	43А		Котельная №3	0,014745	0,000000	0,000000	0,014745
ул. Набережная	45		Котельная №3	0,526000	0,419000	0,000000	0,945000
ул. Набережная	45		Котельная №3	0,041571	0,003600	0,000000	0,045171
ул. Набережная	45		Котельная №3	0,024667	0,000000	0,000000	0,024667
ул. Набережная	47		Котельная №3	0,367000	0,306400	0,000000	0,673400
ул. Набережная	49		Котельная №3	0,322530	0,220000	0,000000	0,542530
ул. Набережная	51		Котельная №3	0,747790	0,560000	0,000000	1,307790
ул. Набережная	53		Котельная №3	0,747790	0,560000	0,000000	1,307790
ул. Набережная	55		Котельная №3	0,322063	0,192567	0,000000	0,514630
ул. Набережная	57		Котельная №3	0,360530	0,425000	0,000000	0,785530
ул. Набережная	57		Котельная №3	0,014670	0,000000	0,000000	0,014670
ул. Набережная	59		Котельная №3	0,375200	0,425000	0,000000	0,800200

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Набережная	61		Котельная №3	0,200000	0,200000	0,000000	0,400000
пл. Революции	1		Котельная №3	0,053250	0,012000	0,000000	0,065250
пр-кт Победы	49		Котельная №3	0,333143	0,350000	0,000000	0,683143
пр-кт Победы	49		Котельная №3	0,005866	0,000000	0,000000	0,005866
пр-кт Победы	49		Котельная №3	0,003290	0,017000	0,000000	0,020290
пр-кт Победы	49		Котельная №3	0,004751	0,004935	0,000000	0,009686
пр-кт Победы	49		Котельная №3	0,002596	0,005387	0,000000	0,007983
пр-кт Победы	49		Котельная №3	0,005450	0,002000	0,000000	0,007450
пр-кт Победы	49		Котельная №3	0,001840	0,000000	0,000000	0,001840
пр-кт Победы	49		Котельная №3	0,013016	0,008000	0,000000	0,021016
пр-кт Победы	49		Котельная №3	0,003330	0,000000	0,000000	0,003330
пр-кт Победы	49		Котельная №3	0,006010	0,000000	0,000000	0,006010
пр-кт Победы	49		Котельная №3	0,002550	0,004400	0,000000	0,006950
пр-кт Победы	49		Котельная №3	0,006805	0,000000	0,000000	0,006805
пр-кт Победы	51		Котельная №3	0,237000	0,238000	0,000000	0,475000
пр-кт Победы	52/28		Котельная №3	0,005426	0,000000	0,000000	0,005426
пр-кт Победы	52/28		Котельная №3	0,013550	0,000000	0,000000	0,013550
пр-кт Победы	52/28		Котельная №3	0,070000	0,000000	0,000000	0,070000
пр-кт Победы	52/28		Котельная №3	0,215675	0,099846	0,000000	0,315521
пр-кт Победы	53		Котельная №3	0,380840	0,294290	0,000000	0,675130
пр-кт Победы	55		Котельная №3	0,237000	0,238000	0,000000	0,475000
пр-кт Победы	56		Котельная №3	0,220678	0,028350	0,000000	0,249028
пр-кт Победы	57		Котельная №3	0,317200	0,310000	0,000000	0,627200
пр-кт Победы	58		Котельная №3	0,489388	0,405000	0,000000	0,894388
пр-кт Победы	58		Котельная №3	0,003577	0,006174	0,000000	0,009751

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Победы	58		Котельная №3	0,003835	0,000000	0,000000	0,003835
пр-кт Победы	58А		Котельная №3	0,278510	0,196351	0,000000	0,474861
пр-кт Победы	58А		Котельная №3	0,007742	0,003900	0,000000	0,011642
пр-кт Победы	58А		Котельная №3	0,004558	0,004935	0,000000	0,009493
пр-кт Победы	58А		Котельная №3	0,006120	0,000000	0,000000	0,006120
пр-кт Победы	58А		Котельная №3	0,002917	0,000000	0,000000	0,002917
пр-кт Победы	58А		Котельная №3	0,004920	0,000000	0,000000	0,004920
пр-кт Победы	58Б		Котельная №3	0,193010	0,147251	0,000000	0,340261
пр-кт Победы	58Г		Котельная №3	0,044557	0,000000	0,000000	0,044557
пр-кт Победы	60		Котельная №3	0,073345	0,003450	0,000000	0,076795
пр-кт Победы	60А		Котельная №3	0,006923	0,000000	0,000000	0,006923
пр-кт Победы	60А		Котельная №3	0,057195	0,075531	0,000000	0,132726
пр-кт Победы	61		Котельная №3	0,427265	0,497000	0,000000	0,924265
пр-кт Победы	61		Котельная №3	0,022196	0,000000	0,000000	0,022196
пр-кт Победы	61		Котельная №3	0,055300	0,003600	0,000000	0,058900
пр-кт Победы	61		Котельная №3	0,034020	0,000000	0,057572	0,091592
пр-кт Победы	61		Котельная №3	0,037800	0,007200	0,000000	0,045000
пр-кт Победы	61		Котельная №3	0,000000	0,008179	0,000000	0,008179
пр-кт Победы	61		Котельная №3	0,007503	0,000000	0,000000	0,007503
пр-кт Победы	61		Котельная №3	0,008604	0,000000	0,000000	0,008604
пр-кт Победы	61		Котельная №3	0,007052	0,000000	0,000000	0,007052
пр-кт Победы	61		Котельная №3	0,014735	0,000000	0,000000	0,014735
пр-кт Победы	62		Котельная №3	0,414030	0,131409	0,000000	0,545439
пр-кт Победы	62 А		Котельная №3	0,173606	0,087548	0,000000	0,261154
пр-кт Победы	62Б		Котельная №3	0,027096	0,000000	0,000000	0,027096

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Победы	63		Котельная №3	0,221000	0,198000	0,000000	0,419000
пр-кт Победы	64		Котельная №3	0,410218	0,264779	0,000000	0,674997
пр-кт Победы	65		Котельная №3	0,232966	0,306400	0,000000	0,539366
пр-кт Победы	65		Котельная №3	0,003590	0,007200	0,000000	0,010790
пр-кт Победы	65		Котельная №3	0,004056	0,000000	0,000000	0,004056
пр-кт Победы	65		Котельная №3	0,002573	0,000000	0,000000	0,002573
пр-кт Победы	65		Котельная №3	0,071455	0,000000	0,000000	0,071455
пр-кт Победы	65		Котельная №3	0,002360	0,006026	0,000000	0,008386
пр-кт Победы	66		Котельная №3	0,614434	0,538988	0,000000	1,153422
пр-кт Победы	67		Котельная №3	0,220750	0,204000	0,000000	0,424750
пр-кт Победы	68		Котельная №3	0,756315	0,495316	0,000000	1,251631
пр-кт Победы	68		Котельная №3	0,006316	0,010524	0,000000	0,016840
пр-кт Победы	68		Котельная №3	0,031575	0,009619	0,000000	0,041194
пр-кт Победы	68		Котельная №3	0,000810	0,007540	0,000000	0,008350
пр-кт Победы	68		Котельная №3	0,007310	0,009092	0,000000	0,016402
пр-кт Победы	69		Котельная №3	0,366000	0,345100	0,000000	0,711100
пр-кт Победы	71		Котельная №3	0,190461	0,140400	0,000000	0,330861
пр-кт Победы	72		Котельная №3	0,815046	0,647814	0,000000	1,462860
пр-кт Победы	72		Котельная №3	0,031000	0,006086	0,000000	0,037086
пр-кт Победы	72		Котельная №3	0,015312	0,017298	0,000000	0,032610
пр-кт Победы	72		Котельная №3	0,012168	0,000000	0,000000	0,012168
пр-кт Победы	73		Котельная №3	0,348752	0,172200	0,000000	0,520952
пр-кт Победы	73		Котельная №3	0,038700	0,006842	0,000000	0,045542
пр-кт Победы	73		Котельная №3	0,094704	0,000000	0,000000	0,094704
пр-кт Победы	73		Котельная №3	0,036300	0,009510	0,000000	0,045810

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Победы	73		Котельная №3	0,000000	0,012852	0,000000	0,012852
пр-кт Победы	74		Котельная №3	0,236840	0,215000	0,000000	0,451840
пр-кт Победы	75		Котельная №3	0,295214	0,307000	0,000000	0,602214
пр-кт Победы	75		Котельная №3	0,004195	0,015968	0,000000	0,020163
пр-кт Победы	75		Котельная №3	0,003798	0,004935	0,000000	0,008733
пр-кт Победы	75		Котельная №3	0,003060	0,004935	0,000000	0,007995
пр-кт Победы	75		Котельная №3	0,010068	0,000000	0,000000	0,010068
пр-кт Победы	75		Котельная №3	0,005799	0,000000	0,000000	0,005799
пр-кт Победы	76		Котельная №3	0,238840	0,215000	0,000000	0,453840
пр-кт Победы	77		Котельная №3	0,333500	0,310000	0,000000	0,643500
пр-кт Победы	77		Котельная №3	0,007260	0,003600	0,000000	0,010860
пр-кт Победы	78		Котельная №3	0,448372	0,410200	0,000000	0,858572
пр-кт Победы	78		Котельная №3	0,012023	0,000000	0,000000	0,012023
пр-кт Победы	78		Котельная №3	0,004488	0,006159	0,000000	0,010647
пр-кт Победы	79		Котельная №3	0,302633	0,310000	0,000000	0,612633
пр-кт Победы	79		Котельная №3	0,013757	0,000000	0,000000	0,013757
пр-кт Победы	80		Котельная №3	0,231402	0,457155	0,000000	0,688557
пр-кт Победы	81		Котельная №3	0,592871	0,490200	0,000000	1,083071
пр-кт Победы	81		Котельная №3	0,008300	0,004720	0,000000	0,013020
пр-кт Победы	81		Котельная №3	0,006654	0,003800	0,000000	0,010454
пр-кт Победы	81		Котельная №3	0,004080	0,000000	0,000000	0,004080
пр-кт Победы	82		Котельная №3	0,238840	0,215000	0,000000	0,453840
пр-кт Победы	83		Котельная №3	0,060000	0,028500	0,000000	0,088500
пр-кт Победы	84		Котельная №3	0,238840	0,215000	0,000000	0,453840
пр-кт Победы	86		Котельная №3	0,243065	0,313500	0,000000	0,556565

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Победы	88		Котельная №3	0,269040	0,264600	0,000000	0,533640
пр-кт Победы	88		Котельная №3	0,006993	0,000000	0,000000	0,006993
пр-кт Победы	88		Котельная №3	0,000000	0,004613	0,000000	0,004613
пр-кт Победы	90		Котельная №3	1,004384	0,742200	0,000000	1,746584
пр-кт Победы	90		Котельная №3	0,024462	0,048600	0,000000	0,073062
пр-кт Победы	90		Котельная №3	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
пр-кт Победы	90		Котельная №3	0,005700	0,003600	0,000000	0,009300
пр-кт Победы	90		Котельная №3	0,008563	0,004205	0,000000	0,012768
пр-кт Победы	90		Котельная №3	0,000000	0,003600	0,000000	0,003600
пр-кт Победы	92		Котельная №3	0,372940	0,282300	0,000000	0,655240
пр-кт Победы	92		Котельная №3	0,011352	0,000000	0,000000	0,011352
пр-кт Победы	92		Котельная №3	0,024504	0,027702	0,000000	0,052206
пр-кт Победы	92		Котельная №3	0,007090	0,000000	0,000000	0,007090
пр-кт Победы	92		Котельная №3	0,006782	0,000000	0,000000	0,006782
ул. Пролетарская	52		Котельная №3	0,066000	0,025000	0,000000	0,091000
ул. Пролетарская	59		Котельная №3	0,182400	0,045400	0,000000	0,227800
ул. Пушкинская	5		Котельная №3	0,047000	0,127000	0,179000	0,353000
ул. Пушкинская	7		Котельная №3	0,017504	0,000000	0,000000	0,017504
ул. Данилова	24		Котельная №3	0,260000	1,813000	0,348000	2,421000
пер. Серов	б/н		Котельная №3	0,025376	0,000000	0,000000	0,025376
пр-кт Советский	1		Котельная №3	0,032000	0,007200	0,000000	0,039200
пр-кт Советский	1		Котельная №3	0,031775	0,016589	0,000000	0,048364
пр-кт Советский	10		Котельная №3	0,235690	0,050000	0,000000	0,285690
пр-кт Советский	100		Котельная №3	0,035900	0,044700	0,000000	0,080600
пр-кт Советский	101		Котельная №3	0,142634	0,179987	0,000000	0,322621

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Советский	101		Котельная №3	0,006336	0,003600	0,000000	0,009936
пр-кт Советский	101		Котельная №3	0,006180	0,004731	0,000000	0,010911
пр-кт Советский	101		Котельная №3	0,002880	0,003713	0,000000	0,006593
пр-кт Советский	101		Котельная №3	0,005670	0,000000	0,000000	0,005670
пр-кт Советский	102		Котельная №3	0,317200	0,310000	0,000000	0,627200
пр-кт Советский	103		Котельная №3	0,154630	0,183600	0,000000	0,338230
пр-кт Советский	103		Котельная №3	0,009070	0,000000	0,000000	0,009070
пр-кт Советский	104		Котельная №3	0,312395	0,310000	0,000000	0,622395
пр-кт Советский	104		Котельная №3	0,004805	0,005850	0,000000	0,010655
пр-кт Советский	105		Котельная №3	0,058800	0,000000	0,000000	0,058800
пр-кт Советский	106		Котельная №3	0,408920	0,395000	0,000000	0,803920
пр-кт Советский	107		Котельная №3	0,146567	0,183600	0,000000	0,330167
пр-кт Советский	107		Котельная №3	0,004533	0,003600	0,000000	0,008133
пр-кт Советский	107		Котельная №3	0,004720	0,000000	0,000000	0,004720
пр-кт Советский	107		Котельная №3	0,007880	0,006174	0,000000	0,014054
пр-кт Советский	108		Котельная №3	0,280000	0,280000	0,000000	0,560000
пр-кт Советский	110		Котельная №3	0,251470	0,200000	0,000000	0,451470
пр-кт Советский	110		Котельная №3	0,094347	0,000000	0,000000	0,094347
пр-кт Советский	111		Котельная №3	0,317000	0,422400	0,000000	0,739400
пр-кт Советский	111 А		Котельная №3	0,049690	0,000000	0,000000	0,049690
пр-кт Советский	113		Котельная №3	0,168870	0,051460	0,000000	0,220330
пр-кт Советский	114		Котельная №3	0,477524	0,469000	0,000000	0,946524
пр-кт Советский	114А		Котельная №3	0,473080	0,469000	0,000000	0,942080
пр-кт Советский	115		Котельная №3	0,101174	0,047339	0,000000	0,148513
пр-кт Советский	116		Котельная №3	0,362900	0,316800	0,000000	0,679700

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Советский	116		Котельная №3	0,051944	0,030394	0,000000	0,082338
пр-кт Советский	116		Котельная №3	0,023213	0,000000	0,000000	0,023213
пр-кт Советский	117		Котельная №3	0,155151	0,183600	0,000000	0,338751
пр-кт Советский	117		Котельная №3	0,005400	0,000000	0,000000	0,005400
пр-кт Советский	117		Котельная №3	0,003149	0,000000	0,000000	0,003149
пр-кт Советский	117		Котельная №3	0,003180	0,000000	0,000000	0,003180
пр-кт Советский	117		Котельная №3	0,006190	0,008000	0,000000	0,014190
пр-кт Советский	119		Котельная №3	0,163700	0,183600	0,000000	0,347300
пр-кт Советский	12		Котельная №3	0,021000	0,003715	0,000000	0,024715
пр-кт Советский	12		Котельная №3	0,146894	0,036500	0,108410	0,291804
пр-кт Советский	121		Котельная №3	0,177000	0,297271	0,000000	0,474271
пр-кт Советский	126		Котельная №3	0,275000	0,204600	0,336000	0,815600
пр-кт Советский	126		Котельная №3	0,071166	0,000000	0,000000	0,071166
пр-кт Советский	126		Котельная №3	0,103170	0,000000	0,000000	0,103170
пр-кт Советский	126		Котельная №3	0,122092	0,000000	0,000000	0,122092
пр-кт Советский	126		Котельная №3	0,067621	0,027756	0,000000	0,095377
пр-кт Советский	126		Котельная №3	0,278564	0,527400	0,000000	0,805964
пр-кт Советский	126		Котельная №3	0,279023	0,120420	0,000000	0,399443
пр-кт Советский	126		Котельная №3	0,348000	0,276000	0,000000	0,624000
пр-кт Советский	126		Котельная №3	0,484572	0,294480	0,000000	0,779052
пр-кт Советский	126		Котельная №3	0,178918	0,008568	0,024871	0,212357
пр-кт Советский	126		Котельная №3	0,011363	0,000000	0,000000	0,011363
пр-кт Советский	126		Котельная №3	0,019578	0,000000	0,000000	0,019578
пр-кт Советский	126		Котельная №3	0,024351	0,000000	0,000000	0,024351
пр-кт Советский	126		Котельная №3	0,025987	0,000000	0,000000	0,025987

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Советский	126		Котельная №3	0,033510	0,000000	0,000000	0,033510
пр-кт Советский	126		Котельная №3	0,056625	0,000000	0,000000	0,056625
пр-кт Советский	126		Котельная №3	0,093210	0,000000	0,000000	0,093210
пр-кт Советский	126		Котельная №3	0,106578	0,000000	0,000000	0,106578
пр-кт Советский	126		Котельная №3	0,107821	0,000000	0,000000	0,107821
пр-кт Советский	126		Котельная №3	0,126197	0,000000	0,000000	0,126197
пр-кт Советский	126		Котельная №3	0,128397	0,000000	0,000000	0,128397
пр-кт Советский	126		Котельная №3	0,149183	0,000000	0,000000	0,149183
пр-кт Советский	126		Котельная №3	0,153980	0,000000	0,000000	0,153980
пр-кт Советский	126		Котельная №3	0,156030	0,000000	0,000000	0,156030
пр-кт Советский	126		Котельная №3	0,158589	0,000000	0,000000	0,158589
пр-кт Советский	126		Котельная №3	0,184379	0,000000	0,000000	0,184379
пр-кт Советский	126		Котельная №3	0,215000	0,000000	0,000000	0,215000
пр-кт Советский	126		Котельная №3	0,986000	0,000000	0,000000	0,986000
пр-кт Советский	126		Котельная №3	0,460599	0,000000	0,101115	0,561714
пр-кт Советский	15		Котельная №3	0,082836	0,014105	0,000000	0,096941
пр-кт Советский	16		Котельная №3	0,072888	0,014742	0,034400	0,122030
пр-кт Советский	16 "Б"		Котельная №3	0,072000	0,000000	0,000000	0,072000
пр-кт Советский	18		Котельная №3	0,033953	0,000000	0,000000	0,033953
пр-кт Советский	19		Котельная №3	0,040516	0,018936	0,000000	0,059452
пр-кт Советский	2		Котельная №3	0,010000	0,003600	0,000000	0,013600
пр-кт Советский	2		Котельная №3	0,082100	0,000000	0,000000	0,082100
пр-кт Советский	21		Котельная №3	0,064485	0,002579	0,000000	0,067064
пр-кт Советский	22		Котельная №3	0,032130	0,000000	0,000000	0,032130
пр-кт Советский	23		Котельная №3	0,089930	0,020636	0,016100	0,126666

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Советский	25		Котельная №3	0,105883	0,000000	0,000000	0,105883
пр-кт Советский	25		Котельная №3	0,056726	0,000000	0,000000	0,056726
пр-кт Советский	25А		Котельная №3	0,056586	0,000000	0,000000	0,056586
пр-кт Советский	26		Котельная №3	0,021089	0,034716	0,031914	0,087719
пр-кт Советский	27		Котельная №3	0,047125	0,011475	0,000000	0,058600
пр-кт Советский	28		Котельная №3	0,058780	0,000000	0,000000	0,058780
пр-кт Советский	3		Котельная №3	0,069415	0,066120	0,000000	0,135535
пр-кт Советский	30		Котельная №3	0,020546	0,000000	0,000000	0,020546
пр-кт Советский	30А		Котельная №3	0,200967	0,000000	0,000000	0,200967
пр-кт Советский	30Б		Котельная №3	0,013222	0,000000	0,000000	0,013222
пр-кт Советский	30Б		Котельная №3	0,009662	0,000000	0,000000	0,009662
пр-кт Советский	30Б		Котельная №3	0,013000	0,000000	0,000000	0,013000
пр-кт Советский	30б		Котельная №3	0,006059	0,000000	0,000000	0,006059
пр-кт Советский	30Б		Котельная №3	0,042879	0,000000	0,000000	0,042879
пр-кт Советский	30Б		Котельная №3	0,269145	0,000000	0,000000	0,269145
пр-кт Советский	31-33		Котельная №3	0,211396	0,029036	0,000000	0,240432
пр-кт Советский	32		Котельная №3	0,075000	0,147000	0,000000	0,222000
пр-кт Советский	34		Котельная №3	0,041442	0,000000	0,000000	0,041442
пр-кт Советский	34А		Котельная №3	0,083040	0,000000	0,000000	0,083040
пр-кт Советский	35		Котельная №3	0,034940	0,039550	0,005870	0,080360
пр-кт Советский	35 "Б"		Котельная №3	0,224000	0,150810	0,227565	0,602375
пр-кт Советский	35 А		Котельная №3	0,008295	0,000000	0,000000	0,008295
пр-кт Советский	35А		Котельная №3	0,189537	0,018395	0,000000	0,207932
пр-кт Советский	35А		Котельная №3	0,012502	0,061508	0,000000	0,074010
пр-кт Советский	39		Котельная №3	0,095100	0,130000	0,074800	0,299900

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Советский	39/38		Котельная №3	0,071050	0,130700	0,108000	0,309750
пр-кт Советский	4		Котельная №3	0,008501	0,000000	0,000000	0,008501
пр-кт Советский	4		Котельная №3	0,025254	0,008960	0,000000	0,034214
пр-кт Советский	41		Котельная №3	0,032690	0,000000	0,000000	0,032690
пр-кт Советский	43		Котельная №3	0,099280	0,011000	0,000000	0,110280
пр-кт Советский	43А		Котельная №3	0,103500	0,073600	0,000000	0,177100
пр-кт Советский	47		Котельная №3	0,020400	0,013200	0,000000	0,033600
пр-кт Советский	49		Котельная №3	0,002450	0,000000	0,000000	0,002450
пр-кт Советский	49		Котельная №3	0,001900	0,000000	0,000000	0,001900
пр-кт Советский	49		Котельная №3	0,002690	0,000000	0,000000	0,002690
пр-кт Советский	49		Котельная №3	0,011200	0,007200	0,000000	0,018400
пр-кт Советский	49		Котельная №3	0,076000	0,070000	0,000000	0,146000
пр-кт Советский	49А		Котельная №3	0,004835	0,000000	0,000000	0,004835
пр-кт Советский	51		Котельная №3	0,079300	0,000000	0,000000	0,079300
пр-кт Советский	53		Котельная №3	0,038042	0,000000	0,000000	0,038042
пр-кт Советский	54		Котельная №3	0,056056	0,075327	0,000000	0,131383
пр-кт Советский	54		Котельная №3	0,145302	0,000000	0,000000	0,145302
пр-кт Советский	54		Котельная №3	0,006185	0,003600	0,000000	0,009785
пр-кт Советский	54		Котельная №3	0,017380	0,010000	0,000000	0,027380
пр-кт Советский	54А		Котельная №3	0,265177	0,522593	0,000000	0,787770
пр-кт Советский	55		Котельная №3	0,009917	0,000000	0,000000	0,009917
пр-кт Советский	57		Котельная №3	0,832237	0,897661	0,000000	1,729898
пр-кт Советский	57		Котельная №3	0,009500	0,000000	0,000000	0,009500
пр-кт Советский	57		Котельная №3	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
пр-кт Советский	57		Котельная №3	0,000000	0,004582	0,000000	0,004582

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Советский	57		Котельная №3	0,022560	0,000000	0,000000	0,022560
пр-кт Советский	57		Котельная №3	0,004771	0,005745	0,000000	0,010516
пр-кт Советский	57		Котельная №3	0,040381	0,003600	0,000000	0,043981
пр-кт Советский	57Б		Котельная №3	0,032869	0,068200	0,000000	0,101069
пр-кт Советский	58		Котельная №3	0,065310	0,000000	0,000000	0,065310
пр-кт Советский	59		Котельная №3	0,027000	0,000000	0,000000	0,027000
пр-кт Советский	60		Котельная №3	0,058954	0,000000	0,000000	0,058954
пр-кт Советский	60А		Котельная №3	0,390230	0,109440	0,000000	0,499670
пр-кт Советский	61		Котельная №3	0,630000	0,419000	0,000000	1,049000
пр-кт Советский	61Б		Котельная №3	0,028420	0,000000	0,000000	0,028420
пр-кт Советский	62		Котельная №3	0,034476	0,000000	0,000000	0,034476
пр-кт Советский	64		Котельная №3	0,202126	0,245600	0,000000	0,447726
пр-кт Советский	64		Котельная №3	0,006600	0,010800	0,000000	0,017400
пр-кт Советский	64		Котельная №3	0,000954	0,000000	0,000000	0,000954
пр-кт Советский	64А		Котельная №3	0,331700	0,358600	0,000000	0,690300
пр-кт Советский	64А		Котельная №3	0,047000	0,003600	0,000000	0,050600
пр-кт Советский	64А		Котельная №3	0,009300	0,000000	0,000000	0,009300
пр-кт Советский	64Б		Котельная №3	0,028704	0,067422	0,000000	0,096126
пр-кт Советский	65		Котельная №3	0,020099	0,000000	0,000000	0,020099
пр-кт Советский	66		Котельная №3	0,128793	0,057400	0,000000	0,186193
пр-кт Советский	66		Котельная №3	0,003000	0,000000	0,000000	0,003000
пр-кт Советский	67		Котельная №3	0,286015	0,237384	0,000000	0,523399
пр-кт Советский	67А		Котельная №3	0,038100	0,000000	0,000000	0,038100
пр-кт Советский	69		Котельная №3	0,255031	0,227484	0,000000	0,482515
пр-кт Советский	69		Котельная №3	0,010904	0,004490	0,000000	0,015394

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Советский	69		Котельная №3	0,010843	0,006389	0,000000	0,017232
пр-кт Советский	69		Котельная №3	0,002401	0,005834	0,000000	0,008235
пр-кт Советский	69А		Котельная №3	0,020143	0,000000	0,000000	0,020143
пр-кт Советский	71		Котельная №3	0,037000	0,000000	0,000000	0,037000
пр-кт Советский	72		Котельная №3	0,039747	0,012920	0,000000	0,052667
пр-кт Советский	73		Котельная №3	0,126310	0,000000	0,000000	0,126310
пр-кт Советский	74		Котельная №3	0,077927	0,082920	0,082920	0,243767
пр-кт Советский	75		Котельная №3	0,075300	0,170400	0,000000	0,245700
пр-кт Советский	76		Котельная №3	0,049034	0,000000	0,000000	0,049034
пр-кт Советский	8		Котельная №3	1,030000	0,209363	1,313000	2,552363
пр-кт Советский	80		Котельная №3	0,031876	0,000000	0,000000	0,031876
пр-кт Советский	81		Котельная №3	0,506715	0,261348	0,000000	0,768063
пр-кт Советский	81		Котельная №3	0,142386	0,190940	0,000000	0,333326
пр-кт Советский	81		Котельная №3	0,008893	0,018000	0,000000	0,026893
пр-кт Советский	81		Котельная №3	0,013499	0,006920	0,000000	0,020419
пр-кт Советский	81		Котельная №3	0,010774	0,000475	0,000000	0,011249
пр-кт Советский	81		Котельная №3	0,023133	0,000467	0,000000	0,023600
пр-кт Советский	82		Котельная №3	0,068080	0,024603	0,000000	0,092683
пр-кт Советский	83		Котельная №3	0,080000	0,000000	0,000000	0,080000
пр-кт Советский	84		Котельная №3	0,035000	0,000000	0,000000	0,035000
пр-кт Советский	86		Котельная №3	0,007005	0,000000	0,000000	0,007005
пр-кт Советский	88		Котельная №3	0,260000	0,368000	0,000000	0,628000
пр-кт Советский	88		Котельная №3	0,113359	0,005662	0,000000	0,119021
пр-кт Советский	8А		Котельная №3	0,236636	0,217560	0,255600	0,709796
пр-кт Советский	90		Котельная №3	0,496633	0,571638	0,000000	1,068271

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Советский	90		Котельная №3	0,068192	0,000000	0,000000	0,068192
пр-кт Советский	98		Котельная №3	0,476000	0,571400	0,000000	1,047400
пр-кт Советский	98		Котельная №3	0,029746	0,032742	0,000000	0,062488
пр-кт Советский	98		Котельная №3	0,038970	0,010572	0,000000	0,049542
пр-кт Советский	98		Котельная №3	0,025085	0,000000	0,000000	0,025085
пр-кт Советский	98		Котельная №3	0,010930	0,000000	0,000000	0,010930
пр-кт Советский	98		Котельная №3	0,005423	0,000000	0,000000	0,005423
пр-кт Советский	98		Котельная №3	0,000000	0,007200	0,000000	0,007200
пр-кт Советский	99 "А"		Котельная №3	0,170991	0,000000	0,000000	0,170991
пр-кт Советский	99А		Котельная №3	0,068522	0,000000	0,000000	0,068522
пр-кт Советский	29		Котельная №3	0,054096	0,008100	0,000000	0,062196
пр-кт Советский	47		Котельная №3	0,020400	0,013200	0,000000	0,033600
ул. Социалистическая	21Б		Котельная №3	0,030000	0,025000	0,000000	0,055000
ул. Социалистическая	22		Котельная №3	0,005000	0,018150	0,000000	0,023150
ул. Социалистическая	22		Котельная №3	0,035718	0,000000	0,000000	0,035718
ул. Социалистическая	23		Котельная №3	0,048000	0,005000	0,000000	0,053000
ул. Социалистическая	25		Котельная №3	0,046800	0,000000	0,000000	0,046800
ул. Социалистическая	27		Котельная №3	0,048408	0,052920	0,000000	0,101328
ул. Социалистическая	28		Котельная №3	0,035000	0,000000	0,000000	0,035000
ул. Социалистическая	29		Котельная №3	0,030000	0,000000	0,000000	0,030000
ул. Социалистическая	33		Котельная №3	0,013360	0,000000	0,000000	0,013360
ул. Социалистическая	40		Котельная №3	0,090575	0,000000	0,000000	0,090575
ул. Социалистическая	48/33		Котельная №3	0,073682	0,010646	0,000000	0,084328
ул. Социалистическая	48/33		Котельная №3	0,028002	0,004731	0,000000	0,032733
ул. Социалистическая	52		Котельная №3	0,036215	0,000000	0,000000	0,036215

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Социалистическая	54		Котельная №3	0,016000	0,000000	0,000000	0,016000
ул. Социалистическая	54		Котельная №3	0,257000	0,043000	0,463000	0,763000
ул. Труда	1		Котельная №3	0,171281	0,014194	0,000000	0,185475
ул. Труда	1		Котельная №3	0,220095	0,044711	0,000000	0,264806
ул. Труда	1		Котельная №3	0,161095	0,000000	0,000000	0,161095
ул. Труда	12		Котельная №3	0,027000	0,000000	0,000000	0,027000
ул. Труда	14		Котельная №3	0,043000	0,026000	0,000000	0,069000
ул. Труда	16		Котельная №3	0,025000	0,031000	0,000000	0,056000
ул. Труда	18		Котельная №3	0,039000	0,056000	0,000000	0,095000
ул. Труда	18А		Котельная №3	0,031000	0,025000	0,000000	0,056000
ул. Труда	18Б		Котельная №3	0,026000	0,031000	0,000000	0,057000
ул. Труда	20		Котельная №3	0,025000	0,031000	0,000000	0,056000
ул. Труда	22		Котельная №3	0,033403	0,029170	0,000000	0,062573
ул. Труда	24		Котельная №3	0,025000	0,000000	0,000000	0,025000
ул. Труда	24А		Котельная №3	0,088000	0,074000	0,000000	0,162000
ул. Труда	26А		Котельная №3	0,082120	0,002780	0,000000	0,084900
ул. Труда	3		Котельная №3	0,082185	0,040010	0,000000	0,122195
ул. Труда	3		Котельная №3	0,251627	0,000000	0,000000	0,251627
ул. Труда	3		Котельная №3	0,075320	0,040100	0,137710	0,253130
ул. Труда	33А		Котельная №3	0,162285	0,329130	0,000000	0,491415
ул. Труда	37		Котельная №3	0,141400	0,000000	0,144120	0,285520
ул. Труда	44		Котельная №3	0,146708	0,023427	0,000000	0,170135
ул. Труда	48		Котельная №3	0,048000	0,032600	0,000000	0,080600
ул. Труда	49		Котельная №3	0,083458	0,000000	0,000000	0,083458
ул. Труда	49А		Котельная №3	0,096665	0,080000	0,000000	0,176665

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Труда	56		Котельная №3	0,102704	0,169000	0,000000	0,271704
ул. Труда	58		Котельная №3	0,047202	0,000000	0,000000	0,047202
ул. Труда	6		Котельная №3	0,042915	0,000000	0,000000	0,042915
ул. Труда	8		Котельная №3	0,072888	0,030012	0,000000	0,102900
ул. Ухтомского	5		Котельная №3	0,052006	0,001200	0,000000	0,053206
ул. Ухтомского	5		Котельная №3	0,083295	0,008175	0,000000	0,091470
ул. Ухтомского	5		Котельная №3	0,026341	0,000000	0,000000	0,026341
ул. Ухтомского	5		Котельная №3	0,041731	0,000000	0,000000	0,041731
ул. Ухтомского	5		Котельная №3	0,056483	0,000000	0,000000	0,056483

Тепловые нагрузки потребителей, подключенных от котельной "Северная"

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Ветеранов	1		Котельная "Северная"	0,317200	0,310000	0,000000	0,627200
ул. Ветеранов	11		Котельная "Северная"	0,335000	0,294500	0,000000	0,629500
ул. Ветеранов	12		Котельная "Северная"	0,018318	0,000000	0,000000	0,018318
ул. Ветеранов	12		Котельная "Северная"	0,019624	0,565045	0,000000	0,584669
ул. Ветеранов	12		Котельная "Северная"	0,251080	0,232140	0,000000	0,483220
ул. Ветеранов	12		Котельная "Северная"	0,431843	0,000000	0,000000	0,431843
ул. Ветеранов	12		Котельная "Северная"	0,035781	0,000000	0,000000	0,035781
ул. Ветеранов	12		Котельная "Северная"	0,044512	0,000000	0,000000	0,044512
ул. Ветеранов	12Б		Котельная "Северная"	0,024550	0,003530	0,000000	0,028080
ул. Ветеранов	14		Котельная "Северная"	0,510000	0,423000	0,000000	0,933000

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Ветеранов	16		Котельная "Северная"	0,182517	0,156120	0,000000	0,338637
ул. Ветеранов	18		Котельная "Северная"	0,225330	0,260000	0,000000	0,485330
ул. Ветеранов	2		Котельная "Северная"	0,317200	0,310000	0,000000	0,627200
ул. Ветеранов	20		Котельная "Северная"	0,255000	0,238000	0,000000	0,493000
ул. Ветеранов	22		Котельная "Северная"	0,237800	0,238000	0,000000	0,475800
ул. Ветеранов	22		Котельная "Северная"	0,012816	0,000000	0,000000	0,012816
ул. Ветеранов	22		Котельная "Северная"	0,007710	0,018427	0,000000	0,026137
ул. Ветеранов	24		Котельная "Северная"	0,239900	0,245200	0,000000	0,485100
ул. Ветеранов	26		Котельная "Северная"	0,275843	0,254600	0,000000	0,530443
ул. Ветеранов	26		Котельная "Северная"	0,000000	0,005400	0,000000	0,005400
ул. Ветеранов	2А		Котельная "Северная"	0,035000	0,044600	0,000000	0,079600
ул. Ветеранов	2А		Котельная "Северная"	0,011420	0,005400	0,000000	0,016820
ул. Ветеранов	2А		Котельная "Северная"	0,004780	0,004400	0,000000	0,009180
ул. Ветеранов	3		Котельная "Северная"	0,637470	0,830000	0,000000	1,467470
ул. Ветеранов	3		Котельная "Северная"	0,027254	0,000000	0,000000	0,027254
ул. Ветеранов	4		Котельная "Северная"	0,317200	0,310000	0,000000	0,627200
ул. Ветеранов	5		Котельная "Северная"	0,287500	0,247500	0,000000	0,535000
ул. Ветеранов	6		Котельная "Северная"	0,670689	0,604200	0,000000	1,274889
ул. Ветеранов	6		Котельная "Северная"	0,012878	0,000000	0,000000	0,012878
ул. Ветеранов	6		Котельная "Северная"	0,012053	0,000000	0,000000	0,012053
ул. Ветеранов	6		Котельная "Северная"	0,009741	0,005648	0,000000	0,015389
ул. Ветеранов	6		Котельная "Северная"	0,005839	0,000000	0,000000	0,005839
ул. Ветеранов	7		Котельная "Северная"	0,287500	0,247500	0,000000	0,535000
ул. Ветеранов	8		Котельная "Северная"	0,201030	0,217000	0,000000	0,418030
ул. Ветеранов	9		Котельная "Северная"	0,338553	0,274523	0,000000	0,613076

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ш. Кирилловское	90		Котельная "Северная"	0,021000	0,070000	0,000000	0,091000
ш. Кирилловское	80 Ж		Котельная "Северная"	0,439787	0,034100	0,000000	0,473887
ш. Кирилловское	30		Котельная "Северная"	0,401500	0,484800	0,000000	0,886300
ш. Кирилловское	48		Котельная "Северная"	0,029780	0,003530	0,000000	0,033310
ш. Кирилловское	50		Котельная "Северная"	0,033900	0,000000	0,000000	0,033900
ш. Кирилловское	50		Котельная "Северная"	0,050000	0,000000	0,000000	0,050000
ш. Кирилловское	52		Котельная "Северная"	0,103060	0,003600	0,000000	0,106660
ш. Кирилловское	52		Котельная "Северная"	0,199100	0,027000	0,000000	0,226100
ш. Кирилловское	70 "Б"		Котельная "Северная"	0,023955	0,000000	0,000000	0,023955
ш. Кирилловское	70"Б"	1	Котельная "Северная"	0,034100	0,000000	0,000000	0,034100
ш. Кирилловское	70Б		Котельная "Северная"	0,026130	0,000000	0,000000	0,026130
ш. Кирилловское	76А		Котельная "Северная"	0,145096	0,000000	0,000000	0,145096
ш. Кирилловское	76Д		Котельная "Северная"	0,041395	0,000000	0,000000	0,041395
ш. Кирилловское	78А		Котельная "Северная"	0,030220	0,000000	0,000000	0,030220
ш. Кирилловское	78Б		Котельная "Северная"	0,069875	0,000000	0,000000	0,069875
ш. Кирилловское	80		Котельная "Северная"	0,048740	0,000000	0,000000	0,048740
ш. Кирилловское	80В		Котельная "Северная"	0,059130	0,000000	0,000000	0,059130
ш. Кирилловское	86Б		Котельная "Северная"	0,059420	0,000000	0,000000	0,059420
ш. Кирилловское	86Д		Котельная "Северная"	0,296372	0,129908	0,000000	0,426280
ш. Кирилловское	88В		Котельная "Северная"	0,041886	0,000000	0,000000	0,041886
ш. Кирилловское	б/н		Котельная "Северная"	0,005155	0,000000	0,000000	0,005155
ш. Кирилловское	22		Котельная "Северная"	0,521238	0,410400	0,000000	0,931638
ш. Кирилловское	26		Котельная "Северная"	0,495210	0,416400	0,000000	0,911610
ш. Кирилловское	26	1	Котельная "Северная"	0,404950	0,326150	0,000000	0,731100
ш. Кирилловское	26А		Котельная "Северная"	0,352537	0,235374	0,000000	0,587911

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ш. Кирилловское	28		Котельная "Северная"	0,640905	0,684000	0,000000	1,324905
ш. Кирилловское	50		Котельная "Северная"	0,001120	0,000000	0,000000	0,001120
ш. Кирилловское	50		Котельная "Северная"	0,270000	0,619000	0,205000	1,094000
ш. Кирилловское	50		Котельная "Северная"	0,074170	0,000000	0,000000	0,074170
ш. Кирилловское	50		Котельная "Северная"	0,148022	0,000000	0,000000	0,148022
ш. Кирилловское	50А		Котельная "Северная"	0,319500	0,231200	0,514000	1,064700
ш. Кирилловское	52		Котельная "Северная"	0,080100	0,021100	0,000000	0,101200
ш. Кирилловское	57		Котельная "Северная"	0,015673	0,000000	0,000000	0,015673
ш. Кирилловское	57		Котельная "Северная"	0,082040	0,000000	0,000000	0,082040
ш. Кирилловское	57		Котельная "Северная"	0,106206	0,000000	0,000000	0,106206
ш. Кирилловское	57		Котельная "Северная"	0,150067	0,000000	0,000000	0,150067
ш. Кирилловское	59		Котельная "Северная"	0,025780	0,000000	0,000000	0,025780
ш. Кирилловское	61		Котельная "Северная"	0,075036	0,000000	0,011370	0,086406
ш. Кирилловское	61		Котельная "Северная"	0,047154	0,000000	0,000000	0,047154
ш. Кирилловское	70"Б"	2	Котельная "Северная"	0,044300	0,000000	0,000000	0,044300
ш. Кирилловское	72А		Котельная "Северная"	0,044263	0,000000	0,000000	0,044263
ш. Кирилловское	72Б		Котельная "Северная"	0,059510	0,105000	0,038390	0,202900
ш. Кирилловское	76		Котельная "Северная"	0,086000	0,000000	0,000000	0,086000
ш. Кирилловское	76		Котельная "Северная"	0,070000	0,000000	0,000000	0,070000
ш. Кирилловское	76		Котельная "Северная"	0,101430	0,000000	0,000000	0,101430
ш. Кирилловское	76 Е		Котельная "Северная"	0,015390	0,000000	0,000000	0,015390
ш. Кирилловское	76Б		Котельная "Северная"	0,121603	0,000000	0,000000	0,121603
ш. Кирилловское	78А		Котельная "Северная"	0,058108	0,000000	0,000000	0,058108
ш. Кирилловское	78Б		Котельная "Северная"	0,011411	0,000000	0,000000	0,011411
ш. Кирилловское	78В		Котельная "Северная"	0,099603	0,000000	0,000000	0,099603

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ш. Кирилловское	78Г		Котельная "Северная"	0,062317	0,000000	0,000000	0,062317
ш. Кирилловское	80А		Котельная "Северная"	0,066267	0,000000	0,000000	0,066267
ш. Кирилловское	82		Котельная "Северная"	0,589625	0,000000	0,000000	0,589625
ш. Кирилловское	86		Котельная "Северная"	0,104507	0,000000	0,000000	0,104507
ш. Кирилловское	86		Котельная "Северная"	0,110680	0,000000	0,000000	0,110680
ш. Кирилловское	86		Котельная "Северная"	0,134578	0,000000	0,000000	0,134578
ш. Кирилловское	86		Котельная "Северная"	0,236486	0,000000	0,000000	0,236486
ш. Кирилловское	86		Котельная "Северная"	0,007080	0,000000	0,000000	0,007080
ш. Кирилловское	86		Котельная "Северная"	0,031076	0,000000	0,000000	0,031076
ш. Кирилловское	86		Котельная "Северная"	0,096705	0,000000	0,000000	0,096705
ш. Кирилловское	86		Котельная "Северная"	0,103628	0,000000	0,000000	0,103628
ш. Кирилловское	86		Котельная "Северная"	0,108655	0,000000	0,000000	0,108655
ш. Кирилловское	86		Котельная "Северная"	0,126503	0,000000	0,000000	0,126503
ш. Кирилловское	86 И		Котельная "Северная"	0,421000	0,000000	0,000000	0,421000
ш. Кирилловское	86В		Котельная "Северная"	0,021000	0,000000	0,000000	0,021000
ш. Кирилловское	86Д		Котельная "Северная"	0,115032	0,000000	0,000000	0,115032
ш. Кирилловское	86Д		Котельная "Северная"	0,087352	0,000000	0,000000	0,087352
ш. Кирилловское	86Е		Котельная "Северная"	0,693665	0,000000	0,000000	0,693665
ш. Кирилловское	86Е		Котельная "Северная"	0,153525	0,000000	0,000000	0,153525
ш. Кирилловское	86Л		Котельная "Северная"	0,242476	0,000000	0,000000	0,242476
ш. Кирилловское	88		Котельная "Северная"	0,164300	0,000000	0,000000	0,164300
ш. Кирилловское	88		Котельная "Северная"	0,041742	0,000000	0,000000	0,041742
ш. Кирилловское	88		Котельная "Северная"	0,001618	0,000000	0,000000	0,001618
ш. Кирилловское	88		Котельная "Северная"	0,022635	0,000000	0,000000	0,022635
ш. Кирилловское	88		Котельная "Северная"	0,039427	0,000000	0,000000	0,039427

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ш. Кирилловское	88		Котельная "Северная"	0,091034	0,000000	0,000000	0,091034
ш. Кирилловское	88Б		Котельная "Северная"	0,397518	0,000000	0,000000	0,397518
ш. Кирилловское	92		Котельная "Северная"	0,137000	0,019800	0,000000	0,156800
ш. Кирилловское	92		Котельная "Северная"	0,015990	0,011180	0,065435	0,092605
ш. Кирилловское	92		Котельная "Северная"	0,071000	0,000000	0,000000	0,071000
ш. Кирилловское	92		Котельная "Северная"	0,106000	0,000000	0,000000	0,106000
ш. Кирилловское	92		Котельная "Северная"	0,042000	0,000000	0,000000	0,042000
ш. Кирилловское	92		Котельная "Северная"	0,027425	0,000000	0,000000	0,027425
ш. Кирилловское	94		Котельная "Северная"	0,056900	0,000000	0,000000	0,056900
ш. Кирилловское	94		Котельная "Северная"	0,094000	0,000000	0,000000	0,094000
ш. Кирилловское	94		Котельная "Северная"	0,111000	0,000000	0,000000	0,111000
ш. Кирилловское	94		Котельная "Северная"	0,196000	0,000000	0,000000	0,196000
ш. Кирилловское	96		Котельная "Северная"	0,005000	0,000000	0,000000	0,005000
ш. Кирилловское	96		Котельная "Северная"	0,042800	0,000000	0,000000	0,042800
ш. Кирилловское	76В		Котельная "Северная"	0,029165	0,000000	0,000000	0,029165
ш. Кирилловское	80А		Котельная "Северная"	0,098146	0,000000	0,000000	0,098146
ш. Кирилловское	72А		Котельная "Северная"	0,007816	0,000000	0,000000	0,007816
ш. Кирилловское	72А		Котельная "Северная"	0,036000	0,000000	0,000000	0,036000
ш. Кирилловское	72А		Котельная "Северная"	0,047000	0,000000	0,000000	0,047000
ш. Кирилловское	72А		Котельная "Северная"	0,067000	0,000000	0,000000	0,067000
ш. Кирилловское	72А		Котельная "Северная"	0,084335	0,000000	0,000000	0,084335
ш. Кирилловское	74		Котельная "Северная"	0,024777	0,000000	0,000000	0,024777
ш. Кирилловское	76		Котельная "Северная"	0,001298	0,000000	0,000000	0,001298
ш. Кирилловское	76		Котельная "Северная"	0,062000	0,007200	0,000000	0,069200
ш. Кирилловское	76		Котельная "Северная"	0,004690	0,000000	0,000000	0,004690

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ш. Кирилловское	80Д		Котельная "Северная"	0,032000	0,000000	0,000000	0,032000
ул. Молодежная	1		Котельная "Северная"	0,182400	0,130456	0,000000	0,312856
ул. Молодежная	1		Котельная "Северная"	0,032026	0,000000	0,000000	0,032026
ул. Молодежная	13		Котельная "Северная"	0,042000	0,036270	0,000000	0,078270
ул. Молодежная	16		Котельная "Северная"	0,609200	0,517600	0,000000	1,126800
ул. Молодежная	16		Котельная "Северная"	0,012700	0,003600	0,000000	0,016300
ул. Молодежная	16		Котельная "Северная"	0,010300	0,005400	0,000000	0,015700
ул. Молодежная	17		Котельная "Северная"	0,134500	0,134700	0,000000	0,269200
ул. Молодежная	18		Котельная "Северная"	0,293300	0,348000	0,000000	0,641300
ул. Молодежная	18		Котельная "Северная"	0,012317	0,000000	0,000000	0,012317
ул. Молодежная	18		Котельная "Северная"	0,004200	0,003600	0,000000	0,007800
ул. Молодежная	18		Котельная "Северная"	0,006700	0,003600	0,000000	0,010300
ул. Молодежная	19		Котельная "Северная"	0,169800	0,178300	0,000000	0,348100
ул. Молодежная	19		Котельная "Северная"	0,002801	0,004400	0,000000	0,007201
ул. Молодежная	19Б		Котельная "Северная"	0,043113	0,046253	0,000000	0,089366
ул. Молодежная	1А		Котельная "Северная"	1,098000	0,704300	0,000000	1,802300
ул. Молодежная	1А		Котельная "Северная"	0,037615	0,029700	0,000000	0,067315
ул. Молодежная	2		Котельная "Северная"	0,324620	0,360400	0,000000	0,685020
ул. Молодежная	2		Котельная "Северная"	0,039942	0,000000	0,000000	0,039942
ул. Молодежная	20		Котельная "Северная"	0,097560	0,098100	0,000000	0,195660
ул. Молодежная	21		Котельная "Северная"	0,112000	0,090000	0,000000	0,202000
ул. Молодежная	21А		Котельная "Северная"	0,056831	0,084443	0,000000	0,141274
ул. Молодежная	23		Котельная "Северная"	0,168800	0,178300	0,000000	0,347100
ул. Молодежная	3		Котельная "Северная"	0,255734	0,200000	0,000000	0,455734
ул. Молодежная	3		Котельная "Северная"	0,005890	0,002000	0,000000	0,007890

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Молодежная	3		Котельная "Северная"	0,004000	0,004400	0,000000	0,008400
ул. Молодежная	3		Котельная "Северная"	0,005396	0,000000	0,000000	0,005396
ул. Молодежная	3		Котельная "Северная"	0,001206	0,000000	0,000000	0,001206
ул. Молодежная	31		Котельная "Северная"	0,478395	0,397800	0,000000	0,876195
ул. Молодежная	33/46		Котельная "Северная"	0,266880	0,280000	0,000000	0,546880
ул. Молодежная	33/46		Котельная "Северная"	0,000000	0,003548	0,000000	0,003548
ул. Молодежная	37		Котельная "Северная"	0,108255	0,000000	0,000000	0,108255
ул. Молодежная	4		Котельная "Северная"	0,305743	0,311600	0,000000	0,617343
ул. Молодежная	4		Котельная "Северная"	0,025967	0,000000	0,000000	0,025967
ул. Молодежная	4		Котельная "Северная"	0,003470	0,000000	0,000000	0,003470
ул. Молодежная	4		Котельная "Северная"	0,012027	0,000000	0,000000	0,012027
ул. Молодежная	4		Котельная "Северная"	0,023480	0,000000	0,000000	0,023480
ул. Молодежная	5		Котельная "Северная"	0,237800	0,238000	0,000000	0,475800
ул. Молодежная	6		Котельная "Северная"	0,050730	0,000000	0,000000	0,050730
ул. Молодежная	6		Котельная "Северная"	0,130000	0,000000	0,000000	0,130000
ул. Молодежная	7		Котельная "Северная"	0,262000	0,289200	0,000000	0,551200
ул. Молодежная	8		Котельная "Северная"	0,063210	0,063360	0,000000	0,126570
ул. Моченкова	10		Котельная "Северная"	0,412985	0,089505	0,066306	0,568796
ул. Моченкова	12		Котельная "Северная"	0,241500	0,245200	0,000000	0,486700
ул. Моченкова	14		Котельная "Северная"	0,511918	0,315200	0,000000	0,827118
ул. Моченкова	14		Котельная "Северная"	0,013900	0,003600	0,000000	0,017500
ул. Моченкова	14		Котельная "Северная"	0,008421	0,000000	0,000000	0,008421
ул. Моченкова	14		Котельная "Северная"	0,008247	0,003600	0,000000	0,011847
ул. Моченкова	14		Котельная "Северная"	0,008300	0,003600	0,000000	0,011900
ул. Моченкова	14А		Котельная "Северная"	0,646470	0,545088	0,000000	1,191558

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Моченкова	14А		Котельная "Северная"	0,024754	0,000000	0,000000	0,024754
ул. Моченкова	14А		Котельная "Северная"	0,002098	0,000000	0,000000	0,002098
ул. Моченкова	18		Котельная "Северная"	0,341620	0,303600	0,000000	0,645220
ул. Моченкова	18		Котельная "Северная"	0,008800	0,004400	0,000000	0,013200
ул. Моченкова	18		Котельная "Северная"	0,012566	0,017086	0,000000	0,029652
ул. Моченкова	18		Котельная "Северная"	0,024012	0,000000	0,000000	0,024012
ул. Моченкова	18		Котельная "Северная"	0,078620	0,000000	0,000000	0,078620
ул. Моченкова	18		Котельная "Северная"	0,039860	0,014400	0,144900	0,199160
ул. Моченкова	19		Котельная "Северная"	0,170000	0,130000	0,000000	0,300000
ул. Моченкова	2		Котельная "Северная"	0,748690	0,544000	0,000000	1,292690
ул. Моченкова	20		Котельная "Северная"	0,317200	0,310000	0,000000	0,627200
ул. Моченкова	22		Котельная "Северная"	0,317200	0,310000	0,000000	0,627200
ул. Моченкова	24		Котельная "Северная"	0,317200	0,310000	0,000000	0,627200
ул. Моченкова	26		Котельная "Северная"	0,389666	0,392000	0,000000	0,781666
ул. Моченкова	26		Котельная "Северная"	0,001806	0,000000	0,000000	0,001806
ул. Моченкова	4		Котельная "Северная"	0,223142	0,234400	0,000000	0,457542
ул. Моченкова	4		Котельная "Северная"	0,008600	0,003600	0,000000	0,012200
ул. Моченкова	4		Котельная "Северная"	0,012298	0,008146	0,000000	0,020444
ул. Моченкова	8		Котельная "Северная"	0,255000	0,238000	0,000000	0,493000
ул. Моченкова	8		Котельная "Северная"	0,005325	0,004205	0,000000	0,009530
ул. Моченкова	8		Котельная "Северная"	0,005036	0,004205	0,000000	0,009241
ул. Моченкова	8		Котельная "Северная"	0,006500	0,008800	0,000000	0,015300
ул. Моченкова	8		Котельная "Северная"	0,005293	0,005134	0,000000	0,010427
ул. П.Окинина	1		Котельная "Северная"	0,388800	0,221800	0,000000	0,610600
ул. П.Окинина	1		Котельная "Северная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. П.Окинина	1		Котельная "Северная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. П.Окинина	1		Котельная "Северная"	0,009200	0,003600	0,000000	0,012800
ул. П.Окинина	10		Котельная "Северная"	0,471388	0,501930	0,000000	0,973318
ул. П.Окинина	11		Котельная "Северная"	0,502818	0,314208	0,000000	0,817026
ул. П.Окинина	12		Котельная "Северная"	1,225903	0,968225	0,000000	2,194128
ул. П.Окинина	14		Котельная "Северная"	1,171167	0,906320	0,000000	2,077487
ул. П.Окинина	16		Котельная "Северная"	0,473024	0,453600	0,000000	0,926624
ул. П.Окинина	16А		Котельная "Северная"	0,136363	0,118050	0,000000	0,254413
ул. П.Окинина	3		Котельная "Северная"	0,238000	0,238000	0,000000	0,476000
ул. П.Окинина	3		Котельная "Северная"	0,015942	0,000000	0,000000	0,015942
ул. П.Окинина	4		Котельная "Северная"	0,220200	0,220800	0,000000	0,441000
ул. П.Окинина	4А		Котельная "Северная"	0,033000	0,000000	0,000000	0,033000
ул. П.Окинина	5		Котельная "Северная"	0,109000	0,408500	0,271100	0,788600
ул. П.Окинина	5		Котельная "Северная"	0,353502	0,134865	0,036790	0,525157
ул. П.Окинина	5		Котельная "Северная"	0,020600	0,000000	0,013700	0,034300
ул. П.Окинина	5		Котельная "Северная"	0,141460	0,000000	0,030192	0,171652
ул. П.Окинина	6		Котельная "Северная"	0,033350	0,000000	0,000000	0,033350
ул. П.Окинина	7		Котельная "Северная"	0,465788	0,357420	0,000000	0,823208
ул. П.Окинина	7		Котельная "Северная"	0,015965	0,008065	0,000000	0,024030
ул. П.Окинина	7		Котельная "Северная"	0,031380	0,032921	0,000000	0,064301
ул. П.Окинина	7		Котельная "Северная"	0,048342	0,008303	0,000000	0,056645
ул. П.Окинина	7		Котельная "Северная"	0,000000	0,008652	0,000000	0,008652
ул. П.Окинина	8/31		Котельная "Северная"	1,015610	0,988350	0,000000	2,003960
ул. П.Окинина	8/31		Котельная "Северная"	0,035418	0,000000	0,000000	0,035418
ул. П.Окинина	8/31		Котельная "Северная"	0,037395	0,000000	0,000000	0,037395

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. П.Окинина	9		Котельная "Северная"	0,302136	0,388600	0,000000	0,690736
ул. П.Окинина	9		Котельная "Северная"	0,016990	0,002786	0,000000	0,019776
ул. П.Окинина	9		Котельная "Северная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Остинская	11		Котельная "Северная"	0,264000	0,347000	0,000000	0,611000
ул. Остинская	13		Котельная "Северная"	0,367280	0,441000	0,000000	0,808280
ул. Остинская	15		Котельная "Северная"	0,277300	0,523500	0,000000	0,800800
ул. Остинская	15		Котельная "Северная"	0,065422	0,010800	0,000000	0,076222
ул. Остинская	15		Котельная "Северная"	0,004800	0,011000	0,000000	0,015800
ул. Остинская	17		Котельная "Северная"	0,318880	0,447600	0,000000	0,766480
ул. Остинская	19		Котельная "Северная"	1,395375	1,429600	0,000000	2,824975
ул. Остинская	3		Котельная "Северная"	0,490415	0,419317	0,000000	0,909732
ул. Остинская	34		Котельная "Северная"	0,465882	0,475310	0,000000	0,941192
ул. Остинская	34		Котельная "Северная"	0,005110	0,000000	0,000000	0,005110
ул. Остинская	34		Котельная "Северная"	0,015845	0,000000	0,000000	0,015845
ул. Остинская	36		Котельная "Северная"	0,540140	0,718410	0,000000	1,258550
ул. Остинская	36 А		Котельная "Северная"	0,069421	0,028348	0,000000	0,097769
ул. Остинская	38		Котельная "Северная"	0,097551	0,083700	0,000000	0,181251
ул. Остинская	3А		Котельная "Северная"	0,086300	0,000000	0,067000	0,153300
ул. Остинская	40		Котельная "Северная"	1,055483	1,214400	0,000000	2,269883
ул. Остинская	40		Котельная "Северная"	0,007212	0,000000	0,000000	0,007212
ул. Остинская	40		Котельная "Северная"	0,004280	0,000000	0,000000	0,004280
ул. Остинская	40		Котельная "Северная"	0,064154	0,022421	0,000000	0,086575
ул. Остинская	40		Котельная "Северная"	0,003027	0,000000	0,000000	0,003027
ул. Остинская	40		Котельная "Северная"	0,017200	0,000000	0,000000	0,017200
ул. Остинская	42		Котельная "Северная"	0,318170	0,280000	0,000000	0,598170

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Остинская	44		Котельная "Северная"	0,276000	0,280000	0,000000	0,556000
ул. Остинская	48		Котельная "Северная"	0,293700	0,287000	0,000000	0,580700
ул. Остинская	48		Котельная "Северная"	0,026660	0,000000	0,000000	0,026660
ул. Остинская	5		Котельная "Северная"	0,631000	0,544800	0,000000	1,175800
ул. Остинская	5 "Б"		Котельная "Северная"	0,054500	0,012000	0,000000	0,066500
ул. Остинская	50		Котельная "Северная"	0,410750	0,347000	0,000000	0,757750
ул. Остинская	52		Котельная "Северная"	0,593600	0,501800	0,000000	1,095400
ул. Остинская	52		Котельная "Северная"	0,010000	0,003600	0,000000	0,013600
ул. Остинская	54А		Котельная "Северная"	0,213500	0,540000	0,000000	0,753500
ул. Остинская	54Б		Котельная "Северная"	0,128100	0,155400	0,000000	0,283500
ул. Остинская	54Б		Котельная "Северная"	0,085400	0,103600	0,000000	0,189000
ул. Остинская	54В		Котельная "Северная"	0,213500	0,365000	0,000000	0,578500
ул. Остинская	54В		Котельная "Северная"	0,026437	0,057400	0,000000	0,083837
ул. Остинская	5А		Котельная "Северная"	0,611319	0,487863	0,000000	1,099182
ул. Остинская	7		Котельная "Северная"	0,337242	0,320000	0,000000	0,657242
ул. Остинская	7		Котельная "Северная"	0,003378	0,003600	0,000000	0,006978
ул. Остинская	9		Котельная "Северная"	0,336830	0,625600	0,000000	0,962430
ул. Остинская	9		Котельная "Северная"	0,003560	0,007200	0,000000	0,010760
ул. П.Окинина	13		Котельная "Северная"	0,042751	0,000000	0,000000	0,042751
ул. П.Окинина	6		Котельная "Северная"	0,060485	0,037270	0,000000	0,097755
ул. Пионерская	10		Котельная "Северная"	0,110100	0,105500	0,000000	0,215600
ул. Пионерская	11		Котельная "Северная"	0,276330	0,131430	0,000000	0,407760
ул. Пионерская	12		Котельная "Северная"	0,102072	0,105500	0,000000	0,207572
ул. Пионерская	12		Котельная "Северная"	0,004690	0,000000	0,000000	0,004690
ул. Пионерская	13		Котельная "Северная"	0,233890	0,238000	0,000000	0,471890

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Пионерская	14		Котельная "Северная"	0,327000	0,065000	0,000000	0,392000
ул. Пионерская	14		Котельная "Северная"	0,096733	0,278438	0,175721	0,550892
ул. Пионерская	14 "Б"		Котельная "Северная"	0,002945	0,007274	0,000000	0,010219
ул. Пионерская	14А		Котельная "Северная"	0,183135	0,145000	0,000000	0,328135
ул. Пионерская	14Б		Котельная "Северная"	0,140105	0,163000	0,000000	0,303105
ул. Пионерская	14в		Котельная "Северная"	0,058620	0,040985	0,000000	0,099605
ул. Пионерская	14Г		Котельная "Северная"	0,092642	0,000000	0,000000	0,092642
ул. Пионерская	14Г		Котельная "Северная"	0,045270	0,000000	0,000000	0,045270
ул. Пионерская	15		Котельная "Северная"	0,276366	0,280000	0,000000	0,556366
ул. Пионерская	15		Котельная "Северная"	0,003634	0,000000	0,000000	0,003634
ул. Пионерская	16		Котельная "Северная"	0,094600	0,119400	0,072756	0,286756
ул. Пионерская	16Б		Котельная "Северная"	0,061465	0,018105	0,000000	0,079570
ул. Пионерская	17		Котельная "Северная"	0,224889	0,238000	0,000000	0,462889
ул. Пионерская	17		Котельная "Северная"	0,004039	0,000000	0,000000	0,004039
ул. Пионерская	17		Котельная "Северная"	0,004850	0,000000	0,000000	0,004850
ул. Пионерская	17		Котельная "Северная"	0,006101	0,005394	0,000000	0,011495
ул. Пионерская	17А		Котельная "Северная"	0,159400	0,223800	0,000000	0,383200
ул. Пионерская	19		Котельная "Северная"	0,342925	0,310000	0,000000	0,652925
ул. Пионерская	19		Котельная "Северная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Пионерская	19		Котельная "Северная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Пионерская	19А		Котельная "Северная"	0,270063	0,178000	0,000000	0,448063
ул. Пионерская	19А		Котельная "Северная"	0,043030	0,000000	0,000000	0,043030
ул. Пионерская	19А		Котельная "Северная"	0,018437	0,000000	0,000000	0,018437
ул. Пионерская	19Б		Котельная "Северная"	0,942063	0,268620	0,000000	1,210683
ул. Пионерская	19Б		Котельная "Северная"	0,000000	0,004680	0,000000	0,004680

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Пионерская	19В		Котельная "Северная"	0,236800	0,242400	0,000000	0,479200
ул. Пионерская	20		Котельная "Северная"	0,022362	0,000000	0,000000	0,022362
ул. Пионерская	21		Котельная "Северная"	0,313510	0,267000	0,000000	0,580510
ул. Пионерская	21		Котельная "Северная"	0,005472	0,006496	0,000000	0,011968
ул. Пионерская	21		Котельная "Северная"	0,005060	0,011850	0,000000	0,016910
ул. Пионерская	22		Котельная "Северная"	0,238000	0,238000	0,000000	0,476000
ул. Пионерская	22		Котельная "Северная"	0,032405	0,000000	0,000000	0,032405
ул. Пионерская	22		Котельная "Северная"	0,022065	0,000000	0,000000	0,022065
ул. Пионерская	22		Котельная "Северная"	0,000000	0,006873	0,000000	0,006873
ул. Пионерская	22		Котельная "Северная"	0,008500	0,003600	0,000000	0,012100
ул. Пионерская	23		Котельная "Северная"	0,113365	0,288000	0,000000	0,401365
ул. Пионерская	23		Котельная "Северная"	0,008620	0,006250	0,000000	0,014870
ул. Пионерская	23		Котельная "Северная"	0,006247	0,000239	0,000000	0,006486
ул. Пионерская	23		Котельная "Северная"	0,001300	0,006440	0,000000	0,007740
ул. Пионерская	23А		Котельная "Северная"	0,176185	0,288000	0,000000	0,464185
ул. Пионерская	23А		Котельная "Северная"	0,069285	0,030330	0,000000	0,099615
ул. Пионерская	23Б		Котельная "Северная"	0,255102	0,304560	0,000000	0,559662
ул. Пионерская	23Б		Котельная "Северная"	0,003131	0,003600	0,000000	0,006731
ул. Пионерская	23В		Котельная "Северная"	0,176564	0,189740	0,000000	0,366304
ул. Пионерская	23В		Котельная "Северная"	0,012834	0,000000	0,000000	0,012834
ул. Пионерская	23В		Котельная "Северная"	0,013519	0,000000	0,000000	0,013519
ул. Пионерская	23В		Котельная "Северная"	0,010550	0,000000	0,000000	0,010550
ул. Пионерская	25		Котельная "Северная"	0,262550	0,204400	0,000000	0,466950
ул. Пионерская	25		Котельная "Северная"	0,006960	0,004400	0,000000	0,011360
ул. Пионерская	25		Котельная "Северная"	0,007110	0,000000	0,000000	0,007110

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Пионерская	27		Котельная "Северная"	0,312655	0,209870	0,000000	0,522525
ул. Пионерская	27		Котельная "Северная"	0,003885	0,000000	0,000000	0,003885
ул. Пионерская	27		Котельная "Северная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Пионерская	27		Котельная "Северная"	0,001800	0,005500	0,000000	0,007300
ул. Пионерская	27		Котельная "Северная"	0,000840	0,000000	0,000000	0,000840
ул. Пионерская	27		Котельная "Северная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Пионерская	28/6		Котельная "Северная"	0,603700	0,577200	0,000000	1,180900
ул. Пионерская	28/6		Котельная "Северная"	0,006375	0,000000	0,000000	0,006375
ул. Пионерская	28/6		Котельная "Северная"	0,008400	0,003600	0,000000	0,012000
ул. Проезжая	2		Котельная "Северная"	0,027727	0,000000	0,000000	0,027727
ш. Северное	41В		Котельная "Северная"	0,062900	0,028896	0,161654	0,253450
ш. Северное	10		Котельная "Северная"	0,036808	0,000000	0,000000	0,036808
ш. Северное	10		Котельная "Северная"	0,113166	0,000000	0,000000	0,113166
ш. Северное	10		Котельная "Северная"	0,016733	0,000000	0,000000	0,016733
ш. Северное	10		Котельная "Северная"	0,041526	0,000000	0,000000	0,041526
ш. Северное	10		Котельная "Северная"	0,047680	0,000000	0,000000	0,047680
ш. Северное	10		Котельная "Северная"	0,258435	0,000000	0,000000	0,258435
ш. Северное	11		Котельная "Северная"	0,508862	0,326511	0,000000	0,835373
ш. Северное	12		Котельная "Северная"	0,081860	0,050000	0,000000	0,131860
ш. Северное	13		Котельная "Северная"	0,247868	0,237870	0,000000	0,485738
ш. Северное	14		Котельная "Северная"	0,120048	0,000000	0,000000	0,120048
ш. Северное	15		Котельная "Северная"	0,406000	0,298000	0,000000	0,704000
ш. Северное	17		Котельная "Северная"	0,167890	0,164500	0,000000	0,332390
ш. Северное	19		Котельная "Северная"	0,406000	0,298000	0,000000	0,704000
ш. Северное	21		Котельная "Северная"	0,167890	0,164500	0,000000	0,332390

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ш. Северное	23		Котельная "Северная"	0,202000	0,262500	0,000000	0,464500
ш. Северное	25		Котельная "Северная"	0,198665	0,175980	0,000000	0,374645
ш. Северное	27		Котельная "Северная"	0,337000	0,262500	0,000000	0,599500
ш. Северное	29		Котельная "Северная"	0,509719	0,220451	0,000000	0,730170
ш. Северное	29		Котельная "Северная"	0,069416	0,019811	0,000000	0,089227
ш. Северное	29		Котельная "Северная"	0,044013	0,000000	0,000000	0,044013
ш. Северное	3		Котельная "Северная"	0,883180	0,612000	0,000000	1,495180
ш. Северное	3		Котельная "Северная"	0,089800	0,059400	0,000000	0,149200
ш. Северное	31		Котельная "Северная"	0,796800	0,580000	0,000000	1,376800
ш. Северное	31		Котельная "Северная"	0,051011	0,000000	0,000000	0,051011
ш. Северное	31		Котельная "Северная"	0,009435	0,006174	0,000000	0,015609
ш. Северное	31		Котельная "Северная"	0,012463	0,000000	0,000000	0,012463
ш. Северное	31А		Котельная "Северная"	0,285620	0,416880	0,000000	0,702500
ш. Северное	33		Котельная "Северная"	0,478000	0,320000	0,000000	0,798000
ш. Северное	35		Котельная "Северная"	0,604000	0,326000	0,000000	0,930000
ш. Северное	37		Котельная "Северная"	0,607250	0,326000	0,000000	0,933250
ш. Северное	39		Котельная "Северная"	0,604000	0,326000	0,000000	0,930000
ш. Северное	43		Котельная "Северная"	0,060572	0,000000	0,000000	0,060572
ш. Северное	43		Котельная "Северная"	0,040500	0,000000	0,000000	0,040500
ш. Северное	43А		Котельная "Северная"	0,052060	0,000000	0,000000	0,052060
ш. Северное	45		Котельная "Северная"	0,040320	0,000000	0,000000	0,040320
ш. Северное	47		Котельная "Северная"	0,057626	0,012852	0,125724	0,196202
ш. Северное	47Б		Котельная "Северная"	0,113930	0,000000	0,025837	0,139767
ш. Северное	5		Котельная "Северная"	0,202000	0,220000	0,000000	0,422000
ш. Северное	7		Котельная "Северная"	0,240659	0,229500	0,000000	0,470159

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ш. Северное	8		Котельная "Северная"	0,118397	0,000000	0,000000	0,118397
ш. Северное	8		Котельная "Северная"	0,373534	0,000000	0,000000	0,373534
ш. Северное	9		Котельная "Северная"	0,247200	0,235778	0,000000	0,482978
ш. Северное	12		Котельная "Северная"	0,011440	0,000000	0,000000	0,011440
ш. Северное	12		Котельная "Северная"	0,329000	0,000000	0,000000	0,329000
ш. Северное	47А		Котельная "Северная"	0,128453	0,258000	0,000000	0,386453
ш. Северное	8		Котельная "Северная"	0,271829	0,039600	0,000000	0,311429
ул. Спортивная	10		Котельная "Северная"	0,210575	0,264515	0,000000	0,475090
ул. Спортивная	13		Котельная "Северная"	0,203900	0,095430	0,279824	0,579154
ул. Спортивная	14		Котельная "Северная"	0,235790	0,226700	0,000000	0,462490
ул. Спортивная	16		Котельная "Северная"	0,167042	0,230300	0,000000	0,397342
ул. Спортивная	16		Котельная "Северная"	0,025540	0,000000	0,000000	0,025540
ул. Спортивная	16		Котельная "Северная"	0,037650	0,000000	0,000000	0,037650
ул. Спортивная	18		Котельная "Северная"	0,134500	0,134700	0,000000	0,269200
ул. Спортивная	18		Котельная "Северная"	0,000000	0,004400	0,000000	0,004400
ул. Спортивная	2		Котельная "Северная"	0,458481	0,443000	0,000000	0,901481
ул. Спортивная	2		Котельная "Северная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Спортивная	2		Котельная "Северная"	0,006190	0,023136	0,000000	0,029326
ул. Спортивная	20		Котельная "Северная"	0,275000	0,274800	0,000000	0,549800
ул. Спортивная	20		Котельная "Северная"	0,021152	0,000000	0,000000	0,021152
ул. Спортивная	20		Котельная "Северная"	0,022275	0,000000	0,000000	0,022275
ул. Спортивная	20		Котельная "Северная"	0,020240	0,000000	0,000000	0,020240
ул. Спортивная	20		Котельная "Северная"	0,000000	0,001690	0,000000	0,001690
ул. Спортивная	4		Котельная "Северная"	0,231545	0,240999	0,000000	0,472544
ул. Спортивная	6		Котельная "Северная"	0,218010	0,276000	0,000000	0,494010

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Спортивная	8		Котельная "Северная"	0,177577	0,156600	0,000000	0,334177

Тепловые нагрузки потребителей, подключенных от котельной "Южная"

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
102	б/н		Котельная "Южная"	0,037665	0,000000	0,000000	0,037665
144	СТР. 16		Котельная "Южная"	0,758595	0,645120	0,000000	1,403715
144	СТР. 10		Котельная "Южная"	0,325853	0,207840	0,000000	0,533693
ул. Батюшкова	б/н		Котельная "Южная"	0,059348	0,000000	0,000000	0,059348
ул. Батюшкова	1		Котельная "Южная"	1,032247	0,791945	0,000000	1,824192
ул. Батюшкова	1		Котельная "Южная"	0,038016	0,000000	0,000000	0,038016
ул. Батюшкова	1		Котельная "Южная"	0,000000	0,004320	0,000000	0,004320
ул. Батюшкова	1		Котельная "Южная"	0,000000	0,008640	0,000000	0,008640
ул. Батюшкова	1		Котельная "Южная"	0,005425	0,009574	0,000000	0,014999
ул. Батюшкова	1		Котельная "Южная"	0,004415	0,008472	0,000000	0,012887
ул. Батюшкова	1		Котельная "Южная"	0,006082	0,009118	0,000000	0,015200
ул. Батюшкова	1		Котельная "Южная"	0,003164	0,008260	0,000000	0,011424
ул. Батюшкова	1		Котельная "Южная"	0,000000	0,004320	0,000000	0,004320
ул. Батюшкова	1		Котельная "Южная"	0,008126	0,007966	0,000000	0,016092
ул. Батюшкова	1		Котельная "Южная"	0,002564	0,004935	0,000000	0,007499
ул. Батюшкова	1		Котельная "Южная"	0,002845	0,005394	0,000000	0,008239
ул. Батюшкова	1		Котельная "Южная"	0,004041	0,005394	0,000000	0,009435
ул. Батюшкова	1		Котельная "Южная"	0,005876	0,006873	0,000000	0,012749

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Батюшкова	10		Котельная "Южная"	0,193854	0,172526	0,000000	0,366380
ул. Батюшкова	11		Котельная "Южная"	0,377040	0,414520	0,000000	0,791560
ул. Батюшкова	11		Котельная "Южная"	0,000000	0,010454	0,000000	0,010454
ул. Батюшкова	11		Котельная "Южная"	0,008624	0,010788	0,000000	0,019412
ул. Батюшкова	11		Котельная "Южная"	0,046870	0,021500	0,000000	0,068370
ул. Батюшкова	11		Котельная "Южная"	0,004762	0,009534	0,000000	0,014296
ул. Батюшкова	11		Котельная "Южная"	0,007880	0,016097	0,000000	0,023977
ул. Батюшкова	11		Котельная "Южная"	0,006195	0,006086	0,000000	0,012281
ул. Батюшкова	11		Котельная "Южная"	0,000000	0,007722	0,000000	0,007722
ул. Батюшкова	11		Котельная "Южная"	0,005830	0,006026	0,000000	0,011856
ул. Батюшкова	11		Котельная "Южная"	0,010203	0,006873	0,000000	0,017076
ул. Батюшкова	11		Котельная "Южная"	0,005830	0,006026	0,000000	0,011856
ул. Батюшкова	11		Котельная "Южная"	0,014357	0,012052	0,000000	0,026409
ул. Батюшкова	12		Котельная "Южная"	0,786620	0,675352	0,000000	1,461972
ул. Батюшкова	12А		Котельная "Южная"	0,330000	0,557000	0,000000	0,887000
ул. Батюшкова	2		Котельная "Южная"	0,599687	0,700584	0,000000	1,300271
ул. Батюшкова	2		Котельная "Южная"	0,004602	0,006026	0,000000	0,010628
ул. Батюшкова	2		Котельная "Южная"	0,008316	0,004702	0,000000	0,013018
ул. Батюшкова	2		Котельная "Южная"	0,008530	0,006026	0,000000	0,014556
ул. Батюшкова	2		Котельная "Южная"	0,008566	0,006884	0,000000	0,015450
ул. Батюшкова	2		Котельная "Южная"	0,007585	0,011840	0,000000	0,019425
ул. Батюшкова	2		Котельная "Южная"	0,009520	0,017298	0,000000	0,026818
ул. Батюшкова	2		Котельная "Южная"	0,005840	0,006374	0,000000	0,012214
ул. Батюшкова	3		Котельная "Южная"	0,358254	0,411889	0,000000	0,770143
ул. Батюшкова	3		Котельная "Южная"	0,000000	0,004338	0,000000	0,004338

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Батюшкова	3		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Батюшкова	3		Котельная "Южная"	0,008916	0,000000	0,000000	0,008916
ул. Батюшкова	3		Котельная "Южная"	0,005676	0,004935	0,000000	0,010611
ул. Батюшкова	3		Котельная "Южная"	0,006935	0,000000	0,000000	0,006935
ул. Батюшкова	3		Котельная "Южная"	0,006654	0,006873	0,000000	0,013527
ул. Батюшкова	3		Котельная "Южная"	0,000000	0,006920	0,000000	0,006920
ул. Батюшкова	3		Котельная "Южная"	0,000000	0,007400	0,000000	0,007400
ул. Батюшкова	3		Котельная "Южная"	0,003888	0,000000	0,000000	0,003888
ул. Батюшкова	4		Котельная "Южная"	0,469156	0,399384	0,000000	0,868540
ул. Батюшкова	5		Котельная "Южная"	0,470000	0,292000	0,000000	0,762000
ул. Батюшкова	7		Котельная "Южная"	0,176700	0,257940	0,000000	0,434640
ул. Батюшкова	7		Котельная "Южная"	0,007442	0,016820	0,000000	0,024262
ул. Батюшкова	7		Котельная "Южная"	0,000000	0,011900	0,000000	0,011900
ул. Батюшкова	7		Котельная "Южная"	0,016369	0,008282	0,000000	0,024651
ул. Батюшкова	7		Котельная "Южная"	0,000000	0,012366	0,000000	0,012366
ул. Батюшкова	7		Котельная "Южная"	0,002387	0,005507	0,000000	0,007894
ул. Батюшкова	7		Котельная "Южная"	0,006000	0,005100	0,000000	0,011100
ул. Батюшкова	7		Котельная "Южная"	0,005256	0,004935	0,000000	0,010191
ул. Батюшкова	7А		Котельная "Южная"	0,714063	0,376130	0,000000	1,090193
ул. Батюшкова	7А		Котельная "Южная"	0,012578	0,026260	0,000000	0,038838
ул. Батюшкова	7А		Котельная "Южная"	0,016170	0,011586	0,000000	0,027756
ул. Батюшкова	7А		Котельная "Южная"	0,001465	0,004311	0,000000	0,005776
ул. Батюшкова	7А		Котельная "Южная"	0,000000	0,006920	0,000000	0,006920
ул. Батюшкова	7А		Котельная "Южная"	0,010362	0,008402	0,000000	0,018764
ул. Батюшкова	7А		Котельная "Южная"	0,006285	0,007541	0,000000	0,013826

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Батюшкова	7А		Котельная "Южная"	0,003937	0,021870	0,000000	0,025807
ул. Батюшкова	7А		Котельная "Южная"	0,005248	0,005054	0,000000	0,010302
ул. Батюшкова	7А		Котельная "Южная"	0,010315	0,004205	0,000000	0,014520
ул. Батюшкова	7А		Котельная "Южная"	0,000000	0,006800	0,000000	0,006800
ул. Батюшкова	8		Котельная "Южная"	0,349890	0,445200	0,000000	0,795090
ул. Батюшкова	9		Котельная "Южная"	0,712010	0,326300	0,000000	1,038310
ул. Батюшкова	9		Котельная "Южная"	0,004490	0,006672	0,000000	0,011162
ул. Будьковская	15		Котельная "Южная"	0,080376	0,176337	0,000000	0,256713
ул. Вичеловская	15		Котельная "Южная"	0,021765	0,003680	0,000000	0,025445
ул. Вичеловская	17		Котельная "Южная"	0,015100	0,003680	0,000000	0,018780
ул. Вичеловская	20		Котельная "Южная"	0,010490	0,012860	0,000000	0,023350
ул. Вичеловская	26		Котельная "Южная"	0,022900	0,017300	0,000000	0,040200
ул. Вичеловская	29		Котельная "Южная"	0,016870	0,019950	0,000000	0,036820
ул. Вичеловская	31		Котельная "Южная"	0,015400	0,017100	0,000000	0,032500
ул. Годовикова	б/н		Котельная "Южная"	0,070325	0,000000	0,000000	0,070325
ул. Годовикова	10		Котельная "Южная"	0,284408	0,301860	0,000000	0,586268
ул. Годовикова	10		Котельная "Южная"	0,110870	0,000000	0,000000	0,110870
ул. Годовикова	10		Котельная "Южная"	0,013933	0,000000	0,000000	0,013933
ул. Годовикова	11		Котельная "Южная"	0,223000	0,270230	0,000000	0,493230
ул. Годовикова	12		Котельная "Южная"	0,265690	0,394560	0,000000	0,660250
ул. Годовикова	12		Котельная "Южная"	0,159936	0,000000	0,000000	0,159936
ул. Годовикова	12		Котельная "Южная"	0,018453	0,000000	0,000000	0,018453
ул. Годовикова	14		Котельная "Южная"	0,258086	0,428490	0,000000	0,686576
ул. Годовикова	14		Котельная "Южная"	0,000000	0,003600	0,000000	0,003600
ул. Годовикова	15		Котельная "Южная"	0,187800	0,000000	0,215900	0,403700

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Годовикова	16		Котельная "Южная"	0,010310	0,012708	0,000000	0,023018
ул. Годовикова	18		Котельная "Южная"	0,436321	0,653428	0,000000	1,089749
ул. Годовикова	19		Котельная "Южная"	0,617958	0,717389	0,000000	1,335347
ул. Годовикова	19		Котельная "Южная"	0,038990	0,012276	0,000000	0,051266
ул. Годовикова	19		Котельная "Южная"	0,003870	0,006026	0,000000	0,009896
ул. Годовикова	19		Котельная "Южная"	0,006197	0,013187	0,000000	0,019384
ул. Годовикова	19		Котельная "Южная"	0,008879	0,008472	0,000000	0,017351
ул. Годовикова	19		Котельная "Южная"	0,005410	0,004935	0,000000	0,010345
ул. Годовикова	19		Котельная "Южная"	0,007686	0,008260	0,000000	0,015946
ул. Годовикова	19		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Годовикова	19 А		Котельная "Южная"	0,254335	0,318700	0,000000	0,573035
ул. Годовикова	19А		Котельная "Южная"	0,003840	0,005766	0,000000	0,009606
ул. Годовикова	19А		Котельная "Южная"	0,004708	0,006884	0,000000	0,011592
ул. Годовикова	19А		Котельная "Южная"	0,005666	0,009890	0,000000	0,015556
ул. Годовикова	19А		Котельная "Южная"	0,009089	0,000000	0,000000	0,009089
ул. Годовикова	19А		Котельная "Южная"	0,004789	0,000000	0,000000	0,004789
ул. Годовикова	19А		Котельная "Южная"	0,008817	0,000000	0,000000	0,008817
ул. Годовикова	2		Котельная "Южная"	0,559368	0,540230	0,000000	1,099598
ул. Годовикова	2		Котельная "Южная"	0,025497	0,027641	0,000000	0,053138
ул. Годовикова	2		Котельная "Южная"	0,003880	0,004935	0,000000	0,008815
ул. Годовикова	2		Котельная "Южная"	0,005200	0,002400	0,000000	0,007600
ул. Годовикова	2		Котельная "Южная"	0,004223	0,014904	0,000000	0,019127
ул. Годовикова	2		Котельная "Южная"	0,005329	0,003685	0,000000	0,009014
ул. Годовикова	21		Котельная "Южная"	0,967663	1,053570	0,000000	2,021233
ул. Годовикова	24		Котельная "Южная"	0,705000	1,053300	0,000000	1,758300

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Годовикова	26		Котельная "Южная"	0,876419	0,737604	0,000000	1,614023
ул. Годовикова	26		Котельная "Южная"	0,004715	0,013196	0,000000	0,017911
ул. Годовикова	28		Котельная "Южная"	0,624615	0,541683	0,000000	1,166298
ул. Годовикова	28		Котельная "Южная"	0,009639	0,019990	0,000000	0,029629
ул. Годовикова	29		Котельная "Южная"	0,273740	0,329400	0,000000	0,603140
ул. Годовикова	3		Котельная "Южная"	0,550901	0,343004	0,000000	0,893905
ул. Годовикова	3		Котельная "Южная"	0,000000	0,007097	0,000000	0,007097
ул. Годовикова	3		Котельная "Южная"	0,016345	0,006026	0,000000	0,022371
ул. Годовикова	3		Котельная "Южная"	0,022754	0,006873	0,000000	0,029627
ул. Годовикова	30		Котельная "Южная"	0,380984	0,617760	0,000000	0,998744
ул. Годовикова	30		Котельная "Южная"	0,005566	0,006873	0,000000	0,012439
ул. Годовикова	31		Котельная "Южная"	0,242170	0,244200	0,000000	0,486370
ул. Годовикова	33		Котельная "Южная"	0,273690	0,329400	0,000000	0,603090
ул. Годовикова	34		Котельная "Южная"	0,294856	0,613453	0,000000	0,908309
ул. Годовикова	37		Котельная "Южная"	1,028300	0,000000	5,166000	6,194300
ул. Годовикова	4		Котельная "Южная"	0,480654	0,568632	0,000000	1,049286
ул. Годовикова	5		Котельная "Южная"	0,223000	0,270230	0,000000	0,493230
ул. Годовикова	6		Котельная "Южная"	0,361216	0,324395	0,000000	0,685611
ул. Годовикова	7		Котельная "Южная"	0,223000	0,270230	0,000000	0,493230
ул. Годовикова	8		Котельная "Южная"	0,283350	0,405000	0,000000	0,688350
ул. Годовикова	8		Котельная "Южная"	0,036773	0,000000	0,000000	0,036773
ул. Годовикова	9		Котельная "Южная"	0,223000	0,270230	0,000000	0,493230
ул. Городецкая	1		Котельная "Южная"	0,758684	0,968245	0,000000	1,726929
ул. Городецкая	1		Котельная "Южная"	0,025940	0,018000	0,000000	0,043940
ул. Городецкая	1		Котельная "Южная"	0,020297	0,009718	0,000000	0,030015

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Городецкая	1		Котельная "Южная"	0,000000	0,006086	0,000000	0,006086
ул. Городецкая	1		Котельная "Южная"	0,005836	0,008755	0,000000	0,014591
ул. Городецкая	1		Котельная "Южная"	0,005988	0,008282	0,000000	0,014270
ул. Городецкая	1		Котельная "Южная"	0,007100	0,004935	0,000000	0,012035
ул. Городецкая	1		Котельная "Южная"	0,000000	0,009461	0,000000	0,009461
ул. Городецкая	11		Котельная "Южная"	1,072930	1,382722	0,000000	2,455652
ул. Городецкая	11		Котельная "Южная"	0,048329	0,014910	0,000000	0,063239
ул. Городецкая	11		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Городецкая	11		Котельная "Южная"	0,008207	0,008424	0,000000	0,016631
ул. Городецкая	11		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Городецкая	11		Котельная "Южная"	0,028487	0,025288	0,000000	0,053775
ул. Городецкая	12		Котельная "Южная"	1,155595	1,750720	0,000000	2,906315
ул. Городецкая	12		Котельная "Южная"	0,000000	0,007200	0,000000	0,007200
ул. Городецкая	14		Котельная "Южная"	0,224354	0,122835	0,000000	0,347189
ул. Городецкая	14		Котельная "Южная"	0,033316	0,000000	0,000000	0,033316
ул. Городецкая	15		Котельная "Южная"	0,437790	0,527000	0,000000	0,964790
ул. Городецкая	15		Котельная "Южная"	0,352557	0,436452	0,000000	0,789009
ул. Городецкая	15		Котельная "Южная"	0,094650	0,205000	0,000000	0,299650
ул. Городецкая	15		Котельная "Южная"	0,023722	0,000000	0,000000	0,023722
ул. Городецкая	15		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Городецкая	15		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Городецкая	15		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Городецкая	15		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Городецкая	15		Котельная "Южная"	0,003581	0,010758	0,000000	0,014339
ул. Городецкая	16		Котельная "Южная"	0,985601	1,410480	0,000000	2,396081

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Городецкая	16		Котельная "Южная"	0,025290	0,013766	0,000000	0,039056
ул. Городецкая	16		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Городецкая	16		Котельная "Южная"	0,024400	0,000000	0,000000	0,024400
ул. Городецкая	16		Котельная "Южная"	0,010042	0,004400	0,000000	0,014442
ул. Городецкая	16		Котельная "Южная"	0,001864	0,004400	0,000000	0,006264
ул. Городецкая	16		Котельная "Южная"	0,000000	0,003600	0,000000	0,003600
ул. Городецкая	18		Котельная "Южная"	0,349630	0,231391	0,000000	0,581021
ул. Городецкая	18		Котельная "Южная"	0,004103	0,005766	0,000000	0,009869
ул. Городецкая	18		Котельная "Южная"	0,008927	0,007043	0,000000	0,015970
ул. Городецкая	1А		Котельная "Южная"	0,463868	0,447806	0,000000	0,911674
ул. Городецкая	1А		Котельная "Южная"	0,014690	0,009831	0,000000	0,024521
ул. Городецкая	1А		Котельная "Южная"	0,006290	0,000000	0,000000	0,006290
ул. Городецкая	1А		Котельная "Южная"	0,012798	0,025963	0,000000	0,038761
ул. Городецкая	20		Котельная "Южная"	0,563831	0,187876	0,452174	1,203881
ул. Городецкая	22		Котельная "Южная"	0,319810	0,381600	0,000000	0,701410
ул. Городецкая	22		Котельная "Южная"	0,319810	0,381600	0,000000	0,701410
ул. Городецкая	24		Котельная "Южная"	0,310470	0,378820	0,000000	0,689290
ул. Городецкая	24		Котельная "Южная"	0,014885	0,009468	0,000000	0,024353
ул. Городецкая	24		Котельная "Южная"	0,013975	0,000000	0,000000	0,013975
ул. Городецкая	24		Котельная "Южная"	0,009220	0,017298	0,000000	0,026518
ул. Городецкая	24		Котельная "Южная"	0,000000	0,010217	0,000000	0,010217
ул. Городецкая	24		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Городецкая	24		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Городецкая	24		Котельная "Южная"	0,009595	0,000000	0,000000	0,009595
ул. Городецкая	26		Котельная "Южная"	1,992485	2,253576	0,000000	4,246061

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Городецкая	26		Котельная "Южная"	0,022840	0,007605	0,000000	0,030445
ул. Городецкая	26		Котельная "Южная"	0,005031	0,016146	0,000000	0,021177
ул. Городецкая	26		Котельная "Южная"	0,011988	0,017706	0,000000	0,029694
ул. Городецкая	26		Котельная "Южная"	0,001100	0,007004	0,000000	0,008104
ул. Городецкая	26		Котельная "Южная"	0,002261	0,005546	0,000000	0,007807
ул. Городецкая	26		Котельная "Южная"	0,002180	0,012480	0,000000	0,014660
ул. Городецкая	4		Котельная "Южная"	1,253446	1,450000	0,000000	2,703446
ул. Городецкая	4		Котельная "Южная"	0,003073	0,000000	0,000000	0,003073
ул. Городецкая	4		Котельная "Южная"	0,006725	0,000000	0,000000	0,006725
ул. Городецкая	4		Котельная "Южная"	0,019780	0,000000	0,000000	0,019780
ул. Городецкая	4		Котельная "Южная"	0,011238	0,005907	0,000000	0,017145
ул. Городецкая	4		Котельная "Южная"	0,006051	0,000000	0,000000	0,006051
ул. Городецкая	4		Котельная "Южная"	0,006957	0,004935	0,000000	0,011892
ул. Городецкая	4		Котельная "Южная"	0,013460	0,000000	0,000000	0,013460
ул. Городецкая	4		Котельная "Южная"	0,012682	0,016097	0,000000	0,028779
ул. Городецкая	4		Котельная "Южная"	0,009402	0,011340	0,000000	0,020742
ул. Городецкая	4		Котельная "Южная"	0,006002	0,004935	0,000000	0,010937
ул. Городецкая	4		Котельная "Южная"	0,017420	0,044056	0,000000	0,061476
ул. Городецкая	4		Котельная "Южная"	0,006482	0,000000	0,000000	0,006482
ул. Городецкая	4		Котельная "Южная"	0,010144	0,004935	0,000000	0,015079
ул. Городецкая	4		Котельная "Южная"	0,010253	0,000000	0,000000	0,010253
ул. Городецкая	4		Котельная "Южная"	0,004715	0,006884	0,000000	0,011599
ул. Городецкая	4		Котельная "Южная"	0,013415	0,000000	0,000000	0,013415
ул. Городецкая	5		Котельная "Южная"	1,318407	1,474740	0,000000	2,793147
ул. Городецкая	5		Котельная "Южная"	0,005183	0,003530	0,000000	0,008713

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Городецкая	6		Котельная "Южная"	0,168040	0,282096	0,000000	0,450136
ул. Городецкая	6		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Городецкая	8		Котельная "Южная"	0,785590	0,666120	0,000000	1,451710
ул. Городецкая	8		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Дальняя	15		Котельная "Южная"	0,021200	0,003680	0,000000	0,024880
ул. Дальняя	17		Котельная "Южная"	0,011785	0,003680	0,000000	0,015465
ул. Дальняя	18		Котельная "Южная"	0,023430	0,003680	0,000000	0,027110
ул. Дальняя	19		Котельная "Южная"	0,016470	0,015450	0,000000	0,031920
ул. Дальняя	20		Котельная "Южная"	0,017000	0,018850	0,000000	0,035850
ул. Дальняя	22/58		Котельная "Южная"	0,024900	0,000825	0,000000	0,025725
ул. Домозеровская	11/2		Котельная "Южная"	0,014045	0,004600	0,000000	0,018645
ул. Домозеровская	12		Котельная "Южная"	0,031000	0,030000	0,000000	0,061000
ул. Домозеровская	15/14		Котельная "Южная"	0,021250	0,022680	0,000000	0,043930
ул. Домозеровская	17		Котельная "Южная"	0,023015	0,003680	0,000000	0,026695
ул. Домозеровская	19		Котельная "Южная"	0,018890	0,015015	0,000000	0,033905
ул. Домозеровская	21/13		Котельная "Южная"	0,019230	0,019230	0,000000	0,038460
ул. Домозеровская	27/2		Котельная "Южная"	0,021670	0,015540	0,000000	0,037210
ул. Домозеровская	29		Котельная "Южная"	0,018500	0,015600	0,000000	0,034100
ул. Домозеровская	31/14		Котельная "Южная"	0,024132	0,003680	0,000000	0,027812
ул. Домозеровская	35		Котельная "Южная"	0,025300	0,022520	0,000000	0,047820
ул. Домозеровская	8		Котельная "Южная"	0,026600	0,036000	0,000000	0,062600
ул. Загородная	13		Котельная "Южная"	0,069640	0,002475	0,000000	0,072115
ул. Загородная	15		Котельная "Южная"	0,018800	0,015600	0,000000	0,034400
ул. Загородная	16		Котельная "Южная"	0,026360	0,002760	0,000000	0,029120
ул. Загородная	17		Котельная "Южная"	0,012850	0,002760	0,000000	0,015610

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Загородная	18		Котельная "Южная"	0,018350	0,003680	0,000000	0,022030
ул. Загородная	19		Котельная "Южная"	0,027800	0,002760	0,000000	0,030560
ул. Загородная	20		Котельная "Южная"	0,017000	0,004600	0,000000	0,021600
ул. Загородная	21/40		Котельная "Южная"	0,021800	0,003300	0,000000	0,025100
ул. Загородная	28		Котельная "Южная"	0,021660	0,022450	0,000000	0,044110
ул. Загородная	30		Котельная "Южная"	0,013700	0,000000	0,000000	0,013700
ул. Ильинская	13		Котельная "Южная"	0,014057	0,040662	0,000000	0,054719
ул. Ильинская	15		Котельная "Южная"	0,018865	0,022450	0,000000	0,041315
ул. Ильинская	16		Котельная "Южная"	0,012650	0,022450	0,000000	0,035100
ул. Ильинская	17		Котельная "Южная"	0,016230	0,019950	0,000000	0,036180
ул. Ильинская	20		Котельная "Южная"	0,018050	0,022450	0,000000	0,040500
ул. Ильинская	3		Котельная "Южная"	0,013800	0,002760	0,000000	0,016560
ул. Ильинская	4		Котельная "Южная"	0,013100	0,004600	0,000000	0,017700
ул. Ильинская	5		Котельная "Южная"	0,020970	0,023100	0,000000	0,044070
ул. Ильинская	6		Котельная "Южная"	0,011350	0,002475	0,000000	0,013825
ул. Ильинская	7		Котельная "Южная"	0,015190	0,004600	0,000000	0,019790
ул. Ильинская	8		Котельная "Южная"	0,017100	0,020400	0,000000	0,037500
ул. Ленинградская	б/н		Котельная "Южная"	0,104854	0,000000	0,000000	0,104854
ул. Ленинградская	25		Котельная "Южная"	0,196850	0,222050	0,000000	0,418900
ул. Ленинградская	1		Котельная "Южная"	0,537602	0,220230	3,577870	4,335702
ул. Ленинградская	1		Котельная "Южная"	0,063284	0,000000	0,404128	0,467412
ул. Ленинградская	10		Котельная "Южная"	0,254342	0,219000	0,000000	0,473342
ул. Ленинградская	10		Котельная "Южная"	0,009700	0,011465	0,000000	0,021165
ул. Ленинградская	10		Котельная "Южная"	0,014658	0,010520	0,000000	0,025178
ул. Ленинградская	11		Котельная "Южная"	0,187722	0,206592	0,000000	0,394314

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Ленинградская	11		Котельная "Южная"	0,007842	0,000000	0,000000	0,007842
ул. Ленинградская	12		Котельная "Южная"	1,080488	1,305000	0,000000	2,385488
ул. Ленинградская	12		Котельная "Южная"	0,004798	0,008702	0,000000	0,013500
ул. Ленинградская	12		Котельная "Южная"	0,000948	0,003600	0,000000	0,004548
ул. Ленинградская	12		Котельная "Южная"	0,000000	0,002360	0,000000	0,002360
ул. Ленинградская	13		Котельная "Южная"	0,396985	0,485500	0,000000	0,882485
ул. Ленинградская	14		Котельная "Южная"	0,576540	0,201267	0,332305	1,110112
ул. Ленинградская	14		Котельная "Южная"	0,019440	0,000000	0,000000	0,019440
ул. Ленинградская	14А		Котельная "Южная"	0,039000	0,000000	0,000000	0,039000
ул. Ленинградская	16		Котельная "Южная"	0,322710	0,533790	0,000000	0,856500
ул. Ленинградская	16		Котельная "Южная"	0,033840	0,030706	0,022800	0,087346
ул. Ленинградская	16		Котельная "Южная"	0,037700	0,000000	0,006200	0,043900
ул. Ленинградская	16		Котельная "Южная"	0,014653	0,049321	0,000000	0,063974
ул. Ленинградская	16		Котельная "Южная"	0,000000	0,007183	0,000000	0,007183
ул. Ленинградская	17		Котельная "Южная"	0,195900	0,205000	0,000000	0,400900
ул. Ленинградская	17А		Котельная "Южная"	0,019570	0,000000	0,000000	0,019570
ул. Ленинградская	18		Котельная "Южная"	0,243944	0,480250	0,000000	0,724194
ул. Ленинградская	18		Котельная "Южная"	0,005280	0,000000	0,000000	0,005280
ул. Ленинградская	18		Котельная "Южная"	0,006180	0,000000	0,000000	0,006180
ул. Ленинградская	19/20		Котельная "Южная"	0,683652	0,683660	0,000000	1,367312
ул. Ленинградская	2		Котельная "Южная"	0,062770	0,203783	0,354514	0,621067
ул. Ленинградская	2		Котельная "Южная"	0,039123	0,045572	0,000000	0,084695
ул. Ленинградская	20		Котельная "Южная"	0,236494	0,480250	0,000000	0,716744
ул. Ленинградская	21		Котельная "Южная"	0,223000	0,270230	0,000000	0,493230
ул. Ленинградская	21		Котельная "Южная"	0,026150	0,048180	0,000000	0,074330

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Ленинградская	22		Котельная "Южная"	0,565000	0,724000	0,000000	1,289000
ул. Ленинградская	23		Котельная "Южная"	0,218450	0,263630	0,000000	0,482080
ул. Ленинградская	23		Котельная "Южная"	0,004550	0,008260	0,000000	0,012810
ул. Ленинградская	24		Котельная "Южная"	0,215356	0,224733	0,000000	0,440089
ул. Ленинградская	24		Котельная "Южная"	0,010800	0,005588	0,000000	0,016388
ул. Ленинградская	24		Котельная "Южная"	0,015774	0,068477	0,000000	0,084251
ул. Ленинградская	24		Котельная "Южная"	0,005995	0,006026	0,000000	0,012021
ул. Ленинградская	24		Котельная "Южная"	0,022110	0,028488	0,000000	0,050598
ул. Ленинградская	25		Котельная "Южная"	0,026150	0,054096	0,000000	0,080246
ул. Ленинградская	26		Котельная "Южная"	0,201150	0,143000	0,000000	0,344150
ул. Ленинградская	27		Котельная "Южная"	0,521100	0,558700	0,000000	1,079800
ул. Ленинградская	27		Котельная "Южная"	0,005400	0,000000	0,000000	0,005400
ул. Ленинградская	27		Котельная "Южная"	0,005500	0,008614	0,000000	0,014114
ул. Ленинградская	27		Котельная "Южная"	0,011350	0,006026	0,000000	0,017376
ул. Ленинградская	28		Котельная "Южная"	0,142100	0,031500	0,000000	0,173600
ул. Ленинградская	29		Котельная "Южная"	0,348413	0,353135	0,000000	0,701548
ул. Ленинградская	29		Котельная "Южная"	0,010087	0,023065	0,000000	0,033152
ул. Ленинградская	30		Котельная "Южная"	0,140800	0,149400	0,000000	0,290200
ул. Ленинградская	32		Котельная "Южная"	0,227010	0,261910	0,000000	0,488920
ул. Ленинградская	32		Котельная "Южная"	0,009220	0,012900	0,000000	0,022120
ул. Ленинградская	32		Котельная "Южная"	0,022977	0,004935	0,000000	0,027912
ул. Ленинградская	32		Котельная "Южная"	0,008051	0,009950	0,000000	0,018001
ул. Ленинградская	34		Котельная "Южная"	0,159450	0,166200	0,000000	0,325650
ул. Ленинградская	35		Котельная "Южная"	0,155450	0,272400	0,000000	0,427850
ул. Ленинградская	35		Котельная "Южная"	0,005344	0,000000	0,000000	0,005344

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Ленинградская	35		Котельная "Южная"	0,014120	0,017928	0,000000	0,032048
ул. Ленинградская	36		Котельная "Южная"	0,142100	0,072300	0,000000	0,214400
ул. Ленинградская	37		Котельная "Южная"	0,161872	0,272400	0,000000	0,434272
ул. Ленинградская	37		Котельная "Южная"	0,019464	0,031200	0,000000	0,050664
ул. Ленинградская	38		Котельная "Южная"	0,201150	0,143000	0,000000	0,344150
ул. Ленинградская	4		Котельная "Южная"	0,311934	0,299280	0,000000	0,611214
ул. Ленинградская	4		Котельная "Южная"	0,003700	0,008621	0,000000	0,012321
ул. Ленинградская	43		Котельная "Южная"	1,236576	1,456290	0,000000	2,692866
ул. Ленинградская	43		Котельная "Южная"	0,028022	0,017512	0,000000	0,045534
ул. Ленинградская	43		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Ленинградская	43		Котельная "Южная"	0,031900	0,023160	0,000000	0,055060
ул. Ленинградская	43		Котельная "Южная"	0,033820	0,019800	0,000000	0,053620
ул. Ленинградская	43		Котельная "Южная"	0,010936	0,005394	0,000000	0,016330
ул. Ленинградская	43		Котельная "Южная"	0,009353	0,008260	0,000000	0,017613
ул. Ленинградская	43		Котельная "Южная"	0,008716	0,004582	0,000000	0,013298
ул. Ленинградская	43		Котельная "Южная"	0,009614	0,006873	0,000000	0,016487
ул. Ленинградская	43		Котельная "Южная"	0,013687	0,009214	0,000000	0,022901
ул. Ленинградская	43		Котельная "Южная"	0,015447	0,008620	0,000000	0,024067
ул. Ленинградская	43		Котельная "Южная"	0,007370	0,004800	0,000000	0,012170
ул. Ленинградская	43А		Котельная "Южная"	0,165080	0,141930	0,000000	0,307010
ул. Ленинградская	43А		Котельная "Южная"	0,003321	0,004935	0,000000	0,008256
ул. Ленинградская	45		Котельная "Южная"	0,115000	0,171792	0,000000	0,286792
ул. Ленинградская	47		Котельная "Южная"	0,240680	0,335400	0,000000	0,576080
ул. Ленинградская	49		Котельная "Южная"	0,266520	0,253740	0,000000	0,520260
ул. Ленинградская	50		Котельная "Южная"	0,573590	0,846800	0,000000	1,420390

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Ленинградская	51		Котельная "Южная"	0,361546	0,487830	0,000000	0,849376
ул. Ленинградская	51		Котельная "Южная"	0,017796	0,017583	0,000000	0,035379
ул. Ленинградская	51		Котельная "Южная"	0,013662	0,006086	0,000000	0,019748
ул. Ленинградская	51		Котельная "Южная"	0,036500	0,050400	0,000000	0,086900
ул. Ленинградская	51		Котельная "Южная"	0,008335	0,002400	0,000000	0,010735
ул. Ленинградская	51		Котельная "Южная"	0,012500	0,002400	0,000000	0,014900
ул. Ленинградская	51		Котельная "Южная"	0,009793	0,007316	0,000000	0,017109
ул. Ленинградская	52		Котельная "Южная"	0,165230	0,319800	0,000000	0,485030
ул. Ленинградская	54		Котельная "Южная"	0,100285	0,133200	0,000000	0,233485
ул. Ленинградская	56		Котельная "Южная"	0,267000	0,270000	0,000000	0,537000
ул. Ленинградская	58		Котельная "Южная"	0,209120	0,228000	0,000000	0,437120
ул. Ленинградская	6		Котельная "Южная"	0,301178	0,197542	0,000000	0,498720
ул. Ленинградская	60		Котельная "Южная"	0,508853	0,702409	0,000000	1,211262
ул. Ленинградская	60		Котельная "Южная"	0,023227	0,031913	0,000000	0,055140
ул. Ленинградская	60		Котельная "Южная"	0,009957	0,004935	0,000000	0,014892
ул. Ленинградская	60		Котельная "Южная"	0,007573	0,006026	0,000000	0,013599
ул. Ленинградская	60		Котельная "Южная"	0,021339	0,012052	0,000000	0,033391
ул. Ленинградская	60		Котельная "Южная"	0,014976	0,006134	0,000000	0,021110
ул. Ленинградская	60		Котельная "Южная"	0,016410	0,009440	0,000000	0,025850
ул. Ленинградская	60		Котельная "Южная"	0,005112	0,002360	0,000000	0,007472
ул. Ленинградская	60		Котельная "Южная"	0,009080	0,006026	0,000000	0,015106
ул. Ленинградская	60		Котельная "Южная"	0,010551	0,006026	0,000000	0,016577
ул. Ленинградская	62		Котельная "Южная"	0,178160	0,138600	0,000000	0,316760
ул. Ленинградская	66		Котельная "Южная"	0,007980	0,000000	0,000000	0,007980
ул. Ленинградская	8		Котельная "Южная"	0,560826	0,513600	0,000000	1,074426

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Ленинградская	8		Котельная "Южная"	0,012344	0,010961	0,000000	0,023305
ул. Ленинградская	8		Котельная "Южная"	0,007032	0,006026	0,000000	0,013058
ул. Ленинградская	8		Котельная "Южная"	0,004988	0,004935	0,000000	0,009923
ул. Ленинградская	8		Котельная "Южная"	0,005221	0,004935	0,000000	0,010156
ул. Ленинградская	8		Котельная "Южная"	0,006870	0,006026	0,000000	0,012896
ул. Ленинградская	8		Котельная "Южная"	0,012506	0,028947	0,000000	0,041453
ул. Ленинградская	8		Котельная "Южная"	0,005636	0,004935	0,000000	0,010571
ул. Ленинградская	8		Котельная "Южная"	0,005474	0,004935	0,000000	0,010409
ул. Ленинградская	8		Котельная "Южная"	0,010626	0,014472	0,000000	0,025098
ул. Ленинградская	8		Котельная "Южная"	0,033807	0,117000	0,000000	0,150807
ул. Лесная	12		Котельная "Южная"	0,164592	0,129235	0,000000	0,293827
ул. Лесная	4		Котельная "Южная"	0,028417	0,022680	0,000000	0,051097
ул. Лесная	6		Котельная "Южная"	0,028260	0,027216	0,000000	0,055476
ул. Луговая	11		Котельная "Южная"	0,017600	0,017150	0,000000	0,034750
ул. Луговая	12		Котельная "Южная"	0,018700	0,017150	0,000000	0,035850
ул. Луговая	3		Котельная "Южная"	0,024950	0,029500	0,000000	0,054450
ул. Луговая	4		Котельная "Южная"	0,013468	0,005520	0,000000	0,018988
ул. Луговая	5		Котельная "Южная"	0,030014	0,022680	0,000000	0,052694
ул. Луговая	6		Котельная "Южная"	0,023800	0,002760	0,000000	0,026560
ул. Луговая	7		Котельная "Южная"	0,013540	0,003680	0,000000	0,017220
ул. Луговая	8		Котельная "Южная"	0,038247	0,023605	0,000000	0,061852
ул. Любецкая	б/н		Котельная "Южная"	0,061100	0,000000	0,000000	0,061100
ул. Любецкая	1		Котельная "Южная"	0,268400	0,173580	0,000000	0,441980
ул. Любецкая	1		Котельная "Южная"	0,008705	0,024420	0,000000	0,033125
ул. Любецкая	1		Котельная "Южная"	0,005263	0,000000	0,000000	0,005263

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Любецкая	1		Котельная "Южная"	0,010394	0,000000	0,000000	0,010394
ул. Любецкая	1		Котельная "Южная"	0,017643	0,000000	0,000000	0,017643
ул. Любецкая	1		Котельная "Южная"	0,018765	0,000000	0,000000	0,018765
ул. Любецкая	11		Котельная "Южная"	0,158929	0,464700	0,043071	0,666700
ул. Любецкая	13		Котельная "Южная"	0,469600	0,757440	0,000000	1,227040
ул. Любецкая	15		Котельная "Южная"	0,359300	0,489600	0,000000	0,848900
ул. Любецкая	15		Котельная "Южная"	0,004280	0,000000	0,000000	0,004280
ул. Любецкая	17		Котельная "Южная"	0,340000	0,441000	0,000000	0,781000
ул. Любецкая	19		Котельная "Южная"	0,554680	0,117432	1,059380	1,731492
ул. Любецкая	19А		Котельная "Южная"	0,337399	0,104490	0,000000	0,441889
ул. Любецкая	23		Котельная "Южная"	0,660192	0,974586	0,000000	1,634778
ул. Любецкая	23		Котельная "Южная"	0,012098	0,000000	0,000000	0,012098
ул. Любецкая	23А		Котельная "Южная"	0,649150	0,652000	0,000000	1,301150
ул. Любецкая	25		Котельная "Южная"	1,337219	1,201902	0,000000	2,539121
ул. Любецкая	27		Котельная "Южная"	0,468900	0,339600	0,000000	0,808500
ул. Любецкая	29		Котельная "Южная"	0,179300	0,288950	0,000000	0,468250
ул. Любецкая	29А		Котельная "Южная"	0,033408	0,014667	0,000000	0,048075
ул. Любецкая	29А		Котельная "Южная"	0,064180	0,012151	0,000000	0,076331
ул. Любецкая	3		Котельная "Южная"	0,144720	0,328800	0,000000	0,473520
ул. Любецкая	3		Котельная "Южная"	0,022100	0,000000	0,000000	0,022100
ул. Любецкая	3		Котельная "Южная"	0,020119	0,016200	0,000000	0,036319
ул. Любецкая	31/22		Котельная "Южная"	0,723599	0,878904	0,000000	1,602503
ул. Любецкая	33		Котельная "Южная"	0,184040	0,272943	0,000000	0,456983
ул. Любецкая	35		Котельная "Южная"	0,206000	0,313000	0,000000	0,519000
ул. Любецкая	37		Котельная "Южная"	0,599235	0,319032	0,000000	0,918267

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Любецкая	37/29		Котельная "Южная"	0,428210	0,344020	0,000000	0,772230
ул. Любецкая	39		Котельная "Южная"	0,314303	0,457508	0,000000	0,771811
ул. Любецкая	40		Котельная "Южная"	0,006000	0,000000	0,000000	0,006000
ул. Любецкая	40		Котельная "Южная"	0,276377	0,481198	0,135420	0,892995
ул. Любецкая	41		Котельная "Южная"	0,399060	0,458813	0,000000	0,857873
ул. Любецкая	41		Котельная "Южная"	0,084770	0,000000	0,000000	0,084770
ул. Любецкая	43		Котельная "Южная"	0,313986	0,279500	0,000000	0,593486
ул. Любецкая	47		Котельная "Южная"	0,397252	0,335520	0,000000	0,732772
ул. Любецкая	47		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Любецкая	49		Котельная "Южная"	0,686694	0,528612	0,000000	1,215306
ул. Любецкая	5		Котельная "Южная"	0,353165	0,422400	0,000000	0,775565
ул. Любецкая	51		Котельная "Южная"	0,241918	0,309256	0,000000	0,551174
ул. Любецкая	5А		Котельная "Южная"	0,079245	0,081000	0,000000	0,160245
ул. Любецкая	5Б		Котельная "Южная"	0,171820	0,165600	0,000000	0,337420
ул. Любецкая	5Б		Котельная "Южная"	0,005806	0,004702	0,000000	0,010508
ул. Любецкая	5Б		Котельная "Южная"	0,004355	0,003685	0,000000	0,008040
ул. Любецкая	5Б		Котельная "Южная"	0,006219	0,007213	0,000000	0,013432
ул. Любецкая	60		Котельная "Южная"	0,103130	0,142800	0,000000	0,245930
ул. Любецкая	65		Котельная "Южная"	0,016180	0,026810	0,000000	0,042990
ул. Любецкая	7		Котельная "Южная"	0,156230	0,328800	0,000000	0,485030
ул. Любецкая	7		Котельная "Южная"	0,007874	0,006873	0,000000	0,014747
ул. Любецкая	7		Котельная "Южная"	0,012893	0,028241	0,000000	0,041134
ул. Любецкая	73		Котельная "Южная"	0,044672	0,020286	0,000000	0,064958
ул. Любецкая	9		Котельная "Южная"	0,741242	0,624060	0,000000	1,365302
ул. Матуринская	28		Котельная "Южная"	0,007700	0,003600	0,000000	0,011300

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Матуринская	28		Котельная "Южная"	0,044600	0,000000	0,000000	0,044600
ул. Матуринская	58		Котельная "Южная"	0,176718	0,113087	0,000000	0,289805
ул. Монтклер	12А		Котельная "Южная"	0,619001	0,578091	2,014390	3,211482
ул. Монтклер	13	1	Котельная "Южная"	0,755189	0,619080	0,000000	1,374269
ул. Монтклер	13	2	Котельная "Южная"	0,243281	0,128520	0,000000	0,371801
ул. Монтклер	14		Котельная "Южная"	0,152000	0,183000	0,000000	0,335000
ул. Монтклер	16		Котельная "Южная"	0,169270	0,135600	0,000000	0,304870
ул. Монтклер	2		Котельная "Южная"	0,231883	0,286328	0,000000	0,518211
ул. Монтклер	3А		Котельная "Южная"	0,332815	0,310050	0,000000	0,642865
ул. Монтклер	52		Котельная "Южная"	0,023530	0,002760	0,000000	0,026290
ул. Монтклер	60/9		Котельная "Южная"	0,020286	0,036223	0,000000	0,056509
ул. Монтклер	7	1	Котельная "Южная"	0,905000	0,648780	0,000000	1,553780
ул. Монтклер	б/н		Котельная "Южная"	0,217000	0,255000	0,000000	0,472000
ул. Монтклер	9		Котельная "Южная"	0,286860	0,383840	0,252890	0,923590
ул. Монтклер	12		Котельная "Южная"	0,286860	0,383840	0,252890	0,923590
ул. Монтклер	15		Котельная "Южная"	0,458098	0,899640	0,000000	1,357738
ул. Монтклер	17		Котельная "Южная"	0,265713	0,073728	0,000000	0,339441
ул. Монтклер	17 "А"		Котельная "Южная"	0,231440	0,396460	0,373810	1,001710
ул. Монтклер	17А		Котельная "Южная"	0,025640	0,038820	0,000000	0,064460
ул. Монтклер	18		Котельная "Южная"	0,218856	0,213070	0,000000	0,431926
ул. Монтклер	2	1	Котельная "Южная"	0,201949	0,286328	0,000000	0,488277
ул. Монтклер	2	2	Котельная "Южная"	0,431899	0,572656	0,000000	1,004555
ул. Монтклер	20		Котельная "Южная"	0,232470	0,150000	0,088220	0,470690
ул. Монтклер	22		Котельная "Южная"	0,270710	0,346600	0,000000	0,617310
ул. Монтклер	23/20		Котельная "Южная"	0,046923	0,020286	0,000000	0,067209

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Монтклер	24		Котельная "Южная"	0,085033	0,009726	0,000000	0,094759
ул. Монтклер	31		Котельная "Южная"	0,014763	0,006453	0,000000	0,021216
ул. Монтклер	33/11		Котельная "Южная"	0,055865	0,029157	0,000000	0,085022
ул. Монтклер	34		Котельная "Южная"	0,015050	0,022450	0,000000	0,037500
ул. Монтклер	35/12		Котельная "Южная"	0,019100	0,022450	0,000000	0,041550
ул. Монтклер	36/5		Котельная "Южная"	0,016870	0,003300	0,000000	0,020170
ул. Монтклер	38/10		Котельная "Южная"	0,022370	0,002520	0,000000	0,024890
ул. Монтклер	3А/1		Котельная "Южная"	0,541315	0,516750	0,000000	1,058065
ул. Монтклер	42/22		Котельная "Южная"	0,008900	0,003680	0,000000	0,012580
ул. Монтклер	48		Котельная "Южная"	0,030330	0,022380	0,000000	0,052710
ул. Монтклер	5		Котельная "Южная"	0,187500	0,192950	0,000000	0,380450
ул. Монтклер	5		Котельная "Южная"	0,335650	0,290180	0,000000	0,625830
ул. Монтклер	5		Котельная "Южная"	0,007300	0,006600	0,000000	0,013900
ул. Монтклер	5А		Котельная "Южная"	0,421720	0,427250	0,000000	0,848970
ул. Монтклер	5А		Котельная "Южная"	0,190400	0,199550	0,000000	0,389950
ул. Монтклер	7	1	Котельная "Южная"	0,007768	0,006026	0,000000	0,013794
ул. Монтклер	7	1	Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Наседкина	10		Котельная "Южная"	0,127557	0,070743	0,000000	0,198300
ул. Наседкина	10А		Котельная "Южная"	0,382170	0,246000	0,480050	1,108220
ул. Наседкина	11		Котельная "Южная"	0,397335	0,641590	0,000000	1,038925
ул. Наседкина	12		Котельная "Южная"	1,728453	2,138891	0,000000	3,867344
ул. Наседкина	12		Котельная "Южная"	0,683627	0,503420	0,000000	1,187047
ул. Наседкина	12		Котельная "Южная"	0,005942	0,024301	0,000000	0,030243
ул. Наседкина	12		Котельная "Южная"	0,003406	0,005200	0,000000	0,008606
ул. Наседкина	12		Котельная "Южная"	0,011081	0,003900	0,000000	0,014981

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Наседкина	12		Котельная "Южная"	0,004818	0,003900	0,000000	0,008718
ул. Наседкина	12		Котельная "Южная"	0,004311	0,000000	0,000000	0,004311
ул. Наседкина	12		Котельная "Южная"	0,037920	0,000000	0,000000	0,037920
ул. Наседкина	12		Котельная "Южная"	0,000000	0,055575	0,000000	0,055575
ул. Наседкина	12		Котельная "Южная"	0,005046	0,003900	0,000000	0,008946
ул. Наседкина	12		Котельная "Южная"	0,003406	0,007157	0,000000	0,010563
ул. Наседкина	12		Котельная "Южная"	0,028182	0,016900	0,000000	0,045082
ул. Наседкина	12		Котельная "Южная"	0,003703	0,000000	0,000000	0,003703
ул. Наседкина	12		Котельная "Южная"	0,003744	0,000000	0,000000	0,003744
ул. Наседкина	12		Котельная "Южная"	0,002881	0,003900	0,000000	0,006781
ул. Наседкина	14		Котельная "Южная"	0,482719	0,450684	0,000000	0,933403
ул. Наседкина	14А		Котельная "Южная"	0,087422	0,013392	0,046465	0,147279
ул. Наседкина	17		Котельная "Южная"	0,853880	0,953400	0,000000	1,807280
ул. Наседкина	17А		Котельная "Южная"	0,274972	0,280809	0,000000	0,555781
ул. Наседкина	17А		Котельная "Южная"	0,008003	0,003591	0,000000	0,011594
ул. Наседкина	18		Котельная "Южная"	0,115650	0,169000	0,000000	0,284650
ул. Наседкина	19		Котельная "Южная"	0,892651	1,117268	0,000000	2,009919
ул. Наседкина	19		Котельная "Южная"	0,003856	0,006026	0,000000	0,009882
ул. Наседкина	19		Котельная "Южная"	0,005856	0,014615	0,000000	0,020471
ул. Наседкина	19		Котельная "Южная"	0,003386	0,006340	0,000000	0,009726
ул. Наседкина	19		Котельная "Южная"	0,007730	0,005101	0,000000	0,012831
ул. Наседкина	19		Котельная "Южная"	0,006439	0,012785	0,000000	0,019224
ул. Наседкина	2		Котельная "Южная"	0,713864	0,645571	0,000000	1,359435
ул. Наседкина	2		Котельная "Южная"	0,010048	0,004617	0,000000	0,014665
ул. Наседкина	2		Котельная "Южная"	0,009047	0,005373	0,000000	0,014420

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Наседкина	2		Котельная "Южная"	0,003795	0,004961	0,000000	0,008756
ул. Наседкина	2		Котельная "Южная"	0,005180	0,006986	0,000000	0,012166
ул. Наседкина	2		Котельная "Южная"	0,003955	0,005441	0,000000	0,009396
ул. Наседкина	2		Котельная "Южная"	0,004660	0,006986	0,000000	0,011646
ул. Наседкина	2		Котельная "Южная"	0,004172	0,006075	0,000000	0,010247
ул. Наседкина	2		Котельная "Южная"	0,003150	0,004961	0,000000	0,008111
ул. Наседкина	2		Котельная "Южная"	0,005420	0,004941	0,000000	0,010361
ул. Наседкина	2		Котельная "Южная"	0,003848	0,006075	0,000000	0,009923
ул. Наседкина	2		Котельная "Южная"	0,005874	0,021735	0,000000	0,027609
ул. Наседкина	2		Котельная "Южная"	0,006690	0,006986	0,000000	0,013676
ул. Наседкина	2		Котельная "Южная"	0,000000	0,006480	0,000000	0,006480
ул. Наседкина	2		Котельная "Южная"	0,006160	0,006683	0,000000	0,012843
ул. Наседкина	2/47		Котельная "Южная"	0,515014	0,235000	0,000000	0,750014
ул. Наседкина	2/47		Котельная "Южная"	0,013200	0,000000	0,000000	0,013200
ул. Наседкина	2/47		Котельная "Южная"	0,005356	0,000000	0,000000	0,005356
ул. Наседкина	2/47		Котельная "Южная"	0,003620	0,001023	0,000000	0,004643
ул. Наседкина	2/47		Котельная "Южная"	0,005710	0,000000	0,000000	0,005710
ул. Наседкина	2/47		Котельная "Южная"	0,003450	0,000000	0,000000	0,003450
ул. Наседкина	2/47		Котельная "Южная"	0,003960	0,003600	0,000000	0,007560
ул. Наседкина	20		Котельная "Южная"	0,267750	0,562288	0,182987	1,013025
ул. Наседкина	21		Котельная "Южная"	0,917365	1,295140	0,000000	2,212505
ул. Наседкина	21		Котельная "Южная"	0,588793	0,523928	0,000000	1,112721
ул. Наседкина	21		Котельная "Южная"	0,010105	0,000000	0,000000	0,010105
ул. Наседкина	21		Котельная "Южная"	0,009300	0,000900	0,000000	0,010200
ул. Наседкина	21		Котельная "Южная"	0,009000	0,008000	0,000000	0,017000

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Наседкина	21		Котельная "Южная"	0,015397	0,003600	0,010300	0,029297
ул. Наседкина	21		Котельная "Южная"	0,017745	0,007200	0,000000	0,024945
ул. Наседкина	21		Котельная "Южная"	0,005355	0,003600	0,000000	0,008955
ул. Наседкина	21		Котельная "Южная"	0,008324	0,000000	0,000000	0,008324
ул. Наседкина	21		Котельная "Южная"	0,000000	0,008260	0,000000	0,008260
ул. Наседкина	21		Котельная "Южная"	0,006894	0,000000	0,000000	0,006894
ул. Наседкина	21		Котельная "Южная"	0,005633	0,000000	0,000000	0,005633
ул. Наседкина	21		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Наседкина	21		Котельная "Южная"	0,010260	0,000000	0,000000	0,010260
ул. Наседкина	21		Котельная "Южная"	0,001052	0,000000	0,000000	0,001052
ул. Наседкина	21		Котельная "Южная"	0,007958	0,000000	0,000000	0,007958
ул. Наседкина	21		Котельная "Южная"	0,006850	0,002000	0,000000	0,008850
ул. Наседкина	21		Котельная "Южная"	0,004244	0,000000	0,000000	0,004244
ул. Наседкина	21		Котельная "Южная"	0,006994	0,000000	0,000000	0,006994
ул. Наседкина	21А		Котельная "Южная"	0,006042	0,000000	0,000000	0,006042
ул. Наседкина	22		Котельная "Южная"	1,061223	1,075365	0,000000	2,136588
ул. Наседкина	22		Котельная "Южная"	0,061730	0,036030	0,000000	0,097760
ул. Наседкина	22		Котельная "Южная"	0,003990	0,004935	0,000000	0,008925
ул. Наседкина	22		Котельная "Южная"	0,005522	0,000000	0,000000	0,005522
ул. Наседкина	22		Котельная "Южная"	0,004820	0,004935	0,000000	0,009755
ул. Наседкина	22		Котельная "Южная"	0,000000	0,009249	0,000000	0,009249
ул. Наседкина	22		Котельная "Южная"	0,008030	0,000000	0,000000	0,008030
ул. Наседкина	22		Котельная "Южная"	0,007230	0,000000	0,000000	0,007230
ул. Наседкина	22		Котельная "Южная"	0,010869	0,000000	0,000000	0,010869
ул. Наседкина	22		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Наседкина	23		Котельная "Южная"	0,470938	0,389699	0,000000	0,860637
ул. Наседкина	23		Котельная "Южная"	0,012090	0,020880	0,000000	0,032970
ул. Наседкина	23		Котельная "Южная"	0,009092	0,020591	0,000000	0,029683
ул. Наседкина	23		Котельная "Южная"	0,005027	0,022500	0,000000	0,027527
ул. Наседкина	25		Котельная "Южная"	0,237473	0,192300	0,000000	0,429773
ул. Наседкина	25		Котельная "Южная"	0,014527	0,001300	0,000000	0,015827
ул. Наседкина	25А		Котельная "Южная"	0,042566	0,000000	0,000000	0,042566
ул. Наседкина	27		Котельная "Южная"	0,424202	0,549712	0,000000	0,973914
ул. Наседкина	27		Котельная "Южная"	0,000000	0,003600	0,000000	0,003600
ул. Наседкина	27А		Котельная "Южная"	0,160790	0,216600	0,000000	0,377390
ул. Наседкина	27А		Котельная "Южная"	0,015300	0,014000	0,000000	0,029300
ул. Наседкина	27А		Котельная "Южная"	0,000937	0,007540	0,000000	0,008477
ул. Наседкина	29		Котельная "Южная"	0,195529	0,164604	0,000000	0,360133
ул. Наседкина	3		Котельная "Южная"	0,423730	0,351910	0,000000	0,775640
ул. Наседкина	3		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Наседкина	3		Котельная "Южная"	0,003194	0,000000	0,000000	0,003194
ул. Наседкина	3		Котельная "Южная"	0,008645	0,007566	0,000000	0,016211
ул. Наседкина	3		Котельная "Южная"	0,003740	0,003600	0,000000	0,007340
ул. Наседкина	3		Котельная "Южная"	0,009560	0,005500	0,000000	0,015060
ул. Наседкина	3		Котельная "Южная"	0,005005	0,000000	0,000000	0,005005
ул. Наседкина	3		Котельная "Южная"	0,004340	0,003600	0,000000	0,007940
ул. Наседкина	3		Котельная "Южная"	0,001930	0,000000	0,000000	0,001930
ул. Наседкина	3		Котельная "Южная"	0,004783	0,000000	0,000000	0,004783
ул. Наседкина	4		Котельная "Южная"	0,355768	0,299000	0,000000	0,654768
ул. Наседкина	4		Котельная "Южная"	0,003500	0,008260	0,000000	0,011760

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Наседкина	4		Котельная "Южная"	0,000000	0,005849	0,000000	0,005849
ул. Наседкина	5		Котельная "Южная"	0,292991	0,395280	0,000000	0,688271
ул. Наседкина	5		Котельная "Южная"	0,001280	0,000000	0,000000	0,001280
ул. Наседкина	5		Котельная "Южная"	0,005729	0,003600	0,000000	0,009329
ул. Наседкина	6		Котельная "Южная"	0,091133	0,000000	0,000000	0,091133
ул. Наседкина	7		Котельная "Южная"	1,019209	1,439580	0,000000	2,458789
ул. Наседкина	7		Котельная "Южная"	0,002672	0,003600	0,000000	0,006272
ул. Наседкина	7		Котельная "Южная"	0,007507	0,006873	0,000000	0,014380
ул. Наседкина	7		Котельная "Южная"	0,003090	0,000000	0,000000	0,003090
ул. Наседкина	7		Котельная "Южная"	0,007040	0,000000	0,000000	0,007040
ул. Наседкина	7		Котельная "Южная"	0,006160	0,000000	0,000000	0,006160
ул. Наседкина	7		Котельная "Южная"	0,007176	0,000000	0,000000	0,007176
ул. Наседкина	7		Котельная "Южная"	0,003362	0,000000	0,000000	0,003362
ул. Наседкина	7		Котельная "Южная"	0,006500	0,004311	0,000000	0,010811
ул. Наседкина	7		Котельная "Южная"	0,004514	0,000000	0,000000	0,004514
ул. Наседкина	7		Котельная "Южная"	0,008160	0,006026	0,000000	0,014186
ул. Наседкина	7		Котельная "Южная"	0,006480	0,000000	0,000000	0,006480
ул. Наседкина	7		Котельная "Южная"	0,006686	0,000000	0,000000	0,006686
ул. Наседкина	7		Котельная "Южная"	0,007785	0,000000	0,000000	0,007785
ул. Наседкина	7		Котельная "Южная"	0,004266	0,003600	0,000000	0,007866
ул. Наседкина	7		Котельная "Южная"	0,011502	0,007200	0,000000	0,018702
ул. Наседкина	7		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Наседкина	8		Котельная "Южная"	0,474544	0,261300	0,000000	0,735844
ул. Наседкина	8		Котельная "Южная"	0,008226	0,011700	0,000000	0,019926
ул. Наседкина	8 А		Котельная "Южная"	0,514505	0,250303	0,000000	0,764808

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Наседкина	8А		Котельная "Южная"	0,014145	0,016097	0,000000	0,030242
ул. Наседкина	9		Котельная "Южная"	0,513496	0,795336	0,000000	1,308832
ул. Новогритинская	11		Котельная "Южная"	0,095552	0,034800	0,000000	0,130352
ул. Новосельская	10		Котельная "Южная"	0,019900	0,019800	0,000000	0,039700
ул. Новосельская	17		Котельная "Южная"	0,054100	0,030000	0,000000	0,084100
ул. Новосельская	19		Котельная "Южная"	0,035000	0,020000	0,000000	0,055000
ул. Новосельская	20/19		Котельная "Южная"	0,028000	0,022000	0,000000	0,050000
ул. Новосельская	28		Котельная "Южная"	0,025700	0,022450	0,000000	0,048150
ул. Новосельская	32/34		Котельная "Южная"	0,016080	0,012180	0,000000	0,028260
ул. Новосельская	36/19		Котельная "Южная"	0,017000	0,019950	0,000000	0,036950
ул. Новосельская	7		Котельная "Южная"	0,018700	0,022450	0,000000	0,041150
ул. Новосельская	8		Котельная "Южная"	0,024687	0,017890	0,000000	0,042577
пр-кт Октябрьский	б/н		Котельная "Южная"	0,053545	0,025200	0,000000	0,078745
пр-кт Октябрьский	31		Котельная "Южная"	0,444140	0,209000	0,766020	1,419160
пр-кт Октябрьский	34		Котельная "Южная"	0,156430	0,154400	0,243365	0,554195
пр-кт Октябрьский	36		Котельная "Южная"	0,296560	0,000000	0,000000	0,296560
пр-кт Октябрьский	37		Котельная "Южная"	0,495570	0,495600	0,000000	0,991170
пр-кт Октябрьский	38		Котельная "Южная"	0,161280	0,289800	0,444525	0,895605
пр-кт Октябрьский	39		Котельная "Южная"	0,576929	0,463563	0,000000	1,040492
пр-кт Октябрьский	39		Котельная "Южная"	0,088224	0,019794	0,056083	0,164101
пр-кт Октябрьский	39		Котельная "Южная"	0,012840	0,002000	0,000000	0,014840
пр-кт Октябрьский	39		Котельная "Южная"	0,021960	0,000000	0,000000	0,021960
пр-кт Октябрьский	40		Котельная "Южная"	0,887060	0,800720	0,000000	1,687780
пр-кт Октябрьский	42		Котельная "Южная"	2,366072	2,147200	0,000000	4,513272
пр-кт Октябрьский	42		Котельная "Южная"	0,002955	0,003600	0,000000	0,006555

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Октябрьский	42		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
пр-кт Октябрьский	42		Котельная "Южная"	0,009250	0,000000	0,000000	0,009250
пр-кт Октябрьский	42		Котельная "Южная"	0,003305	0,000000	0,000000	0,003305
пр-кт Октябрьский	42		Котельная "Южная"	0,005437	0,007540	0,000000	0,012977
пр-кт Октябрьский	42		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
пр-кт Октябрьский	42		Котельная "Южная"	0,003907	0,005337	0,000000	0,009244
пр-кт Октябрьский	42		Котельная "Южная"	0,003150	0,000000	0,000000	0,003150
пр-кт Октябрьский	42		Котельная "Южная"	0,003999	0,000000	0,000000	0,003999
пр-кт Октябрьский	42		Котельная "Южная"	0,002025	0,004613	0,000000	0,006638
пр-кт Октябрьский	42		Котельная "Южная"	0,003763	0,000602	0,000000	0,004365
пр-кт Октябрьский	43		Котельная "Южная"	0,370800	0,480000	0,000000	0,850800
пр-кт Октябрьский	45		Котельная "Южная"	0,411247	0,580600	0,000000	0,991847
пр-кт Октябрьский	45		Котельная "Южная"	0,113683	0,102166	0,072043	0,287892
пр-кт Октябрьский	45		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
пр-кт Октябрьский	46		Котельная "Южная"	0,290561	0,571483	0,079261	0,941305
пр-кт Октябрьский	48		Котельная "Южная"	0,545793	0,580689	0,000000	1,126482
пр-кт Октябрьский	48		Котельная "Южная"	0,052100	0,085680	0,000000	0,137780
пр-кт Октябрьский	49		Котельная "Южная"	1,079503	1,380862	0,000000	2,460365
пр-кт Октябрьский	49		Котельная "Южная"	0,015140	0,000000	0,000000	0,015140
пр-кт Октябрьский	49		Котельная "Южная"	0,038325	0,000000	0,000000	0,038325
пр-кт Октябрьский	49		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
пр-кт Октябрьский	49		Котельная "Южная"	0,012609	0,000000	0,000000	0,012609
пр-кт Октябрьский	49		Котельная "Южная"	0,003587	0,010291	0,000000	0,013878
пр-кт Октябрьский	49		Котельная "Южная"	0,001150	0,006026	0,000000	0,007176
пр-кт Октябрьский	49		Котельная "Южная"	0,024738	0,000000	0,000000	0,024738

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Октябрьский	49		Котельная "Южная"	0,000000	0,003600	0,000000	0,003600
пр-кт Октябрьский	49		Котельная "Южная"	0,006725	0,000000	0,000000	0,006725
пр-кт Октябрьский	49		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
пр-кт Октябрьский	49		Котельная "Южная"	0,006725	0,000000	0,000000	0,006725
пр-кт Октябрьский	49	1	Котельная "Южная"	0,406452	0,449996	0,000000	0,856448
пр-кт Октябрьский	49	1	Котельная "Южная"	0,003500	0,003600	0,000000	0,007100
пр-кт Октябрьский	49	1	Котельная "Южная"	0,002271	0,003600	0,000000	0,005871
пр-кт Октябрьский	49	1	Котельная "Южная"	0,002500	0,006026	0,000000	0,008526
пр-кт Октябрьский	49	1	Котельная "Южная"	0,006287	0,003600	0,000000	0,009887
пр-кт Октябрьский	49	1	Котельная "Южная"	0,001700	0,006400	0,000000	0,008100
пр-кт Октябрьский	49	1	Котельная "Южная"	0,003030	0,009404	0,000000	0,012434
пр-кт Октябрьский	50		Котельная "Южная"	0,462046	0,384076	0,000000	0,846122
пр-кт Октябрьский	50		Котельная "Южная"	0,007830	0,000000	0,000000	0,007830
пр-кт Октябрьский	50А		Котельная "Южная"	0,020713	0,000000	0,000000	0,020713
пр-кт Октябрьский	51		Котельная "Южная"	0,959995	0,954395	0,000000	1,914390
пр-кт Октябрьский	51		Котельная "Южная"	0,000000	0,005394	0,000000	0,005394
пр-кт Октябрьский	51		Котельная "Южная"	0,028208	0,025028	0,000000	0,053236
пр-кт Октябрьский	51		Котельная "Южная"	0,009733	0,006086	0,000000	0,015819
пр-кт Октябрьский	51		Котельная "Южная"	0,009210	0,000000	0,000000	0,009210
пр-кт Октябрьский	51		Котельная "Южная"	0,002917	0,004311	0,000000	0,007228
пр-кт Октябрьский	51		Котельная "Южная"	0,015535	0,008260	0,000000	0,023795
пр-кт Октябрьский	51		Котельная "Южная"	0,004620	0,006873	0,000000	0,011493
пр-кт Октябрьский	51		Котельная "Южная"	0,000000	0,006026	0,000000	0,006026
пр-кт Октябрьский	51		Котельная "Южная"	0,004709	0,006026	0,000000	0,010735
пр-кт Октябрьский	51		Котельная "Южная"	0,004328	0,008640	0,000000	0,012968

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Октябрьский	51		Котельная "Южная"	0,004945	0,049140	0,000000	0,054085
пр-кт Октябрьский	51		Котельная "Южная"	0,000000	0,009140	0,000000	0,009140
пр-кт Октябрьский	52		Котельная "Южная"	0,480066	0,401018	0,000000	0,881084
пр-кт Октябрьский	52		Котельная "Южная"	0,018740	0,014366	0,000000	0,033106
пр-кт Октябрьский	52		Котельная "Южная"	0,026383	0,001490	0,000000	0,027873
пр-кт Октябрьский	52		Котельная "Южная"	0,003205	0,013187	0,000000	0,016392
пр-кт Октябрьский	53		Котельная "Южная"	0,244005	0,053542	0,000000	0,297547
пр-кт Октябрьский	54		Котельная "Южная"	0,258021	0,345430	0,000000	0,603451
пр-кт Октябрьский	54		Котельная "Южная"	0,030000	0,000000	0,000000	0,030000
пр-кт Октябрьский	54		Котельная "Южная"	0,009370	0,000000	0,000000	0,009370
пр-кт Октябрьский	55		Котельная "Южная"	0,211307	0,044712	0,488560	0,744579
пр-кт Октябрьский	55А		Котельная "Южная"	0,215000	0,045000	0,650000	0,910000
пр-кт Октябрьский	56		Котельная "Южная"	0,044242	0,007097	0,000000	0,051339
пр-кт Октябрьский	56		Котельная "Южная"	0,004369	0,000000	0,026800	0,031169
пр-кт Октябрьский	56		Котельная "Южная"	0,007318	0,008260	0,000000	0,015578
пр-кт Октябрьский	56		Котельная "Южная"	0,003746	0,009202	0,000000	0,012948
пр-кт Октябрьский	57		Котельная "Южная"	0,317670	0,352200	0,413540	1,083410
пр-кт Октябрьский	57 Б		Котельная "Южная"	0,356575	0,445200	0,000000	0,801775
пр-кт Октябрьский	57А		Котельная "Южная"	0,416900	0,701952	0,000000	1,118852
пр-кт Октябрьский	57Б	1	Котельная "Южная"	0,158670	0,244800	0,000000	0,403470
пр-кт Октябрьский	58		Котельная "Южная"	0,265407	0,345430	0,000000	0,610837
пр-кт Октябрьский	59		Котельная "Южная"	0,258028	0,465916	0,000000	0,723944
пр-кт Октябрьский	61		Котельная "Южная"	0,715030	0,615550	0,000000	1,330580
пр-кт Октябрьский	63		Котельная "Южная"	0,217772	0,250000	0,000000	0,467772
пр-кт Октябрьский	63		Котельная "Южная"	0,012228	0,008896	0,000000	0,021124

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Октябрьский	65		Котельная "Южная"	0,192863	0,192900	0,000000	0,385763
пр-кт Октябрьский	67		Котельная "Южная"	0,295557	0,268860	0,058201	0,622618
пр-кт Октябрьский	69		Котельная "Южная"	1,267719	1,505976	0,000000	2,773695
пр-кт Октябрьский	69		Котельная "Южная"	0,045893	0,034471	0,000000	0,080364
пр-кт Октябрьский	69		Котельная "Южная"	0,000000	0,024960	0,000000	0,024960
пр-кт Октябрьский	70		Котельная "Южная"	0,238220	0,946000	4,117680	5,301900
пр-кт Октябрьский	71		Котельная "Южная"	0,301285	0,283400	0,000000	0,584685
пр-кт Октябрьский	72		Котельная "Южная"	0,590868	0,511728	0,000000	1,102596
пр-кт Октябрьский	72		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
пр-кт Октябрьский	72		Котельная "Южная"	0,004743	0,007416	0,000000	0,012159
пр-кт Октябрьский	72		Котельная "Южная"	0,005389	0,008856	0,000000	0,014245
пр-кт Октябрьский	72		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
пр-кт Октябрьский	72А		Котельная "Южная"	0,623760	0,378000	0,000000	1,001760
пр-кт Октябрьский	72А		Котельная "Южная"	0,018882	0,210096	0,098060	0,327038
пр-кт Октябрьский	72А		Котельная "Южная"	0,009154	0,019380	0,000000	0,028534
пр-кт Октябрьский	72А		Котельная "Южная"	0,004313	0,005394	0,000000	0,009707
пр-кт Октябрьский	72А		Котельная "Южная"	0,005886	0,000000	0,000000	0,005886
пр-кт Октябрьский	72А		Котельная "Южная"	0,007688	0,016416	0,005335	0,029439
пр-кт Октябрьский	72А		Котельная "Южная"	0,016030	0,006873	0,007000	0,029903
пр-кт Октябрьский	72А		Котельная "Южная"	0,006960	0,006873	0,000000	0,013833
пр-кт Октябрьский	73		Котельная "Южная"	0,546790	0,666954	0,000000	1,213744
пр-кт Октябрьский	74		Котельная "Южная"	0,356900	0,240000	0,000000	0,596900
пр-кт Октябрьский	75		Котельная "Южная"	0,349890	0,445000	0,000000	0,794890
пр-кт Октябрьский	75 А		Котельная "Южная"	0,056450	0,030800	0,000000	0,087250
пр-кт Октябрьский	75А		Котельная "Южная"	0,034510	0,007200	0,000000	0,041710

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Октябрьский	76		Котельная "Южная"	0,327290	0,400760	0,000000	0,728050
пр-кт Октябрьский	77"Г"		Котельная "Южная"	0,142763	0,086760	0,000000	0,229523
пр-кт Октябрьский	77А		Котельная "Южная"	0,188256	0,186100	0,000000	0,374356
пр-кт Октябрьский	77Б		Котельная "Южная"	0,093000	0,210960	0,000000	0,303960
пр-кт Октябрьский	77В		Котельная "Южная"	0,238800	0,230760	0,000000	0,469560
пр-кт Октябрьский	78		Котельная "Южная"	0,565965	0,451200	0,000000	1,017165
пр-кт Октябрьский	78		Котельная "Южная"	0,005140	0,008424	0,000000	0,013564
пр-кт Октябрьский	78		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
пр-кт Октябрьский	78А		Котельная "Южная"	0,538730	0,388080	0,000000	0,926810
пр-кт Октябрьский	78А		Котельная "Южная"	0,005248	0,004032	0,000000	0,009280
пр-кт Октябрьский	78А		Котельная "Южная"	0,006486	0,004935	0,000000	0,011421
пр-кт Октябрьский	78А		Котельная "Южная"	0,002945	0,004935	0,000000	0,007880
пр-кт Октябрьский	78А		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
пр-кт Октябрьский	78А		Котельная "Южная"	0,005402	0,004935	0,000000	0,010337
пр-кт Октябрьский	78А		Котельная "Южная"	0,003130	0,004935	0,000000	0,008065
пр-кт Октябрьский	78А		Котельная "Южная"	0,002906	0,004935	0,000000	0,007841
пр-кт Октябрьский	79		Котельная "Южная"	0,662975	0,426600	0,000000	1,089575
пр-кт Октябрьский	80		Котельная "Южная"	0,166300	0,032331	0,000000	0,198631
пр-кт Октябрьский	82		Котельная "Южная"	0,751645	0,510000	0,000000	1,261645
пр-кт Октябрьский	82		Котельная "Южная"	0,011495	0,015096	0,000000	0,026591
пр-кт Октябрьский	82	1	Котельная "Южная"	0,185975	0,162000	0,000000	0,347975
пр-кт Октябрьский	82	2	Котельная "Южная"	0,372685	0,324000	0,000000	0,696685
пр-кт Октябрьский	82	1	Котельная "Южная"	0,001287	0,006120	0,000000	0,007407
пр-кт Октябрьский	83		Котельная "Южная"	0,366100	0,367000	0,000000	0,733100
пр-кт Октябрьский	83		Котельная "Южная"	0,007341	0,006086	0,000000	0,013427

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Октябрьский	83		Котельная "Южная"	0,006546	0,005394	0,000000	0,011940
пр-кт Октябрьский	83		Котельная "Южная"	0,006940	0,008424	0,000000	0,015364
пр-кт Октябрьский	83		Котельная "Южная"	0,007328	0,006984	0,000000	0,014312
пр-кт Октябрьский	83		Котельная "Южная"	0,007216	0,007200	0,000000	0,014416
пр-кт Октябрьский	83		Котельная "Южная"	0,007216	0,007200	0,000000	0,014416
пр-кт Октябрьский	83А		Котельная "Южная"	0,031940	0,000000	0,000000	0,031940
пр-кт Октябрьский	85		Котельная "Южная"	0,186424	0,216138	0,000000	0,402562
пр-кт Октябрьский	85		Котельная "Южная"	0,072007	0,009281	0,045813	0,127101
пр-кт Октябрьский	87		Котельная "Южная"	0,191984	0,198720	0,000000	0,390704
пр-кт Октябрьский	89		Котельная "Южная"	0,241450	0,229800	0,000000	0,471250
пр-кт Октябрьский	91		Котельная "Южная"	0,478500	0,492000	0,000000	0,970500
пр-кт Октябрьский	91		Котельная "Южная"	0,007145	0,011339	0,000000	0,018484
пр-кт Октябрьский	91		Котельная "Южная"	0,006490	0,005040	0,000000	0,011530
пр-кт Октябрьский	91		Котельная "Южная"	0,005438	0,014315	0,000000	0,019753
пр-кт Октябрьский	91		Котельная "Южная"	0,007199	0,005040	0,000000	0,012239
пр-кт Октябрьский	91		Котельная "Южная"	0,005438	0,006022	0,000000	0,011460
пр-кт Октябрьский	91		Котельная "Южная"	0,000000	0,002360	0,000000	0,002360
пр-кт Октябрьский	91		Котельная "Южная"	0,005720	0,004935	0,000000	0,010655
пр-кт Октябрьский	92		Котельная "Южная"	0,358050	0,229680	0,000000	0,587730
пр-кт Октябрьский	92А		Котельная "Южная"	0,531200	0,325172	0,000000	0,856372
пр-кт Октябрьский	93		Котельная "Южная"	0,349890	0,445200	0,000000	0,795090
пр-кт Октябрьский	51А		Котельная "Южная"	0,313330	0,423700	0,139520	0,876550
пр-кт Октябрьский	84		Котельная "Южная"	0,381240	0,416860	0,000000	0,798100
ул. Питинская	14		Котельная "Южная"	0,009800	0,004600	0,000000	0,014400
ул. Питинская	16		Котельная "Южная"	0,016900	0,006440	0,000000	0,023340

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Питинская	17		Котельная "Южная"	0,038790	0,061740	0,000000	0,100530
ул. Питинская	22		Котельная "Южная"	0,014300	0,022200	0,000000	0,036500
ул. Питинская	27		Котельная "Южная"	0,013800	0,021945	0,000000	0,035745
ул. Питинская	29		Котельная "Южная"	0,017400	0,024695	0,000000	0,042095
ул. Раахе	2		Котельная "Южная"	0,325820	0,246000	1,268700	1,840520
ул. Раахе	1		Котельная "Южная"	0,029385	0,028300	0,000000	0,057685
ул. Раахе	11		Котельная "Южная"	0,044000	0,030000	0,000000	0,074000
ул. Раахе	13		Котельная "Южная"	0,034378	0,004056	0,000000	0,038434
ул. Раахе	15		Котельная "Южная"	0,025800	0,004300	0,000000	0,030100
ул. Раахе	17		Котельная "Южная"	0,030000	0,031200	0,000000	0,061200
ул. Раахе	19		Котельная "Южная"	0,043378	0,004056	0,000000	0,047434
ул. Раахе	21		Котельная "Южная"	0,030000	0,031200	0,000000	0,061200
ул. Раахе	23		Котельная "Южная"	0,034000	0,021000	0,000000	0,055000
ул. Раахе	25		Котельная "Южная"	0,034378	0,004056	0,000000	0,038434
ул. Раахе	29		Котельная "Южная"	0,030000	0,031200	0,000000	0,061200
ул. Раахе	3		Котельная "Южная"	0,044000	0,030000	0,000000	0,074000
ул. Раахе	31		Котельная "Южная"	0,045163	0,020286	0,000000	0,065449
ул. Раахе	33		Котельная "Южная"	0,034378	0,005070	0,000000	0,039448
ул. Раахе	33А		Котельная "Южная"	0,194705	0,162000	0,000000	0,356705
ул. Раахе	33А		Котельная "Южная"	0,058050	0,036960	0,000000	0,095010
ул. Раахе	4		Котельная "Южная"	1,518145	1,105000	0,000000	2,623145
ул. Раахе	4		Котельная "Южная"	0,099137	0,090600	0,000000	0,189737
ул. Раахе	4		Котельная "Южная"	0,005584	0,007400	0,000000	0,012984
ул. Раахе	4		Котельная "Южная"	0,006773	0,016272	0,000000	0,023045
ул. Раахе	4		Котельная "Южная"	0,000000	0,009196	0,000000	0,009196

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Раахе	4		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Раахе	4		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Раахе	4		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Раахе	4		Котельная "Южная"	0,010475	0,006026	0,000000	0,016501
ул. Раахе	4		Котельная "Южная"	0,006303	0,000000	0,000000	0,006303
ул. Раахе	4		Котельная "Южная"	0,003790	0,007595	0,000000	0,011385
ул. Раахе	48		Котельная "Южная"	0,355700	0,372000	0,000000	0,727700
ул. Раахе	48		Котельная "Южная"	0,009207	0,000000	0,000000	0,009207
ул. Раахе	48		Котельная "Южная"	0,011606	0,000000	0,000000	0,011606
ул. Раахе	48		Котельная "Южная"	0,007881	0,000000	0,000000	0,007881
ул. Раахе	48		Котельная "Южная"	0,007128	0,023243	0,000000	0,030371
ул. Раахе	48		Котельная "Южная"	0,013873	0,013165	0,000000	0,027038
ул. Раахе	48		Котельная "Южная"	0,007128	0,005394	0,000000	0,012522
ул. Раахе	48А		Котельная "Южная"	0,182720	0,272760	0,000000	0,455480
ул. Раахе	48А		Котельная "Южная"	0,012400	0,009575	0,000000	0,021975
ул. Раахе	48А		Котельная "Южная"	0,009187	0,008472	0,000000	0,017659
ул. Раахе	48Б		Котельная "Южная"	0,383105	0,390000	0,000000	0,773105
ул. Раахе	48Б		Котельная "Южная"	0,012260	0,002400	0,000000	0,014660
ул. Раахе	48Б		Котельная "Южная"	0,017960	0,002400	0,000000	0,020360
ул. Раахе	48Б		Котельная "Южная"	0,012260	0,006873	0,000000	0,019133
ул. Раахе	48Б		Котельная "Южная"	0,004720	0,002400	0,000000	0,007120
ул. Раахе	48В		Котельная "Южная"	0,241260	0,269000	0,000000	0,510260
ул. Раахе	48В		Котельная "Южная"	0,008404	0,005100	0,000000	0,013504
ул. Раахе	5		Котельная "Южная"	0,030000	0,031200	0,000000	0,061200
ул. Раахе	50		Котельная "Южная"	0,961005	1,083835	0,000000	2,044840

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Раахе	50		Котельная "Южная"	0,011075	0,018427	0,000000	0,029502
ул. Раахе	50		Котельная "Южная"	0,009770	0,002400	0,000000	0,012170
ул. Раахе	50		Котельная "Южная"	0,000000	0,004311	0,000000	0,004311
ул. Раахе	50		Котельная "Южная"	0,005184	0,011967	0,000000	0,017151
ул. Раахе	50		Котельная "Южная"	0,005967	0,008260	0,000000	0,014227
ул. Раахе	50		Котельная "Южная"	0,013000	0,006266	0,000000	0,019266
ул. Раахе	50		Котельная "Южная"	0,007681	0,006026	0,000000	0,013707
ул. Раахе	50		Котельная "Южная"	0,007650	0,014120	0,000000	0,021770
ул. Раахе	52		Котельная "Южная"	0,441843	0,495860	0,000000	0,937703
ул. Раахе	54		Котельная "Южная"	0,232762	0,462597	0,000000	0,695359
ул. Раахе	54		Котельная "Южная"	0,045290	0,021281	0,000000	0,066571
ул. Раахе	54		Котельная "Южная"	0,004166	0,016097	0,000000	0,020263
ул. Раахе	54А		Котельная "Южная"	0,057400	0,000000	0,000000	0,057400
ул. Раахе	56	1	Котельная "Южная"	0,261000	0,285600	0,000000	0,546600
ул. Раахе	56		Котельная "Южная"	0,379046	0,459930	0,000000	0,838976
ул. Раахе	56		Котельная "Южная"	0,006944	0,004935	0,000000	0,011879
ул. Раахе	56		Котельная "Южная"	0,012010	0,004935	0,000000	0,016945
ул. Раахе	58	1	Котельная "Южная"	0,719850	0,857400	0,000000	1,577250
ул. Раахе	58А		Котельная "Южная"	0,407140	0,450000	0,000000	0,857140
ул. Раахе	60		Котельная "Южная"	0,678980	0,913800	0,000000	1,592780
ул. Раахе	60		Котельная "Южная"	0,027768	0,000000	0,000000	0,027768
ул. Раахе	60		Котельная "Южная"	0,022797	0,071400	0,000000	0,094197
ул. Раахе	60		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Раахе	60Б		Котельная "Южная"	0,294754	0,425280	0,000000	0,720034
ул. Раахе	62		Котельная "Южная"	0,182060	0,211990	0,000000	0,394050

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Раахе	62		Котельная "Южная"	0,035950	0,000000	0,000000	0,035950
ул. Раахе	64		Котельная "Южная"	0,404600	0,728450	0,000000	1,133050
ул. Раахе	64А		Котельная "Южная"	0,731402	0,490860	0,000000	1,222262
ул. Раахе	66		Котельная "Южная"	0,392935	0,339558	0,000000	0,732493
ул. Раахе	66		Котельная "Южная"	0,006810	0,005812	0,000000	0,012622
ул. Раахе	66А		Котельная "Южная"	0,418987	0,292800	0,000000	0,711787
ул. Раахе	7		Котельная "Южная"	0,030000	0,031200	0,000000	0,061200
ул. Раахе	9		Котельная "Южная"	0,046000	0,030000	0,000000	0,076000
ул. Раменская	1		Котельная "Южная"	0,016240	0,002760	0,000000	0,019000
ул. Раменская	13		Котельная "Южная"	0,018900	0,017500	0,000000	0,036400
ул. Раменская	15		Котельная "Южная"	0,013400	0,013691	0,000000	0,027091
ул. Раменская	16		Котельная "Южная"	0,014900	0,019950	0,000000	0,034850
ул. Раменская	3		Котельная "Южная"	0,021340	0,004600	0,000000	0,025940
ул. Раменская	4		Котельная "Южная"	0,029700	0,004600	0,000000	0,034300
ул. Раменская	8		Котельная "Южная"	0,039900	0,003680	0,000000	0,043580
ул. Раменская	9		Котельная "Южная"	0,016300	0,013650	0,000000	0,029950
ул. Резникова	22		Котельная "Южная"	0,017670	0,022000	0,000000	0,039670
ул. Рождественская	4		Котельная "Южная"	0,037660	0,029400	0,000000	0,067060
ул. Рыбинская	12		Котельная "Южная"	0,438000	0,561600	0,000000	0,999600
ул. Рыбинская	12А		Котельная "Южная"	0,206000	0,268800	0,000000	0,474800
ул. Рыбинская	14		Котельная "Южная"	0,415563	0,393783	0,000000	0,809346
ул. Рыбинская	14		Котельная "Южная"	0,014171	0,027376	0,000000	0,041547
ул. Рыбинская	14		Котельная "Южная"	0,007113	0,026669	0,000000	0,033782
ул. Рыбинская	14		Котельная "Южная"	0,000000	0,004720	0,000000	0,004720
ул. Рыбинская	14		Котельная "Южная"	0,007348	0,016182	0,000000	0,023530

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Рыбинская	14		Котельная "Южная"	0,015160	0,009870	0,000000	0,025030
ул. Рыбинская	14		Котельная "Южная"	0,007310	0,004935	0,000000	0,012245
ул. Рыбинская	14		Котельная "Южная"	0,008699	0,004935	0,000000	0,013634
ул. Рыбинская	14		Котельная "Южная"	0,006694	0,004311	0,000000	0,011005
ул. Рыбинская	16		Котельная "Южная"	0,465730	0,625000	0,000000	1,090730
ул. Рыбинская	16А		Котельная "Южная"	0,169530	0,330000	0,000000	0,499530
ул. Рыбинская	18		Котельная "Южная"	0,354100	0,717200	0,000000	1,071300
ул. Рыбинская	18 А		Котельная "Южная"	0,168000	0,280200	0,000000	0,448200
ул. Рыбинская	20		Котельная "Южная"	0,513092	0,844050	0,000000	1,357142
ул. Рыбинская	20		Котельная "Южная"	0,002286	0,007950	0,000000	0,010236
ул. Рыбинская	22		Котельная "Южная"	0,403001	0,242568	0,000000	0,645569
ул. Рыбинская	24		Котельная "Южная"	0,291141	0,354930	0,000000	0,646071
ул. Рыбинская	24		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Рыбинская	24		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Рыбинская	24		Котельная "Южная"	0,008208	0,007627	0,000000	0,015835
ул. Рыбинская	24		Котельная "Южная"	0,008643	0,004183	0,000000	0,012826
ул. Рыбинская	24		Котельная "Южная"	0,007508	0,008260	0,000000	0,015768
ул. Рыбинская	24 А		Котельная "Южная"	0,231075	0,457528	0,000000	0,688603
ул. Рыбинская	24А		Котельная "Южная"	0,008025	0,008472	0,000000	0,016497
ул. Рыбинская	26		Котельная "Южная"	0,304930	0,426600	0,139500	0,871030
ул. Рыбинская	28		Котельная "Южная"	0,103240	0,159590	0,000000	0,262830
ул. Рыбинская	30		Котельная "Южная"	0,163020	0,187464	0,000000	0,350484
ул. Рыбинская	32		Котельная "Южная"	0,163020	0,176300	0,000000	0,339320
ул. Рыбинская	34		Котельная "Южная"	0,657126	0,846800	0,000000	1,503926
ул. Рыбинская	34		Котельная "Южная"	0,010956	0,006026	0,000000	0,016982

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Рыбинская	37		Котельная "Южная"	0,073520	0,141040	0,923820	1,138380
ул. Рыбинская	4		Котельная "Южная"	0,113000	0,151000	0,000000	0,264000
ул. Рыбинская	4 А		Котельная "Южная"	0,474000	0,323000	0,000000	0,797000
ул. Рыбинская	40		Котельная "Южная"	0,430930	0,440000	0,000000	0,870930
ул. Рыбинская	41		Котельная "Южная"	0,230853	0,345227	0,000000	0,576080
ул. Рыбинская	41		Котельная "Южная"	0,158054	0,224983	0,000000	0,383037
ул. Рыбинская	41		Котельная "Южная"	0,316108	0,482863	0,000000	0,798971
ул. Рыбинская	42		Котельная "Южная"	0,430930	0,440000	0,000000	0,870930
ул. Рыбинская	45		Котельная "Южная"	0,601702	0,396000	0,000000	0,997702
ул. Рыбинская	46		Котельная "Южная"	0,266750	0,291600	0,139500	0,697850
ул. Рыбинская	48		Котельная "Южная"	0,335695	0,400000	0,000000	0,735695
ул. Рыбинская	50		Котельная "Южная"	0,261290	0,483719	0,000000	0,745009
ул. Рыбинская	50 А		Котельная "Южная"	0,235120	0,344500	0,000000	0,579620
ул. Рыбинская	52		Котельная "Южная"	0,316773	0,488760	0,000000	0,805533
ул. Рыбинская	52А		Котельная "Южная"	0,335695	0,400000	0,000000	0,735695
ул. Рыбинская	59		Котельная "Южная"	0,433362	0,084695	0,949544	1,467601
ул. Рыбинская	6		Котельная "Южная"	0,628200	0,333000	0,000000	0,961200
ул. Рыбинская	61		Котельная "Южная"	0,010000	0,000000	0,000000	0,010000
ул. Рыбинская	61		Котельная "Южная"	0,070000	0,007200	0,330000	0,407200
ул. Рыбинская	61		Котельная "Южная"	0,217000	0,174000	0,621000	1,012000
ул. Рыбинская	61		Котельная "Южная"	0,090000	0,000000	0,000000	0,090000
ул. Рыбинская	63		Котельная "Южная"	0,258560	0,000000	0,191436	0,449996
ул. Рыбинская	64		Котельная "Южная"	0,569746	0,716120	0,000000	1,285866
ул. Рыбинская	64		Котельная "Южная"	0,009415	0,000000	0,000000	0,009415
ул. Рыбинская	64		Котельная "Южная"	0,002595	0,023583	0,000000	0,026178

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Рыбинская	66		Котельная "Южная"	0,113000	0,000000	0,000000	0,113000
ул. Сазонова	16		Котельная "Южная"	0,054000	0,054300	0,000000	0,108300
ул. Сазонова	18		Котельная "Южная"	0,042306	0,029653	0,000000	0,071959
пр-кт Шекснинский	б/н		Котельная "Южная"	0,067480	0,000000	0,000000	0,067480
пр-кт Шекснинский	10		Котельная "Южная"	0,207260	0,254474	0,000000	0,461734
пр-кт Шекснинский	11		Котельная "Южная"	0,439398	0,422480	0,000000	0,861878
пр-кт Шекснинский	11		Котельная "Южная"	0,002901	0,000000	0,000000	0,002901
пр-кт Шекснинский	11		Котельная "Южная"	0,003865	0,004205	0,000000	0,008070
пр-кт Шекснинский	11		Котельная "Южная"	0,004810	0,005800	0,000000	0,010610
пр-кт Шекснинский	11		Котельная "Южная"	0,004897	0,000000	0,000000	0,004897
пр-кт Шекснинский	11		Котельная "Южная"	0,003547	0,005418	0,000000	0,008965
пр-кт Шекснинский	12		Котельная "Южная"	0,790000	0,786000	0,000000	1,576000
пр-кт Шекснинский	13		Котельная "Южная"	0,127941	0,223800	0,000000	0,351741
пр-кт Шекснинский	13		Котельная "Южная"	0,005080	0,000000	0,000000	0,005080
пр-кт Шекснинский	13		Котельная "Южная"	0,016155	0,000000	0,000000	0,016155
пр-кт Шекснинский	13		Котельная "Южная"	0,009520	0,000000	0,000000	0,009520
пр-кт Шекснинский	13		Котельная "Южная"	0,003940	0,000000	0,000000	0,003940
пр-кт Шекснинский	13		Котельная "Южная"	0,000780	0,000000	0,000000	0,000780
пр-кт Шекснинский	14		Котельная "Южная"	0,597000	0,600000	0,000000	1,197000
пр-кт Шекснинский	15		Котельная "Южная"	0,265407	0,345607	0,000000	0,611014
пр-кт Шекснинский	16		Котельная "Южная"	1,635010	1,727435	0,000000	3,362445
пр-кт Шекснинский	16		Котельная "Южная"	0,041347	0,091546	0,000000	0,132893
пр-кт Шекснинский	16		Котельная "Южная"	0,001542	0,003685	0,000000	0,005227
пр-кт Шекснинский	16		Котельная "Южная"	0,011990	0,009871	0,000000	0,021861
пр-кт Шекснинский	16		Котельная "Южная"	0,004887	0,004935	0,000000	0,009822

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Шекснинский	16		Котельная "Южная"	0,010596	0,009234	0,000000	0,019830
пр-кт Шекснинский	16		Котельная "Южная"	0,015803	0,021032	0,000000	0,036835
пр-кт Шекснинский	16		Котельная "Южная"	0,003934	0,009840	0,000000	0,013774
пр-кт Шекснинский	16		Котельная "Южная"	0,001955	0,007443	0,000000	0,009398
пр-кт Шекснинский	16		Котельная "Южная"	0,003453	0,005613	0,000000	0,009066
пр-кт Шекснинский	17		Котельная "Южная"	0,042000	0,180000	0,132000	0,354000
пр-кт Шекснинский	18		Котельная "Южная"	0,318665	0,488760	0,000000	0,807425
пр-кт Шекснинский	18 "Б"		Котельная "Южная"	0,318665	0,486760	0,000000	0,805425
пр-кт Шекснинский	18А		Котельная "Южная"	0,314320	0,351500	0,000000	0,665820
пр-кт Шекснинский	19		Котельная "Южная"	0,401911	0,447525	0,000000	0,849436
пр-кт Шекснинский	19		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
пр-кт Шекснинский	19		Котельная "Южная"	0,006832	0,000000	0,000000	0,006832
пр-кт Шекснинский	19		Котельная "Южная"	0,006188	0,000000	0,000000	0,006188
пр-кт Шекснинский	20		Котельная "Южная"	0,235120	0,345298	0,000000	0,580418
пр-кт Шекснинский	21		Котельная "Южная"	1,318921	1,400328	0,000000	2,719249
пр-кт Шекснинский	21		Котельная "Южная"	0,000000	0,006877	0,000000	0,006877
пр-кт Шекснинский	21		Котельная "Южная"	0,006254	0,003600	0,000000	0,009854
пр-кт Шекснинский	21		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
пр-кт Шекснинский	21		Котельная "Южная"	0,004773	0,006026	0,000000	0,010799
пр-кт Шекснинский	21		Котельная "Южная"	0,005532	0,005386	0,000000	0,010918
пр-кт Шекснинский	21		Котельная "Южная"	0,003135	0,005386	0,000000	0,008521
пр-кт Шекснинский	21		Котельная "Южная"	0,002782	0,006026	0,000000	0,008808
пр-кт Шекснинский	21		Котельная "Южная"	0,008168	0,000000	0,000000	0,008168
пр-кт Шекснинский	21		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
пр-кт Шекснинский	21		Котельная "Южная"	0,004237	0,006026	0,000000	0,010263

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Шекснинский	21		Котельная "Южная"	0,000000	0,005711	0,000000	0,005711
пр-кт Шекснинский	21		Котельная "Южная"	0,000000	0,005063	0,000000	0,005063
пр-кт Шекснинский	21		Котельная "Южная"	0,000000	0,007241	0,000000	0,007241
пр-кт Шекснинский	22		Котельная "Южная"	0,235120	0,344500	0,000000	0,579620
пр-кт Шекснинский	23		Котельная "Южная"	1,173721	1,712862	0,000000	2,886583
пр-кт Шекснинский	23		Котельная "Южная"	0,002710	0,004582	0,000000	0,007292
пр-кт Шекснинский	23		Котельная "Южная"	0,007116	0,113670	0,000000	0,120786
пр-кт Шекснинский	23		Котельная "Южная"	0,006727	0,005394	0,000000	0,012121
пр-кт Шекснинский	23		Котельная "Южная"	0,000000	0,005914	0,000000	0,005914
пр-кт Шекснинский	23		Котельная "Южная"	0,003397	0,005394	0,000000	0,008791
пр-кт Шекснинский	23		Котельная "Южная"	0,002590	0,004311	0,000000	0,006901
пр-кт Шекснинский	23		Котельная "Южная"	0,014556	0,006778	0,000000	0,021334
пр-кт Шекснинский	23		Котельная "Южная"	0,000000	0,008616	0,000000	0,008616
пр-кт Шекснинский	23		Котельная "Южная"	0,006954	0,063872	0,000000	0,070826
пр-кт Шекснинский	23		Котельная "Южная"	0,007490	0,005394	0,000000	0,012884
пр-кт Шекснинский	23		Котельная "Южная"	0,002004	0,005760	0,000000	0,007764
пр-кт Шекснинский	23		Котельная "Южная"	0,002380	0,005400	0,000000	0,007780
пр-кт Шекснинский	23		Котельная "Южная"	0,001923	0,024000	0,000000	0,025923
пр-кт Шекснинский	23		Котельная "Южная"	0,006091	0,009051	0,000000	0,015142
пр-кт Шекснинский	23		Котельная "Южная"	0,004255	0,004935	0,000000	0,009190
пр-кт Шекснинский	23		Котельная "Южная"	0,002569	0,006873	0,000000	0,009442
пр-кт Шекснинский	23		Котельная "Южная"	0,018620	0,008260	0,000000	0,026880
пр-кт Шекснинский	23		Котельная "Южная"	0,003564	0,004935	0,000000	0,008499
пр-кт Шекснинский	23		Котельная "Южная"	0,003281	0,004935	0,000000	0,008216
пр-кт Шекснинский	23		Котельная "Южная"	0,003983	0,014120	0,000000	0,018103

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Шекснинский	23		Котельная "Южная"	0,002067	0,006086	0,000000	0,008153
пр-кт Шекснинский	25		Котельная "Южная"	1,298573	1,513600	0,000000	2,812173
пр-кт Шекснинский	25		Котельная "Южная"	0,028302	0,004731	0,000000	0,033033
пр-кт Шекснинский	25		Котельная "Южная"	0,018075	0,051622	0,000000	0,069697
пр-кт Шекснинский	25		Котельная "Южная"	0,020980	0,011520	0,003790	0,036290
пр-кт Шекснинский	25		Котельная "Южная"	0,009153	0,005394	0,000000	0,014547
пр-кт Шекснинский	25		Котельная "Южная"	0,008165	0,006920	0,000000	0,015085
пр-кт Шекснинский	25		Котельная "Южная"	0,008965	0,023657	0,000000	0,032622
пр-кт Шекснинский	25		Котельная "Южная"	0,038174	0,000000	0,000000	0,038174
пр-кт Шекснинский	25		Котельная "Южная"	0,019966	0,023657	0,000000	0,043623
пр-кт Шекснинский	25		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
пр-кт Шекснинский	25		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
пр-кт Шекснинский	25		Котельная "Южная"	0,007700	0,021477	0,000000	0,029177
пр-кт Шекснинский	25		Котельная "Южная"	0,029070	0,091079	0,000000	0,120149
пр-кт Шекснинский	25		Котельная "Южная"	0,009344	0,007595	0,000000	0,016939
пр-кт Шекснинский	25		Котельная "Южная"	0,007860	0,008262	0,000000	0,016122
пр-кт Шекснинский	25		Котельная "Южная"	0,009930	0,007381	0,000000	0,017311
пр-кт Шекснинский	25		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
пр-кт Шекснинский	25 А		Котельная "Южная"	0,445736	0,795529	0,000000	1,241265
пр-кт Шекснинский	25А		Котельная "Южная"	0,000000	0,004694	0,000000	0,004694
пр-кт Шекснинский	25А		Котельная "Южная"	0,027180	0,006086	0,000000	0,033266
пр-кт Шекснинский	25А		Котельная "Южная"	0,004160	0,004935	0,000000	0,009095
пр-кт Шекснинский	26		Котельная "Южная"	0,235120	0,344500	0,000000	0,579620
пр-кт Шекснинский	27		Котельная "Южная"	0,242922	0,065400	0,000000	0,308322
пр-кт Шекснинский	27А		Котельная "Южная"	0,003852	0,006174	0,000000	0,010026

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Шекснинский	27А		Котельная "Южная"	0,095958	0,043794	0,000000	0,139752
пр-кт Шекснинский	27Б		Котельная "Южная"	0,105000	0,000000	0,000000	0,105000
пр-кт Шекснинский	29		Котельная "Южная"	0,162024	0,243024	0,000000	0,405048
пр-кт Шекснинский	30		Котельная "Южная"	0,000000	0,039329	0,000000	0,039329
пр-кт Шекснинский	30		Котельная "Южная"	0,010386	0,028240	0,000000	0,038626
пр-кт Шекснинский	30		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
пр-кт Шекснинский	30		Котельная "Южная"	0,000000	0,033297	0,000000	0,033297
пр-кт Шекснинский	30		Котельная "Южная"	0,000000	0,009534	0,000000	0,009534
пр-кт Шекснинский	30		Котельная "Южная"	0,022588	0,020723	0,000000	0,043311
пр-кт Шекснинский	30		Котельная "Южная"	0,009778	0,021250	0,000000	0,031028
пр-кт Шекснинский	31		Котельная "Южная"	0,103260	0,159616	0,000000	0,262876
пр-кт Шекснинский	32		Котельная "Южная"	0,318665	0,486760	0,000000	0,805425
пр-кт Шекснинский	32 А		Котельная "Южная"	0,314320	0,351500	0,000000	0,665820
пр-кт Шекснинский	32 Б		Котельная "Южная"	0,316773	0,486760	0,000000	0,803533
пр-кт Шекснинский	33		Котельная "Южная"	0,189100	0,204500	0,000000	0,393600
пр-кт Шекснинский	34		Котельная "Южная"	0,235120	0,344500	0,000000	0,579620
пр-кт Шекснинский	35		Котельная "Южная"	0,238000	0,350400	0,000000	0,588400
пр-кт Шекснинский	36		Котельная "Южная"	0,235120	0,344500	0,000000	0,579620
пр-кт Шекснинский	37		Котельная "Южная"	0,312041	0,237426	0,000000	0,549467
пр-кт Шекснинский	4		Котельная "Южная"	0,109220	1,334720	0,724120	2,168060
пр-кт Шекснинский	41		Котельная "Южная"	0,285828	0,248589	0,000000	0,534417
пр-кт Шекснинский	43		Котельная "Южная"	0,163020	0,176300	0,000000	0,339320
пр-кт Шекснинский	43А		Котельная "Южная"	0,163020	0,176300	0,000000	0,339320
пр-кт Шекснинский	45		Котельная "Южная"	0,167395	0,129927	0,000000	0,297322
пр-кт Шекснинский	45А		Котельная "Южная"	0,163020	0,176300	0,000000	0,339320

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Шекснинский	49		Котельная "Южная"	0,997806	0,727174	0,000000	1,724980
пр-кт Шекснинский	49		Котельная "Южная"	0,012477	0,006086	0,000000	0,018563
пр-кт Шекснинский	49		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
пр-кт Шекснинский	49		Котельная "Южная"	0,018565	0,008100	0,000000	0,026665
пр-кт Шекснинский	49		Котельная "Южная"	0,009840	0,006786	0,000000	0,016626
пр-кт Шекснинский	49		Котельная "Южная"	0,012382	0,035640	0,000000	0,048022
пр-кт Шекснинский	6		Котельная "Южная"	0,666336	0,633600	0,000000	1,299936
пр-кт Шекснинский	6		Котельная "Южная"	0,007515	0,008126	0,000000	0,015641
пр-кт Шекснинский	6		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
пр-кт Шекснинский	6		Котельная "Южная"	0,036077	0,038468	0,000000	0,074545
пр-кт Шекснинский	6		Котельная "Южная"	0,008500	0,011473	0,000000	0,019973
пр-кт Шекснинский	6		Котельная "Южная"	0,006716	0,006134	0,000000	0,012850
пр-кт Шекснинский	6		Котельная "Южная"	0,005449	0,007200	0,000000	0,012649
пр-кт Шекснинский	6		Котельная "Южная"	0,011677	0,009870	0,000000	0,021547
пр-кт Шекснинский	6		Котельная "Южная"	0,005377	0,004935	0,000000	0,010312
пр-кт Шекснинский	6		Котельная "Южная"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
пр-кт Шекснинский	6А		Котельная "Южная"	0,082286	0,051930	0,000000	0,134216
пр-кт Шекснинский	6А		Котельная "Южная"	0,003621	0,004935	0,000000	0,008556
пр-кт Шекснинский	6А		Котельная "Южная"	0,005340	0,005472	0,000000	0,010812
пр-кт Шекснинский	6А		Котельная "Южная"	0,007925	0,004935	0,000000	0,012860
пр-кт Шекснинский	8		Котельная "Южная"	0,495840	0,549205	0,000000	1,045045
пр-кт Шекснинский	8		Котельная "Южная"	0,010160	0,014615	0,000000	0,024775
пр-кт Шекснинский	9		Котельная "Южная"	0,262563	0,245900	0,071043	0,579506
пр-кт Шекснинский	30		Котельная "Южная"	0,760400	1,160790	0,000000	1,921190

Тепловые нагрузки потребителей, подключенных от котельной "Тепличная"

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Новая Школьная	1		ТЕПЛИЧНАЯ	0,200000	0,205000	0,000000	0,405000
ул. Новая Школьная	1		ТЕПЛИЧНАЯ	0,004485	0,020231	0,000000	0,024716
ул. Новая Школьная	2		ТЕПЛИЧНАЯ	0,279650	0,260000	0,000000	0,539650
ул. Новая Школьная	3		ТЕПЛИЧНАЯ	0,200000	0,205000	0,000000	0,405000
ул. Центральная	б/н		ТЕПЛИЧНАЯ	0,056900	0,040000	0,000000	0,096900
ул. Центральная	1		ТЕПЛИЧНАЯ	0,039740	0,035000	0,000000	0,074740
ул. Центральная	11		ТЕПЛИЧНАЯ	0,117950	0,084789	0,000000	0,202739
ул. Центральная	11		ТЕПЛИЧНАЯ	0,000000	0,004789	0,000000	0,004789
ул. Центральная	12		ТЕПЛИЧНАЯ	0,021500	0,009800	0,000000	0,031300
ул. Центральная	12		ТЕПЛИЧНАЯ	0,003500	0,000000	0,000000	0,003500
ул. Центральная	12		ТЕПЛИЧНАЯ	0,003890	0,000000	0,000000	0,003890
ул. Центральная	12		ТЕПЛИЧНАЯ	0,004950	0,000000	0,000000	0,004950
ул. Центральная	12		ТЕПЛИЧНАЯ	0,005000	0,000000	0,000000	0,005000
ул. Центральная	12		ТЕПЛИЧНАЯ	0,014820	0,000000	0,000000	0,014820
ул. Центральная	12		ТЕПЛИЧНАЯ	0,037000	0,000000	0,000000	0,037000
ул. Центральная	13		ТЕПЛИЧНАЯ	0,200000	0,205000	0,000000	0,405000
ул. Центральная	13А		ТЕПЛИЧНАЯ	0,024968	0,000000	0,000000	0,024968
ул. Центральная	17		ТЕПЛИЧНАЯ	0,200000	0,205000	0,000000	0,405000
ул. Центральная	18		ТЕПЛИЧНАЯ	0,336216	0,067532	0,000000	0,403748
ул. Центральная	18		ТЕПЛИЧНАЯ	0,005310	0,009475	0,000000	0,014785
ул. Центральная	19		ТЕПЛИЧНАЯ	0,279650	0,260000	0,000000	0,539650
ул. Центральная	20		ТЕПЛИЧНАЯ	0,179820	0,365600	0,000000	0,545420
ул. Центральная	3		ТЕПЛИЧНАЯ	0,033000	0,000000	0,000000	0,033000

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Центральная	3		ТЕПЛИЧНАЯ	0,003375	0,000000	0,000000	0,003375
ул. Центральная	5		ТЕПЛИЧНАЯ	0,036983	0,000000	0,000000	0,036983
ул. Центральная	5		ТЕПЛИЧНАЯ	0,004896	0,000000	0,000000	0,004896
ул. Центральная	6		ТЕПЛИЧНАЯ	0,238015	0,136792	0,000000	0,374807
ул. Центральная	7		ТЕПЛИЧНАЯ	0,033000	0,000000	0,000000	0,033000
ул. Центральная	8		ТЕПЛИЧНАЯ	0,037608	0,000000	0,000000	0,037608
ул. Центральная	8		ТЕПЛИЧНАЯ	0,004053	0,000000	0,000000	0,004053
ул. Центральная	9		ТЕПЛИЧНАЯ	0,060940	0,117000	0,000000	0,177940
ул. Центральная	9А		ТЕПЛИЧНАЯ	0,101600	0,080000	0,000000	0,181600

Тепловые нагрузки потребителей, подключенных от ТЭЦ-ПВС, котельная № 2 ТСЦ УГЭ ПАО "Северсталь"

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Андреевская	6		ПАО "Северсталь"	0,022985	0,000000	0,000000	0,022985
ул. Бабушкина	б/н		ПАО "Северсталь"	0,028224	0,000000	0,000000	0,028224
ул. Бабушкина	10		ПАО "Северсталь"	0,311018	0,346060	0,000000	0,657078
ул. Бабушкина	12		ПАО "Северсталь"	0,303564	0,296674	0,000000	0,600238
ул. Бабушкина	12		ПАО "Северсталь"	0,020362	0,000000	0,000657	0,021019
ул. Бабушкина	13		ПАО "Северсталь"	0,078592	0,105471	0,000000	0,184063
ул. Бабушкина	15		ПАО "Северсталь"	0,084123	0,000000	0,000000	0,084123
ул. Бабушкина	17		ПАО "Северсталь"	0,061334	0,000000	0,000000	0,061334
ул. Бабушкина	19		ПАО "Северсталь"	0,275616	0,179399	0,000000	0,455015

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Бабушкина	21		ПАО "Северсталь"	0,195000	0,185000	0,000000	0,380000
ул. Бабушкина	21		ПАО "Северсталь"	0,054801	0,018647	0,000000	0,073448
ул. Бабушкина	21		ПАО "Северсталь"	0,032215	0,017193	0,000000	0,049408
ул. Бабушкина	27		ПАО "Северсталь"	0,272276	0,000000	0,009462	0,281738
ул. Бабушкина	4		ПАО "Северсталь"	0,622188	0,474136	0,000000	1,096324
ул. Бабушкина	6		ПАО "Северсталь"	0,218565	0,158620	0,000000	0,377185
ул. Бабушкина	8		ПАО "Северсталь"	0,215776	0,200590	0,000000	0,416366
ул. Бардина	1		ПАО "Северсталь"	0,286103	0,289575	0,000000	0,575678
ул. Бардина	1		ПАО "Северсталь"	0,002350	0,004313	0,000000	0,006663
ул. Бардина	10		ПАО "Северсталь"	0,266560	0,225000	0,000000	0,491560
ул. Бардина	11		ПАО "Северсталь"	0,096810	0,090100	0,000000	0,186910
ул. Бардина	11		ПАО "Северсталь"	0,010324	0,000000	0,000132	0,010456
ул. Бардина	11		ПАО "Северсталь"	0,006508	0,001004	0,000000	0,007512
ул. Бардина	12		ПАО "Северсталь"	0,266299	0,252610	0,000000	0,518909
ул. Бардина	13		ПАО "Северсталь"	0,207838	0,190680	0,000000	0,398518
ул. Бардина	13	А	ПАО "Северсталь"	0,218687	0,179400	0,000000	0,398087
ул. Бардина	14		ПАО "Северсталь"	0,083105	0,118965	0,000000	0,202070
ул. Бардина	15		ПАО "Северсталь"	0,220299	0,282360	0,000000	0,502659
ул. Бардина	15		ПАО "Северсталь"	0,029572	0,169884	0,000000	0,199456
ул. Бардина	15		ПАО "Северсталь"	0,027007	0,009360	0,000000	0,036367
ул. Бардина	16		ПАО "Северсталь"	0,274420	0,321035	0,000000	0,595455
ул. Бардина	17		ПАО "Северсталь"	0,175800	0,180000	0,000000	0,355800
ул. Бардина	17	А	ПАО "Северсталь"	0,472914	0,452595	0,000000	0,925509
ул. Бардина	18		ПАО "Северсталь"	0,273775	0,285285	0,000000	0,559060
ул. Бардина	19		ПАО "Северсталь"	0,317805	0,307450	0,000000	0,625255

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Бардина	19		ПАО "Северсталь"	0,003455	0,003591	0,000000	0,007046
ул. Бардина	2		ПАО "Северсталь"	0,261900	0,225000	0,000000	0,486900
ул. Бардина	20		ПАО "Северсталь"	0,300719	0,326040	0,000000	0,626759
ул. Бардина	21		ПАО "Северсталь"	0,179200	0,137800	0,000000	0,317000
ул. Бардина	21		ПАО "Северсталь"	0,116890	0,024831	0,000000	0,141721
ул. Бардина	23		ПАО "Северсталь"	0,167708	0,154380	0,000000	0,322088
ул. Бардина	25		ПАО "Северсталь"	0,389429	0,374423	0,000000	0,763852
ул. Бардина	27		ПАО "Северсталь"	0,210393	0,289575	0,000000	0,499968
ул. Бардина	29		ПАО "Северсталь"	0,260602	0,270540	0,000000	0,531142
ул. Бардина	3		ПАО "Северсталь"	0,157650	0,275990	0,000000	0,433640
ул. Бардина	3		ПАО "Северсталь"	0,116045	0,045045	0,000000	0,161090
ул. Бардина	3		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,010725	0,000000	0,010725
ул. Бардина	31		ПАО "Северсталь"	0,211865	0,261690	0,000000	0,473555
ул. Бардина	4		ПАО "Северсталь"	0,141808	0,154467	0,000000	0,296275
ул. Бардина	5		ПАО "Северсталь"	0,086380	0,052326	0,000000	0,138706
ул. Бардина	6		ПАО "Северсталь"	0,042751	0,000000	0,000000	0,042751
ул. Бардина	7		ПАО "Северсталь"	0,290384	0,214700	0,000000	0,505084
ул. Бардина	8		ПАО "Северсталь"	0,274282	0,303160	0,000000	0,577442
ул. Бардина	9		ПАО "Северсталь"	0,212028	0,187260	0,000000	0,399288
ул. Верещагина	40		ПАО "Северсталь"	0,240207	0,183040	0,000000	0,423247
ул. Верещагина	41		ПАО "Северсталь"	0,153939	0,179800	0,000000	0,333739
ул. Верещагина	41		ПАО "Северсталь"	0,003423	0,000000	0,000114	0,003537
ул. Верещагина	41		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000077	0,000077
ул. Верещагина	43		ПАО "Северсталь"	0,125923	0,083046	0,000000	0,208969
ул. Верещагина	45		ПАО "Северсталь"	0,562268	0,201746	0,000000	0,764014

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Верещагина	45		ПАО "Северсталь"	0,011716	0,008896	0,000000	0,020612
ул. Верещагина	45		ПАО "Северсталь"	0,014827	0,007002	0,000000	0,021829
ул. Верещагина	45		ПАО "Северсталь"	0,005441	0,006026	0,000000	0,011467
ул. Верещагина	47		ПАО "Северсталь"	0,509401	0,199769	0,000000	0,709170
ул. Верещагина	47		ПАО "Северсталь"	0,039565	0,022742	0,000000	0,062307
ул. Верещагина	47		ПАО "Северсталь"	0,022714	0,013106	0,000000	0,035820
ул. Верещагина	47		ПАО "Северсталь"	0,003931	0,003591	0,000000	0,007522
ул. Верещагина	48		ПАО "Северсталь"	0,138348	0,108800	0,000000	0,247148
ул. Верещагина	48		ПАО "Северсталь"	0,054408	0,000000	0,000000	0,054408
ул. Верещагина	48		ПАО "Северсталь"	0,091155	0,069227	0,000000	0,160382
ул. Верещагина	48		ПАО "Северсталь"	0,015867	0,013200	0,000000	0,029067
ул. Верещагина	49		ПАО "Северсталь"	0,087491	0,064820	0,000000	0,152311
ул. Верещагина	50		ПАО "Северсталь"	0,128973	0,009940	0,000000	0,138913
ул. Верещагина	50		ПАО "Северсталь"	0,045660	0,000000	0,000000	0,045660
ул. Верещагина	50		ПАО "Северсталь"	0,013915	0,000000	0,000000	0,013915
ул. Верещагина	51		ПАО "Северсталь"	0,336749	0,163575	0,000000	0,500324
ул. Верещагина	51		ПАО "Северсталь"	0,009500	0,003591	0,000000	0,013091
ул. Верещагина	51		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,030910	0,000000	0,030910
ул. Верещагина	51		ПАО "Северсталь"	0,016290	0,003591	0,000000	0,019881
ул. Верещагина	52		ПАО "Северсталь"	0,186817	0,086400	0,000000	0,273217
ул. Верещагина	52		ПАО "Северсталь"	0,027710	0,000000	0,003850	0,031560
ул. Верещагина	52		ПАО "Северсталь"	0,013887	0,006000	0,000000	0,019887
ул. Верещагина	52		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,013110	0,000000	0,013110
ул. Верещагина	52		ПАО "Северсталь"	0,013390	0,003600	0,000000	0,016990
ул. Верещагина	52		ПАО "Северсталь"	0,003950	0,007173	0,000000	0,011123

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Верещагина	53		ПАО "Северсталь"	0,059800	0,026350	0,000000	0,086150
ул. Верещагина	55		ПАО "Северсталь"	0,138148	0,113700	0,000000	0,251848
ул. Верещагина	55		ПАО "Северсталь"	0,010414	0,000000	0,000225	0,010639
ул. Верещагина	55		ПАО "Северсталь"	0,017380	0,001075	0,000000	0,018455
ул. Верещагина	55		ПАО "Северсталь"	0,009865	0,000000	0,000122	0,009987
ул. Верещагина	55		ПАО "Северсталь"	0,006469	0,017600	0,000000	0,024069
ул. Верещагина	55		ПАО "Северсталь"	0,003960	0,000000	0,000000	0,003960
ул. Верещагина	55		ПАО "Северсталь"	0,005836	0,000000	0,000900	0,006736
ул. Верещагина	55		ПАО "Северсталь"	0,004872	0,001728	0,000000	0,006600
ул. Весенняя	б/н		ПАО "Северсталь"	0,265000	0,000000	0,000000	0,265000
ул. Весенняя	б/н		ПАО "Северсталь"	0,046000	0,000000	0,000000	0,046000
ул. Весенняя	б/н		ПАО "Северсталь"	0,056287	0,000000	0,000000	0,056287
ул. Весенняя	1		ПАО "Северсталь"	0,084671	0,000000	0,000000	0,084671
ул. Весенняя	1	А	ПАО "Северсталь"	0,287919	0,291005	0,000000	0,578924
ул. Весенняя	3		ПАО "Северсталь"	0,222253	0,272415	0,000000	0,494668
ул. Весенняя	5		ПАО "Северсталь"	0,220757	0,261690	0,000000	0,482447
ул. Весенняя	7		ПАО "Северсталь"	0,310715	0,347490	0,000000	0,658205
ул. Вологодская	1		ПАО "Северсталь"	0,321888	0,062880	0,000000	0,384768
ул. Вологодская	10		ПАО "Северсталь"	0,126880	0,054102	0,000000	0,180982
ул. Вологодская	10		ПАО "Северсталь"	0,004120	0,008380	0,000000	0,012500
ул. Вологодская	10		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,017298	0,000000	0,017298
ул. Вологодская	11		ПАО "Северсталь"	0,226501	0,161221	0,000000	0,387722
ул. Вологодская	11		ПАО "Северсталь"	0,007943	0,004205	0,000000	0,012148
ул. Вологодская	11		ПАО "Северсталь"	0,006491	0,005394	0,000000	0,011885
ул. Вологодская	11		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,006920	0,000000	0,006920

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Вологодская	11		ПАО "Северсталь"	0,004512	0,005737	0,000000	0,010249
ул. Вологодская	11	А	ПАО "Северсталь"	0,003470	0,000000	0,000000	0,003470
ул. Вологодская	12		ПАО "Северсталь"	0,059252	0,024000	0,000000	0,083252
ул. Вологодская	13		ПАО "Северсталь"	0,045875	0,000000	0,000000	0,045875
ул. Вологодская	14		ПАО "Северсталь"	0,136180	0,071400	0,000000	0,207580
ул. Вологодская	14		ПАО "Северсталь"	0,006470	0,003600	0,000000	0,010070
ул. Вологодская	19		ПАО "Северсталь"	0,312275	0,251724	0,000000	0,563999
ул. Вологодская	20		ПАО "Северсталь"	0,302771	0,291096	0,000000	0,593867
ул. Вологодская	21		ПАО "Северсталь"	0,323385	0,968980	0,000000	1,292365
ул. Вологодская	22		ПАО "Северсталь"	0,218777	0,211248	0,000000	0,430025
ул. Вологодская	23/1		ПАО "Северсталь"	0,316839	0,087750	0,000000	0,404589
ул. Вологодская	24		ПАО "Северсталь"	0,221000	0,198000	0,000000	0,419000
ул. Вологодская	25		ПАО "Северсталь"	0,050564	0,079721	0,000000	0,130285
ул. Вологодская	25		ПАО "Северсталь"	0,108800	0,217000	0,000000	0,325800
ул. Вологодская	25		ПАО "Северсталь"	0,122130	0,000000	0,000000	0,122130
ул. Вологодская	25		ПАО "Северсталь"	0,005000	0,000000	0,000000	0,005000
ул. Вологодская	25		ПАО "Северсталь"	0,012070	0,000000	0,000000	0,012070
ул. Вологодская	25		ПАО "Северсталь"	0,320402	0,236936	0,000000	0,557338
ул. Вологодская	25		ПАО "Северсталь"	0,012850	0,008282	0,000000	0,021132
ул. Вологодская	25		ПАО "Северсталь"	0,003033	0,006142	0,000000	0,009175
ул. Вологодская	25		ПАО "Северсталь"	0,002835	0,004935	0,000000	0,007770
ул. Вологодская	25		ПАО "Северсталь"	0,008448	0,008260	0,000000	0,016708
ул. Вологодская	26		ПАО "Северсталь"	0,280000	0,280000	0,000000	0,560000
ул. Вологодская	28		ПАО "Северсталь"	0,137945	0,180225	0,000000	0,318170
ул. Вологодская	29		ПАО "Северсталь"	0,157451	0,103000	0,000000	0,260451

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Вологодская	3		ПАО "Северсталь"	0,140100	0,018000	0,000000	0,158100
ул. Вологодская	30		ПАО "Северсталь"	0,307522	0,310000	0,000000	0,617522
ул. Вологодская	30		ПАО "Северсталь"	0,009678	0,000112	0,000000	0,009790
ул. Вологодская	31		ПАО "Северсталь"	0,386795	0,298800	0,000000	0,685595
ул. Вологодская	31	А	ПАО "Северсталь"	0,280000	0,215000	0,000000	0,495000
ул. Вологодская	32		ПАО "Северсталь"	0,269700	0,263600	0,000000	0,533300
ул. Вологодская	33		ПАО "Северсталь"	0,290643	0,205200	0,000000	0,495843
ул. Вологодская	33		ПАО "Северсталь"	0,026600	0,013999	0,000000	0,040599
ул. Вологодская	33		ПАО "Северсталь"	0,036835	0,045720	0,000000	0,082555
ул. Вологодская	34		ПАО "Северсталь"	0,366000	0,360000	0,000000	0,726000
ул. Вологодская	35		ПАО "Северсталь"	0,211126	0,179734	0,000000	0,390860
ул. Вологодская	35		ПАО "Северсталь"	0,018140	0,000000	0,000670	0,018810
ул. Вологодская	35		ПАО "Северсталь"	0,036829	0,029126	0,000000	0,065955
ул. Вологодская	35		ПАО "Северсталь"	0,019460	0,000000	0,000000	0,019460
ул. Вологодская	36		ПАО "Северсталь"	0,280000	0,280000	0,000000	0,560000
ул. Вологодская	37		ПАО "Северсталь"	0,355838	0,237780	0,000000	0,593618
ул. Вологодская	38		ПАО "Северсталь"	0,255390	0,172680	0,000000	0,428070
ул. Вологодская	38		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,003600	0,000000	0,003600
ул. Вологодская	38	А	ПАО "Северсталь"	0,245562	0,161460	0,000000	0,407022
ул. Вологодская	38	А	ПАО "Северсталь"	0,000000	0,005929	0,000000	0,005929
ул. Вологодская	4		ПАО "Северсталь"	0,126447	0,063938	0,000000	0,190385
ул. Вологодская	4		ПАО "Северсталь"	0,007185	0,000000	0,000813	0,007998
ул. Вологодская	4		ПАО "Северсталь"	0,002847	0,006876	0,000000	0,009723
ул. Вологодская	4		ПАО "Северсталь"	0,016153	0,000000	0,007462	0,023615
ул. Вологодская	40		ПАО "Северсталь"	0,366000	0,360000	0,000000	0,726000

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Вологодская	42		ПАО "Северсталь"	0,154035	0,151200	0,000000	0,305235
ул. Вологодская	44		ПАО "Северсталь"	0,148280	0,159600	0,000000	0,307880
ул. Вологодская	46		ПАО "Северсталь"	0,352801	0,134712	0,000000	0,487513
ул. Вологодская	46		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,014160	0,000000	0,014160
ул. Вологодская	46		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,004843	0,000000	0,004843
ул. Вологодская	46		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,004183	0,000000	0,004183
ул. Вологодская	46		ПАО "Северсталь"	0,002788	0,000000	0,000000	0,002788
ул. Вологодская	46		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,009298	0,000000	0,009298
ул. Вологодская	46		ПАО "Северсталь"	0,001986	0,000000	0,000000	0,001986
ул. Вологодская	46	А	ПАО "Северсталь"	0,163700	0,183600	0,000000	0,347300
ул. Вологодская	48		ПАО "Северсталь"	0,334114	0,058438	0,000000	0,392552
ул. Вологодская	5		ПАО "Северсталь"	0,278798	0,213638	0,000000	0,492436
ул. Вологодская	5		ПАО "Северсталь"	0,017441	0,012798	0,000000	0,030239
ул. Вологодская	50		ПАО "Северсталь"	0,253910	0,168780	0,000000	0,422690
ул. Вологодская	50	А	ПАО "Северсталь"	0,293695	0,370700	0,000000	0,664395
ул. Вологодская	50	А	ПАО "Северсталь"	0,020613	0,000000	0,000000	0,020613
ул. Вологодская	50	А	ПАО "Северсталь"	0,049774	0,068264	0,000000	0,118038
ул. Вологодская	52		ПАО "Северсталь"	0,142216	0,136688	0,000000	0,278904
ул. Вологодская	54		ПАО "Северсталь"	0,223850	0,248000	0,000000	0,471850
ул. Вологодская	56		ПАО "Северсталь"	0,223850	0,248000	0,000000	0,471850
ул. Вологодская	5	А	ПАО "Северсталь"	0,209385	0,123762	0,000000	0,333147
ул. Гагарина	б/н		ПАО "Северсталь"	0,034031	0,000000	0,000000	0,034031
ул. Гагарина	14		ПАО "Северсталь"	0,268372	0,249507	0,000000	0,517879
ул. Гагарина	16		ПАО "Северсталь"	0,199894	0,268515	0,000000	0,468409
ул. Гагарина	16	А	ПАО "Северсталь"	0,083320	0,118965	0,000000	0,202285

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Гагарина	18		ПАО "Северсталь"	0,289173	0,234293	0,000000	0,523466
ул. Гагарина	18		ПАО "Северсталь"	0,028580	0,058185	0,000000	0,086765
ул. Гагарина	18		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,029700	0,000000	0,029700
ул. Гагарина	18		ПАО "Северсталь"	0,022780	0,008800	0,000000	0,031580
ул. Гагарина	20		ПАО "Северсталь"	0,238000	0,264000	0,000000	0,502000
ул. Гагарина	22		ПАО "Северсталь"	0,103116	0,017565	0,000000	0,120681
ул. Гагарина	24		ПАО "Северсталь"	0,263913	0,226660	0,000000	0,490573
ул. Гагарина	26		ПАО "Северсталь"	0,264971	0,330000	0,000000	0,594971
ул. Гагарина	33		ПАО "Северсталь"	0,206262	0,216960	0,000000	0,423222
ул. Гагарина	35		ПАО "Северсталь"	0,270000	0,259920	0,000000	0,529920
ул. Гагарина	37		ПАО "Северсталь"	0,220958	0,251100	0,000000	0,472058
ул. Гагарина	39		ПАО "Северсталь"	0,237835	0,264000	0,000000	0,501835
ул. Гагарина	41		ПАО "Северсталь"	0,272039	0,093723	0,000000	0,365762
ул. Горького	20		ПАО "Северсталь"	0,058500	0,000000	0,000000	0,058500
ул. Горького	20		ПАО "Северсталь"	0,080000	0,000000	0,000000	0,080000
ул. Горького	20	А	ПАО "Северсталь"	0,080000		0,000000	0,080000
ул. Горького	20	А	ПАО "Северсталь"	0,058500	0,000000	0,000000	0,058500
ул. Горького	20	Б	ПАО "Северсталь"	0,149530	0,000000	0,000000	0,149530
ул. Горького	22		ПАО "Северсталь"	0,286634	0,339000	0,000000	0,625634
ул. Горького	22		ПАО "Северсталь"	0,006490	0,006086	0,000000	0,012576
ул. Горького	22		ПАО "Северсталь"	0,012196	0,006134	0,000000	0,018330
ул. Горького	22		ПАО "Северсталь"	0,005650	0,000000	0,000487	0,006137
ул. Горького	22		ПАО "Северсталь"	0,019427	0,000000	0,002808	0,022235
ул. Горького	22		ПАО "Северсталь"	0,003860	0,003600	0,000000	0,007460
ул. Горького	22		ПАО "Северсталь"	0,004930	0,003600	0,000000	0,008530

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Горького	22		ПАО "Северсталь"	0,003791	0,000000	0,000200	0,003991
ул. Горького	22		ПАО "Северсталь"	0,005200	0,005500	0,000000	0,010700
ул. Горького	22		ПАО "Северсталь"	0,001950	0,003600	0,000000	0,005550
ул. Горького	22		ПАО "Северсталь"	0,006440	0,003600	0,000000	0,010040
ул. Горького	22	А	ПАО "Северсталь"	0,171060	0,020025	0,000000	0,191085
ул. Горького	24		ПАО "Северсталь"	0,301882	0,160040	0,000000	0,461922
ул. Горького	24		ПАО "Северсталь"	0,010583	0,004311	0,000000	0,014894
ул. Горького	24		ПАО "Северсталь"	0,005290	0,001260	0,000000	0,006550
ул. Горького	24		ПАО "Северсталь"	0,023040	0,008260	0,000000	0,031300
ул. Горького	24		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,005834	0,000000	0,005834
ул. Горького	24		ПАО "Северсталь"	0,004800	0,003600	0,000000	0,008400
ул. Горького	24		ПАО "Северсталь"	0,014600	0,003600	0,000000	0,018200
ул. Горького	24		ПАО "Северсталь"	0,004700	0,003600	0,000000	0,008300
ул. Горького	24		ПАО "Северсталь"	0,010434	0,023065	0,000000	0,033499
ул. Горького	24		ПАО "Северсталь"	0,013986	0,014184	0,000000	0,028170
ул. Горького	30		ПАО "Северсталь"	0,008440	0,000000	0,002464	0,010904
ул. Горького	30		ПАО "Северсталь"	0,070329	0,441590	0,000000	0,511919
ул. Горького	32		ПАО "Северсталь"	0,017000	0,000000	0,000000	0,017000
ул. Горького	32		ПАО "Северсталь"	0,020000	0,000000	0,000000	0,020000
ул. Горького	32		ПАО "Северсталь"	0,203000	0,000000	0,000000	0,203000
ул. Горького	32		ПАО "Северсталь"	0,842822		0,000000	0,842822
ул. Горького	32		ПАО "Северсталь"	0,030696	0,000000	0,000000	0,030696
ул. Горького	34		ПАО "Северсталь"	0,633000	0,457380	0,000000	1,090380
ул. Горького	34		ПАО "Северсталь"	0,004124	0,000000	0,000000	0,004124
ул. Горького	34		ПАО "Северсталь"	0,016424	0,000000	0,000000	0,016424

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Горького	34		ПАО "Северсталь"	0,005116	0,006026	0,000000	0,011142
ул. Горького	34		ПАО "Северсталь"	0,025775	0,018078	0,000000	0,043853
ул. Горького	39		ПАО "Северсталь"	0,299040	0,300000	0,000000	0,599040
ул. Горького	41		ПАО "Северсталь"	0,101347	0,083604	0,000000	0,184951
ул. Горького	42		ПАО "Северсталь"	0,472519	0,325215	0,000000	0,797734
ул. Горького	43		ПАО "Северсталь"	0,180871	0,174000	0,000000	0,354871
ул. Горького	43		ПАО "Северсталь"	0,013150	0,000000	0,000090	0,013240
ул. Горького	43		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,002360	0,000000	0,002360
ул. Горького	43		ПАО "Северсталь"	0,003679	0,000000	0,000040	0,003719
ул. Горького	44		ПАО "Северсталь"	0,066552	0,069302	0,000000	0,135854
ул. Горького	47		ПАО "Северсталь"	0,194230	0,160143	0,000000	0,354373
ул. Горького	47		ПАО "Северсталь"	0,129161	0,000000	0,000840	0,130001
ул. Горького	47		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000249	0,000000	0,000249
ул. Горького	51		ПАО "Северсталь"	0,068106	0,024080	0,000000	0,092186
ул. Горького	51		ПАО "Северсталь"	0,006945	0,000000	0,000280	0,007225
ул. Горького	51		ПАО "Северсталь"	0,004605	0,000000	0,000030	0,004635
ул. Горького	51		ПАО "Северсталь"	0,006650	0,025200	0,000000	0,031850
ул. Горького	51		ПАО "Северсталь"	0,002561	0,000000	0,000033	0,002594
ул. Горького	52		ПАО "Северсталь"	0,181273	0,012480	0,000000	0,193753
ул. Горького	53		ПАО "Северсталь"	0,035681	0,023460	0,000000	0,059141
ул. Горького	53		ПАО "Северсталь"	0,004120	0,003000	0,000000	0,007120
ул. Горького	53		ПАО "Северсталь"	0,002531	0,000000	0,000086	0,002617
ул. Горького	53		ПАО "Северсталь"	0,006758	0,000000	0,000103	0,006861
ул. Горького	53		ПАО "Северсталь"	0,015710	0,000000	0,000225	0,015935
ул. Горького	53	А	ПАО "Северсталь"	0,215124	0,121740	0,000000	0,336864

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Горького	55		ПАО "Северсталь"	0,043105	0,000000	0,000000	0,043105
ул. Горького	57		ПАО "Северсталь"	0,118395	0,048790	0,000000	0,167185
ул. Горького	57		ПАО "Северсталь"	0,003450	0,000000	0,000000	0,003450
ул. Горького	57		ПАО "Северсталь"	0,004645	0,000000	0,000066	0,004711
ул. Горького	57		ПАО "Северсталь"	0,004040	0,005323	0,000000	0,009363
ул. Горького	57		ПАО "Северсталь"	0,007860	0,000000	0,000000	0,007860
ул. Горького	57		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Горького	57		ПАО "Северсталь"	0,006620	0,005323	0,000000	0,011943
ул. Горького	57		ПАО "Северсталь"	0,003450	0,000000	0,000000	0,003450
ул. Горького	61		ПАО "Северсталь"	0,401626	0,392000	0,000000	0,793626
ул. Горького	61		ПАО "Северсталь"	0,016511	0,000000	0,000361	0,016872
ул. Горького	61		ПАО "Северсталь"	0,004650	0,005500	0,000000	0,010150
ул. Горького	61		ПАО "Северсталь"	0,004528	0,000000	0,000099	0,004627
ул. Горького	61		ПАО "Северсталь"	0,005940	0,000000	0,000150	0,006090
ул. Горького	61		ПАО "Северсталь"	0,004600	0,000000	0,003600	0,008200
ул. Горького	61		ПАО "Северсталь"	0,008440	0,000000	0,000100	0,008540
ул. Горького	61		ПАО "Северсталь"	0,036842	0,000000	0,000253	0,037095
ул. Горького	61		ПАО "Северсталь"	0,002174	0,003600	0,000000	0,005774
ул. Горького	61		ПАО "Северсталь"	0,008910	0,000000	0,000150	0,009060
ул. Горького	61		ПАО "Северсталь"	0,003410	0,000000	0,000113	0,003523
ул. Горького	61		ПАО "Северсталь"	0,003340	0,004485	0,000000	0,007825
ул. Горького	63		ПАО "Северсталь"	0,221000	0,198000	0,000000	0,419000
ул. Горького	65		ПАО "Северсталь"	0,280000	0,280000	0,000000	0,560000
ул. Горького	67		ПАО "Северсталь"	0,280000	0,280000	0,000000	0,560000
ул. Горького	69		ПАО "Северсталь"	0,307171	0,306400	0,000000	0,613571

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Горького	69		ПАО "Северсталь"	0,006349	0,000000	0,000586	0,006935
ул. Горького	71		ПАО "Северсталь"	0,217828	0,191353	0,000000	0,409181
ул. Горького	71		ПАО "Северсталь"	0,051478	0,000000	0,000493	0,051971
ул. Горького	71		ПАО "Северсталь"	0,015617	0,003600	0,000000	0,019217
ул. Горького	71		ПАО "Северсталь"	0,010300	0,006000	0,000000	0,016300
ул. Горького	73		ПАО "Северсталь"	0,221000	0,198000	0,000000	0,419000
ул. Горького	77		ПАО "Северсталь"	0,280000	0,280000	0,000000	0,560000
ул. Горького	79		ПАО "Северсталь"	0,221000	0,198000	0,000000	0,419000
ул. Горького	81		ПАО "Северсталь"	0,217750	0,207300	0,000000	0,425050
ул. Горького	83		ПАО "Северсталь"	0,169000	0,168600	0,000000	0,337600
ул. Горького	83	А	ПАО "Северсталь"	0,163700	0,183600	0,000000	0,347300
ул. Горького	85		ПАО "Северсталь"	0,160000	0,170400	0,000000	0,330400
ул. Горького	85		ПАО "Северсталь"	0,080250	0,085000	0,000000	0,165250
ул. Горького	85	А	ПАО "Северсталь"	0,160000	0,170400	0,000000	0,330400
ул. Горького	85	А	ПАО "Северсталь"	0,102500	0,000000	0,020175	0,122675
ул. Горького	87		ПАО "Северсталь"	0,230500	0,230800	0,000000	0,461300
ул. Горького	87	А	ПАО "Северсталь"	0,023662	0,000000	0,001453	0,025115
ул. Горького	89		ПАО "Северсталь"	0,280000	0,280000	0,000000	0,560000
ул. Горького	89	А	ПАО "Северсталь"	0,016700	0,000000	0,000000	0,016700
ул. Горького	91		ПАО "Северсталь"	0,288247	0,236520	0,000000	0,524767
ул. Горького	93		ПАО "Северсталь"	0,163700	0,183600	0,000000	0,347300
ул. Горького	95		ПАО "Северсталь"	0,280000	0,280000	0,000000	0,560000
ул. Добролюбова	1		ПАО "Северсталь"	0,092000	0,011000	0,000000	0,103000
ул. Добролюбова	2		ПАО "Северсталь"	0,151130	0,000000	0,026610	0,177740
ул. Добролюбова	2	А	ПАО "Северсталь"	0,048846	0,110700	0,000000	0,159546

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Добролюбова	5		ПАО "Северсталь"	0,047300	0,022275	0,000000	0,069575
б-р. Доменщиков	25		ПАО "Северсталь"	0,180930	0,171300	0,000000	0,352230
б-р. Доменщиков	25		ПАО "Северсталь"	0,058442	0,000000	0,000000	0,058442
б-р. Доменщиков	25		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,007920	0,007920
б-р. Доменщиков	29	А	ПАО "Северсталь"	0,007608	0,000000	0,000000	0,007608
б-р. Доменщиков	32		ПАО "Северсталь"	0,238460	0,060000	0,000000	0,298460
б-р. Доменщиков	34		ПАО "Северсталь"	0,019995	0,000000	0,000000	0,019995
б-р. Доменщиков	34		ПАО "Северсталь"	0,144905	0,020404	0,000000	0,165309
б-р. Доменщиков	34		ПАО "Северсталь"	0,009950	0,000000	0,000000	0,009950
б-р. Доменщиков	34		ПАО "Северсталь"	0,004335	0,000000	0,000000	0,004335
б-р. Доменщиков	34		ПАО "Северсталь"	0,256461	0,049950	0,000000	0,306411
б-р. Доменщиков	35		ПАО "Северсталь"	0,200427	0,169120	0,000000	0,369547
б-р. Доменщиков	36		ПАО "Северсталь"	0,311635	0,312000	0,000000	0,623635
б-р. Доменщиков	38		ПАО "Северсталь"	0,081900	0,084000	0,000000	0,165900
б-р. Доменщиков	39		ПАО "Северсталь"	0,262387	0,139639	0,000000	0,402026
б-р. Доменщиков	39		ПАО "Северсталь"	0,004245	0,000000	0,000000	0,004245
б-р. Доменщиков	39	А	ПАО "Северсталь"	0,199772	0,112600	0,000000	0,312372
б-р. Доменщиков	39	Б	ПАО "Северсталь"	0,255110	0,142000	0,000000	0,397110
б-р. Доменщиков	41		ПАО "Северсталь"	0,255110	0,142000	0,000000	0,397110
б-р. Доменщиков	43		ПАО "Северсталь"	0,308387	0,195559	0,000000	0,503946
б-р. Доменщиков	43		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
б-р. Доменщиков	44		ПАО "Северсталь"	0,200558	0,116500	0,000000	0,317058
б-р. Доменщиков	44		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000122	0,000122
б-р. Доменщиков	44		ПАО "Северсталь"	0,004942	0,000000	0,000210	0,005152
б-р. Доменщиков	45		ПАО "Северсталь"	0,255155	0,141000	0,000000	0,396155

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
б-р. Доменщиков	46		ПАО "Северсталь"	0,189358	0,128856	0,000000	0,318214
б-р. Доменщиков	47		ПАО "Северсталь"	0,300820	0,224280	0,000000	0,525100
б-р. Доменщиков	48	Б	ПАО "Северсталь"	0,073335	0,000000	0,000000	0,073335
ул. Завокзальная	б/н		ПАО "Северсталь"	0,147000	0,000000	0,000000	0,147000
ул. Завокзальная	б/н		ПАО "Северсталь"	0,104000	0,040000	0,000000	0,144000
ул. Завокзальная	б/н		ПАО "Северсталь"	0,024000	0,000000	0,000000	0,024000
ул. Завокзальная	б/н		ПАО "Северсталь"	0,029990	0,000000	0,000000	0,029990
ул. Завокзальная	б/н		ПАО "Северсталь"	0,051500	0,000000	0,000000	0,051500
ул. Завокзальная	б/н		ПАО "Северсталь"	0,029469	0,000000	0,000000	0,029469
ул. Жукова	1		ПАО "Северсталь"	0,280436	0,339525	0,000000	0,619961
ул. Жукова	2		ПАО "Северсталь"	0,359110	0,294980	0,000000	0,654090
ул. Жукова	2		ПАО "Северсталь"	0,010985	0,000000	0,000000	0,010985
ул. Жукова	3		ПАО "Северсталь"	0,282223	0,334620	0,000000	0,616843
ул. Жукова	3	А	ПАО "Северсталь"	0,088767	0,017743	0,000000	0,106510
ул. Жукова	4		ПАО "Северсталь"	0,717573	0,111013	0,000000	0,828586
ул. Жукова	4	А	ПАО "Северсталь"	0,027741	0,000000	0,000000	0,027741
ул. Завокзальная	б/н		ПАО "Северсталь"	0,073500	0,093000	0,000000	0,166500
ул. Завокзальная	б/н		ПАО "Северсталь"	0,067800	0,000000	0,000000	0,067800
ул. Завокзальная	46		ПАО "Северсталь"	0,035853	0,000000	0,000000	0,035853
ул. Завокзальная	50		ПАО "Северсталь"	0,019750	0,000000	0,000000	0,019750
ул. Завокзальная	7		ПАО "Северсталь"	0,124538	0,228600	0,000000	0,353138
ул. Завокзальная	9		ПАО "Северсталь"	0,112793	0,000000	0,000000	0,112793
ул. Завокзальная	9		ПАО "Северсталь"	0,159350	0,144450	0,000000	0,303800
ул. Завокзальная	9	А	ПАО "Северсталь"	0,007484	0,000000	0,000000	0,007484
ул. Западная	3		ПАО "Северсталь"	0,063000	0,011000	0,000000	0,074000

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Западная	3		ПАО "Северсталь"	0,014752	0,000000	0,000000	0,014752
ул. Западная	5		ПАО "Северсталь"	0,022270	0,000000	0,000000	0,022270
ул. Западная	5		ПАО "Северсталь"	0,030226	0,000000	0,000000	0,030226
ул. Западная	5		ПАО "Северсталь"	0,060730	0,000000	0,000000	0,060730
ул. Имени Протоирея Георгия Трубицина	1		ПАО "Северсталь"	0,050050	0,048360	0,000000	0,098410
проезд Клубный	13		ПАО "Северсталь"	0,205530	0,370400	0,000000	0,575930
проезд Клубный	13		ПАО "Северсталь"	0,004520	0,004935	0,000000	0,009455
проезд Клубный	15		ПАО "Северсталь"	0,210050	0,374000	0,000000	0,584050
проезд Клубный	17		ПАО "Северсталь"	0,210050	0,374000	0,000000	0,584050
проезд Клубный	17	А	ПАО "Северсталь"	0,051070	0,000000	0,000518	0,051588
проезд Клубный	17	А	ПАО "Северсталь"	0,030287	0,003600	0,000000	0,033887
проезд Клубный	19		ПАО "Северсталь"	0,215833	0,375500	0,000000	0,591333
проезд Клубный	2		ПАО "Северсталь"	0,387500	0,162000	0,000000	0,549500
проезд Клубный	4		ПАО "Северсталь"	0,265203	0,232873	0,000000	0,498076
проезд Клубный	6		ПАО "Северсталь"	0,262708	0,227696	0,000000	0,490404
проезд Клубный	8		ПАО "Северсталь"	0,208174	0,152223	0,000000	0,360397
ул. Коллективная	10		ПАО "Северсталь"	0,052590	0,022410	0,000000	0,075000
ул. Коллективная	10	А	ПАО "Северсталь"	0,035060	0,014940	0,000000	0,050000
ул. Коллективная	11		ПАО "Северсталь"	0,035060	0,014940	0,000000	0,050000
ул. Коллективная	11	А	ПАО "Северсталь"	0,035060	0,014940	0,000000	0,050000
ул. Коллективная	12		ПАО "Северсталь"	0,035060	0,014940	0,000000	0,050000
ул. Коллективная	12	А	ПАО "Северсталь"	0,035060	0,014940	0,000000	0,050000
ул. Коллективная	13		ПАО "Северсталь"	0,039281	0,048900	0,000000	0,088181
ул. Коллективная	13	А	ПАО "Северсталь"	0,035060	0,014940	0,000000	0,050000

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Коллективная	14		ПАО "Северсталь"	0,035060	0,014940	0,000000	0,050000
ул. Коллективная	14	А	ПАО "Северсталь"	0,038795	0,056880	0,000000	0,095675
ул. Коллективная	15		ПАО "Северсталь"	0,035060	0,014940	0,000000	0,050000
ул. Коллективная	15	А	ПАО "Северсталь"	0,035060	0,014940	0,000000	0,050000
ул. Коллективная	16		ПАО "Северсталь"	0,035060	0,014940	0,000000	0,050000
ул. Коллективная	4		ПАО "Северсталь"	0,035060	0,014940	0,000000	0,050000
ул. Коллективная	6		ПАО "Северсталь"	0,035060	0,014940	0,000000	0,050000
ул. Коллективная	6	А	ПАО "Северсталь"	0,035060	0,014940	0,000000	0,050000
ул. Коллективная	7		ПАО "Северсталь"	0,035060	0,014940	0,000000	0,050000
ул. Коллективная	8		ПАО "Северсталь"	0,052590	0,022410	0,000000	0,075000
ул. Коллективная	8	А	ПАО "Северсталь"	0,035060	0,014940	0,000000	0,050000
ул. Коллективная	9		ПАО "Северсталь"	0,035060	0,014940	0,000000	0,050000
ул. Коллективная	9	А	ПАО "Северсталь"	0,035060	0,014940	0,000000	0,050000
ул. Комарова	10		ПАО "Северсталь"	0,100060	0,000000	0,000000	0,100060
ул. Комарова	11		ПАО "Северсталь"	0,039760	0,000000	0,000000	0,039760
ул. Комарова	11		ПАО "Северсталь"	0,003680	0,000000	0,000000	0,003680
ул. Комарова	11		ПАО "Северсталь"	0,017625	0,000000	0,000000	0,017625
ул. Комарова	11		ПАО "Северсталь"	0,003800	0,000000	0,000000	0,003800
ул. Комарова	11		ПАО "Северсталь"	0,043720	0,000000	0,000000	0,043720
ул. Комарова	11		ПАО "Северсталь"	0,029650	0,000000	0,000000	0,029650
ул. Комарова	11	А	ПАО "Северсталь"	0,015503	0,000000	0,000000	0,015503
ул. Комарова	11	А	ПАО "Северсталь"	0,142867	0,000000	0,000000	0,142867
ул. Комарова	12		ПАО "Северсталь"	0,003200	0,000000	0,000000	0,003200
ул. Комарова	12		ПАО "Северсталь"	0,070000	0,057600	0,000000	0,127600
ул. Комарова	12		ПАО "Северсталь"	0,017800	0,000000	0,000000	0,017800

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Комарова	12		ПАО "Северсталь"	0,073413	0,000000	0,000000	0,073413
ул. Комарова	14		ПАО "Северсталь"	0,342078	0,060147	0,000000	0,402225
ул. Комарова	18		ПАО "Северсталь"	0,024344	0,000000	0,000000	0,024344
ул. Комарова	18		ПАО "Северсталь"	0,070130	0,025860	0,000000	0,095990
ул. Комарова	2		ПАО "Северсталь"	0,260310	0,119891	0,000000	0,380201
ул. Комарова	3		ПАО "Северсталь"	0,125000	0,011000	0,000000	0,136000
ул. Комарова	3	А	ПАО "Северсталь"	0,020252	0,000000	0,005005	0,025257
ул. Комарова	4		ПАО "Северсталь"	0,024000	0,000000	0,000000	0,024000
ул. Комарова	4		ПАО "Северсталь"	0,004600		0,000000	0,004600
ул. Комарова	4		ПАО "Северсталь"	0,014245	0,000000	0,000000	0,014245
ул. Комарова	4		ПАО "Северсталь"	0,035285	0,000000	0,000000	0,035285
ул. Комарова	4		ПАО "Северсталь"	0,008612	0,000000	0,000000	0,008612
ул. Комарова	4		ПАО "Северсталь"	0,040000	0,000000	0,000000	0,040000
ул. Комарова	4		ПАО "Северсталь"	0,015158	0,000000	0,000000	0,015158
ул. Комарова	4		ПАО "Северсталь"	0,005044	0,000000	0,000000	0,005044
ул. Комарова	4		ПАО "Северсталь"	0,002500	0,000000	0,000000	0,002500
ул. Комарова	4		ПАО "Северсталь"	0,004335	0,000000	0,000000	0,004335
ул. Комарова	5		ПАО "Северсталь"	0,172841	0,127000	0,000000	0,299841
ул. Комарова	6		ПАО "Северсталь"	0,069000	0,000000	0,000000	0,069000
ул. Комарова	6		ПАО "Северсталь"	0,078750	0,000000	0,000000	0,078750
ул. Комарова	6		ПАО "Северсталь"	0,040190	0,000000	0,000000	0,040190
ул. Комарова	7		ПАО "Северсталь"	0,046227	0,118260	0,000000	0,164487
ул. Комарова	7	А	ПАО "Северсталь"	0,043705	0,000000	0,000000	0,043705
ул. Комарова	8		ПАО "Северсталь"	0,021450	0,000000	0,000000	0,021450
ул. Комарова	8		ПАО "Северсталь"	0,006930	0,000000	0,000000	0,006930

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Комарова	8		ПАО "Северсталь"	0,047706	0,000000	0,000000	0,047706
ул. Комсомольская	10		ПАО "Северсталь"	0,300000	0,051000	0,000000	0,351000
ул. Комсомольская	10	А	ПАО "Северсталь"	0,200000	0,050000	0,000000	0,250000
ул. Комсомольская	12		ПАО "Северсталь"	0,039167	0,008472	0,000000	0,047639
ул. Комсомольская	12		ПАО "Северсталь"	0,451110	0,260000	0,000000	0,711110
ул. Комсомольская	12		ПАО "Северсталь"	0,256270	0,000000	0,000000	0,256270
ул. Комсомольская	14		ПАО "Северсталь"	0,345310	0,403000	0,000000	0,748310
ул. Комсомольская	14		ПАО "Северсталь"	0,002373	0,000000	0,000000	0,002373
ул. Комсомольская	14		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Комсомольская	14		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000075	0,000075
ул. Комсомольская	14		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000233	0,000233
ул. Комсомольская	14		ПАО "Северсталь"	0,004690	0,002000	0,000000	0,006690
ул. Комсомольская	14		ПАО "Северсталь"	0,015620	0,000000	0,000060	0,015680
ул. Комсомольская	14		ПАО "Северсталь"	0,006411	0,000506	0,000000	0,006917
ул. Комсомольская	15		ПАО "Северсталь"	1,033110	0,783720	0,000000	1,816830
ул. Комсомольская	15		ПАО "Северсталь"	0,010290	0,000000	0,000591	0,010881
ул. Комсомольская	15		ПАО "Северсталь"	0,005533	0,008282	0,000000	0,013815
ул. Комсомольская	16		ПАО "Северсталь"	0,430495	0,288414	0,000000	0,718909
ул. Комсомольская	16		ПАО "Северсталь"	0,003263	0,000000	0,000000	0,003263
ул. Комсомольская	16		ПАО "Северсталь"	0,003031	0,000000	0,000118	0,003149
ул. Комсомольская	16		ПАО "Северсталь"	0,009900	0,000000	0,000345	0,010245
ул. Комсомольская	16		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,006000	0,000000	0,006000
ул. Комсомольская	16		ПАО "Северсталь"	0,009453	0,000000	0,000975	0,010428
ул. Комсомольская	17		ПАО "Северсталь"	0,221000	0,198000	0,000000	0,419000
ул. Комсомольская	18		ПАО "Северсталь"	0,086300	0,084000	0,000000	0,170300

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Комсомольская	19		ПАО "Северсталь"	0,306150	0,266640	0,000000	0,572790
ул. Комсомольская	2		ПАО "Северсталь"	0,322190	0,407482	0,000000	0,729672
ул. Комсомольская	2		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,006026	0,000000	0,006026
ул. Комсомольская	2		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,019313	0,019313
ул. Комсомольская	2		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,074280	0,000000	0,074280
ул. Комсомольская	20		ПАО "Северсталь"	0,238900	0,320500	0,000000	0,559400
ул. Комсомольская	21		ПАО "Северсталь"	0,221000	0,198000	0,000000	0,419000
ул. Комсомольская	22		ПАО "Северсталь"	0,353805	0,306660	0,000000	0,660465
ул. Комсомольская	23		ПАО "Северсталь"	0,115494	0,101250	0,000000	0,216744
ул. Комсомольская	24		ПАО "Северсталь"	0,055485	0,053790	0,000000	0,109275
ул. Комсомольская	24		ПАО "Северсталь"	0,027269	0,004935	0,000000	0,032204
ул. Комсомольская	24		ПАО "Северсталь"	0,003215	0,006210	0,000000	0,009425
ул. Комсомольская	25		ПАО "Северсталь"	0,237800	0,238000	0,000000	0,475800
ул. Комсомольская	27		ПАО "Северсталь"	0,280000	0,280000	0,000000	0,560000
ул. Комсомольская	28		ПАО "Северсталь"	0,203860	0,177862	0,000000	0,381722
ул. Комсомольская	28		ПАО "Северсталь"	0,002550	0,000000	0,000000	0,002550
ул. Комсомольская	28		ПАО "Северсталь"	0,008300	0,000000	0,000000	0,008300
ул. Комсомольская	28		ПАО "Северсталь"	0,009450	0,000000	0,000000	0,009450
ул. Комсомольская	28		ПАО "Северсталь"	0,035700	0,000000	0,000000	0,035700
ул. Комсомольская	28		ПАО "Северсталь"	0,053440	0,000000	0,000000	0,053440
ул. Комсомольская	28		ПАО "Северсталь"	0,099790	0,000000	0,000000	0,099790
ул. Комсомольская	28		ПАО "Северсталь"	0,542190	0,000000	0,000000	0,542190
ул. Комсомольская	29		ПАО "Северсталь"	0,280000	0,280000	0,000000	0,560000
ул. Комсомольская	33		ПАО "Северсталь"	0,184274	0,143870	0,000000	0,328144
ул. Комсомольская	35		ПАО "Северсталь"	0,317200	0,299200	0,000000	0,616400

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Комсомольская	37		ПАО "Северсталь"	0,383532	0,299400	0,000000	0,682932
ул. Комсомольская	39		ПАО "Северсталь"	0,240952	0,124400	0,000000	0,365352
ул. Комсомольская	39		ПАО "Северсталь"	0,030612	0,025372	0,000000	0,055984
ул. Комсомольская	39		ПАО "Северсталь"	0,005203	0,004400	0,000000	0,009603
ул. Комсомольская	39		ПАО "Северсталь"	0,024718	0,000000	0,000263	0,024981
ул. Комсомольская	39		ПАО "Северсталь"	0,008815	0,004731	0,000000	0,013546
ул. Комсомольская	39		ПАО "Северсталь"	0,035000	0,000000	0,002230	0,037230
ул. Комсомольская	39		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000330	0,000330
ул. Комсомольская	4		ПАО "Северсталь"	0,248200	0,403000	0,000000	0,651200
ул. Комсомольская	4		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000210	0,000210
ул. Комсомольская	4		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Комсомольская	4		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000160	0,000160
ул. Комсомольская	4		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000147	0,000147
ул. Комсомольская	4		ПАО "Северсталь"	0,004350	0,000000	0,000038	0,004388
ул. Комсомольская	41		ПАО "Северсталь"	0,219593	0,248000	0,000000	0,467593
ул. Комсомольская	41		ПАО "Северсталь"	0,005422	0,004117	0,000000	0,009539
ул. Комсомольская	43		ПАО "Северсталь"	0,211000	0,179400	0,000000	0,390400
ул. Комсомольская	43		ПАО "Северсталь"	0,078205	0,000000	0,002240	0,080445
ул. Комсомольская	45		ПАО "Северсталь"	0,184919	0,179615	0,000000	0,364534
ул. Комсомольская	45		ПАО "Северсталь"	0,015260	0,000000	0,000590	0,015850
ул. Комсомольская	6		ПАО "Северсталь"	0,245021	0,096000	0,000000	0,341021
ул. Комсомольская	6		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,079500	0,000000	0,079500
ул. Комсомольская	8		ПАО "Северсталь"	0,436612	0,051000	0,000000	0,487612
ул. Комсомольская	8	А	ПАО "Северсталь"	0,307442	0,048000	0,000000	0,355442
ул. Комсомольская	8	Б	ПАО "Северсталь"	0,091752	0,061800	0,000000	0,153552

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пер. Комсомольский	24		ПАО "Северсталь"	0,164842	0,059100	0,000000	0,223942
пер. Комсомольский	24		ПАО "Северсталь"	0,011730	0,037200	0,000000	0,048930
ул. Кравченко	3		ПАО "Северсталь"	0,312495	0,037200	0,000000	0,349695
ул. Кравченко	31		ПАО "Северсталь"	0,092851	0,032100	0,000000	0,124951
ул. Ленина	100	Б	ПАО "Северсталь"	0,158557	0,039600	0,000000	0,198157
ул. Ленина	100	Б	ПАО "Северсталь"	0,006123	0,000000	0,000748	0,006871
ул. Ленина	100	Б	ПАО "Северсталь"	0,005600	0,045900	0,000000	0,051500
ул. Ленина	101		ПАО "Северсталь"	0,197700	0,040800	0,000000	0,238500
ул. Ленина	102	А	ПАО "Северсталь"	0,333521	0,043200	0,000000	0,376721
ул. Ленина	102	А	ПАО "Северсталь"	0,000000	0,019890	0,000000	0,019890
ул. Ленина	102	А	ПАО "Северсталь"	0,002272	0,004205	0,000000	0,006477
ул. Ленина	102	А	ПАО "Северсталь"	0,001488	0,000000	0,000066	0,001554
ул. Ленина	102	А	ПАО "Северсталь"	0,007050	0,000000	0,000203	0,007253
ул. Ленина	102	А	ПАО "Северсталь"	0,004740	0,000000	0,000090	0,004830
ул. Ленина	102	А	ПАО "Северсталь"	0,005340	0,000000	0,000138	0,005478
ул. Ленина	102	А	ПАО "Северсталь"	0,003867	0,033000	0,000000	0,036867
ул. Ленина	102	А	ПАО "Северсталь"	0,015218	0,006086	0,000000	0,021304
ул. Ленина	102	Б	ПАО "Северсталь"	0,181417	0,100800	0,000000	0,282217
ул. Ленина	102	Б	ПАО "Северсталь"	0,004716	0,016344	0,000000	0,021060
ул. Ленина	103		ПАО "Северсталь"	0,299040	0,300000	0,000000	0,599040
ул. Ленина	104		ПАО "Северсталь"	0,261394	0,179340	0,000000	0,440734
ул. Ленина	104		ПАО "Северсталь"	0,016663	0,011730	0,000000	0,028393
ул. Ленина	105		ПАО "Северсталь"	0,296335	0,300000	0,000000	0,596335
ул. Ленина	105		ПАО "Северсталь"	0,002705	0,000239	0,000000	0,002944
ул. Ленина	106		ПАО "Северсталь"	0,144714	0,105780	0,000000	0,250494

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Ленина	106		ПАО "Северсталь"	0,011470	0,033480	0,000000	0,044950
ул. Ленина	106		ПАО "Северсталь"	0,007930	0,023700	0,000000	0,031630
ул. Ленина	106	Б	ПАО "Северсталь"	0,260387	0,190755	0,000000	0,451142
ул. Ленина	107		ПАО "Северсталь"	0,120350	0,112500	0,000000	0,232850
ул. Ленина	107	А	ПАО "Северсталь"	0,382520	0,346700	0,000000	0,729220
ул. Ленина	108		ПАО "Северсталь"	0,281573	0,182232	0,000000	0,463805
ул. Ленина	108		ПАО "Северсталь"	0,058480	0,025632	0,000000	0,084112
ул. Ленина	108	Б	ПАО "Северсталь"	0,341026	0,188856	0,000000	0,529882
ул. Ленина	109		ПАО "Северсталь"	0,211929	0,253500	0,000000	0,465429
ул. Ленина	109		ПАО "Северсталь"	0,007519	0,005123	0,000000	0,012642
ул. Ленина	109		ПАО "Северсталь"	0,012980	0,000000	0,000625	0,013605
ул. Ленина	109		ПАО "Северсталь"	0,008482	0,003600	0,000000	0,012082
ул. Ленина	109		ПАО "Северсталь"	0,005392	0,004364	0,000000	0,009756
ул. Ленина	110		ПАО "Северсталь"	0,140515	0,070500	0,000000	0,211015
ул. Ленина	110	А	ПАО "Северсталь"	0,353207	0,181260	0,000000	0,534467
ул. Ленина	110	А	ПАО "Северсталь"	0,005848	0,005400	0,000000	0,011248
ул. Ленина	111		ПАО "Северсталь"	0,398970	0,153000	0,000000	0,551970
ул. Ленина	112		ПАО "Северсталь"	0,255155	0,125000	0,000000	0,380155
ул. Ленина	113		ПАО "Северсталь"	0,246500	0,253500	0,000000	0,500000
ул. Ленина	113		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Ленина	114		ПАО "Северсталь"	0,207519	0,189720	0,000000	0,397239
ул. Ленина	114	А	ПАО "Северсталь"	0,229120	0,225000	0,000000	0,454120
ул. Ленина	115		ПАО "Северсталь"	0,244000	0,242700	0,000000	0,486700
ул. Ленина	116		ПАО "Северсталь"	0,259900	0,211200	0,000000	0,471100
ул. Ленина	116		ПАО "Северсталь"	0,010350	0,003600	0,000000	0,013950

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Ленина	116		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000225	0,000225
ул. Ленина	116		ПАО "Северсталь"	0,052514	0,000000	0,000630	0,053144
ул. Ленина	116		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,005047	0,000000	0,005047
ул. Ленина	116	А	ПАО "Северсталь"	0,061176	0,080798	0,000000	0,141974
ул. Ленина	117		ПАО "Северсталь"	0,134560	0,128580	0,000000	0,263140
ул. Ленина	117	А	ПАО "Северсталь"	0,147500	0,217000	0,000000	0,364500
ул. Ленина	117	А	ПАО "Северсталь"	0,074450	0,036000	0,000000	0,110450
ул. Ленина	118		ПАО "Северсталь"	0,153362	0,221400	0,000000	0,374762
ул. Ленина	118		ПАО "Северсталь"	0,099961	0,000000	0,003286	0,103247
ул. Ленина	118		ПАО "Северсталь"	0,008408	0,000000	0,000338	0,008746
ул. Ленина	118	А	ПАО "Северсталь"	0,089935	0,018700	0,000000	0,108635
ул. Ленина	118	А	ПАО "Северсталь"	0,018835	0,000000	0,000000	0,018835
ул. Ленина	119		ПАО "Северсталь"	0,246499	0,253500	0,000000	0,499999
ул. Ленина	119		ПАО "Северсталь"	0,007981	0,007200	0,000000	0,015181
ул. Ленина	119		ПАО "Северсталь"	0,010925	0,000000	0,000030	0,010955
ул. Ленина	120		ПАО "Северсталь"	0,174010	0,169000	0,000000	0,343010
ул. Ленина	120	А	ПАО "Северсталь"	0,315669	0,211925	0,000000	0,527594
ул. Ленина	121		ПАО "Северсталь"	0,211462	0,240800	0,000000	0,452262
ул. Ленина	121		ПАО "Северсталь"	0,010393	0,000000	0,000067	0,010460
ул. Ленина	121		ПАО "Северсталь"	0,010238	0,004720	0,000000	0,014958
ул. Ленина	121		ПАО "Северсталь"	0,004434	0,000000	0,000057	0,004491
ул. Ленина	121		ПАО "Северсталь"	0,003930	0,006026	0,000000	0,009956
ул. Ленина	121		ПАО "Северсталь"	0,005841	0,000000	0,000067	0,005908
ул. Ленина	121		ПАО "Северсталь"	0,004041	0,000000	0,000084	0,004125
ул. Ленина	122		ПАО "Северсталь"	0,210216	0,283140	0,000000	0,493356

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Ленина	122	А	ПАО "Северсталь"	0,275245	0,308475	0,000000	0,583720
ул. Ленина	123		ПАО "Северсталь"	0,215893	0,240800	0,000000	0,456693
ул. Ленина	123		ПАО "Северсталь"	0,034115	0,080000	0,000000	0,114115
ул. Ленина	123		ПАО "Северсталь"	0,006310	0,000000	0,000038	0,006348
ул. Ленина	123		ПАО "Северсталь"	0,003160	0,000000	0,000113	0,003273
ул. Ленина	123		ПАО "Северсталь"	0,004255	0,002000	0,000000	0,006255
ул. Ленина	123		ПАО "Северсталь"	0,011142	0,001820	0,000000	0,012962
ул. Ленина	123		ПАО "Северсталь"	0,005908	0,000000	0,000067	0,005975
ул. Ленина	123		ПАО "Северсталь"	0,005848	0,000000	0,000068	0,005916
ул. Ленина	123		ПАО "Северсталь"	0,003665	0,000000	0,000094	0,003759
ул. Ленина	123		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Ленина	123	А	ПАО "Северсталь"	0,167200	0,000000	0,000000	0,167200
ул. Ленина	124		ПАО "Северсталь"	0,053490	0,082550	0,000000	0,136040
ул. Ленина	125		ПАО "Северсталь"	0,027415	0,062077	0,000000	0,089492
ул. Ленина	125		ПАО "Северсталь"	0,056956	0,000000	0,000000	0,056956
ул. Ленина	125		ПАО "Северсталь"	0,033206	0,000000	0,000000	0,033206
ул. Ленина	125		ПАО "Северсталь"	1,325969	0,059745	0,000000	1,385714
ул. Ленина	125		ПАО "Северсталь"	0,020189	0,000000	0,000000	0,020189
ул. Ленина	125		ПАО "Северсталь"	0,098722	0,000000	0,105836	0,204558
ул. Ленина	125		ПАО "Северсталь"	0,212183	0,000000	0,057472	0,269655
ул. Ленина	125	А	ПАО "Северсталь"	0,206400	0,209840	0,000000	0,416240
ул. Ленина	126		ПАО "Северсталь"	0,270875	0,321035	0,000000	0,591910
ул. Ленина	128		ПАО "Северсталь"	0,171489	0,147000	0,000000	0,318489
ул. Ленина	128		ПАО "Северсталь"	0,036086	0,003591	0,000000	0,039677
ул. Ленина	128		ПАО "Северсталь"	0,051026	0,043934	0,000000	0,094960

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Ленина	129		ПАО "Северсталь"	0,071149	0,081405	0,000000	0,152554
ул. Ленина	129	А	ПАО "Северсталь"	0,240506	0,142000	0,000000	0,382506
ул. Ленина	129	А	ПАО "Северсталь"	0,016443	0,000249	0,000000	0,016692
ул. Ленина	129	А	ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000032	0,000032
ул. Ленина	130		ПАО "Северсталь"	0,267166	0,079500	0,000000	0,346666
ул. Ленина	131		ПАО "Северсталь"	0,194722	0,116200	0,000000	0,310922
ул. Ленина	131		ПАО "Северсталь"	0,010388	0,000000	0,000167	0,010555
ул. Ленина	131	А	ПАО "Северсталь"	0,202341	0,153768	0,000000	0,356109
ул. Ленина	131	Б	ПАО "Северсталь"	0,206519	0,175700	0,000000	0,382219
ул. Ленина	131	В	ПАО "Северсталь"	0,201724	0,167940	0,000000	0,369664
ул. Ленина	132		ПАО "Северсталь"	0,229852	0,273130	0,000000	0,502982
ул. Ленина	132		ПАО "Северсталь"	0,056154	0,023942	0,000000	0,080096
ул. Ленина	133		ПАО "Северсталь"	0,317830	0,056000	0,000000	0,373830
ул. Ленина	133	А	ПАО "Северсталь"	0,200555	0,196101	0,000000	0,396656
ул. Ленина	133	Б	ПАО "Северсталь"	0,245445	0,188516	0,000000	0,433961
ул. Ленина	133	В	ПАО "Северсталь"	0,244125	0,175700	0,000000	0,419825
ул. Ленина	134		ПАО "Северсталь"	0,193341	0,228848	0,000000	0,422189
ул. Ленина	134		ПАО "Северсталь"	0,008852	0,021032	0,000000	0,029884
ул. Ленина	134		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000263	0,000263
ул. Ленина	134		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000084	0,000084
ул. Ленина	134		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,014120	0,000000	0,014120
ул. Ленина	134		ПАО "Северсталь"	0,005650	0,000000	0,000000	0,005650
ул. Ленина	135		ПАО "Северсталь"	0,245047	0,159684	0,000000	0,404731
ул. Ленина	136		ПАО "Северсталь"	0,368464	0,325325	0,000000	0,693789
ул. Ленина	137		ПАО "Северсталь"	0,052823	0,011960	0,000000	0,064783

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Ленина	138		ПАО "Северсталь"	0,065485	0,015968	0,000000	0,081453
ул. Ленина	139		ПАО "Северсталь"	0,220709	0,264000	0,000000	0,484709
ул. Ленина	139		ПАО "Северсталь"	0,012562	0,011007	0,000000	0,023569
ул. Ленина	139		ПАО "Северсталь"	0,003315	0,004205	0,000000	0,007520
ул. Ленина	139		ПАО "Северсталь"	0,003605	0,005394	0,000000	0,008999
ул. Ленина	139		ПАО "Северсталь"	0,002506	0,004311	0,000000	0,006817
ул. Ленина	139		ПАО "Северсталь"	0,005217	0,002093	0,000000	0,007310
ул. Ленина	139		ПАО "Северсталь"	0,002251	0,004935	0,000000	0,007186
ул. Ленина	140		ПАО "Северсталь"	0,278851	0,277078	0,000000	0,555929
ул. Ленина	141		ПАО "Северсталь"	0,251933	0,273130	0,000000	0,525063
ул. Ленина	141		ПАО "Северсталь"	0,004300	0,027885	0,000000	0,032185
ул. Ленина	141		ПАО "Северсталь"	0,005500	0,006435	0,000000	0,011935
ул. Ленина	141		ПАО "Северсталь"	0,004349	0,005005	0,000000	0,009354
ул. Ленина	141		ПАО "Северсталь"	0,004300	0,027885	0,000000	0,032185
ул. Ленина	141		ПАО "Северсталь"	0,004800	0,012921	0,000000	0,017721
ул. Ленина	142		ПАО "Северсталь"	0,212938	0,265980	0,000000	0,478918
ул. Ленина	143		ПАО "Северсталь"	0,337922	0,244515	0,000000	0,582437
ул. Ленина	145		ПАО "Северсталь"	0,332417	0,278707	0,000000	0,611124
ул. Ленина	147		ПАО "Северсталь"	0,166322	0,093150	0,000000	0,259472
ул. Ленина	149		ПАО "Северсталь"	0,242068	0,305844	0,000000	0,547912
ул. Ленина	149		ПАО "Северсталь"	0,002390	0,004311	0,000000	0,006701
ул. Ленина	149		ПАО "Северсталь"	0,004190	0,000000	0,000120	0,004310
ул. Ленина	149		ПАО "Северсталь"	0,049442	0,006281	0,000000	0,055723
ул. Ленина	149		ПАО "Северсталь"	0,039930	0,003000	0,000000	0,042930
ул. Ленина	149		ПАО "Северсталь"	0,007350	0,071097	0,000000	0,078447

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Ленина	149		ПАО "Северсталь"	0,009000	0,008000	0,000000	0,017000
ул. Ленина	151		ПАО "Северсталь"	0,110836	0,000000	0,000000	0,110836
ул. Ленина	151		ПАО "Северсталь"	0,035959	0,000000	0,000000	0,035959
ул. Ленина	151	А	ПАО "Северсталь"	0,305295	0,150624	0,000000	0,455919
ул. Ленина	153		ПАО "Северсталь"	0,068510	0,047016	0,000000	0,115526
ул. Ленина	153	А	ПАО "Северсталь"	0,321440	0,286100	0,000000	0,607540
ул. Ленина	153	А	ПАО "Северсталь"	0,012560	0,000000	0,000270	0,012830
ул. Ленина	155		ПАО "Северсталь"	0,268950	0,283855	0,000000	0,552805
ул. Ленина	155	А	ПАО "Северсталь"	0,312374	0,342485	0,000000	0,654859
ул. Ленина	157		ПАО "Северсталь"	0,177023	0,202800	0,000000	0,379823
ул. Ленина	157		ПАО "Северсталь"	0,046510	0,000000	0,004180	0,050690
ул. Ленина	157		ПАО "Северсталь"	0,025500	0,000000	0,000140	0,025640
ул. Ленина	159		ПАО "Северсталь"	0,162298	0,202800	0,000000	0,365098
ул. Ленина	159		ПАО "Северсталь"	0,018088	0,000000	0,000118	0,018206
ул. Ленина	159		ПАО "Северсталь"	0,008050	0,003600	0,000000	0,011650
ул. Ленина	159		ПАО "Северсталь"	0,008338	0,008200	0,000000	0,016538
ул. Ленина	159		ПАО "Северсталь"	0,013981	0,000000	0,000338	0,014319
ул. Ленина	159		ПАО "Северсталь"	0,012525	0,000000	0,000200	0,012725
ул. Ленина	159	А	ПАО "Северсталь"	0,272723	0,383616	0,000000	0,656339
ул. Ленина	161		ПАО "Северсталь"	0,338175	0,350123	0,000000	0,688298
ул. Ленина	163		ПАО "Северсталь"	0,162949	0,171113	0,000000	0,334062
ул. Ленина	165		ПАО "Северсталь"	0,355027	0,345359	0,000000	0,700386
ул. Ленина	167		ПАО "Северсталь"	0,382397	0,318959	0,000000	0,701356
ул. Ленина	169		ПАО "Северсталь"	0,280050	0,295295	0,000000	0,575345
ул. Ленина	169		ПАО "Северсталь"	0,008122	0,000000	0,000666	0,008788

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Ленина	169		ПАО "Северсталь"	0,007073	0,006086	0,000000	0,013159
ул. Ленина	171		ПАО "Северсталь"	0,081544	0,115560	0,000000	0,197104
ул. Ленина	173		ПАО "Северсталь"	0,263832	0,313170	0,000000	0,577002
ул. Ленина	173		ПАО "Северсталь"	0,004460	0,004400	0,000000	0,008860
ул. Ленина	67		ПАО "Северсталь"	0,028142	0,000000	0,000000	0,028142
ул. Ленина	74		ПАО "Северсталь"	0,048800	0,000000	0,000000	0,048800
ул. Ленина	76		ПАО "Северсталь"	0,180980	0,106000	0,000000	0,286980
ул. Ленина	76		ПАО "Северсталь"	0,125021	0,000000	0,005293	0,130314
ул. Ленина	76		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000156	0,000156
ул. Ленина	78		ПАО "Северсталь"	0,217125	0,136900	0,000000	0,354025
ул. Ленина	78		ПАО "Северсталь"	0,053180	0,028800	0,000000	0,081980
ул. Ленина	78		ПАО "Северсталь"	0,041490	0,008400	0,000000	0,049890
ул. Ленина	78	Б	ПАО "Северсталь"	0,084650	0,000000	0,000000	0,084650
ул. Ленина	80		ПАО "Северсталь"	0,232019	0,112558	0,000000	0,344577
ул. Ленина	80		ПАО "Северсталь"	0,051833	0,000000	0,000000	0,051833
ул. Ленина	84		ПАО "Северсталь"	0,241651	0,192600	0,000000	0,434251
ул. Ленина	84		ПАО "Северсталь"	0,034618	0,000000	0,000000	0,034618
ул. Ленина	84		ПАО "Северсталь"	0,037044	0,000000	0,000257	0,037301
ул. Ленина	84		ПАО "Северсталь"	0,036754	0,000000	0,000221	0,036975
ул. Ленина	86		ПАО "Северсталь"	0,316660	0,132200	0,000000	0,448860
ул. Ленина	86		ПАО "Северсталь"	0,011170	0,000000	0,000113	0,011283
ул. Ленина	86		ПАО "Северсталь"	0,003680	0,004485	0,000000	0,008165
ул. Ленина	86		ПАО "Северсталь"	0,008870	0,000000	0,000090	0,008960
ул. Ленина	86		ПАО "Северсталь"	0,004800	0,003600	0,000000	0,008400
ул. Ленина	86		ПАО "Северсталь"	0,005210	0,002000	0,000000	0,007210

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Ленина	86		ПАО "Северсталь"	0,003419	0,000000	0,000070	0,003489
ул. Ленина	86		ПАО "Северсталь"	0,011895	0,000000	0,000207	0,012102
ул. Ленина	86		ПАО "Северсталь"	0,018853	0,003600	0,000000	0,022453
ул. Ленина	86		ПАО "Северсталь"	0,014810	0,000000	0,000769	0,015579
ул. Ленина	86		ПАО "Северсталь"	0,006665	0,000000	0,000405	0,007070
ул. Ленина	88		ПАО "Северсталь"	0,666322	0,308224	0,000000	0,974546
ул. Ленина	88		ПАО "Северсталь"	0,027204	0,012053	0,000000	0,039257
ул. Ленина	90		ПАО "Северсталь"	0,345154	0,117620	0,000000	0,462774
ул. Ленина	90		ПАО "Северсталь"	0,007770	0,000000	0,000167	0,007937
ул. Ленина	90		ПАО "Северсталь"	0,008960	0,000000	0,000059	0,009019
ул. Ленина	90		ПАО "Северсталь"	0,009700	0,008260	0,000000	0,017960
ул. Ленина	90		ПАО "Северсталь"	0,014710	0,000000	0,000140	0,014850
ул. Ленина	90		ПАО "Северсталь"	0,005870	0,011000	0,000000	0,016870
ул. Ленина	90		ПАО "Северсталь"	0,009495	0,000000	0,000168	0,009663
ул. Ленина	90		ПАО "Северсталь"	0,010582	0,006086	0,000000	0,016668
ул. Ленина	90		ПАО "Северсталь"	0,013060	0,013455	0,000000	0,026515
ул. Ленина	92	А	ПАО "Северсталь"	0,331309	0,131800	0,000000	0,463109
ул. Ленина	92	А	ПАО "Северсталь"	0,016192	0,006086	0,000000	0,022278
ул. Ленина	92	А	ПАО "Северсталь"	0,003563	0,003600	0,000000	0,007163
ул. Ленина	92	А	ПАО "Северсталь"	0,002715	0,000000	0,000100	0,002815
ул. Ленина	92	А	ПАО "Северсталь"	0,002564	0,000000	0,000037	0,002601
ул. Ленина	92	А	ПАО "Северсталь"	0,004774	0,006920	0,000000	0,011694
ул. Ленина	92	А	ПАО "Северсталь"	0,006150	0,000075	0,000000	0,006225
ул. Ленина	92	А	ПАО "Северсталь"	0,002402	0,003600	0,000000	0,006002
ул. Ленина	92	А	ПАО "Северсталь"	0,021006	0,004205	0,000000	0,025211

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Ленина	92	А	ПАО "Северсталь"	0,003137	0,000506	0,000000	0,003643
ул. Ленина	92	Б	ПАО "Северсталь"	0,176215	0,097488	0,000000	0,273703
ул. Ленина	92	Б	ПАО "Северсталь"	0,006340	0,005033	0,000000	0,011373
ул. Ленина	92	Б	ПАО "Северсталь"	0,005468	0,005033	0,000000	0,010501
ул. Ленина	94		ПАО "Северсталь"	0,107289	0,027236	0,000000	0,134525
ул. Ленина	96	А	ПАО "Северсталь"	0,183540	0,121248	0,000000	0,304788
ул. Ленина	96	А	ПАО "Северсталь"	0,000000	0,008640	0,000000	0,008640
ул. Ленина	96	А	ПАО "Северсталь"	0,005200	0,008424	0,000000	0,013624
ул. Ленина	97		ПАО "Северсталь"	0,163700	0,165370	0,000000	0,329070
ул. Ленина	97		ПАО "Северсталь"	0,010980	0,039804	0,000000	0,050784
ул. Ленина	97		ПАО "Северсталь"	0,024061	0,000000	0,000635	0,024696
ул. Ленина	98	А	ПАО "Северсталь"	0,264166	0,208976	0,000000	0,473142
ул. Ленина	98	Б	ПАО "Северсталь"	0,141000	0,107100	0,000000	0,248100
ул. Ленина	98	В	ПАО "Северсталь"	0,187669	0,101040	0,000000	0,288709
ул. Ленина	98	Г	ПАО "Северсталь"	0,266812	0,170980	0,000000	0,437792
ул. Ленина	99		ПАО "Северсталь"	0,205752	0,218400	0,000000	0,424152
ул. Ленина	99		ПАО "Северсталь"	0,008938	0,000000	0,000082	0,009020
ул. Ленина	99		ПАО "Северсталь"	0,003200	0,003600	0,000000	0,006800
ул. Ленина	99		ПАО "Северсталь"	0,008894	0,000000	0,000138	0,009032
ул. Ленина	99		ПАО "Северсталь"	0,007872	0,003600	0,000000	0,011472
ул. Ленина	99		ПАО "Северсталь"	0,003700	0,003600	0,000000	0,007300
ул. Ленина	99		ПАО "Северсталь"	0,003800	0,003600	0,000000	0,007400
ул. Ленина	99		ПАО "Северсталь"	0,003570	0,003600	0,000000	0,007170
ул. Ленина	99		ПАО "Северсталь"	0,003650	0,003600	0,000000	0,007250
ул. Ленина	99	А	ПАО "Северсталь"	0,003212	0,007570	0,000000	0,010782

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Ленина	99	А	ПАО "Северсталь"	0,210320	0,248000	0,000000	0,458320
ул. Ленина	99	А	ПАО "Северсталь"	0,004912	0,008464	0,000000	0,013376
ул. Ломоносова	10		ПАО "Северсталь"	0,203743	0,126600	0,000000	0,330343
ул. Ломоносова	10		ПАО "Северсталь"	0,005865	0,039900	0,000000	0,045765
ул. Ломоносова	10		ПАО "Северсталь"	0,007465	0,005323	0,000000	0,012788
ул. Ломоносова	10		ПАО "Северсталь"	0,013678	0,004540	0,000000	0,018218
ул. Ломоносова	10		ПАО "Северсталь"	0,060456	0,035483	0,000000	0,095939
ул. Ломоносова	12		ПАО "Северсталь"	0,169803	0,176400	0,000000	0,346203
ул. Ломоносова	12		ПАО "Северсталь"	0,006090	0,000000	0,000038	0,006128
ул. Ломоносова	12	А	ПАО "Северсталь"	0,275132	0,226080	0,000000	0,501212
ул. Ломоносова	12	Б	ПАО "Северсталь"	0,199082	0,169093	0,000000	0,368175
ул. Ломоносова	14		ПАО "Северсталь"	0,178600	0,122000	0,000000	0,300600
ул. Ломоносова	14		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Ломоносова	14		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Ломоносова	14	А	ПАО "Северсталь"	0,000000	0,060750	0,000000	0,060750
ул. Ломоносова	15		ПАО "Северсталь"	0,037490		0,000000	0,037490
ул. Ломоносова	15		ПАО "Северсталь"	0,088483	0,048313	0,000000	0,136796
ул. Ломоносова	15		ПАО "Северсталь"	0,077300	0,235786	0,000000	0,313086
ул. Ломоносова	15		ПАО "Северсталь"	0,441270	0,000000	0,000000	0,441270
ул. Ломоносова	15		ПАО "Северсталь"	0,017340	0,000000	0,000000	0,017340
ул. Ломоносова	15		ПАО "Северсталь"	0,066725	0,000000	0,000000	0,066725
ул. Ломоносова	15		ПАО "Северсталь"	0,051060	0,000000	0,000000	0,051060
ул. Ломоносова	15		ПАО "Северсталь"	0,096390	0,115362	0,000000	0,211752
ул. Ломоносова	16		ПАО "Северсталь"	0,149240	0,178100	0,000000	0,327340
ул. Ломоносова	16		ПАО "Северсталь"	0,013256	0,000000	0,000267	0,013523

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Ломоносова	16		ПАО "Северсталь"	0,002570	0,005500	0,000000	0,008070
ул. Ломоносова	17		ПАО "Северсталь"	0,088501	0,162675	0,000000	0,251176
ул. Ломоносова	17	А	ПАО "Северсталь"	0,060103	0,000000	0,000000	0,060103
ул. Ломоносова	19		ПАО "Северсталь"	0,119000	0,081000	0,000000	0,200000
ул. Ломоносова	2/26		ПАО "Северсталь"	0,240700	0,270792	0,000000	0,511492
ул. Ломоносова	20		ПАО "Северсталь"	0,451173	0,388600	0,000000	0,839773
ул. Ломоносова	20		ПАО "Северсталь"	0,003610	0,000000	0,001240	0,004850
ул. Ломоносова	20	А	ПАО "Северсталь"	0,044072	0,000000	0,000000	0,044072
ул. Ломоносова	25		ПАО "Северсталь"	0,079300	0,000000	0,000000	0,079300
ул. Ломоносова	27		ПАО "Северсталь"	0,414733	0,041499	0,000000	0,456232
ул. Ломоносова	28		ПАО "Северсталь"	0,315853	0,195170	0,000000	0,511023
ул. Ломоносова	28	А	ПАО "Северсталь"	0,166732	0,138244	0,000000	0,304976
ул. Ломоносова	30		ПАО "Северсталь"	0,173500	0,171300	0,000000	0,344800
ул. Ломоносова	30		ПАО "Северсталь"	0,042299	0,003446	0,000000	0,045745
ул. Ломоносова	30		ПАО "Северсталь"	0,042379	0,006003	0,000000	0,048382
ул. Ломоносова	30	А	ПАО "Северсталь"	0,059045	0,014003	0,000000	0,073048
ул. Ломоносова	31	3	ПАО "Северсталь"	0,011500	0,000000	0,000525	0,012025
ул. Ломоносова	31	3	ПАО "Северсталь"	0,028000	0,022600	0,000000	0,050600
ул. Ломоносова	31/2		ПАО "Северсталь"	0,071500	0,000000	0,000000	0,071500
ул. Ломоносова	31/2		ПАО "Северсталь"	0,096000	0,000000	0,000000	0,096000
ул. Ломоносова	32		ПАО "Северсталь"	0,291773	0,182970	0,000000	0,474743
ул. Ломоносова	32	А	ПАО "Северсталь"	0,233841	0,265980	0,000000	0,499821
ул. Ломоносова	33		ПАО "Северсталь"	0,269645	0,268704	0,000000	0,538349
ул. Ломоносова	34		ПАО "Северсталь"	0,292987	0,271440	0,000000	0,564427
ул. Ломоносова	34		ПАО "Северсталь"	0,006183	0,005460	0,000000	0,011643

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Ломоносова	35		ПАО "Северсталь"	0,279820	0,248820	0,000000	0,528640
ул. Ломоносова	35		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,005005	0,000000	0,005005
ул. Ломоносова	35		ПАО "Северсталь"	0,009641	0,008580	0,000000	0,018221
ул. Ломоносова	35		ПАО "Северсталь"	0,013552	0,013585	0,000000	0,027137
ул. Ломоносова	35		ПАО "Северсталь"	0,059246	0,015612	0,000000	0,074858
ул. Ломоносова	35	А	ПАО "Северсталь"	0,080698	0,115425	0,000000	0,196123
ул. Ломоносова	36		ПАО "Северсталь"	0,245435	0,141000	0,000000	0,386435
ул. Ломоносова	36		ПАО "Северсталь"	0,009720	0,007097	0,000000	0,016817
ул. Ломоносова	36	А	ПАО "Северсталь"	0,255185	0,150012	0,000000	0,405197
ул. Ломоносова	37		ПАО "Северсталь"	0,265771	0,222523	0,000000	0,488294
ул. Ломоносова	38		ПАО "Северсталь"	0,248500	0,137000	0,000000	0,385500
ул. Ломоносова	38		ПАО "Северсталь"	0,006655	0,004000	0,000000	0,010655
ул. Ломоносова	38	А	ПАО "Северсталь"	0,064550	0,000000	0,000000	0,064550
ул. Ломоносова	39		ПАО "Северсталь"	0,267151	0,217347	0,000000	0,484498
ул. Ломоносова	39		ПАО "Северсталь"	0,046900	0,000000	0,000000	0,046900
ул. Ломоносова	4		ПАО "Северсталь"	0,207047	0,217512	0,000000	0,424559
ул. Ломоносова	4		ПАО "Северсталь"	0,017420	0,000000	0,000000	0,017420
ул. Ломоносова	4		ПАО "Северсталь"	0,012570	0,007009	0,000000	0,019579
ул. Ломоносова	4		ПАО "Северсталь"	0,034725	0,021202	0,000000	0,055927
ул. Ломоносова	4		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,005897	0,000000	0,005897
ул. Ломоносова	4		ПАО "Северсталь"	0,013065	0,009049	0,000000	0,022114
ул. Ломоносова	40		ПАО "Северсталь"	0,333509	0,151440	0,000000	0,484949
ул. Ломоносова	40	А	ПАО "Северсталь"	0,256415	0,159638	0,000000	0,416053
ул. Ломоносова	41		ПАО "Северсталь"	0,272292	0,265140	0,000000	0,537432
ул. Ломоносова	41		ПАО "Северсталь"	0,055252	0,000000	0,000000	0,055252

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Ломоносова	41	А	ПАО "Северсталь"	0,075900	0,000000	0,000000	0,075900
ул. Ломоносова	42		ПАО "Северсталь"	0,025817	0,000000	0,000000	0,025817
ул. Ломоносова	42		ПАО "Северсталь"	0,160510	0,108840	0,000000	0,269350
ул. Ломоносова	42		ПАО "Северсталь"	0,207865	0,072000	0,000000	0,279865
ул. Ломоносова	42		ПАО "Северсталь"	0,012400	0,000000	0,000000	0,012400
ул. Ломоносова	45		ПАО "Северсталь"	0,229697	0,215100	0,000000	0,444797
ул. Ломоносова	45		ПАО "Северсталь"	0,006320	0,033060	0,000000	0,039380
ул. Ломоносова	45		ПАО "Северсталь"	0,017235	0,007200	0,000000	0,024435
ул. Ломоносова	45		ПАО "Северсталь"	0,041887	0,024000	0,000000	0,065887
ул. Ломоносова	47		ПАО "Северсталь"	0,229000	0,264000	0,000000	0,493000
ул. Ломоносова	49		ПАО "Северсталь"	0,100284	0,116096	0,000000	0,216380
ул. Ломоносова	51		ПАО "Северсталь"	0,279092	0,296040	0,000000	0,575132
ул. Ломоносова	53		ПАО "Северсталь"	0,100743	0,118463	0,000000	0,219206
ул. Ломоносова	55		ПАО "Северсталь"	0,073605	0,118965	0,000000	0,192570
ул. Ломоносова	57		ПАО "Северсталь"	0,237835	0,264000	0,000000	0,501835
ул. Ломоносова	57		ПАО "Северсталь"	0,008620	0,000000	0,000488	0,009108
ул. Ломоносова	6		ПАО "Северсталь"	0,263063	0,264298	0,000000	0,527361
ул. Ломоносова	8		ПАО "Северсталь"	0,188700	0,165800	0,000000	0,354500
ул. Ломоносова	8		ПАО "Северсталь"	0,060800	0,049665	0,000000	0,110465
ул. Ломоносова	8	А	ПАО "Северсталь"	0,230900	0,231900	0,000000	0,462800
ул. Ломоносова	8	Б	ПАО "Северсталь"	0,238000	0,264000	0,000000	0,502000
пр-кт Луначарского	15		ПАО "Северсталь"	0,048200	0,010000	0,000000	0,058200
пр-кт Луначарского	21		ПАО "Северсталь"	0,025500	0,000000	0,002160	0,027660
пр-кт Луначарского	23		ПАО "Северсталь"	0,077750	0,000000	0,000000	0,077750
пр-кт Луначарского	27		ПАО "Северсталь"	0,049662	0,029115	0,000000	0,078777

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Луначарского	29		ПАО "Северсталь"	0,047000	0,072000	0,000000	0,119000
пр-кт Луначарского	31		ПАО "Северсталь"	0,042550	0,031000	0,000000	0,073550
пр-кт Луначарского	33		ПАО "Северсталь"	0,028917	0,012000	0,000000	0,040917
пр-кт Луначарского	35		ПАО "Северсталь"	0,023668	0,007452	0,000000	0,031120
пр-кт Луначарского	37		ПАО "Северсталь"	0,021000	0,000000	0,000000	0,021000
пр-кт Луначарского	38		ПАО "Северсталь"	0,203900	0,127400	0,000000	0,331300
пр-кт Луначарского	38		ПАО "Северсталь"	0,038800	0,075400	0,000000	0,114200
пр-кт Луначарского	38		ПАО "Северсталь"	0,001196	0,000000	0,000000	0,001196
пр-кт Луначарского	39	А	ПАО "Северсталь"	0,019292	0,000000	0,000000	0,019292
пр-кт Луначарского	40		ПАО "Северсталь"	0,722540	0,578000	0,000000	1,300540
пр-кт Луначарского	40		ПАО "Северсталь"	0,004140	0,003600	0,000000	0,007740
пр-кт Луначарского	42		ПАО "Северсталь"	0,522880	0,419000	0,000000	0,941880
пр-кт Луначарского	48		ПАО "Северсталь"	0,767410	0,580000	0,000000	1,347410
пр-кт Луначарского	50		ПАО "Северсталь"	0,443870	0,101080	0,000000	0,544950
пр-кт Луначарского	51		ПАО "Северсталь"	0,175436	0,013200	0,000000	0,188636
пр-кт Луначарского	51		ПАО "Северсталь"	0,036100	0,000000	0,004350	0,040450
пр-кт Луначарского	51		ПАО "Северсталь"	0,029250	0,003600	0,000000	0,032850
пр-кт Луначарского	51		ПАО "Северсталь"	0,002880	0,000000	0,000000	0,002880
пр-кт Луначарского	51		ПАО "Северсталь"	0,003273	0,000000	0,000000	0,003273
пр-кт Луначарского	51		ПАО "Северсталь"	0,006367	0,000000	0,000000	0,006367
пр-кт Луначарского	51		ПАО "Северсталь"	0,000723	0,000000	0,000000	0,000723
пр-кт Луначарского	51		ПАО "Северсталь"	0,001225	0,000000	0,000000	0,001225
пр-кт Луначарского	51		ПАО "Северсталь"	0,000846	0,000000	0,000000	0,000846
пр-кт Луначарского	51		ПАО "Северсталь"	0,001269	0,000000	0,000000	0,001269
пр-кт Луначарского	51		ПАО "Северсталь"	0,005946	0,000000	0,000000	0,005946

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Луначарского	52		ПАО "Северсталь"	0,522880	0,419000	0,000000	0,941880
пр-кт Луначарского	53		ПАО "Северсталь"	0,603000	0,472000	0,000000	1,075000
пр-кт Луначарского	53		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000092	0,000092
пр-кт Луначарского	53		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000203	0,000203
пр-кт Луначарского	53	А	ПАО "Северсталь"	0,301040	0,188760	0,000000	0,489800
пр-кт Луначарского	54		ПАО "Северсталь"	0,221000	0,198000	0,000000	0,419000
пр-кт Луначарского	56		ПАО "Северсталь"	0,292520	0,297000	0,000000	0,589520
пр-кт Луначарского	56		ПАО "Северсталь"	0,033850	0,000000	0,004180	0,038030
ул. Мамлеева	11		ПАО "Северсталь"	0,276251	0,312264	0,000000	0,588515
ул. Мамлеева	13		ПАО "Северсталь"	0,246500	0,253500	0,000000	0,500000
ул. Мамлеева	15		ПАО "Северсталь"	0,299040	0,300000	0,000000	0,599040
ул. Мамлеева	17		ПАО "Северсталь"	0,329839	0,401760	0,000000	0,731599
ул. Мамлеева	19		ПАО "Северсталь"	0,169620	0,169620	0,000000	0,339240
ул. Мамлеева	19		ПАО "Северсталь"	0,055582	0,040750	0,000000	0,096332
ул. Мамлеева	19		ПАО "Северсталь"	0,032434	0,001987	0,000000	0,034421
ул. Мамлеева	3		ПАО "Северсталь"	0,245000	0,321600	0,000000	0,566600
ул. Мамлеева	3		ПАО "Северсталь"	0,013068	0,028022	0,000000	0,041090
ул. Мамлеева	3		ПАО "Северсталь"	0,037140	0,022266	0,000000	0,059406
ул. Мамлеева	3		ПАО "Северсталь"	0,012107	0,000000	0,000104	0,012211
ул. Мамлеева	3		ПАО "Северсталь"	0,031950	0,003600	0,000000	0,035550
ул. Мамлеева	3		ПАО "Северсталь"	0,003200	0,004400	0,000000	0,007600
ул. Мамлеева	5		ПАО "Северсталь"	0,312550	0,324396	0,000000	0,636946
ул. Мамлеева	7		ПАО "Северсталь"	0,331278	0,399024	0,000000	0,730302
ул. Мамлеева	9		ПАО "Северсталь"	0,157057	0,106200	0,000000	0,263257
ул. К.Маркса	72	А	ПАО "Северсталь"	0,049055	0,018530	0,000000	0,067585

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. К.Маркса	72	А	ПАО "Северсталь"	0,008845	0,000000	0,000114	0,008959
ул. К.Маркса	74		ПАО "Северсталь"	0,059635	0,023460	0,000000	0,083095
ул. К.Маркса	74		ПАО "Северсталь"	0,003406	0,006842	0,000000	0,010248
ул. К.Маркса	74		ПАО "Северсталь"	0,004320	0,000000	0,000116	0,004436
ул. К.Маркса	74	А	ПАО "Северсталь"	0,057900	0,018530	0,000000	0,076430
ул. К.Маркса	74	Б	ПАО "Северсталь"	0,087420	0,062460	0,000000	0,149880
ул. К.Маркса	76		ПАО "Северсталь"	0,048246	0,023460	0,000000	0,071706
ул. К.Маркса	76		ПАО "Северсталь"	0,009234	0,000000	0,000067	0,009301
ул. К.Маркса	76		ПАО "Северсталь"	0,007320	0,005394	0,000000	0,012714
ул. К.Маркса	76	А	ПАО "Северсталь"	0,057900	0,018530	0,000000	0,076430
ул. К.Маркса	78		ПАО "Северсталь"	0,037311	0,018530	0,000000	0,055841
ул. К.Маркса	78		ПАО "Северсталь"	0,013430	0,013548	0,000000	0,026978
ул. Маяковского	б/н		ПАО "Северсталь"	0,123880	0,000000	0,000000	0,123880
ул. Маяковского	б/н		ПАО "Северсталь"	0,019000	0,000000	0,000000	0,019000
ул. Маяковского	10		ПАО "Северсталь"	0,235197	0,243900	0,000000	0,479097
ул. Маяковского	10		ПАО "Северсталь"	0,002603	0,004311	0,000000	0,006914
ул. Маяковского	10		ПАО "Северсталь"	0,001612	0,000000	0,000066	0,001678
ул. Маяковского	11		ПАО "Северсталь"	0,177520	0,318000	0,000000	0,495520
ул. Маяковского	11		ПАО "Северсталь"	0,340000	0,078713	0,000000	0,418713
ул. Маяковского	11		ПАО "Северсталь"	0,264800	0,000000	0,000000	0,264800
ул. Маяковского	11		ПАО "Северсталь"	0,034341	0,000000	0,000000	0,034341
ул. Маяковского	12		ПАО "Северсталь"	0,237800	0,287400	0,000000	0,525200
ул. Маяковского	13		ПАО "Северсталь"	0,399650	0,379200	0,000000	0,778850
ул. Маяковского	13		ПАО "Северсталь"	0,012249	0,000000	0,000000	0,012249
ул. Маяковского	13		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,003229	0,000000	0,003229

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Маяковского	13		ПАО "Северсталь"	0,011331	0,003600	0,000000	0,014931
ул. Маяковского	13		ПАО "Северсталь"	0,003950	0,000000	0,000105	0,004055
ул. Маяковского	14		ПАО "Северсталь"	0,314796	0,296040	0,000000	0,610836
ул. Маяковского	15		ПАО "Северсталь"	0,398979	0,373800	0,000000	0,772779
ул. Маяковского	15		ПАО "Северсталь"	0,121983	0,023674	0,000000	0,145657
ул. Маяковского	15		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000517	0,000517
ул. Маяковского	15		ПАО "Северсталь"	0,011720	0,010800	0,000000	0,022520
ул. Маяковского	16		ПАО "Северсталь"	0,233933	0,238000	0,000000	0,471933
ул. Маяковского	16		ПАО "Северсталь"	0,004067	0,017600	0,000000	0,021667
ул. Маяковского	17		ПАО "Северсталь"	0,392200	0,379200	0,000000	0,771400
ул. Маяковского	17		ПАО "Северсталь"	0,017500	0,000000	0,001671	0,019171
ул. Маяковского	18		ПАО "Северсталь"	0,093312	0,012058	0,000000	0,105370
ул. Маяковского	20		ПАО "Северсталь"	0,201589	0,051000	0,000000	0,252589
ул. Маяковского	4		ПАО "Северсталь"	0,265000	0,200000	0,000000	0,465000
ул. Маяковского	4		ПАО "Северсталь"	0,064842	0,000000	0,000000	0,064842
ул. Маяковского	40		ПАО "Северсталь"	0,078330	0,000000	0,007425	0,085755
ул. Маяковского	40		ПАО "Северсталь"	0,011820	0,000000	0,000000	0,011820
ул. Маяковского	40		ПАО "Северсталь"	0,015670	0,000000	0,000000	0,015670
ул. Маяковского	40		ПАО "Северсталь"	0,036945	0,000000	0,000000	0,036945
ул. Маяковского	40		ПАО "Северсталь"	0,005463	0,000000	0,000000	0,005463
ул. Маяковского	42		ПАО "Северсталь"	0,259119	0,000000	0,000000	0,259119
ул. Маяковского	8		ПАО "Северсталь"	0,237800	0,287400	0,000000	0,525200
ул. Маяковского	9		ПАО "Северсталь"	0,319537	0,048000	0,000000	0,367537
ул. Маяковского	9		ПАО "Северсталь"	0,002129	0,000000	0,000396	0,002525
ул. Маяковского	9		ПАО "Северсталь"	0,002129	0,000000	0,000000	0,002129

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Менделеева	1		ПАО "Северсталь"	0,204300	0,245960	0,000000	0,450260
ул. Менделеева	1		ПАО "Северсталь"	0,018090	0,000000	0,000000	0,018090
ул. Менделеева	10		ПАО "Северсталь"	0,204316	0,163560	0,000000	0,367876
ул. Менделеева	10		ПАО "Северсталь"	0,015287	0,007200	0,000000	0,022487
ул. Менделеева	10		ПАО "Северсталь"	0,009075	0,006174	0,000000	0,015249
ул. Менделеева	10		ПАО "Северсталь"	0,008080	0,014400	0,000000	0,022480
ул. Менделеева	10		ПАО "Северсталь"	0,008153	0,000000	0,000000	0,008153
ул. Менделеева	10		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Менделеева	10		ПАО "Северсталь"	0,004887	0,005364	0,000000	0,010251
ул. Менделеева	12		ПАО "Северсталь"	0,208570	0,169000	0,000000	0,377570
ул. Менделеева	14		ПАО "Северсталь"	0,082800	0,015210	0,000000	0,098010
ул. Менделеева	14		ПАО "Северсталь"	0,340500	0,092490	0,000000	0,432990
ул. Менделеева	2		ПАО "Северсталь"	0,281960	0,264550	0,000000	0,546510
ул. Менделеева	2		ПАО "Северсталь"	0,004309	0,005005	0,000000	0,009314
ул. Менделеева	3		ПАО "Северсталь"	0,024777	0,000000	0,000000	0,024777
ул. Менделеева	3		ПАО "Северсталь"	0,173602	0,000000	0,000000	0,173602
ул. Менделеева	3		ПАО "Северсталь"	0,011030	0,000000	0,000000	0,011030
ул. Менделеева	4		ПАО "Северсталь"	0,225032	0,149274	0,000000	0,374306
ул. Менделеева	4		ПАО "Северсталь"	0,025505	0,036372	0,000000	0,061877
ул. Менделеева	5		ПАО "Северсталь"	0,251422	0,308880	0,000000	0,560302
ул. Менделеева	6		ПАО "Северсталь"	0,221550	0,197212	0,000000	0,418762
ул. Менделеева	6		ПАО "Северсталь"	0,056500	0,045000	0,000000	0,101500
ул. Менделеева	7		ПАО "Северсталь"	0,174040	0,116200	0,000000	0,290240
ул. Менделеева	8		ПАО "Северсталь"	0,222677	0,175700	0,000000	0,398377
ул. Менделеева	8	А	ПАО "Северсталь"	0,097444	0,079178	0,000000	0,176622

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Менделеева	9		ПАО "Северсталь"	0,167498	0,116200	0,000000	0,283698
ул. Менделеева	9		ПАО "Северсталь"	0,003013	0,000361	0,000000	0,003374
ул. Менделеева	9		ПАО "Северсталь"	0,003529	0,000000	0,000233	0,003762
ул. Менделеева	9	А	ПАО "Северсталь"	0,084000	0,031000	0,000000	0,115000
ул. Metallургов	1		ПАО "Северсталь"	0,154865	0,085100	0,000000	0,239965
ул. Metallургов	1		ПАО "Северсталь"	0,017615	0,000000	0,003867	0,021482
ул. Metallургов	1		ПАО "Северсталь"	0,016904	0,000000	0,000000	0,016904
ул. Metallургов	1		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,001197	0,000000	0,001197
ул. Metallургов	1		ПАО "Северсталь"	0,012621	0,017286	0,000000	0,029907
ул. Metallургов	1		ПАО "Северсталь"	0,012028	0,013835	0,000000	0,025863
ул. Metallургов	1		ПАО "Северсталь"	0,004420	0,000745	0,000000	0,005165
ул. Metallургов	10		ПАО "Северсталь"	0,285302	0,117500	0,000000	0,402802
ул. Metallургов	10		ПАО "Северсталь"	0,027900	0,000000	0,000281	0,028181
ул. Metallургов	10		ПАО "Северсталь"	0,007170	0,000000	0,000075	0,007245
ул. Metallургов	10		ПАО "Северсталь"	0,005758	0,000000	0,000075	0,005833
ул. Metallургов	10		ПАО "Северсталь"	0,011330	0,000188	0,000000	0,011518
ул. Metallургов	10		ПАО "Северсталь"	0,014372	0,000000	0,000210	0,014582
ул. Metallургов	10		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,004311	0,000000	0,004311
ул. Metallургов	10		ПАО "Северсталь"	0,012210	0,000000	0,000150	0,012360
ул. Metallургов	10		ПАО "Северсталь"	0,004580	0,003938	0,000000	0,008518
ул. Metallургов	11		ПАО "Северсталь"	0,221100	0,080900	0,000000	0,302000
ул. Metallургов	11		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,005600	0,000000	0,005600
ул. Metallургов	11		ПАО "Северсталь"	0,005750	0,000000	0,000093	0,005843
ул. Metallургов	11		ПАО "Северсталь"	0,008160	0,005850	0,000000	0,014010
ул. Metallургов	11		ПАО "Северсталь"	0,004700	0,000000	0,000420	0,005120

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Metallургов	11		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000429	0,000429
ул. Metallургов	11	А	ПАО "Северсталь"	0,265986	0,203472	0,000000	0,469458
ул. Metallургов	11	А	ПАО "Северсталь"	0,024317	0,006113	0,000000	0,030430
ул. Metallургов	11	А	ПАО "Северсталь"	0,013240	0,008424	0,000000	0,021664
ул. Metallургов	12		ПАО "Северсталь"	0,314914	0,211440	0,000000	0,526354
ул. Metallургов	12		ПАО "Северсталь"	0,005961	0,007056	0,000000	0,013017
ул. Metallургов	12		ПАО "Северсталь"	0,017459	0,007524	0,000000	0,024983
ул. Metallургов	12		ПАО "Северсталь"	0,005081	0,007320	0,000000	0,012401
ул. Metallургов	12		ПАО "Северсталь"	0,006912	0,004800	0,000000	0,011712
ул. Metallургов	12		ПАО "Северсталь"	0,006400	0,004374	0,000000	0,010774
ул. Metallургов	12		ПАО "Северсталь"	0,004885	0,006174	0,000000	0,011059
ул. Metallургов	12		ПАО "Северсталь"	0,006650	0,004374	0,000000	0,011024
ул. Metallургов	12		ПАО "Северсталь"	0,010136	0,029400	0,000000	0,039536
ул. Metallургов	12		ПАО "Северсталь"	0,003134	0,006920	0,000000	0,010054
ул. Metallургов	12		ПАО "Северсталь"	0,014276	0,007320	0,000000	0,021596
ул. Metallургов	12		ПАО "Северсталь"	0,006903	0,004374	0,000000	0,011277
ул. Metallургов	12		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,003276	0,000000	0,003276
ул. Metallургов	13		ПАО "Северсталь"	0,356033	0,105000	0,000000	0,461033
ул. Metallургов	13		ПАО "Северсталь"	0,015440	0,000000	0,001560	0,017000
ул. Metallургов	13		ПАО "Северсталь"	0,007917	0,004400	0,000000	0,012317
ул. Metallургов	13		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000064	0,000064
ул. Metallургов	13		ПАО "Северсталь"	0,005945	0,000000	0,000057	0,006002
ул. Metallургов	13		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,011700	0,000000	0,011700
ул. Metallургов	13		ПАО "Северсталь"	0,012510	0,003675	0,000000	0,016185
ул. Metallургов	13		ПАО "Северсталь"	0,006138	0,000000	0,000067	0,006205

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Metallургов	13		ПАО "Северсталь"	0,005500	0,005394	0,000000	0,010894
ул. Metallургов	13		ПАО "Северсталь"	0,006549	0,000000	0,001625	0,008174
ул. Metallургов	13	А	ПАО "Северсталь"	0,327024	0,194640	0,000000	0,521664
ул. Metallургов	13	А	ПАО "Северсталь"	0,005488	0,007320	0,000000	0,012808
ул. Metallургов	14		ПАО "Северсталь"	0,252023	0,097530	0,000000	0,349553
ул. Metallургов	14		ПАО "Северсталь"	0,047415	0,000000	0,000503	0,047918
ул. Metallургов	14		ПАО "Северсталь"	0,005300	0,003600	0,000000	0,008900
ул. Metallургов	14		ПАО "Северсталь"	0,017560	0,007097	0,000000	0,024657
ул. Metallургов	14		ПАО "Северсталь"	0,003800	0,003600	0,000000	0,007400
ул. Metallургов	14		ПАО "Северсталь"	0,003560	0,003600	0,000000	0,007160
ул. Metallургов	14		ПАО "Северсталь"	0,003535	0,003600	0,000000	0,007135
ул. Metallургов	14		ПАО "Северсталь"	0,003305	0,013200	0,000000	0,016505
ул. Metallургов	14	А	ПАО "Северсталь"	0,443039	0,018971	0,000000	0,462010
ул. Metallургов	14	А	ПАО "Северсталь"	0,073040	0,000000	0,000000	0,073040
ул. Metallургов	14	А	ПАО "Северсталь"	0,020100	0,000000	0,000000	0,020100
ул. Metallургов	14	А	ПАО "Северсталь"	0,094628	0,000000	0,000000	0,094628
ул. Metallургов	14	А	ПАО "Северсталь"	0,007809	0,000000	0,000000	0,007809
ул. Metallургов	15		ПАО "Северсталь"	0,187937	0,111590	0,000000	0,299527
ул. Metallургов	15		ПАО "Северсталь"	0,004680	0,010800	0,000000	0,015480
ул. Metallургов	15		ПАО "Северсталь"	0,010830	0,004705	0,000000	0,015535
ул. Metallургов	15		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,005494	0,000000	0,005494
ул. Metallургов	15	А	ПАО "Северсталь"	0,260139	0,159600	0,000000	0,419739
ул. Metallургов	16		ПАО "Северсталь"	0,293803	0,116000	0,000000	0,409803
ул. Metallургов	16		ПАО "Северсталь"	0,012920	0,000000	0,000200	0,013120
ул. Metallургов	16		ПАО "Северсталь"	0,003690	0,000000	0,000075	0,003765

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Metallургов	16		ПАО "Северсталь"	0,004519	0,000000	0,000225	0,004744
ул. Metallургов	16		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000084	0,000084
ул. Metallургов	16		ПАО "Северсталь"	0,006860	0,000000	0,000263	0,007123
ул. Metallургов	16		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000084	0,000084
ул. Metallургов	16		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000263	0,000263
ул. Metallургов	16		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000053	0,000053
ул. Metallургов	16		ПАО "Северсталь"	0,006466	0,041998	0,000000	0,048464
ул. Metallургов	17		ПАО "Северсталь"	0,140515	0,070500	0,000000	0,211015
ул. Metallургов	17	А	ПАО "Северсталь"	0,308310	0,186624	0,000000	0,494934
ул. Metallургов	18		ПАО "Северсталь"	0,007000	0,000000	0,000000	0,007000
ул. Metallургов	18		ПАО "Северсталь"	0,038500	0,000000	0,000000	0,038500
ул. Metallургов	18		ПАО "Северсталь"	0,306514	0,046047	0,000000	0,352561
ул. Metallургов	18		ПАО "Северсталь"	0,079738	0,161821	0,000000	0,241559
ул. Metallургов	18		ПАО "Северсталь"	0,098632	0,224323	0,000000	0,322955
ул. Metallургов	18		ПАО "Северсталь"	0,105166	0,098935	0,000000	0,204101
ул. Metallургов	18		ПАО "Северсталь"	0,359544	0,208853	0,000000	0,568397
ул. Metallургов	18		ПАО "Северсталь"	0,257642	0,075615	0,000000	0,333257
ул. Metallургов	18		ПАО "Северсталь"	0,624000	0,200000	0,000000	0,824000
ул. Metallургов	18		ПАО "Северсталь"	0,098568	0,000000	0,000000	0,098568
ул. Metallургов	18		ПАО "Северсталь"	0,266166	0,120000	0,000000	0,386166
ул. Metallургов	19		ПАО "Северсталь"	0,046739	0,026325	0,000000	0,073064
ул. Metallургов	19		ПАО "Северсталь"	0,296760	0,065830	0,000000	0,362590
ул. Metallургов	19	Б	ПАО "Северсталь"	0,089300	0,000000	0,000000	0,089300
ул. Metallургов	2		ПАО "Северсталь"	0,205886	0,138925	0,000000	0,344811
ул. Metallургов	2		ПАО "Северсталь"	0,033540	0,000000	0,000670	0,034210

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Metallургов	2		ПАО "Северсталь"	0,008860	0,003600	0,000000	0,012460
ул. Metallургов	2		ПАО "Северсталь"	0,002890	0,004400	0,000000	0,007290
ул. Metallургов	2		ПАО "Северсталь"	0,005845	0,000000	0,000233	0,006078
ул. Metallургов	2		ПАО "Северсталь"	0,001441	0,000000	0,000000	0,001441
ул. Metallургов	2		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,003600	0,000000	0,003600
ул. Metallургов	20		ПАО "Северсталь"	0,181760	0,266600	0,000000	0,448360
ул. Metallургов	20		ПАО "Северсталь"	0,052995	0,002485	0,000000	0,055480
ул. Metallургов	20		ПАО "Северсталь"	0,022646	0,030162	0,000000	0,052808
ул. Metallургов	21		ПАО "Северсталь"	0,140000	0,070500	0,000000	0,210500
ул. Metallургов	21		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,001260	0,000000	0,001260
ул. Metallургов	21	А	ПАО "Северсталь"	0,337327	0,182232	0,000000	0,519559
ул. Metallургов	21	Б	ПАО "Северсталь"	0,062090	0,000000	0,000000	0,062090
ул. Metallургов	23		ПАО "Северсталь"	0,186531	0,190737	0,000000	0,377268
ул. Metallургов	23		ПАО "Северсталь"	0,008692	0,000480	0,000000	0,009172
ул. Metallургов	23		ПАО "Северсталь"	0,015075	0,007200	0,000000	0,022275
ул. Metallургов	25		ПАО "Северсталь"	0,057300	0,020400	0,000000	0,077700
ул. Metallургов	26		ПАО "Северсталь"	0,167006	0,098151	0,000000	0,265157
ул. Metallургов	27		ПАО "Северсталь"	0,343725	0,122000	0,000000	0,465725
ул. Metallургов	28		ПАО "Северсталь"	0,184050	0,122000	0,000000	0,306050
ул. Metallургов	28		ПАО "Северсталь"	0,011365	0,000000	0,000325	0,011690
ул. Metallургов	29		ПАО "Северсталь"	0,160641	0,166480	0,000000	0,327121
ул. Metallургов	29		ПАО "Северсталь"	0,004602	0,000000	0,000057	0,004659
ул. Metallургов	29		ПАО "Северсталь"	0,005537	0,005394	0,000000	0,010931
ул. Metallургов	29		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Metallургов	29		ПАО "Северсталь"	0,004749	0,000000	0,000035	0,004784

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Metallургов	29		ПАО "Северсталь"	0,003260	0,002520	0,000000	0,005780
ул. Metallургов	29	А	ПАО "Северсталь"	0,020639	0,000000	0,000000	0,020639
ул. Metallургов	3		ПАО "Северсталь"	0,197911	0,145800	0,000000	0,343711
ул. Metallургов	3		ПАО "Северсталь"	0,013842	0,000000	0,000150	0,013992
ул. Metallургов	3		ПАО "Северсталь"	0,003574	0,000000	0,000036	0,003610
ул. Metallургов	3		ПАО "Северсталь"	0,005733	0,023006	0,000000	0,028739
ул. Metallургов	3		ПАО "Северсталь"	0,006630	0,000000	0,000624	0,007254
ул. Metallургов	3		ПАО "Северсталь"	0,007181	0,000000	0,000067	0,007248
ул. Metallургов	3		ПАО "Северсталь"	0,005329	0,000000	0,000150	0,005479
ул. Metallургов	30		ПАО "Северсталь"	0,205063	0,211200	0,000000	0,416263
ул. Metallургов	30		ПАО "Северсталь"	0,018269	0,000000	0,000126	0,018395
ул. Metallургов	30		ПАО "Северсталь"	0,027849	0,000000	0,000271	0,028120
ул. Metallургов	30		ПАО "Северсталь"	0,043927	0,009420	0,000000	0,053347
ул. Metallургов	31		ПАО "Северсталь"	0,309336	0,236880	0,000000	0,546216
ул. Metallургов	32		ПАО "Северсталь"	0,174702	0,264000	0,000000	0,438702
ул. Metallургов	32		ПАО "Северсталь"	0,012753	0,000000	0,000193	0,012946
ул. Metallургов	32		ПАО "Северсталь"	0,025740	0,000000	0,000535	0,026275
ул. Metallургов	32		ПАО "Северсталь"	0,007067	0,000000	0,000000	0,007067
ул. Metallургов	32		ПАО "Северсталь"	0,010248	0,006026	0,000000	0,016274
ул. Metallургов	32		ПАО "Северсталь"	0,008387	0,000000	0,000856	0,009243
ул. Metallургов	33		ПАО "Северсталь"	0,164126	0,141400	0,000000	0,305526
ул. Metallургов	33		ПАО "Северсталь"	0,009937	0,004935	0,000000	0,014872
ул. Metallургов	33		ПАО "Северсталь"	0,012248	0,033385	0,000000	0,045633
ул. Metallургов	34		ПАО "Северсталь"	0,146970	0,228100	0,000000	0,375070
ул. Metallургов	34		ПАО "Северсталь"	0,097195	0,000000	0,002456	0,099651

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Metallургов	35		ПАО "Северсталь"	0,301339	0,207720	0,000000	0,509059
ул. Metallургов	36		ПАО "Северсталь"	0,238000	0,264000	0,000000	0,502000
ул. Metallургов	37		ПАО "Северсталь"	0,221704	0,061800	0,000000	0,283504
ул. Metallургов	39		ПАО "Северсталь"	0,202741	0,122000	0,000000	0,324741
ул. Metallургов	3	А	ПАО "Северсталь"	0,059247	0,008100	0,000000	0,067347
ул. Metallургов	4		ПАО "Северсталь"	0,126658	0,062550	0,000000	0,189208
ул. Metallургов	4		ПАО "Северсталь"	0,009692	0,027885	0,000000	0,037577
ул. Metallургов	4		ПАО "Северсталь"	0,003980	0,005005	0,000000	0,008985
ул. Metallургов	4		ПАО "Северсталь"	0,004280	0,006435	0,000000	0,010715
ул. Metallургов	4		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,007150	0,000000	0,007150
ул. Metallургов	4		ПАО "Северсталь"	0,003462	0,000000	0,000075	0,003537
ул. Metallургов	4		ПАО "Северсталь"	0,005329	0,005005	0,000000	0,010334
ул. Metallургов	40		ПАО "Северсталь"	0,354860	0,160000	0,000000	0,514860
ул. Metallургов	42		ПАО "Северсталь"	0,021410	0,000000	0,000000	0,021410
ул. Metallургов	42		ПАО "Северсталь"	0,303372	0,032398	0,000000	0,335770
ул. Metallургов	42		ПАО "Северсталь"	0,016061	0,184642	0,000000	0,200703
ул. Metallургов	42		ПАО "Северсталь"	0,015701	0,000000	0,000000	0,015701
ул. Metallургов	42		ПАО "Северсталь"	0,029132	0,000000	0,000000	0,029132
ул. Metallургов	42		ПАО "Северсталь"	0,019283	0,000000	0,000000	0,019283
ул. Metallургов	42	А	ПАО "Северсталь"	0,288000	0,014400	0,000000	0,302400
ул. Metallургов	43		ПАО "Северсталь"	0,212175	0,265980	0,000000	0,478155
ул. Metallургов	44		ПАО "Северсталь"	0,175820	0,207600	0,000000	0,383420
ул. Metallургов	44		ПАО "Северсталь"	0,023730	0,000000	0,000525	0,024255
ул. Metallургов	44		ПАО "Северсталь"	0,035750	0,004400	0,000000	0,040150
ул. Metallургов	44		ПАО "Северсталь"	0,013350	0,007200	0,000000	0,020550

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Metallургов	45		ПАО "Северсталь"	0,269248	0,336765	0,000000	0,606013
ул. Metallургов	46		ПАО "Северсталь"	0,187330	0,230000	0,000000	0,417330
ул. Metallургов	46		ПАО "Северсталь"	0,011354	0,002360	0,000000	0,013714
ул. Metallургов	46		ПАО "Северсталь"	0,020717	0,063542	0,000000	0,084259
ул. Metallургов	47		ПАО "Северсталь"	0,065265	0,094585	0,000000	0,159850
ул. Metallургов	49		ПАО "Северсталь"	0,275070	0,225000	0,000000	0,500070
ул. Metallургов	4	А	ПАО "Северсталь"	0,207000	0,079900	0,000000	0,286900
ул. Metallургов	5		ПАО "Северсталь"	0,192675	0,179400	0,000000	0,372075
ул. Metallургов	5		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,006086	0,000000	0,006086
ул. Metallургов	5		ПАО "Северсталь"	0,006580	0,000000	0,000067	0,006647
ул. Metallургов	5		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000084	0,000084
ул. Metallургов	5		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000323	0,000323
ул. Metallургов	5		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000420	0,000420
ул. Metallургов	5		ПАО "Северсталь"	0,011586	0,000000	0,000323	0,011909
ул. Metallургов	51		ПАО "Северсталь"	0,208077	0,257400	0,000000	0,465477
ул. Metallургов	53		ПАО "Северсталь"	0,277109	0,242333	0,000000	0,519442
ул. Metallургов	53		ПАО "Северсталь"	0,003274	0,000000	0,000132	0,003406
ул. Metallургов	55		ПАО "Северсталь"	0,229842	0,165391	0,000000	0,395233
ул. Metallургов	55		ПАО "Северсталь"	0,018447	0,000000	0,000000	0,018447
ул. Metallургов	57		ПАО "Северсталь"	0,211409	0,059100	0,000000	0,270509
ул. Metallургов	59		ПАО "Северсталь"	0,270769	0,243727	0,000000	0,514496
ул. Metallургов	5	А	ПАО "Северсталь"	0,225819	0,108800	0,000000	0,334619
ул. Metallургов	5	А	ПАО "Северсталь"	0,038060	0,000000	0,000850	0,038910
ул. Metallургов	5	А	ПАО "Северсталь"	0,004282	0,000000	0,006600	0,010882
ул. Metallургов	5	Б	ПАО "Северсталь"	0,029091	0,008800	0,000000	0,037891

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Metallургов	6		ПАО "Северсталь"	0,193822	0,144450	0,000000	0,338272
ул. Metallургов	6		ПАО "Северсталь"	0,018779	0,000000	0,000216	0,018995
ул. Metallургов	6		ПАО "Северсталь"	0,005668	0,000000	0,000120	0,005788
ул. Metallургов	6		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,002046	0,002046
ул. Metallургов	6		ПАО "Северсталь"	0,011578	0,000000	0,001512	0,013090
ул. Metallургов	61		ПАО "Северсталь"	0,090225	0,000000	0,000000	0,090225
ул. Metallургов	61		ПАО "Северсталь"	0,024261	0,000000	0,000000	0,024261
ул. Metallургов	65		ПАО "Северсталь"	0,278715	0,338195	0,000000	0,616910
ул. Metallургов	67		ПАО "Северсталь"	0,212938	0,240240	0,000000	0,453178
ул. Metallургов	7		ПАО "Северсталь"	0,690352	0,309946	0,000000	1,000298
ул. Metallургов	7		ПАО "Северсталь"	0,015430	0,003600	0,000000	0,019030
ул. Metallургов	7		ПАО "Северсталь"	0,007533	0,000000	0,000174	0,007707
ул. Metallургов	7		ПАО "Северсталь"	0,014770	0,003600	0,000000	0,018370
ул. Metallургов	7		ПАО "Северсталь"	0,008860	0,003600	0,000000	0,012460
ул. Metallургов	7		ПАО "Северсталь"	0,018570	0,000000	0,001538	0,020108
ул. Metallургов	7		ПАО "Северсталь"	0,006170	0,007200	0,000000	0,013370
ул. Metallургов	7		ПАО "Северсталь"	0,001472	0,003600	0,000000	0,005072
ул. Metallургов	7		ПАО "Северсталь"	0,008510	0,005610	0,000000	0,014120
ул. Metallургов	7		ПАО "Северсталь"	0,005360	0,000000	0,000135	0,005495
ул. Metallургов	7		ПАО "Северсталь"	0,003508	0,000000	0,001577	0,005085
ул. Metallургов	7		ПАО "Северсталь"	0,004711	0,000000	0,000126	0,004837
ул. Metallургов	7		ПАО "Северсталь"	0,004049	0,000000	0,000030	0,004079
ул. Metallургов	7		ПАО "Северсталь"	0,007269	0,000000	0,000444	0,007713
ул. Metallургов	8		ПАО "Северсталь"	0,229428	0,254500	0,000000	0,483928
ул. Metallургов	8		ПАО "Северсталь"	0,027153	0,000000	0,000182	0,027335

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Metallургов	8		ПАО "Северсталь"	0,010424	0,000000	0,000084	0,010508
ул. Metallургов	8		ПАО "Северсталь"	0,007135	0,006026	0,000000	0,013161
ул. Metallургов	8		ПАО "Северсталь"	0,005470	0,013200	0,000000	0,018670
ул. Metallургов	8		ПАО "Северсталь"	0,014255	0,004205	0,000000	0,018460
ул. Metallургов	8		ПАО "Северсталь"	0,006874	0,000000	0,000093	0,006967
ул. Metallургов	8		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000211	0,000211
ул. Metallургов	8		ПАО "Северсталь"	0,003720	0,003600	0,000000	0,007320
ул. Metallургов	8		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000033	0,000033
ул. Metallургов	9		ПАО "Северсталь"	0,361234	0,131800	0,000000	0,493034
ул. Metallургов	9		ПАО "Северсталь"	0,008243	0,000000	0,000170	0,008413
ул. Metallургов	9		ПАО "Северсталь"	0,005430	0,002000	0,000000	0,007430
ул. Metallургов	9		ПАО "Северсталь"	0,011230	0,002000	0,000000	0,013230
ул. Metallургов	9		ПАО "Северсталь"	0,012760	0,000497	0,000000	0,013257
ул. Metallургов	9		ПАО "Северсталь"	0,012627	0,000000	0,000583	0,013210
ул. Metallургов	9		ПАО "Северсталь"	0,010880	0,000000	0,000150	0,011030
ул. Metallургов	9	А	ПАО "Северсталь"	0,282622	0,198420	0,000000	0,481042
ул. Metallургов	9	А	ПАО "Северсталь"	0,016744	0,007200	0,000000	0,023944
ул. Metallургов	9	А	ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000225	0,000225
ул. Metallургов	9	Б	ПАО "Северсталь"	0,062980	0,078975	0,000000	0,141955
пл. Metallургов	2		ПАО "Северсталь"	0,027765	0,000000	0,000800	0,028565
пл. Metallургов	2		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,006240	0,000000	0,006240
пл. Metallургов	5		ПАО "Северсталь"	0,227496	0,140108	0,000000	0,367604
пл. Metallургов	5		ПАО "Северсталь"	0,021490	0,002236	0,000000	0,023726
пл. Metallургов	5		ПАО "Северсталь"	0,010388	0,002400	0,000000	0,012788
пл. Metallургов	5		ПАО "Северсталь"	0,006105	0,002400	0,000000	0,008505

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пл. Metallургов	2		ПАО "Северсталь"	0,193790	0,157669	0,000000	0,351459
ул. Милютинa	11		ПАО "Северсталь"	0,205500	0,141100	0,000000	0,346600
ул. Милютинa	11	А	ПАО "Северсталь"	0,007196	0,000000	0,000000	0,007196
ул. Милютинa	13		ПАО "Северсталь"	0,140000	0,063000	0,000000	0,203000
ул. Милютинa	15		ПАО "Северсталь"	0,188963	0,230480	0,000000	0,419443
ул. Милютинa	15		ПАО "Северсталь"	0,013424	0,000000	0,000000	0,013424
ул. Милютинa	17		ПАО "Северсталь"	0,140000	0,063000	0,000000	0,203000
ул. Милютинa	9		ПАО "Северсталь"	0,325592	0,150500	0,000000	0,476092
ул. Милютинa	9		ПАО "Северсталь"	0,004287	0,000000	0,000068	0,004355
ул. Милютинa	9		ПАО "Северсталь"	0,004900	0,003600	0,000000	0,008500
ул. Милютинa	9		ПАО "Северсталь"	0,005165	0,000000	0,000150	0,005315
ул. Милютинa	9		ПАО "Северсталь"	0,013404	0,006086	0,000000	0,019490
ул. Милютинa	9		ПАО "Северсталь"	0,016774	0,003600	0,000000	0,020374
ул. Милютинa	9		ПАО "Северсталь"	0,006447	0,006340	0,000000	0,012787
ул. Милютинa	9		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,004400	0,000000	0,004400
ул. Милютинa	9		ПАО "Северсталь"	0,004990	0,004935	0,000000	0,009925
ул. Милютинa	9		ПАО "Северсталь"	0,023372	0,003600	0,000000	0,026972
ул. Мира	б/н		ПАО "Северсталь"	0,035300	0,000000	0,000000	0,035300
ул. Мира	1		ПАО "Северсталь"	0,235426	0,122000	0,000000	0,357426
ул. Мира	1		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,015968	0,000000	0,015968
ул. Мира	1		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000467	0,000467
ул. Мира	11		ПАО "Северсталь"	0,134358	0,092527	0,000000	0,226885
ул. Мира	11		ПАО "Северсталь"	0,025740	0,016182	0,000000	0,041922
ул. Мира	11		ПАО "Северсталь"	0,018502	0,013291	0,000000	0,031793
ул. Мира	11		ПАО "Северсталь"	0,006291	0,000000	0,000000	0,006291

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Мира	11		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Мира	11		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Мира	11		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Мира	11		ПАО "Северсталь"	0,001572	0,004935	0,000000	0,006507
ул. Мира	13		ПАО "Северсталь"	0,274120	0,122000	0,000000	0,396120
ул. Мира	13		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,010800	0,000000	0,010800
ул. Мира	15		ПАО "Северсталь"	0,238000	0,264000	0,000000	0,502000
ул. Мира	17		ПАО "Северсталь"	0,229500	0,267000	0,000000	0,496500
ул. Мира	17		ПАО "Северсталь"	0,008500	0,000000	0,000557	0,009057
ул. Мира	17		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,001058	0,001058
ул. Мира	19		ПАО "Северсталь"	0,118400	0,132000	0,000000	0,250400
ул. Мира	19	А	ПАО "Северсталь"	0,166226	0,037200	0,000000	0,203426
ул. Мира	19	Б	ПАО "Северсталь"	0,170749	0,037200	0,000000	0,207949
ул. Мира	21		ПАО "Северсталь"	0,238000	0,264000	0,000000	0,502000
ул. Мира	21	А	ПАО "Северсталь"	0,170075	0,032100	0,000000	0,202175
ул. Мира	21	Б	ПАО "Северсталь"	0,172771	0,039600	0,000000	0,212371
ул. Мира	23		ПАО "Северсталь"	0,118400	0,132000	0,000000	0,250400
ул. Мира	23	А	ПАО "Северсталь"	0,118400	0,132000	0,000000	0,250400
ул. Мира	23	Б	ПАО "Северсталь"	0,238000	0,264000	0,000000	0,502000
ул. Мира	25		ПАО "Северсталь"	0,244000	0,010000	0,000000	0,254000
ул. Мира	25		ПАО "Северсталь"	0,275000	0,156000	0,000000	0,431000
ул. Мира	25		ПАО "Северсталь"	0,115000	0,000000	0,000000	0,115000
ул. Мира	25	А	ПАО "Северсталь"	0,059700	0,810000	0,000000	0,869700
ул. Мира	27		ПАО "Северсталь"	0,229636	0,119076	0,000000	0,348712
ул. Мира	27		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Мира	27		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Мира	27		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Мира	29		ПАО "Северсталь"	0,236000	0,250600	0,000000	0,486600
ул. Мира	29		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Мира	29		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Мира	3		ПАО "Северсталь"	0,190170	0,122000	0,000000	0,312170
ул. Мира	3		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,019221	0,000000	0,019221
ул. Мира	5		ПАО "Северсталь"	0,104803	0,056700	0,000000	0,161503
ул. Мира	7		ПАО "Северсталь"	0,170717	0,180000	0,000000	0,350717
ул. Мира	9		ПАО "Северсталь"	0,198350	0,143000	0,000000	0,341350
ул. Московская	2	А	ПАО "Северсталь"	0,083500	0,112800	0,000000	0,196300
пр-кт Московский	36		ПАО "Северсталь"	0,240700	0,225000	0,000000	0,465700
пр-кт Московский	38		ПАО "Северсталь"	0,273585	0,233493	0,000000	0,507078
пр-кт Московский	40		ПАО "Северсталь"	0,184760	0,174000	0,000000	0,358760
пр-кт Московский	44		ПАО "Северсталь"	0,240700	0,225000	0,000000	0,465700
пр-кт Московский	46		ПАО "Северсталь"	0,299040	0,300000	0,000000	0,599040
пр-кт Московский	48		ПАО "Северсталь"	0,299040	0,300000	0,000000	0,599040
пр-кт Московский	50		ПАО "Северсталь"	0,195047	0,174000	0,000000	0,369047
пр-кт Московский	52		ПАО "Северсталь"	0,241680	0,240800	0,000000	0,482480
пр-кт Московский	54		ПАО "Северсталь"	0,335251	0,327375	0,000000	0,662626
пр-кт Московский	56		ПАО "Северсталь"	0,355905	0,290307	0,000000	0,646212
пр-кт Московский	58		ПАО "Северсталь"	0,299040	0,300000	0,000000	0,599040
пр-кт Московский	60		ПАО "Северсталь"	0,330165	0,249507	0,000000	0,579672
пр-кт Московский	62		ПАО "Северсталь"	0,238505	0,215325	0,000000	0,453830
пр-кт Московский	40		ПАО "Северсталь"	0,005117	0,014615	0,000000	0,019732

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Московский	40		ПАО "Северсталь"	0,008254	0,023943	0,000000	0,032197
пр-кт Московский	42		ПАО "Северсталь"	0,158532	0,162480	0,000000	0,321012
пр-кт Московский	49	А	ПАО "Северсталь"	0,455780	0,399000	0,000000	0,854780
пр-кт Московский	49	А	ПАО "Северсталь"	0,011467	0,009447	0,000000	0,020914
пр-кт Московский	49	А	ПАО "Северсталь"	0,000000	0,006086	0,000000	0,006086
пр-кт Московский	49	А	ПАО "Северсталь"	0,000000	0,007966	0,000000	0,007966
пр-кт Московский	49	А	ПАО "Северсталь"	0,010071	0,008472	0,000000	0,018543
пр-кт Московский	49	А	ПАО "Северсталь"	0,000000	0,006902	0,000000	0,006902
пр-кт Московский	49	А	ПАО "Северсталь"	0,004090	0,006026	0,000000	0,010116
пр-кт Московский	49	А	ПАО "Северсталь"	0,005613	0,005633	0,000000	0,011246
пр-кт Московский	49	А	ПАО "Северсталь"	0,008088	0,005101	0,000000	0,013189
пр-кт Московский	49	А	ПАО "Северсталь"	0,028373	0,112353	0,000000	0,140726
пр-кт Московский	49	А	ПАО "Северсталь"	0,004693	0,014615	0,000000	0,019308
пр-кт Московский	49	А	ПАО "Северсталь"	0,006665	0,006873	0,000000	0,013538
пр-кт Московский	49	А/1	ПАО "Северсталь"	0,210110	0,222600	0,000000	0,432710
пр-кт Московский	49	А/1	ПАО "Северсталь"	0,009289	0,006884	0,000000	0,016173
пр-кт Московский	49	А/1	ПАО "Северсталь"	0,000000	0,011220	0,000000	0,011220
пр-кт Московский	49	А/1	ПАО "Северсталь"	0,000000	0,004311	0,000000	0,004311
пр-кт Московский	49	А/1	ПАО "Северсталь"	0,003660	0,008260	0,000000	0,011920
пр-кт Московский	49	А/1	ПАО "Северсталь"	0,014017	0,006026	0,000000	0,020043
пр-кт Московский	49	А/1	ПАО "Северсталь"	0,007220	0,006026	0,000000	0,013246
пр-кт Московский	49	А/2	ПАО "Северсталь"	0,105000	0,000000	0,000000	0,105000
пр-кт Московский	49	А/2	ПАО "Северсталь"	0,003848	0,004935	0,000000	0,008783
пр-кт Московский	49	А/2	ПАО "Северсталь"	0,007512	0,026973	0,000000	0,034485
пр-кт Московский	49	А/2	ПАО "Северсталь"	0,009467	0,008472	0,000000	0,017939

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Московский	49	А/3	ПАО "Северсталь"	0,228330	0,184200	0,000000	0,412530
пр-кт Московский	49	А/3	ПАО "Северсталь"	0,011742	0,015503	0,000000	0,027245
пр-кт Московский	49	А/3	ПАО "Северсталь"	0,006153	0,009468	0,000000	0,015621
пр-кт Московский	49	А/3	ПАО "Северсталь"	0,006567	0,008896	0,000000	0,015463
пр-кт Московский	49	А/3	ПАО "Северсталь"	0,005010	0,004935	0,000000	0,009945
пр-кт Московский	49	А/3	ПАО "Северсталь"	0,007627	0,008472	0,000000	0,016099
пр-кт Московский	49	А/3	ПАО "Северсталь"	0,006878	0,006026	0,000000	0,012904
пр-кт Московский	49	А/3	ПАО "Северсталь"	0,005737	0,008260	0,000000	0,013997
пр-кт Московский	50		ПАО "Северсталь"	0,026719	0,002485	0,000000	0,029204
пр-кт Московский	50		ПАО "Северсталь"	0,018135	0,000000	0,000900	0,019035
пр-кт Московский	50		ПАО "Северсталь"	0,005597	0,004364	0,000000	0,009961
пр-кт Московский	50		ПАО "Северсталь"	0,000936	0,000000	0,000000	0,000936
пр-кт Московский	50		ПАО "Северсталь"	0,001600	0,000000	0,000000	0,001600
пр-кт Московский	50		ПАО "Северсталь"	0,001750	0,000000	0,000000	0,001750
пр-кт Московский	50		ПАО "Северсталь"	0,004393	0,000000	0,000000	0,004393
пр-кт Московский	50		ПАО "Северсталь"	0,003143	0,000000	0,000000	0,003143
пр-кт Московский	50		ПАО "Северсталь"	0,001853	0,000000	0,000000	0,001853
пр-кт Московский	51		ПАО "Северсталь"	0,420000	0,200000	0,000000	0,620000
пр-кт Московский	51	А	ПАО "Северсталь"	0,257241	0,000000	0,008750	0,265991
пр-кт Московский	62		ПАО "Северсталь"	0,063265	0,037260	0,000000	0,100525
ул. Парковая	1		ПАО "Северсталь"	0,072240	0,014400	0,000000	0,086640
ул. Парковая	1		ПАО "Северсталь"	0,041600	0,030000	0,000000	0,071600
ул. Парковая	10		ПАО "Северсталь"	0,335735	0,395424	0,000000	0,731159
ул. Парковая	12		ПАО "Северсталь"	0,336052	0,387504	0,000000	0,723556
ул. Парковая	12	А	ПАО "Северсталь"	0,151354	0,153920	0,000000	0,305274

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Парковая	14		ПАО "Северсталь"	0,182360	0,169000	0,000000	0,351360
ул. Парковая	16		ПАО "Северсталь"	0,182360	0,173640	0,000000	0,356000
ул. Парковая	18		ПАО "Северсталь"	0,206615	0,288576	0,000000	0,495191
ул. Парковая	20		ПАО "Северсталь"	0,269516	0,292824	0,000000	0,562340
ул. Парковая	22		ПАО "Северсталь"	0,240700	0,225000	0,000000	0,465700
ул. Парковая	22	А	ПАО "Северсталь"	0,253812	0,208440	0,000000	0,462252
ул. Парковая	24		ПАО "Северсталь"	0,266619	0,315648	0,000000	0,582267
ул. Парковая	24	А	ПАО "Северсталь"	0,233699	0,197935	0,000000	0,431634
ул. Парковая	24	Б	ПАО "Северсталь"	0,238500	0,240800	0,000000	0,479300
ул. Парковая	28		ПАО "Северсталь"	0,232046	0,222120	0,000000	0,454166
ул. Парковая	28		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,015314	0,000000	0,015314
ул. Парковая	30		ПАО "Северсталь"	0,214833	0,154709	0,000000	0,369542
ул. Парковая	32		ПАО "Северсталь"	0,177950	0,309540	0,000000	0,487490
ул. Парковая	32		ПАО "Северсталь"	0,475600	0,208800	0,000000	0,684400
ул. Парковая	34		ПАО "Северсталь"	0,206510	0,142704	0,000000	0,349214
ул. Парковая	36		ПАО "Северсталь"	0,398459	0,367673	0,000000	0,766132
ул. Парковая	36		ПАО "Северсталь"	0,017600	0,009173	0,000000	0,026773
ул. Парковая	36		ПАО "Северсталь"	0,005810	0,006055	0,000000	0,011865
ул. Парковая	36		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,010571	0,000000	0,010571
ул. Парковая	36		ПАО "Северсталь"	0,016691	0,009052	0,000000	0,025743
ул. Парковая	38		ПАО "Северсталь"	0,308417	0,268665	0,000000	0,577082
ул. Парковая	40		ПАО "Северсталь"	0,388526	0,294108	0,000000	0,682634
ул. Парковая	42		ПАО "Северсталь"	0,213020	0,059857	0,000000	0,272877
ул. Парковая	44		ПАО "Северсталь"	0,080300	0,017600	0,000000	0,097900
ул. Парковая	48		ПАО "Северсталь"	0,373336	0,212174	0,000000	0,585510

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Парковая	48		ПАО "Северсталь"	0,011756	0,001003	0,000000	0,012759
ул. Парковая	50		ПАО "Северсталь"	0,371632	0,245510	0,000000	0,617142
ул. Парковая	50		ПАО "Северсталь"	0,006077	0,000000	0,000140	0,006217
ул. Парковая	50		ПАО "Северсталь"	0,007851	0,010800	0,000000	0,018651
ул. Парковая	52		ПАО "Северсталь"	0,397262	0,113023	0,000000	0,510285
ул. Парковая	52		ПАО "Северсталь"	0,033770	0,018750	0,000000	0,052520
ул. Парковая	52		ПАО "Северсталь"	0,004700	0,007200	0,000000	0,011900
ул. Парковая	52		ПАО "Северсталь"	0,020554	0,007989	0,000000	0,028543
ул. Парковая	6		ПАО "Северсталь"	0,169000	0,183600	0,000000	0,352600
ул. Парковая	7		ПАО "Северсталь"	0,094700	0,035200	0,000000	0,129900
ул. Парковая	8		ПАО "Северсталь"	0,299040	0,300000	0,000000	0,599040
ул. Парковая	8	А	ПАО "Северсталь"	0,344180	0,360000	0,000000	0,704180
ул. Парковая	9		ПАО "Северсталь"	0,118198	0,000000	0,000000	0,118198
ул. Парковая	9	А	ПАО "Северсталь"	0,056000	0,088000	0,000000	0,144000
пр-кт Победы	1		ПАО "Северсталь"	0,143000	0,000000	0,000000	0,143000
пр-кт Победы	1		ПАО "Северсталь"	0,595250	0,000000	0,000000	0,595250
пр-кт Победы	1		ПАО "Северсталь"	0,194000	0,000000	0,000000	0,194000
пр-кт Победы	1		ПАО "Северсталь"	0,162400	0,074000	0,000000	0,236400
пр-кт Победы	10		ПАО "Северсталь"	0,073000	0,036000	0,000000	0,109000
пр-кт Победы	10		ПАО "Северсталь"	0,180993	0,039893	0,000000	0,220886
пр-кт Победы	10		ПАО "Северсталь"	0,013600	0,000000	0,000000	0,013600
пр-кт Победы	10		ПАО "Северсталь"	0,137512	0,030375	0,000000	0,167887
пр-кт Победы	10		ПАО "Северсталь"	0,345410	0,309150	0,000000	0,654560
пр-кт Победы	10	А	ПАО "Северсталь"	0,022654	0,000000	0,000000	0,022654
пр-кт Победы	11		ПАО "Северсталь"	0,039000	0,065000	0,000000	0,104000

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Победы	12		ПАО "Северсталь"	0,627560	0,371000	0,000000	0,998560
пр-кт Победы	14		ПАО "Северсталь"	0,307473	0,017743	0,000000	0,325216
пр-кт Победы	14		ПАО "Северсталь"	0,024433	0,000000	0,000000	0,024433
пр-кт Победы	15		ПАО "Северсталь"	0,163700	0,183600	0,000000	0,347300
пр-кт Победы	16	А	ПАО "Северсталь"	0,217966	0,113465	0,000000	0,331431
пр-кт Победы	16	Б	ПАО "Северсталь"	0,213450	0,540000	0,000000	0,753450
пр-кт Победы	17		ПАО "Северсталь"	0,056096	0,017982	0,000000	0,074078
пр-кт Победы	18		ПАО "Северсталь"	0,124000	0,062000	0,000000	0,186000
пр-кт Победы	18		ПАО "Северсталь"	0,254699	0,039600	0,000000	0,294299
пр-кт Победы	18		ПАО "Северсталь"	0,118000	0,246000	0,000000	0,364000
пр-кт Победы	18		ПАО "Северсталь"	0,148000	0,255000	0,000000	0,403000
пр-кт Победы	18		ПАО "Северсталь"	0,047520	0,000000	0,000000	0,047520
пр-кт Победы	19		ПАО "Северсталь"	0,282874	0,226958	0,000000	0,509832
пр-кт Победы	1	А	ПАО "Северсталь"	0,065513	0,000000	0,000000	0,065513
пр-кт Победы	21		ПАО "Северсталь"	0,269700	0,260000	0,000000	0,529700
пр-кт Победы	22		ПАО "Северсталь"	0,083600	0,028000	0,000000	0,111600
пр-кт Победы	23/17		ПАО "Северсталь"	0,212300	0,153400	0,000000	0,365700
пр-кт Победы	23/17		ПАО "Северсталь"	0,049000	0,049400	0,000000	0,098400
пр-кт Победы	24		ПАО "Северсталь"	0,165507	0,169000	0,000000	0,334507
пр-кт Победы	24		ПАО "Северсталь"	0,004039	0,000000	0,000078	0,004117
пр-кт Победы	24		ПАО "Северсталь"	0,002356	0,000000	0,000092	0,002448
пр-кт Победы	24		ПАО "Северсталь"	0,005692	0,005394	0,000000	0,011086
пр-кт Победы	24		ПАО "Северсталь"	0,002052	0,000000	0,000059	0,002111
пр-кт Победы	24		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,004311	0,000000	0,004311
пр-кт Победы	24		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000263	0,000263

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Победы	24		ПАО "Северсталь"	0,002517	0,000000	0,000075	0,002592
пр-кт Победы	26		ПАО "Северсталь"	0,129222	0,132000	0,000000	0,261222
пр-кт Победы	26		ПАО "Северсталь"	0,005608	0,000000	0,000102	0,005710
пр-кт Победы	26		ПАО "Северсталь"	0,007938	0,000000	0,000158	0,008096
пр-кт Победы	27		ПАО "Северсталь"	0,269830	0,263040	0,000000	0,532870
пр-кт Победы	27		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,004400	0,000000	0,004400
пр-кт Победы	28		ПАО "Северсталь"	0,185433	0,075075	0,000000	0,260508
пр-кт Победы	28		ПАО "Северсталь"	0,013780	0,004400	0,000000	0,018180
пр-кт Победы	28		ПАО "Северсталь"	0,020800	0,010800	0,000000	0,031600
пр-кт Победы	28		ПАО "Северсталь"	0,014540	0,000000	0,000525	0,015065
пр-кт Победы	28		ПАО "Северсталь"	0,008948	0,000000	0,000188	0,009136
пр-кт Победы	28		ПАО "Северсталь"	0,008463	0,000000	0,000066	0,008529
пр-кт Победы	28		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000260	0,000260
пр-кт Победы	28		ПАО "Северсталь"	0,005340	0,004731	0,000000	0,010071
пр-кт Победы	28		ПАО "Северсталь"	0,006335	0,004205	0,000000	0,010540
пр-кт Победы	29		ПАО "Северсталь"	0,219684	0,188630	0,000000	0,408314
пр-кт Победы	29		ПАО "Северсталь"	0,001790	0,000000	0,000035	0,001825
пр-кт Победы	29		ПАО "Северсталь"	0,005927	0,005842	0,000000	0,011769
пр-кт Победы	3		ПАО "Северсталь"	0,195635	0,045900	0,000000	0,241535
пр-кт Победы	3		ПАО "Северсталь"	0,004693	0,000000	0,000624	0,005317
пр-кт Победы	3		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,011800	0,011800
пр-кт Победы	3	Б	ПАО "Северсталь"	0,006730	0,000000	0,000248	0,006978
пр-кт Победы	30		ПАО "Северсталь"	0,250722	0,103100	0,000000	0,353822
пр-кт Победы	30		ПАО "Северсталь"	0,010670	0,003600	0,000000	0,014270
пр-кт Победы	30		ПАО "Северсталь"	0,010468	0,000000	0,000139	0,010607

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Победы	30		ПАО "Северсталь"	0,003736	0,000000	0,000053	0,003789
пр-кт Победы	30		ПАО "Северсталь"	0,002831	0,005369	0,000000	0,008200
пр-кт Победы	30		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000047	0,000047
пр-кт Победы	30		ПАО "Северсталь"	0,006335	0,004205	0,000000	0,010540
пр-кт Победы	30		ПАО "Северсталь"	0,004738	0,004205	0,000000	0,008943
пр-кт Победы	30		ПАО "Северсталь"	0,007981	0,004935	0,000000	0,012916
пр-кт Победы	30		ПАО "Северсталь"	0,005400	0,004935	0,000000	0,010335
пр-кт Победы	31		ПАО "Северсталь"	0,112495	0,103464	0,000000	0,215959
пр-кт Победы	31		ПАО "Северсталь"	0,005300	0,003600	0,000000	0,008900
пр-кт Победы	31		ПАО "Северсталь"	0,008255	0,000000	0,000100	0,008355
пр-кт Победы	31		ПАО "Северсталь"	0,005300	0,003600	0,000000	0,008900
пр-кт Победы	31		ПАО "Северсталь"	0,003250	0,003600	0,000000	0,006850
пр-кт Победы	31		ПАО "Северсталь"	0,002700	0,003600	0,000000	0,006300
пр-кт Победы	32		ПАО "Северсталь"	0,131481	0,071400	0,000000	0,202881
пр-кт Победы	32		ПАО "Северсталь"	0,008145	0,006026	0,000000	0,014171
пр-кт Победы	32		ПАО "Северсталь"	0,007652	0,005850	0,000000	0,013502
пр-кт Победы	32		ПАО "Северсталь"	0,008220	0,000000	0,000225	0,008445
пр-кт Победы	32		ПАО "Северсталь"	0,015820	0,000000	0,000188	0,016008
пр-кт Победы	32		ПАО "Северсталь"	0,005077	0,000000	0,000100	0,005177
пр-кт Победы	32		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000120	0,000120
пр-кт Победы	33		ПАО "Северсталь"	0,064131	0,008946	0,000000	0,073077
пр-кт Победы	35		ПАО "Северсталь"	0,137405	0,053128	0,000000	0,190533
пр-кт Победы	35		ПАО "Северсталь"	0,011150	0,005394	0,000000	0,016544
пр-кт Победы	35		ПАО "Северсталь"	0,003900	0,002160	0,000000	0,006060
пр-кт Победы	35		ПАО "Северсталь"	0,009380	0,004400	0,000000	0,013780

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Победы	35		ПАО "Северсталь"	0,003730	0,004400	0,000000	0,008130
пр-кт Победы	35		ПАО "Северсталь"	0,004600	0,002000	0,000000	0,006600
пр-кт Победы	37		ПАО "Северсталь"	0,324647	0,310068	0,000000	0,634715
пр-кт Победы	37		ПАО "Северсталь"	0,168682	0,018930	0,000000	0,187612
пр-кт Победы	38		ПАО "Северсталь"	0,073340	0,026880	0,000000	0,100220
пр-кт Победы	38		ПАО "Северсталь"	0,016660	0,000000	0,001091	0,017751
пр-кт Победы	3	А	ПАО "Северсталь"	0,193302	0,040800	0,000000	0,234102
пр-кт Победы	3	А	ПАО "Северсталь"	0,000000	0,004311	0,000000	0,004311
пр-кт Победы	3	А	ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
пр-кт Победы	3	А	ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
пр-кт Победы	3	Б	ПАО "Северсталь"	0,185959	0,043200	0,000000	0,229159
пр-кт Победы	4		ПАО "Северсталь"	0,125685	0,185000	0,000000	0,310685
пр-кт Победы	4		ПАО "Северсталь"	0,001073	0,000000	0,000000	0,001073
пр-кт Победы	4		ПАО "Северсталь"	0,002602	0,000000	0,000040	0,002642
пр-кт Победы	4		ПАО "Северсталь"	0,017192	0,000000	0,000333	0,017525
пр-кт Победы	40		ПАО "Северсталь"	0,047416	0,010990	0,000000	0,058406
пр-кт Победы	40		ПАО "Северсталь"	0,006290	0,004400	0,000000	0,010690
пр-кт Победы	40		ПАО "Северсталь"	0,004194	0,007540	0,000000	0,011734
пр-кт Победы	41		ПАО "Северсталь"	0,224149	0,231900	0,000000	0,456049
пр-кт Победы	41		ПАО "Северсталь"	0,008003	0,000000	0,000033	0,008036
пр-кт Победы	41		ПАО "Северсталь"	0,007798	0,000000	0,000138	0,007936
пр-кт Победы	41		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,004613	0,000000	0,004613
пр-кт Победы	41		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,018000	0,000000	0,018000
пр-кт Победы	42		ПАО "Северсталь"	0,047370	0,023460	0,000000	0,070830
пр-кт Победы	42		ПАО "Северсталь"	0,011990	0,005323	0,000000	0,017313

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Победы	42		ПАО "Северсталь"	0,005440	0,006019	0,000000	0,011459
пр-кт Победы	43		ПАО "Северсталь"	0,280157	0,204750	0,000000	0,484907
пр-кт Победы	43		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,004311	0,000000	0,004311
пр-кт Победы	43	Б	ПАО "Северсталь"	0,300000	0,226396	0,000000	0,526396
пр-кт Победы	44		ПАО "Северсталь"	0,049670	0,018530	0,000000	0,068200
пр-кт Победы	44		ПАО "Северсталь"	0,008230	0,000000	0,000267	0,008497
пр-кт Победы	45		ПАО "Северсталь"	0,221000	0,198000	0,000000	0,419000
пр-кт Победы	46		ПАО "Северсталь"	0,084233	0,031280	0,000000	0,115513
пр-кт Победы	46		ПАО "Северсталь"	0,008733	0,000000	0,000152	0,008885
пр-кт Победы	46		ПАО "Северсталь"	0,008320	0,000000	0,000222	0,008542
пр-кт Победы	47		ПАО "Северсталь"	0,285070	0,180460	0,000000	0,465530
пр-кт Победы	48		ПАО "Северсталь"	0,057900	0,018530	0,000000	0,076430
пр-кт Победы	5	А	ПАО "Северсталь"	0,078500	0,000000	0,000000	0,078500
пр-кт Победы	6		ПАО "Северсталь"	0,127105	0,250953	0,000000	0,378058
пр-кт Победы	6		ПАО "Северсталь"	0,008639	0,000000	0,000066	0,008705
пр-кт Победы	6		ПАО "Северсталь"	0,001073	0,000000	0,000200	0,001273
пр-кт Победы	6		ПАО "Северсталь"	0,001420	0,004400	0,000000	0,005820
пр-кт Победы	6		ПАО "Северсталь"	0,001430	0,000000	0,000000	0,001430
пр-кт Победы	6		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
пр-кт Победы	6		ПАО "Северсталь"	0,000764	0,002000	0,000000	0,002764
пр-кт Победы	7		ПАО "Северсталь"	0,233900	0,000000	0,005280	0,239180
пр-кт Победы	8		ПАО "Северсталь"	0,130817	0,183163	0,000000	0,313980
пр-кт Победы	9		ПАО "Северсталь"	0,165000	0,000000	0,000000	0,165000
пр-кт Победы	9		ПАО "Северсталь"	0,112300	0,120000	0,000000	0,232300
пр-кт Победы	9		ПАО "Северсталь"	0,008000	0,000000	0,000000	0,008000

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Победы	9		ПАО "Северсталь"	0,083859	0,000000	0,000000	0,083859
пр-кт Победы	9		ПАО "Северсталь"	0,101229	0,000000	0,000000	0,101229
пр-кт Победы	9		ПАО "Северсталь"	0,027100	0,000000	0,000000	0,027100
ул. Промышленная	2		ПАО "Северсталь"	0,268233	0,067380	0,000000	0,335613
ул. Промышленная	2		ПАО "Северсталь"	0,085317	0,000000	0,000000	0,085317
ул. Промышленная	4		ПАО "Северсталь"	0,106232	0,084600	0,000000	0,190832
ул. Промышленная	4		ПАО "Северсталь"	0,042369	0,039300	0,000000	0,081669
пр-кт Советский	135		ПАО "Северсталь"	0,203000	0,012000	0,000000	0,215000
пр-кт Советский	135		ПАО "Северсталь"	0,013000	0,000000	0,000000	0,013000
пр-кт Советский	141		ПАО "Северсталь"	0,318943	0,188100	0,000000	0,507043
ул. Завокзальная	б/н		ПАО "Северсталь"	0,004000	0,000000	0,000000	0,004000
ул. Завокзальная	б/н		ПАО "Северсталь"	0,070000	0,000000	0,000000	0,070000
ул. Завокзальная	б/н		ПАО "Северсталь"	0,033970	0,000000	0,000000	0,033970
ул. Завокзальная	б/н		ПАО "Северсталь"	0,060000	0,000000	0,000000	0,060000
ул. Сталеваров	22		ПАО "Северсталь"	0,102564	0,062674	0,000000	0,165238
ул. Сталеваров	22		ПАО "Северсталь"	0,123829	0,035266	0,000000	0,159095
ул. Сталеваров	22		ПАО "Северсталь"	0,021375	0,008472	0,000000	0,029847
ул. Сталеваров	24		ПАО "Северсталь"	0,041635	0,067930	0,000000	0,109565
ул. Сталеваров	24		ПАО "Северсталь"	0,158730	0,101375	0,000000	0,260105
ул. Сталеваров	24	А	ПАО "Северсталь"	0,000000	0,095755	0,000000	0,095755
ул. Сталеваров	24	А	ПАО "Северсталь"	0,128422	0,209400	0,000000	0,337822
ул. Сталеваров	24	Б	ПАО "Северсталь"	0,157000	0,000000	0,000000	0,157000
ул. Сталеваров	26		ПАО "Северсталь"	0,135000	0,088000	0,000000	0,223000
ул. Сталеваров	26		ПАО "Северсталь"	0,431000	0,240000	0,000000	0,671000
ул. Сталеваров	26		ПАО "Северсталь"	0,013000	0,000000	0,000000	0,013000

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Сталеваров	28		ПАО "Северсталь"	0,303410	0,215445	0,000000	0,518855
ул. Сталеваров	28		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Сталеваров	28		ПАО "Северсталь"	0,002921	0,000000	0,000000	0,002921
ул. Сталеваров	28		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Сталеваров	30		ПАО "Северсталь"	0,301000	0,132000	0,000000	0,433000
ул. Сталеваров	30	А	ПАО "Северсталь"	0,309105	0,269300	0,000000	0,578405
ул. Сталеваров	32		ПАО "Северсталь"	0,078400	0,000000	0,000000	0,078400
ул. Сталеваров	32		ПАО "Северсталь"	0,269300	0,000000	0,000000	0,269300
ул. Сталеваров	34		ПАО "Северсталь"	0,017929	0,000000	0,000000	0,017929
ул. Сталеваров	34	1	ПАО "Северсталь"	0,666415	0,157080	0,000000	0,823495
ул. Сталеваров	36		ПАО "Северсталь"	0,193805	0,016323	0,000000	0,210128
ул. Сталеваров	40		ПАО "Северсталь"	0,196157	0,186300	0,000000	0,382457
ул. Сталеваров	40		ПАО "Северсталь"	0,003919	0,006095	0,000000	0,010014
ул. Сталеваров	40		ПАО "Северсталь"	0,003261	0,000000	0,000027	0,003288
ул. Сталеваров	40		ПАО "Северсталь"	0,006105	0,004935	0,000000	0,011040
ул. Сталеваров	40		ПАО "Северсталь"	0,015195	0,005394	0,000000	0,020589
ул. Сталеваров	40		ПАО "Северсталь"	0,003784	0,004995	0,000000	0,008779
ул. Сталеваров	40		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,002360	0,002360
ул. Сталеваров	41		ПАО "Северсталь"	0,753505	0,000000	0,047427	0,800932
ул. Сталеваров	42		ПАО "Северсталь"	0,322441	0,184146	0,000000	0,506587
ул. Сталеваров	42		ПАО "Северсталь"	0,046364	0,000000	0,000000	0,046364
ул. Сталеваров	43		ПАО "Северсталь"	0,505000	0,270000	0,000000	0,775000
ул. Сталеваров	43		ПАО "Северсталь"	0,111693	0,000000	0,000000	0,111693
ул. Сталеваров	43	А	ПАО "Северсталь"	0,110080	0,190920	0,000000	0,301000
ул. Сталеваров	44		ПАО "Северсталь"	0,078544	0,009906	0,000000	0,088450

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Сталеваров	44		ПАО "Северсталь"	0,006328	0,000000	0,000000	0,006328
ул. Сталеваров	44		ПАО "Северсталь"	0,171270	0,021600	0,000000	0,192870
ул. Сталеваров	44		ПАО "Северсталь"	0,010832	0,000000	0,000000	0,010832
ул. Сталеваров	44		ПАО "Северсталь"	0,011062	0,000000	0,000000	0,011062
ул. Сталеваров	44		ПАО "Северсталь"	0,005475	0,000000	0,000000	0,005475
ул. Сталеваров	44		ПАО "Северсталь"	0,040000	0,000000	0,000000	0,040000
ул. Сталеваров	44		ПАО "Северсталь"	0,002593	0,000000	0,000000	0,002593
ул. Сталеваров	44	1	ПАО "Северсталь"	0,019976	0,000000	0,000000	0,019976
ул. Сталеваров	44	1	ПАО "Северсталь"	0,020189	0,000000	0,000000	0,020189
ул. Сталеваров	45		ПАО "Северсталь"	0,191102	0,029690	0,000000	0,220792
ул. Сталеваров	45	А	ПАО "Северсталь"	0,389032	0,072490	0,000000	0,461522
ул. Сталеваров	46		ПАО "Северсталь"	1,586000	1,363000	0,000000	2,949000
ул. Сталеваров	46		ПАО "Северсталь"	0,063380	0,000000	0,005375	0,068755
ул. Сталеваров	46		ПАО "Северсталь"	0,003890	0,000000	0,000045	0,003935
ул. Сталеваров	46		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000126	0,000126
ул. Сталеваров	46		ПАО "Северсталь"	0,018500	0,000000	0,000000	0,018500
ул. Сталеваров	46		ПАО "Северсталь"	0,032890	0,000000	0,000230	0,033120
ул. Сталеваров	46		ПАО "Северсталь"	0,006463	0,000000	0,000000	0,006463
ул. Сталеваров	46		ПАО "Северсталь"	0,000673	0,000000	0,000000	0,000673
ул. Сталеваров	47		ПАО "Северсталь"	0,494549	0,000000	0,097425	0,591974
ул. Сталеваров	49		ПАО "Северсталь"	0,268402	0,095525	0,000000	0,363927
ул. Сталеваров	49		ПАО "Северсталь"	0,007852	0,000000	0,000600	0,008452
ул. Сталеваров	49		ПАО "Северсталь"	0,006400	0,017298	0,000000	0,023698
ул. Сталеваров	49		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,002000	0,000000	0,002000
ул. Сталеваров	49		ПАО "Северсталь"	0,005436	0,000000	0,000069	0,005505

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Сталеваров	49		ПАО "Северсталь"	0,003723	0,000000	0,000050	0,003773
ул. Сталеваров	49	Б	ПАО "Северсталь"	0,070174	0,017172	0,000000	0,087346
ул. Сталеваров	51		ПАО "Северсталь"	0,289101	0,299880	0,000000	0,588981
ул. Сталеваров	51		ПАО "Северсталь"	0,025624	0,006120	0,000000	0,031744
ул. Сталеваров	51		ПАО "Северсталь"	0,013932	0,011189	0,000000	0,025121
ул. Сталеваров	51		ПАО "Северсталь"	0,007620	0,006113	0,000000	0,013733
ул. Сталеваров	51		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,005760	0,000000	0,005760
ул. Сталеваров	51		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Сталеваров	54		ПАО "Северсталь"	0,144261	0,024128	0,000000	0,168389
ул. Сталеваров	54		ПАО "Северсталь"	0,104980	0,017559	0,000000	0,122539
ул. Сталеваров	55		ПАО "Северсталь"	0,094000	0,140000	0,000000	0,234000
ул. Сталеваров	56		ПАО "Северсталь"	0,401908	0,203263	0,000000	0,605171
ул. Сталеваров	56		ПАО "Северсталь"	0,041400	0,010110	0,000000	0,051510
ул. Сталеваров	56		ПАО "Северсталь"	0,001427	0,006639	0,000000	0,008066
ул. Сталеваров	56		ПАО "Северсталь"	0,006000	0,003600	0,000000	0,009600
ул. Сталеваров	56		ПАО "Северсталь"	0,017320	0,000000	0,000602	0,017922
ул. Сталеваров	56	А	ПАО "Северсталь"	0,127630	0,133094	0,000000	0,260724
ул. Сталеваров	56	А	ПАО "Северсталь"	0,007850	0,022000	0,000000	0,029850
ул. Сталеваров	56	А	ПАО "Северсталь"	0,004520	0,004183	0,000000	0,008703
ул. Сталеваров	58		ПАО "Северсталь"	0,188000	0,122000	0,000000	0,310000
ул. Сталеваров	58	А	ПАО "Северсталь"	0,200000	0,122000	0,000000	0,322000
ул. Сталеваров	68		ПАО "Северсталь"	0,249040	0,232873	0,000000	0,481913
ул. Сталеваров	68		ПАО "Северсталь"	0,031666	0,055741	0,000000	0,087407
ул. Сталеваров	68		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,002071	0,002071
ул. Сталеваров	68		ПАО "Северсталь"	0,017930	0,019630	0,000000	0,037560

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Сталеваров	68		ПАО "Северсталь"	0,004749	0,000000	0,000000	0,004749
ул. Сталеваров	68		ПАО "Северсталь"	0,006900		0,000000	0,006900
ул. Сталеваров	68		ПАО "Северсталь"	0,000000		0,000000	0,000000
ул. Сталеваров	70		ПАО "Северсталь"	0,185460	0,205275	0,000000	0,390735
ул. Сталеваров	72		ПАО "Северсталь"	0,219830	0,227520	0,000000	0,447350
ул. Сталеваров	73		ПАО "Северсталь"	0,473507	0,470400	0,000000	0,943907
ул. Сталеваров	73		ПАО "Северсталь"	0,000000		0,000000	0,000000
ул. Сталеваров	73		ПАО "Северсталь"	0,004108		0,000000	0,004108
ул. Сталеваров	73		ПАО "Северсталь"	0,000000		0,000000	0,000000
ул. Сталеваров	74		ПАО "Северсталь"	0,152578		0,000000	0,152578
ул. Сталеваров	75		ПАО "Северсталь"	0,466588	0,329550	0,000000	0,796138
ул. Сталеваров	75		ПАО "Северсталь"	0,003900	0,000000	0,000000	0,003900
ул. Сталеваров	75		ПАО "Северсталь"	0,003763	0,000000	0,000091	0,003854
ул. Сталеваров	75		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,004613	0,000000	0,004613
ул. Сталеваров	75		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,007400	0,000000	0,007400
ул. Сталеваров	75		ПАО "Северсталь"	0,007138	0,000000	0,000000	0,007138
ул. Сталеваров	76/9		ПАО "Северсталь"	0,438440	0,366872	0,000000	0,805312
ул. Сталеваров	78		ПАО "Северсталь"	0,550077	0,177300	0,000000	0,727377
ул. Сталеваров	78		ПАО "Северсталь"	0,003274	0,000000	0,000027	0,003301
ул. Сталеваров	78		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Сталеваров	78		ПАО "Северсталь"	0,001573	0,000000	0,000440	0,002013
ул. Сталеваров	78		ПАО "Северсталь"	0,002092	0,000000	0,000113	0,002205
ул. Сталеваров	78		ПАО "Северсталь"	0,003820	0,000000	0,000325	0,004145
ул. Сталеваров	78		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Сталеваров	78		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Сталеваров	78		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Сталеваров	78		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,002360	0,002360
ул. Сталеваров	78		ПАО "Северсталь"	0,001716	0,000000	0,000000	0,001716
ул. Сталеваров	80		ПАО "Северсталь"	0,581416	0,181583	0,000000	0,762999
ул. Сталеваров	80		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Сталеваров	80		ПАО "Северсталь"	0,001696	0,000000	0,000000	0,001696
ул. Сталеваров	80		ПАО "Северсталь"	0,004015	0,000000	0,003600	0,007615
ул. Сталеваров	80		ПАО "Северсталь"	0,001273	0,000000	0,000038	0,001311
ул. Сталеваров	80		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Сталеваров	80		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Сталеваров	80		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Сталеваров	80		ПАО "Северсталь"	0,001556	0,000000	0,000038	0,001594
пр-кт Строителей	1		ПАО "Северсталь"	0,166619	0,183000	0,000000	0,349619
пр-кт Строителей	10		ПАО "Северсталь"	0,031234	0,014940	0,000000	0,046174
пр-кт Строителей	10	А	ПАО "Северсталь"	0,035060	0,014940	0,000000	0,050000
пр-кт Строителей	13		ПАО "Северсталь"	0,272883	0,262512	0,000000	0,535395
пр-кт Строителей	14		ПАО "Северсталь"	0,035060	0,014940	0,000000	0,050000
пр-кт Строителей	14	А	ПАО "Северсталь"	0,040480	0,055448	0,000000	0,095928
пр-кт Строителей	15		ПАО "Северсталь"	0,272931	0,286902	0,000000	0,559833
пр-кт Строителей	16		ПАО "Северсталь"	0,064814	0,070785	0,000000	0,135599
пр-кт Строителей	18		ПАО "Северсталь"	0,204645	0,227370	0,000000	0,432015
пр-кт Строителей	19		ПАО "Северсталь"	0,276842	0,301320	0,000000	0,578162
пр-кт Строителей	20		ПАО "Северсталь"	0,271188	0,291005	0,000000	0,562193
пр-кт Строителей	21		ПАО "Северсталь"	0,277209	0,243000	0,000000	0,520209
пр-кт Строителей	23	А	ПАО "Северсталь"	0,194949	0,135651	0,000000	0,330600

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Строителей	23	Б	ПАО "Северсталь"	0,284928	0,265680	0,000000	0,550608
пр-кт Строителей	25		ПАО "Северсталь"	0,273764	0,328954	0,000000	0,602718
пр-кт Строителей	27		ПАО "Северсталь"	0,266560	0,225000	0,000000	0,491560
пр-кт Строителей	3		ПАО "Северсталь"	0,169000	0,183600	0,000000	0,352600
пр-кт Строителей	31		ПАО "Северсталь"	0,256560	0,225000	0,000000	0,481560
пр-кт Строителей	33		ПАО "Северсталь"	0,191895	0,176774	0,000000	0,368669
пр-кт Строителей	35		ПАО "Северсталь"	0,263684	0,296040	0,000000	0,559724
пр-кт Строителей	38		ПАО "Северсталь"	0,218600	0,132000	0,000000	0,350600
пр-кт Строителей	39		ПАО "Северсталь"	0,263966	0,200590	0,000000	0,464556
пр-кт Строителей	3	А	ПАО "Северсталь"	0,246500	0,253500	0,000000	0,500000
пр-кт Строителей	43		ПАО "Северсталь"	0,281477	0,277420	0,000000	0,558897
пр-кт Строителей	45		ПАО "Северсталь"	0,270121	0,232378	0,000000	0,502499
пр-кт Строителей	47		ПАО "Северсталь"	0,270912	0,206626	0,000000	0,477538
пр-кт Строителей	49		ПАО "Северсталь"	0,193102	0,130900	0,000000	0,324002
пр-кт Строителей	5		ПАО "Северсталь"	0,225549	0,169028	0,000000	0,394577
пр-кт Строителей	7		ПАО "Северсталь"	0,203818	0,149400	0,000000	0,353218
пр-кт Строителей	7	А	ПАО "Северсталь"	0,246500	0,253500	0,000000	0,500000
пл. Строителей	1		ПАО "Северсталь"	0,475594	0,377040	0,000000	0,852634
пл. Строителей	2		ПАО "Северсталь"	0,200462	0,133071	0,000000	0,333533
пл. Строителей	2		ПАО "Северсталь"	0,031695	0,011680	0,000000	0,043375
пл. Строителей	2		ПАО "Северсталь"	0,011397	0,001003	0,000000	0,012400
пл. Строителей	2		ПАО "Северсталь"	0,046226	0,008100	0,000000	0,054326
пл. Строителей	3		ПАО "Северсталь"	0,256955	0,000000	0,028980	0,285935
пл. Строителей	3	А	ПАО "Северсталь"	0,012440	0,000000	0,000000	0,012440
пл. Строителей	3	А	ПАО "Северсталь"	0,109103	0,000000	0,004094	0,113197

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Строителей	1		ПАО "Северсталь"	0,002644	0,000000	0,000630	0,003274
пр-кт Строителей	10		ПАО "Северсталь"	0,003769	0,000000	0,000057	0,003826
пр-кт Строителей	10		ПАО "Северсталь"	0,007594	0,006174	0,000000	0,013768
пр-кт Строителей	11		ПАО "Северсталь"	0,398970	0,153000	0,000000	0,551970
пр-кт Строителей	11	А	ПАО "Северсталь"	0,098249	0,031698	0,000000	0,129947
пр-кт Строителей	11	А	ПАО "Северсталь"	0,124230	0,031405	0,000000	0,155635
пр-кт Строителей	11	А	ПАО "Северсталь"	0,009977	0,000000	0,000000	0,009977
пр-кт Строителей	11	А	ПАО "Северсталь"	0,003805	0,006920	0,000000	0,010725
пр-кт Строителей	11	Б	ПАО "Северсталь"	0,357000	0,144000	0,000000	0,501000
пр-кт Строителей	12		ПАО "Северсталь"	0,077416	0,083836	0,000000	0,161252
пр-кт Строителей	16	А	ПАО "Северсталь"	0,110970	0,000000	0,000000	0,110970
пр-кт Строителей	16	Б	ПАО "Северсталь"	0,018395	0,000000	0,000000	0,018395
пр-кт Строителей	17		ПАО "Северсталь"	0,057145	0,074419	0,000000	0,131564
пр-кт Строителей	2		ПАО "Северсталь"	0,268906	0,000000	0,008910	0,277816
пр-кт Строителей	23	А	ПАО "Северсталь"	0,013890	0,009000	0,000000	0,022890
пр-кт Строителей	28	А	ПАО "Северсталь"	0,015904	0,049785	0,000000	0,065689
пр-кт Строителей	28	А	ПАО "Северсталь"	0,210960	0,000000	0,000000	0,210960
пр-кт Строителей	28	А	ПАО "Северсталь"	0,212714	0,000000	0,000000	0,212714
пр-кт Строителей	28	А	ПАО "Северсталь"	0,196615	0,000000	0,000000	0,196615
пр-кт Строителей	29		ПАО "Северсталь"	0,083530	0,028000	0,000000	0,111530
пр-кт Строителей	30		ПАО "Северсталь"	0,111020	0,000000	0,000000	0,111020
пр-кт Строителей	30		ПАО "Северсталь"	0,024908	0,000000	0,000000	0,024908
пр-кт Строителей	31		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000234	0,000234
пр-кт Строителей	32		ПАО "Северсталь"	0,063005	0,016675	0,000000	0,079680
пр-кт Строителей	33		ПАО "Северсталь"	0,011362	0,006086	0,000000	0,017448

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Строителей	33		ПАО "Северсталь"	0,014655	0,023943	0,000000	0,038598
пр-кт Строителей	33		ПАО "Северсталь"	0,030900	0,000000	0,002066	0,032966
пр-кт Строителей	34		ПАО "Северсталь"	0,347988	0,000000	0,007296	0,355284
пр-кт Строителей	34		ПАО "Северсталь"	0,033940	0,000000	0,000000	0,033940
пр-кт Строителей	37		ПАО "Северсталь"	0,264818	0,146375	0,000000	0,411193
пр-кт Строителей	37		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,016097	0,000000	0,016097
пр-кт Строителей	37		ПАО "Северсталь"	0,002520	0,008260	0,000000	0,010780
пр-кт Строителей	37		ПАО "Северсталь"	0,007846	0,006034	0,000000	0,013880
пр-кт Строителей	37		ПАО "Северсталь"	0,002820	0,020292	0,000000	0,023112
пр-кт Строителей	37		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
пр-кт Строителей	37		ПАО "Северсталь"	0,011150	0,004935	0,000000	0,016085
пр-кт Строителей	37		ПАО "Северсталь"	0,005062	0,000000	0,000000	0,005062
пр-кт Строителей	37		ПАО "Северсталь"	0,004819	0,009880	0,000000	0,014699
пр-кт Строителей	38		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000601	0,000601
пр-кт Строителей	4		ПАО "Северсталь"	0,167000	0,014194	0,000000	0,181194
пр-кт Строителей	41		ПАО "Северсталь"	0,162634	0,235600	0,000000	0,398234
пр-кт Строителей	41		ПАО "Северсталь"	0,012052	0,000000	0,000467	0,012519
пр-кт Строителей	41		ПАО "Северсталь"	0,011906	0,000000	0,000619	0,012525
пр-кт Строителей	41		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000420	0,000000	0,000420
пр-кт Строителей	41		ПАО "Северсталь"	0,027878	0,012636	0,000000	0,040514
пр-кт Строителей	43		ПАО "Северсталь"	0,008490	0,010725	0,000000	0,019215
пр-кт Строителей	49		ПАО "Северсталь"	0,005478	0,000000	0,000093	0,005571
пр-кт Строителей	49		ПАО "Северсталь"	0,008273	0,002366	0,000000	0,010639
пр-кт Строителей	4	А	ПАО "Северсталь"	0,185150	0,000000	0,020700	0,205850
пр-кт Строителей	4	А	ПАО "Северсталь"	0,059695	0,000000	0,000000	0,059695

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
пр-кт Строителей	4	Б	ПАО "Северсталь"	0,300000	0,074400	0,000000	0,374400
пр-кт Строителей	5		ПАО "Северсталь"	0,004362	0,005394	0,000000	0,009756
пр-кт Строителей	5		ПАО "Северсталь"	0,002606	0,004935	0,000000	0,007541
пр-кт Строителей	6		ПАО "Северсталь"	0,034930	0,000000	0,000000	0,034930
пр-кт Строителей	6		ПАО "Северсталь"	0,277008	0,072500	0,000000	0,349508
пр-кт Строителей	6		ПАО "Северсталь"	0,048562	0,000000	0,000000	0,048562
пр-кт Строителей	7		ПАО "Северсталь"	0,001385	0,000000	0,000105	0,001490
пр-кт Строителей	7		ПАО "Северсталь"	0,007508	0,016380	0,000000	0,023888
пр-кт Строителей	7		ПАО "Северсталь"	0,007150	0,000000	0,024288	0,031438
пр-кт Строителей	7		ПАО "Северсталь"	0,007150	0,004205	0,000000	0,011355
пр-кт Строителей	9		ПАО "Северсталь"	0,068190	0,118660	0,000000	0,186850
пр-кт Строителей	9	А	ПАО "Северсталь"	0,379615	0,190740	0,000000	0,570355
ул. Л.Толстого	1		ПАО "Северсталь"	0,021815	0,000000	0,000000	0,021815
ул. Л.Толстого	1		ПАО "Северсталь"	0,177400	0,016400	0,000000	0,193800
ул. Л.Толстого	1		ПАО "Северсталь"	0,032735	0,000000	0,000000	0,032735
ул. Устюженская	1		ПАО "Северсталь"	0,208991	0,179400	0,000000	0,388391
ул. Устюженская	1		ПАО "Северсталь"	0,009718	0,000000	0,000225	0,009943
ул. Устюженская	1	А	ПАО "Северсталь"	0,166400	0,000000	0,027200	0,193600
ул. Устюженская	10		ПАО "Северсталь"	0,175800	0,180000	0,000000	0,355800
ул. Устюженская	10	А	ПАО "Северсталь"	0,021223	0,000000	0,000000	0,021223
ул. Устюженская	16		ПАО "Северсталь"	0,091900	0,084000	0,000000	0,175900
ул. Устюженская	18		ПАО "Северсталь"	0,335562	0,272547	0,000000	0,608109
ул. Устюженская	2		ПАО "Северсталь"	0,223417	0,238000	0,000000	0,461417
ул. Устюженская	2		ПАО "Северсталь"	0,014383	0,025963	0,000000	0,040346
ул. Устюженская	20		ПАО "Северсталь"	0,246500	0,253500	0,000000	0,500000

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Устюженская	22		ПАО "Северсталь"	0,299041	0,300000	0,000000	0,599041
ул. Устюженская	24		ПАО "Северсталь"	0,217253	0,184080	0,000000	0,401333
ул. Устюженская	26		ПАО "Северсталь"	0,299040	0,300000	0,000000	0,599040
ул. Устюженская	28		ПАО "Северсталь"	0,336163	0,328620	0,000000	0,664783
ул. Устюженская	3		ПАО "Северсталь"	0,303527	0,246427	0,000000	0,549954
ул. Устюженская	36		ПАО "Северсталь"	0,190234	0,048540	0,000000	0,238774
ул. Устюженская	4		ПАО "Северсталь"	0,293542	0,318175	0,000000	0,611717
ул. Устюженская	40		ПАО "Северсталь"	0,116610	0,000000	0,000000	0,116610
ул. Устюженская	5		ПАО "Северсталь"	0,128781	0,094800	0,000000	0,223581
ул. Устюженская	6		ПАО "Северсталь"	0,267663	0,340340	0,000000	0,608003
ул. Устюженская	6	Б	ПАО "Северсталь"	0,036260	0,000000	0,000000	0,036260
ул. Устюженская	7		ПАО "Северсталь"	0,115526	0,185000	0,000000	0,300526
ул. Устюженская	7		ПАО "Северсталь"	0,010159	0,002000	0,000000	0,012159
ул. Устюженская	7		ПАО "Северсталь"	0,024861	0,000000	0,004043	0,028904
ул. Устюженская	8		ПАО "Северсталь"	0,197291	0,179877	0,000000	0,377168
ул. Устюженская	8		ПАО "Северсталь"	0,016200	0,003600	0,000000	0,019800
ул. Устюженская	8		ПАО "Северсталь"	0,009111	0,000000	0,004736	0,013847
ул. Устюженская	8		ПАО "Северсталь"	0,009815	0,004400	0,000000	0,014215
ул. Устюженская	8		ПАО "Северсталь"	0,011627	0,000000	0,000759	0,012386
ул. Устюженская	9		ПАО "Северсталь"	0,211515	0,226200	0,000000	0,437715
ул. Чкалова	б/н		ПАО "Северсталь"	0,031850	0,000000	0,000000	0,031850
ул. Чкалова	б/н		ПАО "Северсталь"	0,028000	0,000000	0,000000	0,028000
ул. Чкалова	10		ПАО "Северсталь"	0,299040	0,300000	0,000000	0,599040
ул. Чкалова	12		ПАО "Северсталь"	0,087788	0,000000	0,000000	0,087788
ул. Чкалова	12		ПАО "Северсталь"	0,012982	0,000000	0,000000	0,012982

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Чкалова	14		ПАО "Северсталь"	0,246500	0,253500	0,000000	0,500000
ул. Чкалова	15		ПАО "Северсталь"	0,063393	0,000000	0,000000	0,063393
ул. Чкалова	15		ПАО "Северсталь"	0,005232	0,000000	0,000000	0,005232
ул. Чкалова	15	А	ПАО "Северсталь"	0,006250	0,000000	0,000000	0,006250
ул. Чкалова	16		ПАО "Северсталь"	0,061376	0,000000	0,006299	0,067675
ул. Чкалова	16		ПАО "Северсталь"	0,172618	0,070408	0,000000	0,243026
ул. Чкалова	18		ПАО "Северсталь"	0,204654	0,207300	0,000000	0,411954
ул. Чкалова	19		ПАО "Северсталь"	0,183940	0,186669	0,000000	0,370609
ул. Чкалова	19		ПАО "Северсталь"	0,017006	0,000000	0,000000	0,017006
ул. Чкалова	19		ПАО "Северсталь"	0,010019	0,044293	0,000000	0,054312
ул. Чкалова	19		ПАО "Северсталь"	0,002370	0,000000	0,000000	0,002370
ул. Чкалова	2/30		ПАО "Северсталь"	0,277751	0,293865	0,000000	0,571616
ул. Чкалова	20		ПАО "Северсталь"	0,211403	0,240240	0,000000	0,451643
ул. Чкалова	20	А	ПАО "Северсталь"	0,349950	0,076950	0,000000	0,426900
ул. Чкалова	21		ПАО "Северсталь"	0,197122	0,183069	0,000000	0,380191
ул. Чкалова	21		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Чкалова	21		ПАО "Северсталь"	0,011372	0,011971	0,000000	0,023343
ул. Чкалова	21		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,003591	0,000000	0,003591
ул. Чкалова	22		ПАО "Северсталь"	0,278990	0,268080	0,000000	0,547070
ул. Чкалова	23		ПАО "Северсталь"	0,191508	0,196843	0,000000	0,388351
ул. Чкалова	23		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Чкалова	23		ПАО "Северсталь"	0,010800	0,003600	0,000000	0,014400
ул. Чкалова	23		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
ул. Чкалова	23		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,004935	0,000000	0,004935
ул. Чкалова	23		ПАО "Северсталь"	0,006920	0,000000	0,000000	0,006920

Адрес потребителя			Источник тепловой энергии	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
Улица и т.п.	Дом №	Корпус		Отопление	ГВС макс.	Вентиляция	Всего
ул. Чкалова	23	А	ПАО "Северсталь"	0,055000	0,000000	0,000000	0,055000
ул. Чкалова	24		ПАО "Северсталь"	0,246500	0,253500	0,000000	0,500000
ул. Чкалова	25		ПАО "Северсталь"	0,137645	0,066000	0,000000	0,203645
ул. Чкалова	26		ПАО "Северсталь"	0,178600	0,100000	0,000000	0,278600
ул. Чкалова	27		ПАО "Северсталь"	0,198147	0,311740	0,000000	0,509887
ул. Чкалова	28		ПАО "Северсталь"	0,209832	0,205273	0,000000	0,415105
ул. Чкалова	29		ПАО "Северсталь"	0,163436	0,207000	0,000000	0,370436
ул. Чкалова	29		ПАО "Северсталь"	0,000000	0,004935	0,000000	0,004935
ул. Чкалова	31		ПАО "Северсталь"	0,204820	0,371031	0,000000	0,575851
ул. Чкалова	31		ПАО "Северсталь"	0,019350	0,000000	0,000000	0,019350
ул. Чкалова	31		ПАО "Северсталь"	0,016340	0,000000	0,000000	0,016340
ул. Чкалова	31		ПАО "Северсталь"	0,002470	0,000000	0,000000	0,002470
ул. Чкалова	31	А	ПАО "Северсталь"	0,092797	0,057796	0,000000	0,150593
ул. Чкалова	4		ПАО "Северсталь"	0,043236	0,010800	0,000000	0,054036
ул. Чкалова	4	А	ПАО "Северсталь"	0,026446	0,000000	0,000000	0,026446
ул. Чкалова	6		ПАО "Северсталь"	0,060000	0,000000	0,006924	0,066924
ул. Чкалова	8		ПАО "Северсталь"	0,021122	0,000000	0,000000	0,021122
ул. Чкалова	9		ПАО "Северсталь"	0,023293	0,000000	0,000000	0,023293
ул. Чкалова	9		ПАО "Северсталь"	0,027693	0,000000	0,000000	0,027693
ул. Чкалова	9		ПАО "Северсталь"	0,038558	0,000000	0,000000	0,038558
ул. Чкалова	9		ПАО "Северсталь"	0,061985	0,011310	0,000000	0,073295