

**Актуализированная на 2024 год Схема
теплоснабжения городского округа город Череповец
Вологодской области на 2022-2040 гг.**

Книга 17.

**Замечания и предложения к проекту схемы
теплоснабжения.**

Содержание

| | |
|--|---|
| 1. Общие положения. | 3 |
| 2. Предложения к проекту схемы теплоснабжения города Череповца. | 3 |
| 3. Приложение..... | 4 |

1. Общие положения.

Книга 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения" обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения содержит информацию:

- перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения;
- ответы разработчиков схемы теплоснабжения на поступившие замечания и предложения;
- перечень учтенных замечаний и предложений, а также всех изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

2. Предложения к проекту схемы теплоснабжения города Череповца.

Таблица поступивших замечаний (предложений) и ответов на замечания (предложения) к проекту схемы теплоснабжения города Череповца по письму ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» от 02.09.2022 г. №6440/04-3.

| № п/п | № книги, страницы | Существующий текст | Предложения новой редакции | Принятое решение |
|-------|-------------------|---|--|--|
| 1 | - | Прошу Вас рассмотреть предложение о строительстве сетевого насоса на котельной «Южная» и включить данное мероприятие в соответствующий раздел разрабатываемой Схемы теплоснабжения города Череповца до 2040 года. | Предложение включено в утверждаемую часть с учетом нормативных документов. | Принято предложение с определенными ограничениями. |

3. Приложение.



Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром теплоэнерго Вологда»
(ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ул. Пролетарская, д. 59, г. Череповец,
Вологодская область, Российская Федерация, 162602
тел.: +7 (8202) 77-77-11, факс: +7 (8202) 77-77-66
e-mail: info@gstev.ru, http://gstev.ru/
ОКПО 53995000, ОГРН 1023502295442, ИНН 3523011161, КПП 352801001
07.09.2022 *6440/04-3*
на № _____ от _____

**Заместителю мэра города,
начальнику Департамента
жилищно-коммунального
хозяйства
мэрии г.Череповца**

А.С. Дмитриеву

Строителей пр.,4а,
г.Череповец, 162600

*О рассмотрении предложения для
включения в Схему теплоснабжения*

Уважаемый Артём Сергеевич!

Довожу до Вашего сведения, что с начала периода прохождения ОЗП 2020-2021гг. на котельной «Южная», являющейся источником теплоснабжения Зашекснинского района, возникли следующие проблемы:

1. Недостаточное обеспечение необходимого гидравлического режима работы тепловых сетей в отопительный период для надёжного теплоснабжения существующих потребителей по причине отсутствия проведения наладки тепловых сетей.
2. Отсутствие резерва тепловой мощности для возможности технологического присоединения новых объектов.

Решением этих вопросов ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» в рамках Инвестиционной программы определило выполнение мероприятий по строительству сетевого насоса производительностью 1200 м³/час на котельной «Южная» для обеспечения количественного регулирования тепловой энергии до ввода в эксплуатацию третьего водогрейного котла.

В связи с этим прошу Вас рассмотреть предложение о строительстве сетевого насоса на котельной «Южная» и включить данное мероприятие в соответствующий раздел разрабатываемой Схемы теплоснабжения города Череповца до 2040 года.

А.В. Забродин

С.А. Угловский
(8202) 77-77-03