

20.10.2025

№ МР2/2/15/2/5617

На № 176/03-06-04

От 09.10.2025

Ответ на запрос о возможности
ТП

Начальнику управления
Архитектуры и
градостроительства мэрии
города Череповца

К.В. Полковниковой

uag@cherepovetscity.ru

Уважаемая Ксения Валерьевна!

В ответ на Вашу заявку /вход. №7724 от 09.10.2025г./, по вопросу предоставления информации для электроснабжения нестационарных торговых объектов, расположенных в парке «Серпантин» по адресу г. Череповец, пр. Шекснинский, 2, сообщая следующее:

Подключение нестационарных торговых объектов по III категории надежности и максимальной мощностью до 5 кВт, возможно. Точка подключения: резервный АВ в ШР-11215.2 (ШР-НО1) от КТП-11215 (пан.2; ф.1). Для осуществления тех. присоединения необходимо выполнить следующие мероприятия: строительство КЛ 0,4 кВ от резервного АВ в ШР-11215.2 (ШР-НО1) от КТП-11215 (пан.2; ф.1) до нестационарных торговых объектов.

Заместитель директора
по инвестиционной деятельности филиала

А.А. Новожилов

Начальник отдела подготовки
технических условий и перспективного ра
Постников Николай Владимирович
(8172) 76-84-85

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Дата подписания: 20.10.2025 18:36

Сертификат: 29790194772340465052964622574173716073

Владелец: Новожилов Алексей Александрович

Должность:

Действителен: с 04.12.2024 до 04.12.2025